

Trạm quan trắc : Nhà máy xử lý nước thải số 2_KCN Giang Điền
 Từ thời điểm : 01/03/2025 00:00
 đến thời điểm : 28/03/2025 17:20

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
01/03/2026 00:00	18,92	18,92		324,24		170,25		170,54		0,68	0,68	26,03	26,03	1,67	1,67			7,22	7,22
01/03/2026 01:00	19,08	19,08		329,54		170,45		171,59		0,68	0,68	25,77	25,71	1,77	1,72			7,26	7,28
01/03/2026 02:00	19,07	19,07		329,55		170,41		171,08		0,68	0,68	25,64	25,64	1,66	1,66			7,29	7,28
01/03/2026 02:30	18,80	18,87		328,82		170,23		171,61		0,68	0,68	25,51	25,44	1,66	1,68			7,31	7,33
01/03/2026 03:00	18,94	18,94		333,09		170,33		172,62		0,68	0,68	25,37	25,44	1,70	1,66			7,35	7,32
01/03/2026 03:30	19,06	19,06		333,78		169,95		172,12		0,68	0,68	25,24	25,17	1,66	1,66			7,32	7,32
01/03/2026 04:00	19,04	19,05		330,30		170,58		169,76		0,68	0,68	25,10	25,17	1,65	1,66			7,32	7,32
01/03/2026 04:30	18,97	19,12		329,36		169,85		171,70		0,68	0,68	24,97	24,97	1,77	1,72			7,36	7,39
01/03/2026 05:00	19,27	19,27		331,66		171,18		172,61		0,68	0,68	24,84	24,91	1,66	1,66			7,41	7,39
01/03/2026 05:30	19,21	19,32		328,76		168,91		172,06		0,68	0,68	24,72	24,66	1,65	1,65			7,40	7,35
01/03/2026 06:00	19,43	19,43		332,61		169,87		172,51		0,68	0,68	24,60	24,66	1,64	1,64			7,29	7,29
01/03/2026 06:30	19,33	18,25		333,30		170,61		171,32		0,68	0,66	24,47	26,19	1,67	1,84			7,29	7,27
01/03/2026 07:00	17,16	17,16		329,36		170,24		171,08		0,63	0,63	27,91	31,00	2,01	2,01			7,24	7,15
01/03/2026 07:30	14,80	14,90		320,85		168,16		170,50		0,56	0,54	30,84	31,00	1,87	1,90			7,15	7,15
01/03/2026 08:00	14,89	14,84		290,23		170,68		170,68		0,51	0,54	31,16	31,00	1,93	1,93			7,14	7,15
01/03/2026 08:30	14,79	14,84		263,65		169,13		170,06		0,54	0,66	30,97	30,89	1,85	1,92			7,12	7,11
01/03/2026 09:00	14,89	14,89		186,08		170,06		170,06		0,78	0,78	30,80	30,80	1,98	1,98			7,10	7,10
01/03/2026 09:30	15,04	15,00		121,19		170,28		170,28		0,92	0,74	30,77	30,78	1,87	1,93			7,13	7,15
01/03/2026 10:00	14,95	15,00		108,42		168,60		170,28		0,55	0,55	30,78	30,78	1,99	1,99			7,16	7,16
01/03/2026 10:30	14,84	14,78		121,99		169,94		170,51		0,52	0,52	30,82	30,87	1,92	1,93			7,20	7,23
01/03/2026 11:00	14,71	14,71		130,31		169,48		170,51		0,52	0,52	30,92	30,92	1,94	1,94			7,25	7,25
01/03/2026 11:30	15,05	15,50	17,69	128,28	4.752,00	169,09	3.960,00	170,50	1.200,00	0,52	0,51	31,06	31,13	2,00	2,00	1,96		7,29	7,31
01/03/2026 12:00	15,98	15,85		125,74		170,50		170,50		0,50	0,50	31,19	31,13	2,00	2,00			7,32	7,31
01/03/2026 12:30	15,71	15,85		125,73		169,53		170,50		0,45	0,46	31,32	31,41	1,99	2,01			7,35	7,37
01/03/2026 13:00	15,86	15,97		135,28		170,91		170,91		0,46	0,46	31,49	31,41	2,02	2,01			7,38	7,37
01/03/2026 13:30	16,08	16,08		121,76		170,07		170,07		0,46	0,46	31,65	31,74	2,09	2,04			7,41	7,41
01/03/2026 14:00	16,53	16,72		122,41		170,38		170,38		0,46	0,46	31,82	31,82	1,98	1,98			7,41	7,41
01/03/2026 14:30	16,53	16,72		131,23		170,05		170,05		0,48	0,47	31,97	32,06	3,12	2,56			7,41	7,42
01/03/2026 15:00	16,91	16,91		121,44		170,57		170,57		0,46	0,46	32,14	32,14	1,99	1,99			7,43	7,43
01/03/2026 15:30	17,41	17,41		123,00		168,93		170,57		0,51	0,51	32,35	32,35	2,10	2,10			7,45	7,45
01/03/2026 16:00	17,70	17,78		122,73		170,95		170,95		0,50	0,51	32,42	32,45	2,15	2,13			7,45	7,45
01/03/2026 16:30	17,86	17,86		121,04		170,62		170,62		0,51	0,51	32,48	32,45	2,11	2,13			7,44	7,45
01/03/2026 17:00	18,34	18,25		124,08		169,58		170,51		0,50	0,50	32,52	32,52	2,12	2,09			7,44	7,45
01/03/2026 17:30	18,16	18,25		123,21		170,51		170,51		0,49	0,50	32,52	32,52	2,05	2,07			7,45	7,45
01/03/2026 18:00	18,76	18,88		134,22		169,26		170,51		0,47	0,45	32,46	32,43	2,06	2,09			7,45	7,45
01/03/2026 18:30	19,00	19,00		140,07		169,55		170,51		0,42	0,43	32,39	32,43	2,07	2,07			7,45	7,45
01/03/2026 19:00	19,21	19,17		138,01		171,22		171,22		0,43	0,43	32,29	32,24	2,05	2,06			7,45	7,45
01/03/2026 19:30	19,12	19,12		137,16		150,18		150,18		0,43	0,43	32,18	31,69	2,06	2,05			7,44	7,41
01/03/2026 20:00	19,44	19,44		125,34		149,39		150,08		0,42	0,42	31,69	31,69	2,05	2,05			7,41	7,41
01/03/2026 21:00	19,36	19,43		127,11		150,08		150,08		0,42	0,42	31,51	31,42	2,08	2,07			7,41	7,41
01/03/2026 21:30	19,49	19,49		126,21		150,17		150,17		0,42	0,42	31,33	31,33	2,06	2,07			7,40	7,41
01/03/2026 22:00	19,94	19,75		122,20		151,07		151,07		0,51	0,51	31,18	31,12	2,10	2,09			7,39	7,39
01/03/2026 22:30	19,55	19,75		123,78		150,19		150,19		0,51	0,51	31,05	31,05	2,08	2,08			7,39	7,39
01/03/2026 23:00	19,79	19,76		127,44		150,42		150,42		0,51	0,51	30,90	30,84	2,09	2,15			7,38	7,38
01/03/2026 23:30	19,73	19,73		127,24		96,13		96,13		0,51	0,51	30,78	30,78	2,20	2,15			7,38	7,38
02/03/2026 00:30	19,35	19,35		97,29		97,29		97,29		0,52	0,52	30,56	30,56	2,03	2,03			7,38	7,38
02/03/2026 01:00	19,46	19,46		104,46		99,34		99,34		0,52	0,52	30,47	30,42	2,03	2,06			7,37	7,37
02/03/2026 01:30	19,48	19,48		102,64		90,69		90,69		0,51	0,51	30,37	30,37	2,08	2,08			7,37	7,37
02/03/2026 02:00	19,62	19,62		74,33		92,44		92,44		0,51	0,51	30,30	30,27	2,17	2,18			7,36	7,36
02/03/2026 02:30	19,43	19,53		70,10		101,91		101,91		0,51	0,51	30,23	30,27	2,18	2,18			7,36	7,36
02/03/2026 03:00	20,26	20,26		78,23		100,34		100,34		0,51	0,51	30,09	30,09	2,26	2,26			7,35	7,35
02/03/2026 04:00	20,98	20,93		72,92		99,13		99,13		0,51	0,51	30,02	29,99	2,16	2,16			7,35	7,35
02/03/2026 04:30	20,88	20,88		73,88		100,58		100,58		0,51	0,51	29,96	29,96	2,15	2,16			7,34	7,34
02/03/2026 05:00	21,57	21,28		75,70		99,71		99,71		0,51	0,51	29,89	29,87	2,11	2,14			7,34	7,34
02/03/2026 05:30	20,99	20,99		72,43		93,42		93,42		0,51	0,51	29,84	29,84	2,16	2,16			7,34	7,34
02/03/2026 06:00	20,95	20,92		71,31		90,28		90,28		0,51	0,51	29,80	29,77	2,00	2,04			7,34	7,34
02/03/2026 06:30	20,99	20,99		75,17		98,00		98,00		0,51	0,51	29,74	29,74	2,00	2,00			7,34	7,34
02/03/2026 07:00	21,09	21,28		68,73		100,31		100,31		0,51	0,51	29,71	29,71	2,00	2,00			7,34	7,34
02/03/2026 07:30	21,46	21,28		72,88		99,20		99,20		0,51	0,51	29,70	29,70	1,99	2,00			7,34	7,34
02/03/2026 08:00	21,38	21,28		73,22		101,11		101,11		0,51	0,51	29,72	29,75	2,12	2,10			7,35	7,35
02/03/2026 08:30	21,17	21,17		68,89		99,25		99,25		0,51	0,51	29,77	29,77	2,08	2,10			7,35	7,35
02/03/2026 09:00	21,15	21,49		68,43		0,00		0,00		0,51	0,51	29,70	29,60	2,10	2,11			7,35	7,35
02/03/2026 09:30	33,83	33,83		47,22		0,00		0,00		0,51	0,51	29,50	29,50	2,12	2,11			7,35	7,35
02/03/2026 10:00	33,93	33,93		4,04		0,00		0,00		0,51	0,51	29,50	29,50	2,11	2,11			7,35	7,35
02/03/2026 11:30	32,93	32,93		0,00		0,00		0,00		0,51	0,51	27,95	27,95	2,29	2,29			7,38	7,38
02/03/2026 12:00	33,27	33,30	27,60	0,00	2.520,00	169,67	2.568,00	169,67	1.176,00	0,51	0,52	27,73	27,18	2,07	2,07	2,20		7,39	7,81
02/03/2026 12:30	33,33																		

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
03/03/2026 11:10	31,79			203,27		120,87		122,57		0,56		31,33		2,39			7,39	
03/03/2026 11:15	31,73			197,50		120,78		121,68		0,56		31,37		2,42			7,39	
03/03/2026 11:20	31,75			195,75		120,58		121,19		0,56		31,38		2,39			7,39	
03/03/2026 11:25	31,79			197,04		119,85		121,16		0,55		31,42		2,47			7,39	
03/03/2026 11:30	31,87		31,84	195,48		119,97		121,46		0,56		31,42	31,42	2,55	2,44		7,39	
03/03/2026 11:35	31,86			199,39		118,64		120,89		0,57		31,47		2,44			7,40	
03/03/2026 11:40	31,94			200,08		120,17		120,00		0,55		31,48		2,37			7,40	
03/03/2026 11:45	31,89			195,59		120,95		120,58		0,55		31,51		2,47			7,40	
03/03/2026 11:50	31,89			194,90		120,95		121,49		0,55		31,51		2,47			7,40	
03/03/2026 11:55	31,94			199,89		119,98		122,78		0,55		31,55		2,46			7,40	
03/03/2026 12:00	31,96			193,15		120,01		122,40		0,55		31,61		2,38			7,41	
03/03/2026 12:05	31,94			193,65		120,37		121,13		0,55		31,63		2,36			7,41	
03/03/2026 12:10	31,84			191,94		120,20		120,88		0,54		31,65		2,50			7,41	
03/03/2026 12:15	31,84			190,54		120,19		121,93		0,54		31,67		2,43			7,41	
03/03/2026 12:20	31,84			196,09		119,94		121,13		0,52		31,76	31,73	2,43	2,43		7,42	
03/03/2026 12:25	31,85			198,95		120,59		121,87		0,53		31,78		2,43			7,42	
03/03/2026 12:30	31,84			196,39		120,42		122,20		0,53		31,79		2,49			7,42	
03/03/2026 12:35	31,85			196,49		120,67		123,94		0,52		31,82		2,43			7,43	
03/03/2026 12:40	31,79			196,32		121,30		121,63		0,52		31,83		2,39			7,43	
03/03/2026 12:45	31,85			194,85		120,32		123,28		0,53		31,86		2,43			7,43	
03/03/2026 12:50	31,87			195,41		120,78		122,71		0,52		31,89		2,35			7,43	
03/03/2026 12:55	31,91			194,22		120,13		122,62		0,51		31,91		2,51			7,43	
03/03/2026 13:00	31,88			200,29		120,04		121,48		0,51		31,95		2,43			7,44	
03/03/2026 13:05	31,86			196,93		119,62		120,02		0,51		31,96		2,44			7,44	
03/03/2026 13:10	31,90			198,93		120,34		122,05		0,51		31,97		2,43	2,43		7,44	
03/03/2026 13:15	31,85			195,29		119,66		121,82		0,51		31,99	31,98	2,37			7,44	
03/03/2026 13:20	31,91			194,27		120,84		120,61		0,51		32,01		2,40			7,44	
03/03/2026 13:25	31,89			198,50		120,06		121,96		0,52		32,03		2,43			7,44	
03/03/2026 13:30	31,78			200,53		119,64		122,16		0,51		32,05		2,47			7,44	
03/03/2026 13:35	31,88			197,92		121,86		120,27		0,50		32,06		2,37			7,44	
03/03/2026 13:40	31,88			193,39		119,83		122,22		0,50		32,09		2,52			7,45	
03/03/2026 14:00	31,93			197,41		120,37		120,60		0,50		32,11		2,42			7,45	
03/03/2026 14:05	31,79			198,49		120,39		122,25		0,50		32,14		2,42			7,45	
03/03/2026 14:10	31,78			197,68		118,97		120,44		0,54		32,17		2,40			7,45	
03/03/2026 14:15	31,82			184,69		119,41		121,88		0,56		32,19		2,43			7,45	
03/03/2026 14:20	31,89			186,59		119,42		121,83		0,54		32,20		2,39			7,45	
03/03/2026 14:25	31,82			187,02		120,06		122,36		0,55		32,22		2,45			7,45	
03/03/2026 14:30	31,80			183,39		120,91		120,95		0,56		32,26		2,42			7,46	
03/03/2026 14:35	31,80			182,63		120,56		121,20		0,54		32,29		2,45			7,46	
03/03/2026 14:40	31,85			186,58		120,00		121,08		0,54		32,33		2,44			7,46	
03/03/2026 14:45	31,77			179,65		120,85		121,45		0,54		32,36		2,35			7,46	
03/03/2026 14:50	31,83			180,16		120,29		122,71		0,54		32,37		2,35			7,46	
03/03/2026 14:55	31,77			180,74		120,97		120,30		0,54		32,39		2,45			7,46	
03/03/2026 15:00	31,82			181,84		120,41		122,52		0,54		32,40		2,55			7,46	
03/03/2026 15:05	31,82			179,88		120,95		121,95		0,54		32,44		2,48			7,46	
03/03/2026 15:10	31,90			181,45		120,46		122,13		0,54		32,45		2,47			7,46	
03/03/2026 15:15	31,88			179,70		119,97		120,84		0,54		32,48		2,46			7,46	
03/03/2026 15:20	31,90			183,67		120,68		122,55		0,54		32,50		2,39			7,46	
03/03/2026 15:25	31,93			183,13		121,29		121,60		0,54		32,52		2,43	2,42		7,46	
03/03/2026 15:30	31,93			183,77		119,51		122,44		0,54		32,53		2,39			7,46	
03/03/2026 15:35	31,88			188,37		120,57		122,11		0,53		32,56		2,39			7,46	
03/03/2026 15:40	31,99			185,99		121,71		123,17		0,53		32,59		2,43			7,46	
03/03/2026 15:45	31,85			181,57		120,78		122,75		0,53		32,60		2,42			7,46	
03/03/2026 15:50	32,00			182,26		121,90		122,37		0,53		32,62		2,37			7,46	
03/03/2026 15:55	31,95			179,05		90,83		100,91		0,54		32,63		2,37			7,46	
03/03/2026 16:00	31,92			178,42		97,62		101,83		0,54		32,65		2,39			7,46	
03/03/2026 16:05	31,95			178,25		97,12		100,25		0,55		32,66		2,34			7,46	
03/03/2026 16:10	31,92			176,88		96,85		100,23		0,54		32,67		2,42			7,46	
03/03/2026 16:15	31,87		31,86	172,43	4.560,00	102,54	2.688,00	103,27	2.736,00	0,56		32,69		2,31	2,57		7,46	
03/03/2026 16:20	31,94			169,10		100,38		100,42		0,54		32,70		2,36			7,46	
03/03/2026 16:25	32,06			168,15		99,80		101,41		0,54		32,71		2,35			7,46	
03/03/2026 16:30	32,01			163,92		100,60		101,19		0,54		32,72		2,37			7,46	
03/03/2026 16:35	31,98			166,69		99,14		102,93		0,53		32,73		2,36			7,46	
03/03/2026 16:40	32,10			160,26		101,17		102,15		0,52		32,73		2,38			7,47	
03/03/2026 16:45	32,07			164,69		99,77		102,39		0,52		32,76		2,35			7,46	
03/03/2026 16:50	32,01			159,15		100,42		103,30		0,52		32,75		2,33			7,46	
03/03/2026 16:55	32,12			160,06		98,91		101,65		0,52		32,76		2,33			7,46	
03/03/2026 17:00	32,06			159,07		99,62		100,67		0,52		32,75		2,34			7,46	
03/03/2026 17:05	32,18			161,16		100,94		101,30		0,52		32,76		2,49			7,46	
03/03/2026 17:10	31,99			163,54		100,35		101,03		0,52		32,75		2,37			7,46	
03/03/2026 17:15	32,09			161,75		99,95		102,70		0,52	</							

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
03/03/2026 21:55	32,04			180,93		125,79		122,84		0,52		31,86		2,32			7,35	
03/03/2026 22:00	31,99			180,38		119,88		121,36		0,52		31,85		2,23			7,35	
03/03/2026 22:05	31,92			185,55		120,75		121,28		0,52		31,85		2,29			7,35	
03/03/2026 22:10	31,90			189,72		120,26		119,96		0,52		31,83		2,24			7,35	
03/03/2026 22:15	31,99			193,19		120,29		122,57		0,52		31,83		2,25			7,35	
03/03/2026 22:20	32,05			195,81		122,67		122,67		0,52		31,82		2,24			7,35	
03/03/2026 22:25	32,07			200,59		120,19		121,72		0,53		31,81		2,24			7,34	
03/03/2026 22:30	31,90		31,94	202,19		119,47		120,23		0,53	0,53	31,80		2,26	2,24		7,34	7,34
03/03/2026 22:35	32,02			205,34		120,42		122,48		0,53		31,79		2,18			7,34	
03/03/2026 22:40	31,86			207,61		120,63		120,35		0,52		31,78		2,34			7,34	
03/03/2026 22:45	31,88			213,92		120,49		121,79		0,53		31,76		2,21			7,33	
03/03/2026 22:50	31,90			214,59		118,99		121,76		0,53		31,75		2,22			7,33	
03/03/2026 22:55	31,83			213,13		120,46		121,05		0,53		31,74		2,21			7,33	
03/03/2026 23:00	31,87			220,21		120,78		122,99		0,53		31,73		2,15			7,33	
03/03/2026 23:05	31,89			220,33		119,02		121,64		0,53		31,72		2,28			7,33	
03/03/2026 23:10	31,82			220,63		120,11		120,96		0,53		31,72		2,18			7,32	
03/03/2026 23:15	31,88			219,79		119,66		120,40		0,53		31,70		2,28			7,32	
03/03/2026 23:20	31,96			217,62		120,07		121,67		0,53		31,69		2,23			7,32	
03/03/2026 23:25	31,93			215,01		119,31		122,75		0,53		31,66		2,36			7,31	
03/03/2026 23:30	31,47		31,91	222,41		119,73		122,17		0,53		31,66		2,30	2,26		7,31	7,32
03/03/2026 23:35	31,93			219,05		119,42		121,52		0,53		31,65		2,30			7,31	
03/03/2026 23:40	31,93			219,51		119,68		120,13		0,53		31,64		2,22			7,31	
03/03/2026 23:45	32,05			220,58		121,05		122,12		0,53		31,63		2,24			7,31	
03/03/2026 23:50	31,87			219,38		120,92		120,31		0,53		31,62		2,31			7,31	
03/03/2026 23:55	31,94			224,21		120,89		121,23		0,53		31,61		2,27			7,30	
04/03/2026 00:00	31,95			223,51		120,76		121,23		0,53		31,59		2,22			7,30	
04/03/2026 00:05	32,02			222,48		120,52		120,97		0,53		31,58		2,22			7,30	
04/03/2026 00:10	32,01			221,36		119,73		121,91		0,53		31,57		2,26			7,30	
04/03/2026 00:15	32,08			220,58		119,64		122,17		0,53		31,55		2,26			7,30	
04/03/2026 00:20	32,03			222,06		121,44		122,72		0,53		31,55		2,26			7,30	
04/03/2026 00:25	32,13			225,29		120,02		121,96		0,53		31,53		2,24	2,25		7,29	7,29
04/03/2026 00:30	32,13			222,06		119,61		120,17		0,53		31,53		2,30			7,29	
04/03/2026 00:35	32,07			223,01		120,05		121,66		0,53		31,51		2,27			7,29	
04/03/2026 00:40	31,98			227,18		120,31		122,83		0,53		31,50		2,24			7,29	
04/03/2026 00:45	32,03			221,71		120,18		121,29		0,53		31,49		2,25			7,28	
04/03/2026 00:50	32,02			223,59		118,62		119,95		0,53		31,48		2,23			7,28	
04/03/2026 00:55	32,12			225,12		119,91		121,11		0,53		31,48		2,23			7,28	
04/03/2026 01:00	32,00			220,69		120,51		120,32		0,53		31,46		2,22			7,28	
04/03/2026 01:10	32,02			223,98		119,86		122,41		0,53		31,44		2,19			7,28	
04/03/2026 01:15	31,87			222,38		120,03		122,63		0,53		31,44		2,24			7,28	
04/03/2026 01:20	32,00			227,79		120,52		122,04		0,53		31,43		2,17			7,28	
04/03/2026 01:25	32,00			227,94		119,95		121,81		0,53		31,40		2,21			7,27	
04/03/2026 01:30	31,95			227,16		120,85		119,60		0,53		31,40		2,24	2,21		7,27	7,27
04/03/2026 01:35	32,01			227,66		121,09		123,14		0,53		31,40		2,20			7,27	
04/03/2026 01:40	32,03			227,01		119,80		122,55		0,53		31,39		2,22			7,27	
04/03/2026 01:45	31,97			231,58		119,64		120,62		0,53		31,38		2,19			7,27	
04/03/2026 01:50	32,04			222,82		120,12		122,12		0,53		31,36		2,22			7,27	
04/03/2026 01:55	31,97			223,95		120,55		121,16		0,53		31,36		2,22			7,27	
04/03/2026 02:00	32,12			223,65		119,47		120,16		0,53		31,34		2,15			7,27	
04/03/2026 02:05	32,01			226,95		120,78		120,15		0,53		31,34		2,16			7,27	
04/03/2026 02:10	31,96			227,55		121,06		121,87		0,53		31,33		2,13			7,27	
04/03/2026 02:15	31,99			225,09		120,64		121,03		0,52		31,33		2,16			7,27	
04/03/2026 02:20	31,85			226,71		119,46		121,10		0,52		31,32		2,18			7,26	
04/03/2026 02:25	31,74			224,11		121,02		121,97		0,52		31,31		2,15	2,15		7,26	7,26
04/03/2026 02:30	31,71			224,47		121,29		118,28		0,52		31,29		2,17			7,26	
04/03/2026 02:35	31,71			226,69		119,82		121,01		0,52		31,28		2,12			7,26	
04/03/2026 02:40	31,73			225,70		119,64		119,04		0,52		31,29		2,17			7,26	
04/03/2026 02:45	31,67			224,20		119,80		120,94		0,52		31,26		2,12			7,26	
04/03/2026 02:50	31,79			222,82		119,33		121,15		0,54		31,27		2,12			7,26	
04/03/2026 02:55	31,65			227,74		119,40		122,09		0,54		31,26		2,11			7,26	
04/03/2026 03:00	31,69			226,80		120,77		122,11		0,52		31,25		2,14			7,26	
04/03/2026 03:05	31,73			229,79		119,68		120,25		0,52		31,25		2,25			7,25	
04/03/2026 03:10	31,64			226,65		119,81		120,39		0,52		31,25		2,17			7,25	
04/03/2026 03:15	31,82			227,80		120,67		120,80		0,52		31,24		2,10			7,25	
04/03/2026 03:20	31,76			229,08		121,38		120,85		0,52		31,24		2,12			7,25	
04/03/2026 03:25	31,79			223,32		120,40		121,97		0,52		31,23		2,14	2,14		7,25	7,25
04/03/2026 03:30	31,73			226,12		120,90		119,73		0,52		31,22		2,17			7,25	
04/03/2026 03:35	31,54			231,51		119,52		120,99		0,52		31,22		2,12			7,25	
04/03/2026 03:40	31,74			230,63		119,13		123,36		0,52		31,22		2,05			7,25	
04/03/2026 03:45	31,71			225,01		119,48		121,79		0,52		31,22		2,17			7,25	
04/03/2026 03:50	31,69			221,71		120,48		121,20		0,52		31,21		2,17			7,25	
04/03/2026 03:55	31,72			226,23		120,21		121,09		0,52		31,20		2,17			7,25	
04/03/2026 04:00	31,73			225,79		119,45		120,76		0,52		31,21		2,14			7,25	
04/03/2026 04:05	31,72			225,61		120,06		120,79		0,52		31,21		2,14			7,25	
04/03/2026 04:10	31,78			225,11		120,08		121,75		0,52		31,20		2,11			7,25	
04/03/2026 04:15	31,69			224,11		120,82		121,91		0,52		31,19		2,12			7,25	
04/03/2026 04:20	31,71			227,00		120,73		120,68		0,52		31,19		2,13			7,24	
04/03/2026 04:25	31,81			225,01		120,66		122,11		0,52		31,19		2,14	2,13		7,24	7,24
04/03/2026 04:30	31,76			226,95		120,25		122,01		0,52		31,18		2,06			7,24	
04/03/20																		

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
04/03/2026 08:25	30,82	30,82		204,53		120,30		121,22		0,52	0,51	31,28	31,26	2,11	2,12		7,25	7,25	
04/03/2026 08:30	30,75			204,12		119,54		94,59		0,51		31,25		2,01			7,24	7,24	
04/03/2026 08:35	30,77			204,51		119,95		121,14		0,51		31,23		2,26			7,24	7,24	
04/03/2026 08:40	30,15			207,33		119,50		121,43		0,51		31,21		2,05			7,24	7,24	
04/03/2026 08:45	30,94			205,71		121,03		121,78		0,51		31,21		2,05			7,24	7,24	
04/03/2026 08:50	30,91			206,42		119,25		122,78		0,51		31,22		2,05			7,24	7,24	
04/03/2026 08:55	30,88			207,98		120,01		120,86		0,51		31,22		2,09			7,24	7,24	
04/03/2026 09:00	30,91			209,43		120,21		121,18		0,51		31,20		2,07			7,24	7,24	
04/03/2026 09:05	30,94			196,72		119,60		120,91		0,51		31,20		2,10			7,24	7,24	
04/03/2026 09:10	30,84			191,21		119,19		121,48		0,51		31,20		2,07			7,24	7,24	
04/03/2026 09:15	30,91			178,81		120,57		121,84		0,51		31,20		2,10			7,24	7,24	
04/03/2026 09:20	31,04			178,12		118,93		119,57		0,51		31,20		2,04			7,24	7,24	
04/03/2026 09:25	30,93	30,99		179,43		120,51		121,96		0,52	0,52	31,20	31,22	2,08	2,07		7,25	7,25	
04/03/2026 09:30	31,00			182,43		120,62		121,07		0,52		31,20		2,03			7,25	7,25	
04/03/2026 09:35	31,02			186,53		120,24		122,54		0,51		31,21		2,08			7,25	7,25	
04/03/2026 09:40	31,05			190,32		119,43		120,54		0,52		31,22		2,06			7,25	7,25	
04/03/2026 09:45	31,06			192,08		118,96		120,97		0,51		31,23		2,16			7,25	7,25	
04/03/2026 09:50	31,10			191,24		120,57		121,91		0,53		31,25		1,99			7,26	7,26	
04/03/2026 09:55	31,08			186,26		119,36		0,00		0,52		31,28		2,11			7,26	7,26	
04/03/2026 10:00	31,22			188,36		120,56		99,58		0,51		31,28		2,26			7,26	7,26	
04/03/2026 10:05	31,17			188,21		97,43		102,39		0,51		31,28		2,22			7,27	7,27	
04/03/2026 10:10	31,20			188,02		99,86		100,77		0,51		31,29		2,05			7,27	7,27	
04/03/2026 10:15	31,16			185,49		98,30		102,47		0,51		31,30		2,07			7,27	7,27	
04/03/2026 10:20	31,20			176,95		100,65		100,87		0,51		31,30		2,16			7,27	7,27	
04/03/2026 10:25	31,15	31,19		177,51		100,56		101,12		0,51	0,51	31,32	31,33	2,07	2,09		7,28	7,28	
04/03/2026 10:30	31,17			177,03		99,38		100,39		0,51		31,33		2,10			7,28	7,28	
04/03/2026 10:35	31,18			171,35		101,22		101,24		0,51		31,34		2,07			7,27	7,27	
04/03/2026 10:40	31,26			172,74		100,56		102,08		0,51		31,34		2,06			7,28	7,28	
04/03/2026 10:45	31,16			170,54		100,75		101,16		0,51		31,36		2,04			7,28	7,28	
04/03/2026 10:50	31,14			168,22		100,15		102,20		0,51		31,38		2,10			7,28	7,28	
04/03/2026 10:55	31,21			166,89		100,91		100,72		0,51		31,40		2,09			7,28	7,28	
04/03/2026 11:00	31,27			161,80		100,91		102,77		0,51		31,42		2,10			7,28	7,28	
04/03/2026 11:05	31,29			165,93		100,47		104,05		0,51		31,43		2,11			7,28	7,28	
04/03/2026 11:10	31,19			176,13		101,27		103,49		0,51		31,45		2,16			7,28	7,28	
04/03/2026 11:15	31,25			165,16		99,67		100,97		0,51		31,46		2,09			7,28	7,28	
04/03/2026 11:20	31,36			161,96		100,36		103,20		0,51		31,49		2,04			7,28	7,28	
04/03/2026 11:25	31,35			154,96		100,41		101,08		0,50		31,51		2,07			7,28	7,28	
04/03/2026 11:30	31,29			160,50		100,01		101,18		0,50		31,54		2,13	2,09		7,29	7,29	
04/03/2026 11:35	31,27			160,21		99,25		102,16		0,50		31,55		2,06			7,29	7,29	
04/03/2026 11:40	31,25			159,00		99,59		101,53		0,51		31,57		2,10			7,29	7,29	
04/03/2026 11:45	31,20			155,31		97,16		100,75		0,51		31,59		2,09			7,29	7,29	
04/03/2026 11:50	31,33			154,15		98,12		101,52		0,50		31,62		2,04			7,29	7,29	
04/03/2026 11:55	31,31	31,47	4.152,00	151,88		97,85	2.832,00	101,48	1.872,00	0,51		31,64		2,06	3,01		7,29	7,29	
04/03/2026 12:00	31,34			158,46		98,54		100,56		0,50		31,67		2,03			7,29	7,29	
04/03/2026 12:05	31,38			155,80		99,19		101,72		0,50		31,69		2,08			7,30	7,30	
04/03/2026 12:10	31,30			150,12		98,55		100,97		0,50		31,72		2,14			7,30	7,30	
04/03/2026 12:15	31,30			147,38		99,06		101,42		0,50		31,75		2,08			7,30	7,30	
04/03/2026 12:20	31,34			146,46		99,22		101,96		0,50		31,79		2,02			7,30	7,30	
04/03/2026 12:25	31,36			153,15		98,81		101,75		0,50		31,82		2,06	2,07		7,31	7,31	
04/03/2026 12:30	31,41			154,39		99,82		99,87		0,50		31,85	31,83	2,08			7,31	7,31	
04/03/2026 12:35	31,35			152,14		99,44		102,08		0,49		31,88		2,05			7,31	7,31	
04/03/2026 12:40	31,47			146,60		99,75		102,14		0,49		31,91		2,03			7,31	7,31	
04/03/2026 12:45	31,43			148,54		99,09		100,96		0,49		31,91		2,05			7,31	7,31	
04/03/2026 12:50	31,32			149,71		99,17		100,97		0,49		31,92		2,12			7,32	7,32	
04/03/2026 12:55	31,44			160,19		101,43		0,00		0,50		31,97		2,13			7,32	7,32	
04/03/2026 13:00	31,46			163,19		183,51		0,00		0,49		32,01		2,02			7,32	7,32	
04/03/2026 13:05	31,52			172,45		122,71		0,00		0,49		32,04		2,06			7,32	7,32	
04/03/2026 13:10	31,50			179,64		120,29		0,00		0,49		32,06		2,07			7,32	7,32	
04/03/2026 13:15	31,50			191,19		119,41		0,00		0,49		32,09		2,05			7,32	7,32	
04/03/2026 13:20	31,57			182,65		120,01		0,00		0,49		32,12		2,04			7,32	7,32	
04/03/2026 13:25	31,55			183,15		120,36		0,00		0,49		32,14		2,07			7,32	7,32	
04/03/2026 13:30	31,63			178,19		120,11		0,00		0,49		32,16		2,05	2,06		7,32	7,32	
04/03/2026 13:35	31,67			176,97		120,74		0,00		0,49		32,18		2,05			7,33	7,33	
04/03/2026 13:40	31,71			167,58		120,72		0,00		0,50		32,22		1,98			7,33	7,33	
04/03/2026 13:45	31,72			159,31		120,31		0,00		0,49		32,22		2,11			7,32	7,32	
04/03/2026 13:50	31,68			150,62		119,89		0,00		0,49		32,24		2,02			7,33	7,33	
04/03/2026 13:55	31,79			145,16		120,06		0,00		0,49		32,26		2,00			7,33	7,33	
04/03/2026 14:00	31,75			140,93		120,10		0,00		0,49		32,29		2,00			7,33	7,33	
04/03/2026 14:05	31,81			137,59		120,04		0,00											

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
04/03/2026 18:55	31,29			112,94		120,91		0,00		0,49		32,35		7,87			7,41	
04/03/2026 19:00	31,47			110,72		119,68		0,00		0,49		32,31		8,32			7,41	
04/03/2026 19:05	31,46			110,34		120,63		0,00		0,49		32,26		8,39			7,41	
04/03/2026 19:10	31,45			107,65		120,97		0,00		0,49		32,22		9,18			7,41	
04/03/2026 19:15	31,49			108,78		119,29		0,00		0,48		32,19		9,54			7,41	
04/03/2026 19:20	31,43			110,64		119,78		0,00		0,48		32,15		9,98			7,41	
04/03/2026 19:25	31,48			108,93		120,58		0,00		0,48		32,11		10,33			7,41	
04/03/2026 19:30	31,44			116,98		120,03		0,00		0,48		32,05		10,66	10,46		7,41	
04/03/2026 19:35	31,45			117,65		119,77		0,00		0,48		32,00		11,02			7,41	
04/03/2026 19:40	31,55			115,78		119,22		0,00		0,48		31,96		11,38			7,41	
04/03/2026 19:45	31,55			116,35		120,25		0,00		0,48		31,93		11,70			7,41	
04/03/2026 19:50	31,60			114,95		119,50		0,00		0,48		31,88		12,32			7,41	
04/03/2026 19:55	31,56			114,22		120,40		0,00		0,48		31,84		12,50			7,41	
04/03/2026 20:00	31,51			111,94		120,60		0,00		0,48		31,79		12,83			7,41	
04/03/2026 20:05	31,60			115,03		120,43		0,00		0,48		31,74		13,26			7,41	
04/03/2026 20:10	31,69			116,42		120,54		100,40		0,49		31,71		13,59			7,40	
04/03/2026 20:15	31,59			116,75		120,17		101,33		0,48		31,66		13,98			7,40	
04/03/2026 20:20	31,65			114,68		119,98		99,49		0,49		31,63		14,22			7,40	
04/03/2026 20:25	31,62			115,75		120,31		102,92		0,48		31,59		14,77			7,40	
04/03/2026 20:30	31,68			115,57		120,78		102,89		0,49		31,50		15,20	10,14		7,41	
04/03/2026 20:35	31,61			117,32		119,79		102,77		0,49		31,48		15,40			7,41	
04/03/2026 20:40	31,70			114,85		121,13		100,50		0,49		31,45		2,09			7,41	
04/03/2026 20:45	31,74			112,07		120,30		101,39		0,50		31,41		2,10			7,41	
04/03/2026 20:50	31,77			113,42		119,68		101,85		0,50		31,37		2,08			7,41	
04/03/2026 20:55	31,85			111,95		119,91		101,63		0,49		31,32		2,16			7,40	
04/03/2026 21:00	31,86			115,81		120,12		101,45		0,49		31,27		2,21			7,40	
04/03/2026 21:05	31,86			114,17		119,85		102,08		0,49		31,24		2,30			7,41	
04/03/2026 21:10	31,90			116,01		120,78		102,89		0,49		31,20		2,39			7,41	
04/03/2026 21:15	31,85			113,83		120,14		102,07		0,49		31,16		2,51			7,41	
04/03/2026 21:20	31,84			119,33		120,57		102,62		0,49		31,11		2,79			7,40	
04/03/2026 21:25	31,79			137,18		120,95		100,18		0,49		31,07		2,77	2,94		7,40	
04/03/2026 21:30	32,01			147,36		120,27		101,09		0,49		31,04		2,92			7,40	
04/03/2026 21:35	32,05			160,86		120,00		101,28		0,49		31,00		3,06			7,40	
04/03/2026 21:40	32,06			170,67		119,33		101,01		0,49		30,94		3,37			7,40	
04/03/2026 21:45	32,04			175,62		119,44		102,02		0,49		30,91		3,47			7,40	
04/03/2026 21:50	32,02			180,80		120,40		101,13		0,49		30,86		3,65			7,40	
04/03/2026 21:55	32,11			186,97		118,67		101,94		0,49		30,80		3,86			7,40	
04/03/2026 22:00	32,14			192,89		120,34		101,78		0,49		30,76		4,11			7,40	
04/03/2026 22:05	32,13			195,76		118,58		101,23		0,49		30,72		4,24			7,40	
04/03/2026 22:10	32,07			200,23		120,30		103,14		0,49		30,68		4,47			7,40	
04/03/2026 22:15	32,09			203,48		120,74		100,79		0,49		30,63		2,01			7,40	
04/03/2026 22:20	32,19			204,34		119,85		101,41		0,49		30,60		2,00			7,41	
04/03/2026 22:25	32,14			211,10		119,90		101,27		0,49		30,59		1,98			7,40	
04/03/2026 22:30	32,10			213,56		120,52		101,22		0,50		30,65		2,07	2,56		7,38	
04/03/2026 22:35	32,10			209,46		119,72		100,49		0,49		30,69		1,93			7,36	
04/03/2026 22:40	32,07			216,96		119,67		101,84		0,49		30,70		1,97			7,36	
04/03/2026 22:45	32,05			213,59		120,71		100,79		0,50		30,73		2,02			7,35	
04/03/2026 22:50	32,00			213,53		120,05		101,92		0,49		30,74		2,02			7,35	
04/03/2026 22:55	32,07			216,21		120,05		102,06		0,49		30,77		1,93			7,34	
04/03/2026 23:05	32,10			219,74		119,03		101,94		0,49		30,79		1,98			7,33	
04/03/2026 23:10	32,04			225,95		120,32		102,11		0,49		30,78		2,02			7,32	
04/03/2026 23:15	32,05			221,29		121,27		101,06		0,49		30,78		1,95			7,32	
04/03/2026 23:20	32,12			220,16		120,34		100,90		0,49		30,79		2,00			7,31	
04/03/2026 23:25	32,09			227,16		121,01		102,34		0,49		30,79		1,95			7,31	
04/03/2026 23:30	32,13			228,38		120,56		101,48		0,49		30,78		1,97	1,98		7,31	
04/03/2026 23:35	32,13			227,59		119,72		101,97		0,49		30,78		1,96			7,30	
04/03/2026 23:40	32,30			228,98		119,80		100,71		0,49		30,78		2,04			7,30	
04/03/2026 23:45	32,16			222,77		118,85		99,71		0,49		30,77		2,04			7,29	
04/03/2026 23:50	32,15			227,93		120,30		100,61		0,49		30,77		1,93			7,29	
04/03/2026 23:55	32,24			228,83		119,60		101,94		0,49		30,76		1,99			7,28	
05/03/2026 00:00	32,20			228,78		120,45		102,02		0,49		30,75		1,95			7,28	
05/03/2026 00:05	32,24			229,88		120,64		101,79		0,49		30,74		1,92			7,27	
05/03/2026 00:10	32,20			230,64		119,64		101,57		0,49		30,74		1,96			7,27	
05/03/2026 00:15	32,21			227,69		120,17		101,77		0,49		30,73		1,97			7,27	
05/03/2026 00:20	32,28			225,57		119,80		103,12		0,49		30,72		1,91			7,27	
05/03/2026 00:25	32,27			229,25		118,86		100,84		0,50		30,72		1,94	1,95		7,27	
05/03/2026 00:30	32,22			225,24		120,36		101,61		0,49		30,72		1,99			7,26	
05/03/2026 00:35	32,27			229,04		119,43		99,86		0,49		30,71		1,94			7,26	
05/03/2026 00:40	32,24			227,05		120,51		102,57		0,49		30,71		1,94			7,26	
05/03/2026 00:45	32,26			227,95		120,74		102,77		0,49		30,70		1,94			7,25	
05/03/2026 00:50	32,21			227,84		119,42		103,23		0,49		30,70		1,92			7,25	
05/03/2026 00:55	32,29			227,96		120,78		99,18		0,49		30,68		1,95			7,25	
05/03/2026 01:00	32,28			225,12		119,47		102,83		0,49		30,66		1,96			7,25	
05/03/2026 01:05	32,35			225,78		120,91		101,60		0,49		30,66		1,93			7,24	
05/03/2026 01:10	32,32			228,47		119,29		102,11		0,49		30,64		1,94			7,24	
05/03/2026 01:15	32,34			228,36		120,12		101,21		0,49		30,64		1,89			7,24	
05/03/2026 01:20	32,33			230,34		119,48		102,32		0,49		30,60		1,98			7,23	
05/03/2026 01:25	32,36			228,12		120,47		101,10		0,49		30,59		1,92			7,23	
05/03/2026 01:30	32,42			228,45		119,70		99,82		0,49		30,57		1,93			7,23	
05/03/2026 01:35	32,39			229,30		120,50		102,31		0,49		30,56		1,91			7,23	
05/03/2026 01:40	32,40			231,85		119,91		101,23		0,49		30,54		1,94			7,23	
05/03/2026 01:45	32,39																	

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
05/03/2026 05:25	32,97			223,51		120,33		100,60		0,49		29,11		1,85				7,19	
05/03/2026 05:30	32,96			230,16		120,03		101,82		0,49		29,08		1,86				7,19	
05/03/2026 05:35	32,97			230,97		120,14		101,03		0,49		29,05		1,95				7,19	
05/03/2026 05:45	33,08			224,88		119,97		102,37		0,49		28,93		1,95				7,19	
05/03/2026 06:00	32,92			221,30		119,36		100,88		0,49		28,92		1,85				7,18	
05/03/2026 06:05	32,99			226,51		120,29		100,99		0,49		28,89		1,91				7,18	
05/03/2026 06:10	32,96			231,27		119,33		102,29		0,49		28,86		1,85				7,18	
05/03/2026 06:15	32,93			228,26		121,01		102,42		0,49		28,83		1,87				7,18	
05/03/2026 06:20	32,99			227,54		119,49		101,82		0,49		28,81		1,82				7,18	
05/03/2026 06:25	33,04	33,01		228,02		119,99		100,39		0,49	0,49	28,77	28,76	1,80	1,88			7,18	7,18
05/03/2026 06:30	33,00			225,59		119,72		101,56		0,49		28,74		1,91				7,18	
05/03/2026 06:35	33,01			229,60		120,63		101,06		0,49		28,70		2,08				7,18	
05/03/2026 06:40	33,04			225,89		120,10		101,17		0,49		28,70		1,84				7,18	
05/03/2026 06:45	33,13			226,52		120,17		100,82		0,49		28,67		1,85				7,18	
05/03/2026 06:50	33,07			224,11		119,93		101,84		0,49		28,64		1,91				7,19	
05/03/2026 06:55	33,09			227,58		120,90		100,87		0,49		28,61		1,84				7,18	
05/03/2026 07:00	33,05			226,67		120,47		102,14		0,49		28,58		1,84				7,18	
05/03/2026 07:05	33,10			231,57		120,53		101,36		0,49		28,55		1,84				7,18	
05/03/2026 07:10	33,04			228,56		120,73		103,39		0,49		28,52		1,82				7,18	
05/03/2026 07:15	33,11			233,38		121,38		103,62		0,49		28,51		1,84				7,18	
05/03/2026 07:20	33,12			229,58		119,92		103,03		0,49		28,48		1,84				7,18	
05/03/2026 07:25	33,11			230,25		120,23		100,57		0,49		28,46		1,82				7,19	
05/03/2026 07:30	33,15			229,86		120,64		101,61		0,49		28,43		1,83				7,18	
05/03/2026 07:35	33,07			226,91		119,92		101,13		0,49		28,42		1,83				7,18	
05/03/2026 07:40	33,08			233,53		119,56		101,52		0,49		28,35		1,82				7,18	
05/03/2026 07:55	33,16			224,97		119,42		101,61		0,49		28,33		1,85				7,18	
05/03/2026 08:00	33,14			232,41		119,40		101,74		0,49		28,31		1,89				7,18	
05/03/2026 08:05	32,88			232,05		120,61		100,82		0,49		28,24		1,79				7,18	
05/03/2026 08:10	32,53			234,33		120,94		101,24		0,49		28,04		1,88				7,19	
05/03/2026 08:15	32,73			229,60		120,97		101,11		0,49		27,83		3,66				7,17	
05/03/2026 08:20	32,91			222,63		93,66		99,62		0,49		28,56		2,44				7,18	
05/03/2026 08:25	32,82			227,63		93,42		100,27		0,49		28,97	29,24	2,46	2,28			7,19	7,36
05/03/2026 08:30	32,79			216,39		92,81		101,01		0,48		28,83		2,34				7,18	
05/03/2026 08:35	32,87			218,53		93,60		102,83		0,48		29,89		2,23				7,56	
05/03/2026 08:40	32,84			210,16		92,37		101,71		0,48		30,24		2,22				7,61	
05/03/2026 08:45	32,79			206,09		93,02		101,77		0,48		30,52		2,17				7,63	
05/03/2026 08:50	32,85			202,65		92,95		101,95		0,48		30,68		2,13				7,64	
05/03/2026 08:55	32,90			197,83		92,85		100,37		0,48		30,82		2,12				7,63	
05/03/2026 09:00	32,95			193,35		93,75		101,63		0,47		30,92		2,03				7,64	
05/03/2026 09:05	32,93			194,86		94,79		101,75		0,47		31,01		2,07				7,64	
05/03/2026 09:10	33,00			190,47		93,65		101,57		0,47		31,08		1,99				7,64	
05/03/2026 09:15	32,93			190,66		94,54		100,86		0,47		31,18		1,92				7,64	
05/03/2026 09:20	33,02			191,63		93,66		100,61		0,47		31,23		1,97				7,65	
05/03/2026 09:25	32,99			188,37		93,15		101,85		0,46		26,74	28,29	1,97	2,00			7,04	7,27
05/03/2026 09:30	33,00			193,52		94,32		101,60		0,46		26,15		1,97				7,00	
05/03/2026 09:35	33,00			188,85		95,18		102,02		0,46		26,57		2,04				7,01	
05/03/2026 09:40	32,99			184,01		93,15		100,83		0,46		27,01		2,04				7,00	
05/03/2026 09:45	33,10			182,23		93,40		100,70		0,46		27,26		2,08				7,01	
05/03/2026 09:50	33,07			179,97		93,27		102,11		0,46		25,46		2,00				6,97	
05/03/2026 09:55	33,07			177,78		101,73		101,64		0,46		24,88		1,89				6,97	
05/03/2026 10:00	33,14			178,32		101,28		102,07		0,46		26,36		1,94				4,51	
05/03/2026 10:05	33,16			173,53		99,93		102,35		0,46		26,40		1,94				8,84	
05/03/2026 10:10	33,16			179,06		100,44		100,48		0,46		26,40		1,94				8,84	
05/03/2026 10:15	33,16			178,95		100,70		100,61		0,46		26,40		1,94				8,84	
05/03/2026 10:20	33,08			179,21		99,75		100,36		0,46		30,93		1,90				7,41	
05/03/2026 10:25	33,03			177,21		100,26		102,58		0,46		31,60		1,93				7,56	
05/03/2026 10:30	33,03			180,16		100,17		103,08		0,46		31,75	29,94	1,91	1,94			7,60	7,65
05/03/2026 10:35	33,02			178,68		100,89		101,57		0,46		31,81		1,98				7,62	
05/03/2026 10:40	33,06			181,10		100,90		100,79		0,46		31,85		1,98				7,63	
05/03/2026 10:45	33,06			176,33		100,22		100,83		0,46		31,89		1,95				7,64	
05/03/2026 10:50	33,10			177,39		100,60		100,09		0,46		31,91		1,89				7,64	
05/03/2026 10:55	32,93			180,21		100,08		100,75		0,46		31,94		2,02				7,65	
05/03/2026 11:00	32,91			182,33		100,66		101,20		0,46		31,96		1,91				7,65	
05/03/2026 11:05	32,88			182,22		99,50		101,03		0,46		31,98		1,93				7,66	
05/03/2026 11:10	32,93			179,56		100,33		102,38		0,46		32,01		1,90				7,66	
05/03/2026 11:15	32,95			191,74		100,28		102,07		0,46		32,01		1,93				7,67	
05/03/2026 11:20	32,92			187,49		100,02		100,43		0,46		32,06		2,11				7,67	
05/03/2026 11:25	33,02			185,11		98,66		101,11		0,46		32,07	32,09	1,95	1,95			7,68	7,68
05/03/2026 11:30	33,01			181,17		99,35		100,01											

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị trung bình giờ
05/03/2026 16:30	33,91	33,92		180,22		99,76		102,35		0,45	0,45	33,03	33,02	21,90	22,06		7,78	7,78
05/03/2026 16:35	33,92			180,07		101,91		102,69		0,45		33,01		22,66			7,78	7,78
05/03/2026 16:40	33,90			184,26		100,67		100,10		0,45		33,00		23,06			7,78	7,78
05/03/2026 16:45	33,99			183,32		99,81		101,60		0,45		32,00		23,75			7,79	7,79
05/03/2026 16:50	34,05			185,34		99,97		102,11		0,45		32,99		24,57			7,79	7,79
05/03/2026 16:55	34,02			188,36		99,92		101,88		0,45		32,95		25,01			7,79	7,79
05/03/2026 17:00	34,08			186,47		99,27		101,97		0,45		32,94		25,53			7,79	7,79
05/03/2026 17:05	34,13			188,55		100,53		101,19		0,45		32,94		26,08			7,79	7,79
05/03/2026 17:10	34,14			194,30		100,85		102,10		0,44		32,91		26,52			7,79	7,79
05/03/2026 17:15	34,22			192,29		100,57		100,84		0,44		32,89		27,05			7,79	7,79
05/03/2026 17:20	34,25			189,77		101,06		101,51		0,44		32,89		27,82			7,79	7,79
05/03/2026 17:25	34,27			189,77		98,53		102,41		0,45		32,87		28,32			7,79	7,79
05/03/2026 17:30	34,27			188,08		98,66		102,06		0,44		32,85		36,50			7,79	7,79
05/03/2026 17:35	34,32			192,52		100,89		100,72		0,44		32,84		36,94			7,79	7,79
05/03/2026 17:40	34,39			188,53		100,12		103,11		0,45		32,82		37,45			7,79	7,79
05/03/2026 17:45	34,36			187,70		100,56		101,91		0,44		32,80		37,65			7,79	7,79
05/03/2026 17:50	34,39			186,39		99,61		100,84		0,44		32,80		38,04			7,79	7,79
05/03/2026 17:55	34,45			190,49		100,70		102,14		0,45		32,78		38,45			7,79	7,79
05/03/2026 18:00	34,46			190,52		100,11		102,01		0,45		32,75		38,83			7,79	7,79
05/03/2026 18:05	34,46			189,97		100,62		101,81		0,45		32,74		39,27			7,80	7,80
05/03/2026 18:10	34,53			191,54		100,24		101,94		0,44		32,71		39,66			7,80	7,80
05/03/2026 18:15	34,56			189,97		99,59		103,20		0,44		32,69		39,97			7,80	7,80
05/03/2026 18:20	34,50			190,42		99,66		100,94		0,44		32,67		40,33			7,80	7,80
05/03/2026 18:25	29,33			189,87		100,13		101,34		0,45		32,64		2,02			7,80	7,80
05/03/2026 18:30	29,42			197,87		100,21		101,95		0,44		32,63		1,99			7,80	7,80
05/03/2026 18:35	29,51			210,30		175,92		101,32		0,45		32,59		2,11			7,79	7,79
05/03/2026 18:40	29,48			208,13		121,04		102,17		0,45		32,58		2,01			7,80	7,80
05/03/2026 18:45	29,39			204,80		119,60		102,24		0,41		32,58		1,97			7,79	7,79
05/03/2026 18:50	29,49			206,50		121,19		101,26		0,41		32,54		2,06			7,79	7,79
05/03/2026 18:55	29,56			212,65		121,11		101,10		0,41		32,53		2,03			7,79	7,79
05/03/2026 19:00	29,51			211,90		120,75		102,36		0,41		32,49		1,98			7,79	7,79
05/03/2026 19:05	29,58			213,84		121,03		103,02		0,40		32,49		2,07			7,79	7,79
05/03/2026 19:10	29,57			215,30		120,44		101,02		0,41		32,48		1,96			7,79	7,79
05/03/2026 19:15	29,49			213,78		121,38		101,75		0,41		32,48		2,00			7,79	7,79
05/03/2026 19:20	29,56			216,94		120,30		101,32		0,41		32,46		1,95			7,79	7,79
05/03/2026 19:25	29,71			216,58		119,12		102,19		0,41		32,43		2,01			7,79	7,79
05/03/2026 19:30	29,65			217,75		120,64		100,77		0,41		32,43		1,94			7,79	7,79
05/03/2026 19:35	29,71			218,68		120,31		101,70		0,41		32,42		1,98			7,79	7,79
05/03/2026 19:40	29,76			222,00		119,65		102,06		0,41		32,39		2,01			7,78	7,78
05/03/2026 19:45	29,73			219,79		120,27		101,61		0,41		32,37		1,98			7,78	7,78
05/03/2026 19:50	29,73			221,78		119,72		104,14		0,41		32,37		1,97			7,78	7,78
05/03/2026 19:55	29,92			222,75		119,37		100,10		0,41		32,35		2,00			7,78	7,78
05/03/2026 20:00	29,87			219,53		119,74		101,75		0,41		32,29		2,04			7,78	7,78
05/03/2026 20:05	29,93			229,36		120,22		101,62		0,41		32,24		2,01			7,78	7,78
05/03/2026 20:10	29,82			233,81		120,73		100,67		0,41		32,22		1,99			7,78	7,78
05/03/2026 20:15	29,91			225,52		120,12		101,73		0,41		32,21		2,05			7,78	7,78
05/03/2026 20:20	29,99			227,24		119,86		101,96		0,41		32,19		1,99			7,77	7,77
05/03/2026 20:30	30,09			223,77		119,65		101,63		0,41		32,13		1,99			7,77	7,77
05/03/2026 20:35	30,11			217,75		119,48		100,73		0,41		32,11		2,01			7,77	7,77
05/03/2026 20:40	30,08			221,12		120,07		101,17		0,41		32,11		2,11			7,77	7,77
05/03/2026 20:45	30,14			215,76		120,07		101,86		0,41		32,10		2,01			7,76	7,76
05/03/2026 20:50	30,10			218,09		121,01		101,70		0,41		32,07		1,97			7,76	7,76
05/03/2026 20:55	30,12			220,35		120,51		100,80		0,41		32,06		2,03			7,76	7,76
05/03/2026 21:00	30,18			219,38		119,05		102,23		0,41		32,06		2,01			7,76	7,76
05/03/2026 21:05	30,20			218,40		120,78		101,16		0,41		32,05		1,99			7,76	7,76
05/03/2026 21:10	30,28			222,58		120,39		101,22		0,41		32,03		1,95			7,76	7,76
05/03/2026 21:15	30,21			218,61		119,02		100,78		0,41		32,01		1,99			7,75	7,75
05/03/2026 21:20	30,19			219,50		118,90		102,29		0,41		32,01		2,02			7,75	7,75
05/03/2026 21:25	30,23			217,24		120,18		101,28		0,41		32,01		1,99			7,75	7,75
05/03/2026 21:30	30,27			219,27		120,37		102,05		0,41		31,99		1,93			7,75	7,75
05/03/2026 21:35	30,35			218,97		120,15		101,66		0,41		31,98		1,97			7,75	7,75
05/03/2026 21:40	30,35			218,26		120,15		101,18		0,41		31,96		1,97			7,74	7,74
05/03/2026 21:45	30,32			219,43		119,76		99,71		0,41		31,95		1,88			7,74	7,74
05/03/2026 21:50	30,34			218,54		119,88		101,08		0,41		31,95		1,95			7,74	7,74
05/03/2026 21:55	30,38			222,30		120,08		99,86		0,41		31,93		2,05			7,74	7,74
05/03/2026 22:00	30,43			218,46		120,26		101,68		0,41		31,93		1,98			7,74	7,74
05/03/2026 22:05	30,52			219,74		119,71		101,44		0,41		31,91		1,95			7,73	7,73
05/03/2026 22:10	30,43			221,53		118,38		101,26		0,41		31,90		1,90			7,73	7,73
05/03/2026 22:15	30,46			221,03		119,23		101,79		0,41		31,90		1,96				

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
06/03/2026 03:00	31,65			231,58		120,03		101,46		0,41		31,06		1,90			7,68	
06/03/2026 03:05	31,59			230,79		118,76		101,82		0,41		31,01		1,89			7,69	
06/03/2026 03:10	31,72			232,80		119,78		101,22		0,41		30,97		1,87			7,69	
06/03/2026 03:15	31,70			231,70		120,80		101,82		0,41		30,97		1,99			7,68	
06/03/2026 03:20	31,73			233,57		119,32		100,21		0,41		31,01		1,90			7,68	
06/03/2026 03:25	31,75			231,02		119,75		100,78		0,41		31,03		1,94	1,91		7,68	
06/03/2026 03:30	31,69		31,75	230,32		120,22		101,38		0,41	0,41	30,99		1,91			7,68	
06/03/2026 03:35	31,84			230,03		118,53		101,76		0,41		30,96		1,90			7,69	
06/03/2026 03:40	31,85			226,60		119,92		101,64		0,41		30,91		1,89			7,69	
06/03/2026 03:45	31,74			230,00		119,66		100,52		0,41		30,92		1,91			7,68	
06/03/2026 03:50	31,86			228,32		119,26		100,71		0,41		30,97		1,90			7,68	
06/03/2026 03:55	31,87			226,03		119,79		103,39		0,41		30,99		1,88			7,68	
06/03/2026 04:00	31,91			229,20		119,87		100,97		0,41		30,97		1,95			7,68	
06/03/2026 04:05	31,97			227,29		119,89		102,14		0,41		30,92		1,94			7,68	
06/03/2026 04:10	31,94			225,08		119,82		100,77		0,41		30,90		1,83			7,68	
06/03/2026 04:15	31,98			228,24		120,17		101,88		0,41		30,92		1,92			7,68	
06/03/2026 04:20	32,01			229,01		120,26		100,89		0,41		30,93		1,95			7,68	
06/03/2026 04:25	31,92			232,33		119,23		101,46		0,41		30,97		1,90			7,67	
06/03/2026 04:30	32,02		31,99	231,91		119,12		101,02		0,41	0,41	30,93		1,88	1,93		7,68	7,68
06/03/2026 04:35	32,01			229,68		120,10		101,23		0,41		30,92		1,91			7,68	
06/03/2026 04:40	31,93			233,70		119,29		101,11		0,41		30,87		2,05			7,68	
06/03/2026 04:45	31,97			228,98		119,57		102,22		0,41		30,90		1,89			7,67	
06/03/2026 04:50	32,07			229,80		119,64		100,93		0,41		30,92		1,95			7,67	
06/03/2026 04:55	32,13			230,57		120,41		100,92		0,41		30,94		1,91			7,67	
06/03/2026 05:00	32,07			234,64		120,96		101,31		0,41		30,93		2,01			7,67	
06/03/2026 05:05	32,12			238,35		120,11		102,39		0,41		30,92		1,89			7,67	
06/03/2026 05:10	32,18			235,19		119,78		101,67		0,41		30,87		1,86			7,67	
06/03/2026 05:15	32,23			230,80		120,16		100,95		0,41		30,87		1,89			7,67	
06/03/2026 05:20	32,27			226,41		120,55		101,08		0,41		30,89		1,86			7,67	
06/03/2026 05:25	32,29			226,87		118,71		102,38		0,41		30,92		1,87			7,67	
06/03/2026 05:30	32,33			227,57		119,47		100,05		0,41	0,41	30,92		1,86	1,88		7,67	7,67
06/03/2026 05:35	32,27			230,32		119,76		102,08		0,41		30,89		1,86			7,67	
06/03/2026 05:40	32,35			224,66		119,82		102,04		0,41		30,85		1,82			7,67	
06/03/2026 05:45	32,30			226,22		119,13		101,71		0,41		30,86		1,87			7,67	
06/03/2026 05:50	32,19			222,79		120,47		101,28		0,41		30,87		1,87			7,67	
06/03/2026 05:55	32,23			234,47		121,45		100,58		0,41		30,87		1,88			7,66	
06/03/2026 06:00	32,28			225,08		120,62		100,68		0,41		30,90		1,87			7,66	
06/03/2026 06:05	32,26			224,74		119,81		100,33		0,41		30,87		1,87			7,66	
06/03/2026 06:10	32,20			225,14		120,08		101,58		0,41		30,82		1,90			7,67	
06/03/2026 06:15	32,22			223,47		118,85		101,93		0,41		30,84		1,91			7,66	
06/03/2026 06:20	32,42			224,63		118,94		100,82		0,41		30,87		1,86			7,66	
06/03/2026 06:25	32,32			227,79		121,14		100,94		0,41	0,41	30,87		1,85	1,88		7,66	7,66
06/03/2026 06:30	32,33			230,52		120,29		101,41		0,41		30,87		1,96			7,66	
06/03/2026 06:35	32,39			233,34		119,21		101,72		0,41		30,87		1,83			7,66	
06/03/2026 06:40	32,43			238,06		120,42		101,72		0,41		30,82		1,84			7,66	
06/03/2026 06:45	32,43			230,42		119,71		101,31		0,41		30,82		1,87			7,66	
06/03/2026 06:50	32,36			232,95		119,60		101,62		0,41		30,84		1,91			7,66	
06/03/2026 06:55	32,45			234,49		119,18		101,21		0,41		30,87		1,86			7,66	
06/03/2026 07:00	32,54			231,98		122,26		100,62		0,41		30,87		1,88			7,66	
06/03/2026 07:05	32,47			227,97		121,08		100,63		0,41		30,87		1,89			7,66	
06/03/2026 07:10	32,43			234,37		120,32		100,33		0,41		30,83		1,86			7,66	
06/03/2026 07:15	32,48			233,48		118,80		100,31		0,41		30,84		1,84			7,66	
06/03/2026 07:20	32,50			229,65		120,10		102,95		0,41		30,85		1,87			7,66	
06/03/2026 07:25	32,60			233,78		119,55		100,82		0,41	0,41	30,87		1,91	1,90		7,66	7,66
06/03/2026 07:30	32,54			236,04		119,28		101,23		0,41		30,88		1,89			7,66	
06/03/2026 07:35	32,69			227,27		120,07		102,22		0,41		30,88		1,94			7,66	
06/03/2026 07:40	32,69			229,95		120,03		100,48		0,41		30,87		1,95			7,66	
06/03/2026 07:45	32,73			225,98		119,44		101,97		0,41		30,85		1,93			7,66	
06/03/2026 07:50	32,68			229,63		120,00		102,12		0,41		30,87		1,97			7,66	
06/03/2026 08:00	32,92			227,50		119,45		100,46		0,41		30,92		1,93			7,65	
06/03/2026 08:05	32,84			230,80		120,80		101,81		0,41		30,92		1,91			7,66	
06/03/2026 08:10	32,80			232,80		120,47		101,30		0,41		30,92		1,92			7,66	
06/03/2026 08:15	32,80			226,42		119,84		100,98		0,41		30,93		1,88			7,66	
06/03/2026 08:20	32,95			222,66		119,98		100,93		0,41		30,95		1,87			7,66	
06/03/2026 08:25	32,98			224,40		119,96		101,92		0,41	0,41	30,99		1,92	1,91		7,66	7,66
06/03/2026 08:30	32,86			227,55		120,10		101,63		0,41	0,41	31,02		1,90			7,65	
06/03/2026 08:35	32,91			224,47		119,99		101,03		0,41		31,03		1,91			7,66	
06/03/2026 08:40	32,84			217,18		121,23		100,30		0,41		31,03		1,95			7,66	
06/03/2026 08:45	33,00			213,44		120,58		100,05		0,41		31,03		1,93			7,66	
06/03/2026 08:50	32,88			209,50		120,77		99,85		0,40		31,03		1,89			7,66	
06/03/2026 08:55	32,48			210,32		96,88		102,50		0,41		31,08		1,90			7,66	
06/03/2026 09:00	32,56			207,00		96,47		100,68		0,41		31,13		1,93			7,66	
06/03/2026 09:05	32,58			200,14		98,08		101,56		0,41		31,14		1,93			7,66	
06/03/2026 09:10	32,49			196,17		98,35		101,10		0,41		31,15		1,90			7,67	
06/03/2026 09:15	32,61			193,44		96,90		101,13		0,41		31,14		1,91			7,67	
06/03/2026 09:20	32,57			193,61		97,28		102,93		0,41		31,16		1,92			7,67	
06/03/2026 09:25	32,60			194,42		97,65		99,64		0,41	0,41	31,18		1,87			7,67	
06/03/2026 09:30	32,64			192,91		98,89		100,75		0,41		31,22		2,01			7,67	
06/03/2026 09:35	32,62			193,39		96,20		102,74		0,40		31,23		1,92			7,67	
06/03/2026 09:40	32,56			191,55		96,45		101,96		0,40		31,23		1,87			7,67	
06/03/2026																		

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
06/03/2026 13:35	32,90		181,57		99,04		100,52		0,39		32,36		1,97		7,75	
06/03/2026 13:40	32,95		174,12		95,90		102,37		0,40		32,37		1,95		7,75	
06/03/2026 13:45	32,94		176,79		97,53		101,83		0,39		32,37		1,95		7,75	
06/03/2026 13:50	32,99		174,27		96,67		100,85		0,39		32,37		1,86		7,75	
06/03/2026 13:55	32,96		169,51		98,35		100,43		0,39		32,40		2,02		7,75	
06/03/2026 14:00	32,97		174,61		98,10		100,70		0,39		32,43		1,91		7,76	
06/03/2026 14:05	33,05		178,06		98,07		103,03		0,40		32,47		1,97		7,75	
06/03/2026 14:10	33,06		182,50		99,00		101,23		0,40		32,48		1,94		7,76	
06/03/2026 14:15	33,02		181,65		97,80		102,03		0,40		32,44		1,90		7,76	
06/03/2026 14:20	33,12		175,94		97,83		101,26		0,39		32,43		1,98		7,76	
06/03/2026 14:25	33,11		179,91		99,33		101,71		0,39		32,47		1,94		7,76	
06/03/2026 14:30	33,07		182,72		92,16		102,59		0,39		32,50		1,93		7,76	
06/03/2026 14:35	33,12		182,26		92,75		100,72		0,40		32,53		1,93		7,76	
06/03/2026 14:40	33,13		184,68		92,24		101,32		0,40		32,57		1,87		7,76	
06/03/2026 14:45	33,19		174,86		92,84		101,03		0,39		32,57		1,89		7,76	
06/03/2026 14:50	33,21		174,21		92,26		100,95		0,40		32,53		1,85		7,77	
06/03/2026 14:55	33,29		167,96		92,39		100,74		0,40		32,59		1,97		7,77	
06/03/2026 15:00	33,33		164,70		93,07		102,14		0,40		32,63		1,90		7,77	
06/03/2026 15:05	33,34		170,99		93,31		101,78		0,40		32,65		1,92		7,77	
06/03/2026 15:10	33,39		164,04		93,09		102,89		0,40		32,67		1,88		7,77	
06/03/2026 15:15	33,37		162,38		94,16		102,21		0,39		32,66		1,88		7,77	
06/03/2026 15:20	33,47		162,96		93,87		102,64		0,39		32,64		1,96		7,77	
06/03/2026 15:25	33,40		160,02		92,98		100,47		0,39		32,68		1,89		7,77	
06/03/2026 15:30	33,51		140,69		93,09		101,92		0,39		32,69		1,86		7,78	
06/03/2026 15:35	33,50		145,25		92,23		101,89		0,39		32,72		1,91		7,77	
06/03/2026 15:40	33,51		154,94		93,74		101,81		0,39		32,71		1,92		7,77	
06/03/2026 15:45	33,55		150,21		92,62		102,16		0,39		32,69		1,93		7,77	
06/03/2026 15:50	33,70		151,00		92,53		101,16		0,39		32,66		1,98		7,78	
06/03/2026 15:55	33,70		153,16		100,85		102,63		0,39		32,66		1,93		7,78	
06/03/2026 16:00	33,70		151,77		100,00		101,01		0,39		32,69		1,91		7,78	
06/03/2026 16:05	33,78		156,70		100,24		100,20		0,39		32,69		1,95		7,78	
06/03/2026 16:10	33,84		166,24		100,97		102,07		0,39		32,69		2,15		7,78	
06/03/2026 16:15	33,93		168,44		101,63		100,42		0,39		32,69		1,99		7,78	
06/03/2026 16:20	33,93		175,15		100,08		101,67		0,39		32,64		1,95		7,79	
06/03/2026 16:25	33,94		173,92		100,19		102,63		0,39		32,62		2,07		7,78	
06/03/2026 16:30	33,90		181,85		101,11		102,17		0,39		32,63		1,97		7,79	
06/03/2026 16:35	33,77		186,11		100,57		100,82		0,39		32,64		1,97		7,78	
06/03/2026 16:40	33,62		188,08		100,35		100,86		0,39		32,64		1,94		7,79	
06/03/2026 16:45	33,77		193,30		99,81		102,02		0,39		32,63		1,92		7,79	
06/03/2026 16:50	33,48		192,99		99,83		100,77		0,39		32,58		1,93		7,79	
06/03/2026 16:55	33,52		191,84		98,80		100,52		0,39		32,55		2,00		7,79	
06/03/2026 17:00	33,53		197,27		99,40		100,52		0,39		32,58		2,03		7,79	
06/03/2026 17:05	33,33		196,01		100,08		101,77		0,39		32,58		1,91		7,79	
06/03/2026 17:10	33,25		198,47		100,22		100,96		0,39		32,58		1,89		7,80	
06/03/2026 17:15	33,15		199,87		100,61		101,93		0,39		32,56		1,88		7,80	
06/03/2026 17:20	33,12		203,51		100,24		101,75		0,39		32,52		1,98		7,80	
06/03/2026 17:25	33,21		198,22		98,32		101,66		0,39		32,47		1,93		7,80	
06/03/2026 17:30	33,27		196,40		100,66		101,88		0,39		32,48		1,91		7,80	
06/03/2026 17:35	33,24		199,08		99,97		101,59		0,39		32,50		1,96		7,80	
06/03/2026 17:40	33,22		201,45		100,37		101,94		0,39		32,50		1,91		7,80	
06/03/2026 17:45	33,05		196,22		99,74		101,11		0,39		32,48		1,94		7,80	
06/03/2026 17:50	32,99		198,75		99,67		102,77		0,39		32,43		1,96		7,81	
06/03/2026 17:55	32,89		196,10		100,38		101,42		0,39		32,49		1,89		7,80	
06/03/2026 18:00	32,84		199,90		98,82		101,77		0,39		32,42		1,92		7,80	
06/03/2026 18:05	32,73		197,74		100,11		100,76		0,39		32,42		1,97		7,80	
06/03/2026 18:10	32,68		203,03		101,24		101,06		0,39		32,42		1,84		7,80	
06/03/2026 18:15	32,48		202,46		100,02		103,50		0,39		32,39		1,86		7,80	
06/03/2026 18:20	32,15		201,91		100,08		101,32		0,39		32,32		2,07		7,80	
06/03/2026 18:25	32,17		200,90		99,57		102,25		0,39		32,25		1,87		7,80	
06/03/2026 18:30	32,21		203,61		99,61		101,11		0,39		32,27		1,88		7,80	
06/03/2026 18:35	32,34		201,24		99,75		102,59		0,39		32,30		1,87		7,80	
06/03/2026 18:40	32,34		208,16		98,04		100,87		0,39		32,30		1,88		7,80	
06/03/2026 18:45	32,51		208,70		101,38		102,53		0,40		32,22		1,94		7,80	
06/03/2026 18:50	32,46		202,12		100,21		103,19		0,40		32,18		2,00		7,80	
06/03/2026 18:55	32,33		196,67		95,55		100,64		0,39		32,16		1,84		7,80	
06/03/2026 19:00	32,43		196,62		95,50		101,68		0,39		32,16		1,96		7,79	
06/03/2026 19:05	32,28		195,04		97,78		102,45		0,39		32,16		1,87		7,79	
06/03/2026 19:10	32,06		200,59		96,14		102,62		0,39		32,16		1,84		7,79	
06/03/2026 19:15	32,15		202,43		98,78		101,88		0,39		32,16		2,06		7,79	
06/03/2026 19:20	32,16		204,49		107,42		102,07		0,39		32,11		1,87		7,79	
06/03/2026 19:25	31,91		196,85		96,02		101,93		0,39		32,06		2,00		7,79	
06/03/2026 19:30	32,00		199,06		99,84		101,17		0,39		32,06		1,91		7,79	
06/03/2026 19:35	31,99		202,98		99,63		101,25		0,40		32,07		1,84		7,78	
06/03/2026 19:40	32,07		204,09		100,17		100,75		0,40		32,07		1,92		7,78	
06/03/2026 19:45	31,94		203,73		100,16		101,14		0,39		32,06		1,86		7,78	
06/03/2026 19:50	32,11		207,08		100,19		101,40		0,39		32,05		1,92		7,78	
06/03/2026 19:55	31,95		207,47		100,41		102,05		0,39		32,00		1,95		7,78	
06/03/2026 20:00	31,80		201,91		99,81		102,55		0,39		32,01		1,98		7,78	
06/03/2026 20:05	31,82		208,38		99,34		99,66		0,39		32,00		1,88		7,78	
06/03/2026 20:10	31,98		212,52		100,98		102,09		0,39		32,00		1,88		7,77	
06/03/2026 20:15	32,05		209,61		99,74		102,45		0,39		31,96		1,91		7,77	
06/03/2026 20:20	32,04		206,69		101,02		100,68		0,39		31,95		1,81		7,78	
06/03/2026 20:25	32,10		202,10		98,32		101,24		0,39		31,89		1,85		7,77	
06/03/2026 20:30	32,13		202,18		100,16		99,08		0,39		31,89		1,94		7,77	
06/03/2026 20:35	32,00		203,88		99,82		102,40		0,39		31,90		1,94		7,77	
06/03/2026 20:40	32,00		200,82		100,76		101,60		0,39		31,90		1,86		7,77	
06/03/2026 20:45	31,87		199,24		99,84		101,72		0,39							

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
07/03/2026 00:05	32,48			203,75		100,28		101,79		0,40		31,35		1,84				7,71	
07/03/2026 00:10	32,52			205,42		99,89		101,16		0,40		31,36		1,80				7,71	
07/03/2026 00:15	32,73			205,43		205,43		100,07		0,40		31,39		1,84				7,71	
07/03/2026 00:20	32,44			207,65		99,69		101,19		0,40		31,37		1,82				7,71	
07/03/2026 00:25	32,53			204,58		99,42		101,41		0,40		31,33		1,80				7,71	
07/03/2026 00:30	32,52		32,82	201,32		99,64		102,50		0,40	0,40	31,29		1,81		2,13		7,71	7,71
07/03/2026 00:35	32,74			200,88		99,29		101,42		0,40		31,29		2,73				7,71	
07/03/2026 00:40	33,32			205,25		101,44		101,13		0,40		31,29		2,86				7,71	
07/03/2026 00:45	33,06			205,95		99,24		101,32		0,40		31,31		2,43				7,70	
07/03/2026 00:50	33,43			207,20		100,07		102,17		0,40		31,28		2,32				7,70	
07/03/2026 00:55	33,54			201,73		98,85		100,43		0,40		31,24		2,34				7,70	
07/03/2026 01:00	33,64			201,80		99,00		100,53		0,40		31,20		2,38				7,71	
07/03/2026 01:05	33,69			203,62		100,98		100,42		0,40		31,20		2,32				7,70	
07/03/2026 01:10	33,87			204,38		99,10		100,40		0,40		31,21		2,23				7,70	
07/03/2026 01:15	33,98			205,20		99,43		100,89		0,40		31,23		2,19				7,70	
07/03/2026 01:20	34,12			207,07		99,90		101,54		0,40		31,21		2,10				7,70	
07/03/2026 01:25	34,20			205,70		99,31		100,93		0,40		31,18		2,02		2,12		7,70	7,70
07/03/2026 01:30	34,14			204,42		100,61		101,66		0,40		31,13		2,18				7,70	
07/03/2026 01:35	34,15			199,64		99,07		103,25		0,40		31,13		2,03				7,70	
07/03/2026 01:40	34,27			203,59		99,90		100,23		0,40		31,15		2,02				7,70	
07/03/2026 01:45	34,27			210,04		100,78		100,88		0,40		31,17		1,92				7,70	
07/03/2026 01:50	34,31			207,86		101,11		101,45		0,40		31,16		2,00				7,70	
07/03/2026 01:55	33,98			206,69		99,74		101,68		0,40		31,13		2,02				7,70	
07/03/2026 02:00	34,01			207,99		100,41		102,16		0,40		31,08		1,96				7,70	
07/03/2026 02:05	34,03			208,74		100,90		101,32		0,40		31,08		2,00				7,69	
07/03/2026 02:10	34,03			211,29		101,08		103,53		0,40		31,08		2,00				7,69	
07/03/2026 02:15	34,09			207,42		100,12		101,91		0,40		31,10		1,91				7,69	
07/03/2026 02:20	34,11			207,30		100,51		100,67		0,40		31,08		1,98				7,69	
07/03/2026 02:25	33,92			199,88		98,57		102,60		0,40		31,08		1,94				7,69	
07/03/2026 02:30	33,94			207,84		99,77		102,83		0,40		31,02		1,87		1,91		7,69	7,69
07/03/2026 02:35	33,94			201,33		99,89		101,23		0,40		31,03		1,91				7,69	
07/03/2026 02:40	33,98			202,28		99,96		101,61		0,40		31,03		1,86				7,69	
07/03/2026 02:45	34,00			202,65		100,31		102,95		0,40		31,07		1,86				7,69	
07/03/2026 02:50	33,96			202,78		99,91		103,15		0,40		31,05		1,82				7,69	
07/03/2026 02:55	34,05			201,49		100,89		100,85		0,40		31,04		1,80				7,68	
07/03/2026 03:00	34,00			201,08		101,00		101,53		0,39		30,99		1,83				7,69	
07/03/2026 03:05	33,94			200,54		99,74		101,37		0,40		30,98		1,85				7,68	
07/03/2026 03:10	33,94			197,34		99,46		101,07		0,39		30,99		1,85				7,68	
07/03/2026 03:15	33,08			197,81		100,10		99,43		0,39		31,02		1,81				7,68	
07/03/2026 03:20	33,10			200,83		100,84		101,45		0,40		31,02		1,90				7,68	
07/03/2026 03:25	32,98			201,93		100,39		101,17		0,39		31,02		1,83		1,83		7,68	7,68
07/03/2026 03:30	33,07			205,62		99,72		102,93		0,39		30,97		1,84				7,68	
07/03/2026 03:35	33,12			203,14		98,69		103,66		0,39		30,95		1,81				7,68	
07/03/2026 03:40	33,01			197,60		100,06		101,65		0,39		30,97		1,85				7,68	
07/03/2026 03:45	32,84			201,04		98,80		102,05		0,40		30,97		1,89				7,68	
07/03/2026 03:50	32,86			200,32		99,20		101,00		0,39		30,97		1,77				7,68	
07/03/2026 03:55	32,82			199,84		101,47		101,24		0,39		30,97		1,80				7,68	
07/03/2026 04:00	32,51			204,80		100,90		102,80		0,40		30,92		1,96				7,68	
07/03/2026 04:05	32,57			200,87		99,44		99,83		0,40		30,92		1,82				7,68	
07/03/2026 04:10	32,61			199,39		99,46		100,68		0,40		30,92		1,74				7,68	
07/03/2026 04:15	32,65			199,14		100,11		101,66		0,39		30,92		1,80				7,67	
07/03/2026 04:20	32,64			202,65		98,87		101,29		0,39		30,94		1,82				7,67	
07/03/2026 04:25	32,59			208,43		99,05		100,15		0,39		30,93		1,89				7,67	
07/03/2026 04:30	32,59			210,57		100,42		102,02		0,39		30,89		1,80		1,82		7,68	7,67
07/03/2026 04:35	32,69			208,13		99,18		101,19		0,39		30,87		1,80				7,67	
07/03/2026 04:40	32,67			202,35		99,47		101,84		0,39		30,87		1,79				7,67	
07/03/2026 04:45	32,60			209,18		100,05		100,89		0,39		30,91		1,78				7,67	
07/03/2026 04:50	32,63			209,02		100,54		100,10		0,39		30,92		1,80				7,67	
07/03/2026 04:55	32,60			213,64		100,04		100,62		0,39		30,92		1,80				7,67	
07/03/2026 05:00	32,61			212,74		99,02		101,74		0,39		30,87		1,91				7,67	
07/03/2026 05:05	32,59			213,43		101,17		101,14		0,39		30,87		1,87				7,67	
07/03/2026 05:10	32,70			208,26		99,28		101,99		0,39		30,86		1,82				7,67	
07/03/2026 05:15	32,62			213,45		98,47		101,44		0,39		30,87		1,81				7,67	
07/03/2026 05:20	32,52			205,64		98,68		101,84		0,40		30,89		1,90				7,66	
07/03/2026 05:25	32,55			206,20		97,09		100,92		0,40		30,87		1,78		1,82		7,66	7,67
07/03/2026 05:30	32,72			204,12		99,24		103,09		0,40		30,86		1,80				7,67	
07/03/2026 05:35	32,48			206,75		99,66		102,73		0,40		30,81		1,77				7,67	
07/03/2026 05:40	32,41			205,73		99,74		102,29		0,40		30,82		1,79				7,66	
07/03/2026 05:45	32,42			201,38		99,43		100,99		0,40		30,84		1,80				7,66	
07/03/2026 05:50	32,41			201,69		99,43		100,97		0,40		30,87		1,77				7,66	
07/03/2026 05:55	32,41			198,95		99,09		101,54		0,40		30,87		1,80				7,66	
07/03/2026 06:00	32,40			200,74		100,79		101,75		0,40		30,82		1,76				7,66	
07/03/2026 06:05	32,56			197,79		100,15		101,80		0,40		30,81		1,80				7,66	
07/03/2026 06:10	32,48			199,64		100,59		101,70		0,40		30,82		1,89				7,66	
07/03/2026 06:15	32,50			199,73		100,23		101,28		0,40		30,82		1,76				7,66	
07/03/2026 06:20	32,43			201,45		99,95		102,35		0,40		30,86		1,81				7,66	
07/03/2026 06:25	32,57			202,00		99,57		101,75		0,40		30,86		1,78				7,66	
07/03/2026 06:30	32,50			197,90		99,70		100,93		0,40		30,80		1,80		1,79		7,66	7,66
07/03/2026 06:35	32,44			200,45		99,38		102,09		0,40		30,82		1,82					

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
07/03/2026 10:30	32,14			169,50		98,79		102,65		0,39		31,40		1,82				7,68	
07/03/2026 10:35	32,09			170,33		98,68		95,13		0,39		31,44		1,83				7,69	
07/03/2026 10:40	31,95			170,98		170,43		101,24		0,38		31,44		1,82				7,69	
07/03/2026 10:45	31,92			175,00		175,00		99,57		0,39		31,45		1,83				7,69	
07/03/2026 10:50	31,63			177,42		98,17		101,39		0,39		31,52		1,92				7,69	
07/03/2026 10:55	31,58			170,14		99,70		100,54		0,39		31,55		1,80				7,69	
07/03/2026 11:00	31,49			180,31		100,61		101,71		0,38		31,60		1,78				7,70	
07/03/2026 11:05	31,62			177,34		99,78		101,01		0,38		31,62		1,82				7,70	
07/03/2026 11:15	31,76			177,32		100,87		100,65		0,38		31,65		1,81				7,70	
07/03/2026 11:20	31,66			167,82		100,47		99,78		0,38		31,75		1,82				7,71	
07/03/2026 11:25	31,71		31,51	165,44		94,33		101,54		0,38		31,75		1,81				7,71	
07/03/2026 11:30	31,56			166,37		93,88		100,76		0,38	0,38	31,79	31,76	1,83		1,82		7,71	
07/03/2026 11:35	31,47			168,25		95,44		101,56		0,38		31,80		1,84				7,71	
07/03/2026 11:40	31,53			172,49		95,18		100,86		0,38		31,80		1,78				7,71	
07/03/2026 11:45	31,27			163,17		95,47		101,84		0,38		31,85		1,82				7,72	
07/03/2026 11:50	31,28		31,56	166,76	4.560,00	96,16	2.376,00	100,90	2.424,00	0,38		31,89		1,82		1,84		7,71	
07/03/2026 11:55	31,31			159,56		96,20		100,79		0,38		31,94		1,84				7,72	
07/03/2026 12:00	31,29			166,91		94,95		102,04		0,38		31,99		1,87				7,72	
07/03/2026 12:05	31,21			160,68		96,63		101,67		0,38		32,01		1,87				7,72	
07/03/2026 12:10	30,99			151,91		97,83		101,66		0,38		32,05		1,82				7,72	
07/03/2026 12:15	30,96			160,89		97,58		101,54		0,38		32,06		1,82				7,72	
07/03/2026 12:20	30,98			159,27		96,92		101,57		0,38		32,11		1,85				7,73	
07/03/2026 12:25	31,02		31,03	157,54		97,77		102,64		0,38	0,38	32,16	32,15	1,88		1,91		7,73	
07/03/2026 12:30	31,17			162,80		96,68		101,11		0,38		32,17		2,33				7,73	
07/03/2026 12:35	31,10			160,16		97,35		102,87		0,38		32,21		1,81				7,74	
07/03/2026 12:40	31,10			163,94		98,51		101,48		0,38		32,21		2,11				7,74	
07/03/2026 12:45	31,04			164,86		99,01		101,85		0,38		32,22		1,84				7,74	
07/03/2026 12:50	30,38			158,36		97,83		100,93		0,38		32,26		1,85				7,74	
07/03/2026 12:55	31,14			157,61		102,83		101,23		0,38		32,34		1,89				7,74	
07/03/2026 13:00	31,24			162,99		99,90		101,33		0,38		32,37		1,80				7,75	
07/03/2026 13:05	31,37			167,37		100,72		100,81		0,38		32,42		1,81				7,75	
07/03/2026 13:10	31,24			171,43		100,68		101,46		0,38		32,42		1,90				7,75	
07/03/2026 13:15	31,11			170,27		101,25		99,40		0,38		32,43		1,81				7,75	
07/03/2026 13:20	30,42		30,63	167,16		99,20		102,32		0,38	0,38	32,46	32,51	1,82		1,84		7,76	
07/03/2026 13:25	30,19			168,44		99,89		101,08		0,38		32,50		1,88				7,76	
07/03/2026 13:30	30,27			167,00		100,08		100,46		0,38		32,52		1,82				7,76	
07/03/2026 13:35	30,10			163,74		99,54		104,41		0,38		32,55		1,81				7,76	
07/03/2026 13:40	30,39			165,61		99,48		102,03		0,38		32,58		1,84				7,76	
07/03/2026 13:45	30,48			170,47		99,51		99,87		0,38		32,58		1,82				7,76	
07/03/2026 13:50	30,47			167,93		99,34		103,03		0,38		32,61		1,84				7,77	
07/03/2026 13:55	30,28			162,29		99,78		101,20		0,38		32,64		1,88				7,77	
07/03/2026 14:00	30,54			163,88		99,43		100,93		0,38		32,65		1,87				7,76	
07/03/2026 14:05	30,50			164,80		101,09		102,68		0,38		32,69		1,78				7,77	
07/03/2026 14:10	30,82			169,07		101,37		101,71		0,38		32,69		1,90				7,77	
07/03/2026 14:15	31,52			168,39		100,20		102,35		0,38		32,69		1,79				7,77	
07/03/2026 14:20	30,93			167,26		100,47		102,46		0,38		32,70		1,79				7,78	
07/03/2026 14:25	30,72			169,66		99,29		100,53		0,38	0,38	32,74	32,74	1,82		1,82		7,78	
07/03/2026 14:30	30,34		30,48	169,09		100,46		103,46		0,38	0,38	32,75	32,74	1,80		1,82		7,78	
07/03/2026 14:35	30,00			171,98		100,96		100,85		0,37		32,76		1,78				7,78	
07/03/2026 14:40	30,08			169,91		100,25		102,25		0,41		32,79		1,80				7,78	
07/03/2026 14:45	30,11			168,03		99,68		102,74		0,42		32,80		1,77				7,78	
07/03/2026 14:50	30,14			165,44		100,22		101,82		0,37		32,80		1,80				7,78	
07/03/2026 14:55	30,06			163,64		100,89		102,39		0,37		32,83		1,77				7,78	
07/03/2026 15:00	30,21			166,86		99,78		101,98		0,38		32,84		1,81				7,78	
07/03/2026 15:05	30,23			172,53		100,07		101,01		0,38		32,84		1,80				7,78	
07/03/2026 15:10	30,35			168,96		100,33		100,48		0,38		32,84		1,79				7,79	
07/03/2026 15:15	30,30			169,38		99,98		100,98		0,38		32,84		1,80				7,79	
07/03/2026 15:20	30,08			171,34		100,40		101,27		0,38		32,84		1,77				7,78	
07/03/2026 15:25	29,96		30,31	168,21		100,78		101,42		0,38	0,38	32,86	32,85	1,77		1,79		7,79	
07/03/2026 15:30	31,15			171,46		100,81		100,98		0,37		32,87		1,77				7,79	
07/03/2026 15:35	30,57			174,80		99,93		106,67		0,37		32,87		1,78				7,79	
07/03/2026 15:40	30,21			178,89		99,75		102,09		0,37		32,86		1,77				7,79	
07/03/2026 15:45	30,30			177,66		100,28		101,63		0,37		32,86		1,77				7,79	
07/03/2026 15:50	30,16			177,99		100,11		101,40		0,37		32,85		1,86				7,80	
07/03/2026 15:55	30,10			173,75		97,13		101,33		0,37		32,85		1,80				7,80	
07/03/2026 16:00	30,03			175,67		100,80		100,77		0,37		32,85		1,77				7,80	
07/03/2026 16:05	30,39			178,59		101,11		101,41		0,37		32,86		1,79				7,80	
07/03/2026 16:10	30,40			181,89		99,85		101,37		0,37		32,84		2,00				7,80	
07/03/2026 16:15	30,31		30,36	181,34		100,18		101,02		0,37	0,37	32,84	32,84	1,78		1,82		7,81	
07/03/2026 16:20	30,07			180,16		100,64		100,64		0,37		32,84		1,78				7,81	
07/03/2026 16:25	30,20			188,45		101,34		100,39		0,37		32,84		1,89				7,81	
07/03/2026 16:30	30,38			188,40		101,02		90,15		0,37		32,83		1,78				7,81	
07/03/2026 16:35	31,08			189,54		100,84		101,27		0,37		32,80		1,76				7,82	
07/03/2026 16:40	31,10			190,89		100,19		102,10		0,37		32,79		1,76				7,82	
07/03/2026 16:45	31,19			190,68		100,32		101,55		0,37		32,77		1,79				7,82	
07/03/2026 16:50	31,18			196,22		100,50		102,56		0,37		32,75		1,76				7,82	
07/03/2026 16:55	30,49			193,39		100,59		102,30		0,37		32,74		1,82				7,82	
07/03/2026 17:00	30,38			190,73		100,14		100,70		0,37		32,70		1,83				7,82	
07/03/2026 17:																			

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
07/03/2026 21:20	30,07		196,92		99,79		102,02		0,40		32,04		1,74		7,74	
07/03/2026 21:25	30,08		192,65		99,45		102,72		0,41		32,03		1,77		7,73	
07/03/2026 21:30	30,11	30,12	190,53		100,29		120,00		0,40	0,40	32,01	32,03	1,96	1,77	7,73	7,73
07/03/2026 21:35	30,02		194,96		98,97		120,00		0,40		32,01		1,72		7,73	
07/03/2026 21:40	30,12		194,00		100,76		101,20		0,41		32,01		1,72		7,73	
07/03/2026 21:45	29,98		192,13		99,40		100,73		0,41		32,01		1,72		7,73	
07/03/2026 21:50	30,01		193,55		99,91		102,26		0,41		32,00		1,73		7,73	
07/03/2026 21:55	30,15		190,20		104,08		101,08		0,41		31,98		1,71		7,73	
07/03/2026 22:00	30,04		191,56		100,04		102,46		0,41		31,97		1,72		7,72	
07/03/2026 22:05	30,13		196,54		99,73		101,03		0,41		31,96		1,72		7,72	
07/03/2026 22:10	30,10		196,28		99,71		101,03		0,41		31,95		1,72		7,72	
07/03/2026 22:15	29,98		193,56		100,68		100,83		0,40		31,95		1,73		7,72	
07/03/2026 22:20	30,02		198,35		100,04		101,68		0,41		31,94		1,71		7,72	
07/03/2026 22:25	30,03		194,68		98,87		102,27		0,41		31,91	31,92	1,70	1,71	7,71	7,71
07/03/2026 22:30	29,99		196,32		100,57		100,59		0,38		31,90		1,71		7,71	
07/03/2026 22:35	30,01		198,21		99,95		128,35		0,38		31,90		1,70		7,71	
07/03/2026 22:40	30,03		197,76		98,63		100,75		0,41		31,90		1,72		7,71	
07/03/2026 22:45	29,98		199,09		100,45		99,72		0,41		31,89		1,71		7,71	
07/03/2026 22:50	30,05		198,99		100,57		101,87		0,41		31,87		1,70		7,71	
07/03/2026 22:55	30,08		197,61		99,55		100,92		0,38		31,85		1,70		7,71	
07/03/2026 23:00	30,02		201,62		99,46		101,52		0,38		31,85		1,69		7,71	
07/03/2026 23:05	30,05		199,59		99,77		100,98		0,38		31,85		1,71		7,71	
07/03/2026 23:10	30,04		207,06		99,54		100,98		0,38		31,84		1,71		7,70	
07/03/2026 23:15	30,10		200,02		98,83		100,69		0,38		31,82		1,69		7,70	
07/03/2026 23:20	30,07		197,41		99,62		99,84		0,38		31,80		1,67		7,70	
07/03/2026 23:25	30,21		196,03		99,87		97,95		0,38	0,38	31,80	31,80	1,70	1,70	7,70	7,70
07/03/2026 23:30	30,12		198,62		99,75		99,92		0,38		31,80		1,69		7,70	
07/03/2026 23:35	30,05		196,96		99,65		84,74		0,38		31,77		1,80		7,70	
07/03/2026 23:40	30,27		196,08		101,16		100,15		0,38		31,77		1,75		7,70	
07/03/2026 23:45	30,15		192,33		99,80		100,60		0,38		31,75		1,65		7,70	
07/03/2026 23:50	30,19		192,38		99,17		102,03		0,38		31,75		1,75		7,69	
07/03/2026 23:55	30,22		191,58		100,78		100,93		0,38		31,74		1,69		7,69	
08/03/2026 00:00	30,23		192,12		99,49		101,55		0,38		31,73		1,69		7,69	
08/03/2026 00:05	30,26		195,02		101,15		101,17		0,38		31,72		1,70		7,69	
08/03/2026 00:10	30,24		190,01		99,47		101,62		0,38		31,71		1,70		7,69	
08/03/2026 00:15	30,23		188,42		99,85		101,10		0,38		31,70		1,67		7,69	
08/03/2026 00:20	30,24		191,24		99,70		101,53		0,38		31,70		1,67		7,69	
08/03/2026 00:25	30,24		188,89		99,69		101,38		0,38		31,69		1,69		7,68	
08/03/2026 00:30	30,18		187,92		99,70		102,11		0,38		31,68		1,68		7,68	
08/03/2026 00:35	30,27		191,71		99,14		123,64		0,38		31,67		1,69		7,68	
08/03/2026 00:40	30,26		193,93		99,90		101,41		0,38		31,67		1,77		7,68	
08/03/2026 00:45	30,26		193,04		99,94		101,18		0,38		31,66		1,71		7,68	
08/03/2026 00:50	30,26		190,93		100,18		102,52		0,38		31,65		1,67		7,68	
08/03/2026 00:55	30,25		192,98		94,48		101,16		0,39		31,64		1,66		7,68	
08/03/2026 01:00	30,19		192,11		94,34		100,58		0,39		31,61		1,69		7,68	
08/03/2026 01:05	30,25		194,04		94,48		101,83		0,38		31,62		1,70		7,68	
08/03/2026 01:10	30,30		192,78		93,23		100,18		0,39		31,60		1,70		7,68	
08/03/2026 01:15	30,32		193,45		94,09		102,62		0,38		31,60		1,70		7,68	
08/03/2026 01:20	30,36		198,78		95,40		100,08		0,38		31,59		1,69		7,67	
08/03/2026 01:25	30,31		195,97		94,18		101,73		0,38	0,39	31,58	31,57	1,67	1,69	7,67	7,67
08/03/2026 01:30	30,31		192,57		93,23		101,85		0,38		31,56		1,68		7,67	
08/03/2026 01:35	30,28		196,29		92,58		187,71		0,38		31,55		1,75		7,67	
08/03/2026 01:40	30,33		198,81		93,05		102,02		0,41		31,55		1,70		7,67	
08/03/2026 01:45	30,29		193,22		92,86		101,93		0,39		31,55		1,69		7,67	
08/03/2026 01:50	30,31		201,51		92,46		101,55		0,38		31,54		1,68		7,67	
08/03/2026 01:55	30,35		200,25		92,68		102,11		0,38		31,54		1,68		7,67	
08/03/2026 02:00	30,33		197,88		93,35		101,86		0,39		31,52		1,69		7,67	
08/03/2026 02:05	30,29		200,61		93,75		99,88		0,39		31,50		1,68		7,67	
08/03/2026 02:10	30,27		199,66		92,18		101,20		0,38		31,50		1,66		7,67	
08/03/2026 02:15	30,25		199,26		92,17		101,01		0,39		31,50		1,68		7,66	
08/03/2026 02:20	30,34		199,68		93,37		102,73		0,39		31,49		1,69		7,66	
08/03/2026 02:25	30,30		196,02		101,39		101,96		0,39		31,45		1,65		7,66	
08/03/2026 02:30	30,30		194,02		100,26		101,41		0,39		31,44		1,68		7,66	
08/03/2026 02:35	30,22		193,24		101,15		67,60		0,39		31,44		1,66		7,66	
08/03/2026 02:40	30,36		199,72		100,77		101,64		0,39		31,44		1,69		7,66	
08/03/2026 02:45	30,28		191,94		100,32		100,87		0,38		31,43		1,67		7,66	
08/03/2026 02:50	30,34		194,38		98,71		101,82		0,38		31,40		1,78		7,66	
08/03/2026 02:55	30,38		196,91		99,61		101,99		0,39		31,39		1,68		7,66	
08/03/2026 03:00	30,31		195,54		99,80		101,13		0,38		31,39		1,68		7,65	
08/03/2026 03:05	30,33		196,01		99,45		100,66		0,38		31,39		1,66		7,65	
08/03/2026 03:10	30,41		200,47		100,43		102,40		0,39		31,39		1,68		7,65	
08/03/2026 03:15	30,38		201,96		100,83		100,27		0,39		31,39		1,67		7,65	
08/03/2026 03:20	30,51		200,98		100,81		101,12		0,39		31,38		1,70		7,65	
08/03/2026 03:25	30,46		197,74		99,94		102,08		0,39	0,39	31,37	31,36	1,68	1,68	7,65	7,65
08/03/2026 03:30	30,51		200,71		99,17		101,42		0,38		31,36		1,69		7,65	
08/03/2026 03:35	30,37		194,21		99,44		62,99		0,39		31,34		1,68		7,65	
08/03/2026 03:40	30,62		201,11		100,00		101,59		0,39		31,34		1,67		7,65	
08/03/2026 03:45	30,53		203,46		100,52		101,96		0,39		31,34		1,69		7,65	
08/03/2026 03:50	30,40		200,81		99,53		101,79		0,39		31,34		1,69		7,65	
08/03/2026 03:55	30,25		196,34		98,88		102,14		0,39		31,34		1,67		7,65	
08/03/2026 04:00	30,38		195,24		98,86		101,08		0,38		31,33		1,67		7,65	
08/03/2026 04:05	30,33		193,68		98,52		102,14		0,39		31,33		1,77		7,65	
08/03/2026 04:10	30,32		193,17		97,86		102,14		0,39		31,30		1,67		7,65	
08/03/2026 04:15	30,27		192,77		98,59		101,43		0,39		31,31		1,67		7,65	
08/03/2026 04:20	30,23		198,98		98,27		100,76		0,39		31,29		1,68		7,65	
08/03/2026 04:25	30,27		199,37		98,											

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)				pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	
																			Giá trị nhận được
08/03/2026 07:50	29,66			202,80		100,48		101,93		0,42		31,12		1,65				7,63	
08/03/2026 07:55	29,68			196,89		99,67		101,61		0,42		31,13		1,64				7,63	
08/03/2026 08:00	29,83			195,21		100,51		101,06		0,42		31,13		1,67				7,63	
08/03/2026 08:05	29,83			193,18		99,77		100,52		0,42		31,13		1,69				7,63	
08/03/2026 08:10	29,76			197,21		100,11		101,47		0,42		31,13		1,65				7,63	
08/03/2026 08:15	29,73			196,21		99,66		101,59		0,42		31,13		1,67				7,63	
08/03/2026 08:20	29,74			193,47		99,58		101,99		0,42		31,14		1,68				7,63	
08/03/2026 08:25	29,71		29,84	194,26		97,87		100,93		0,42	0,42	31,16	31,16	1,66	1,68			7,63	7,63
08/03/2026 08:30	29,88			190,80		100,60		102,87		0,42		31,16		1,67				7,63	
08/03/2026 08:35	29,79			188,35		99,17		100,76		0,42		31,17		1,65				7,63	
08/03/2026 08:40	29,96			189,63		100,18		103,30		0,42		31,18		1,66				7,63	
08/03/2026 08:45	30,02			179,14		99,49		102,97		0,42		31,18		1,79				7,64	
08/03/2026 08:50	30,05			181,04		98,74		99,71		0,42		31,19		1,69				7,64	
08/03/2026 08:55	29,81			184,53		99,00		102,40		0,42		31,22		1,66				7,64	
08/03/2026 09:00	29,57			182,03		99,25		101,13		0,42		31,23		1,69				7,64	
08/03/2026 09:05	29,74			184,15		100,43		101,61		0,42		31,23		1,68				7,64	
08/03/2026 09:10	29,74			185,30		100,75		101,65		0,42		31,23		1,66				7,64	
08/03/2026 09:15	29,81			185,15		100,86		101,77		0,42		31,25		1,86				7,64	
08/03/2026 09:20	29,81			181,30		100,84		101,12		0,42		31,28		1,75				7,64	
08/03/2026 09:25	29,91			178,93		100,06		101,97		0,41		31,29	31,29	1,65	1,72			7,65	7,65
08/03/2026 09:30	29,84			178,54		101,19		101,02		0,41		31,29		1,69				7,64	
08/03/2026 09:35	29,74			178,10		100,53		102,18		0,41		31,29		1,68				7,65	
08/03/2026 09:40	29,69			178,73		99,66		102,67		0,42		31,34		1,84				7,65	
08/03/2026 09:45	29,73			173,62		99,38		101,05		0,41		31,34		1,68				7,65	
08/03/2026 09:50	29,81			183,16		100,75		100,64		0,41		31,37		1,70				7,65	
08/03/2026 09:55	29,69			172,83		96,62		101,70		0,41		31,39		1,70				7,66	
08/03/2026 10:00	29,62			177,74		94,81		102,44		0,41		31,39		1,74				7,66	
08/03/2026 10:05	29,67			175,53		95,20		100,65		0,42		31,42		1,73				7,66	
08/03/2026 10:10	29,59			173,31		95,54		100,09		0,41		31,44		1,77				7,66	
08/03/2026 10:15	29,47			175,90		94,63		102,85		0,42		31,48		1,72				7,67	
08/03/2026 10:20	29,47			166,59		94,75		101,76		0,41		31,50		1,79				7,67	
08/03/2026 10:25	29,52			175,47		94,40		101,16		0,41		31,55		1,79				7,67	
08/03/2026 10:30	29,49			173,53		93,23		101,70		0,41		31,55		1,69	1,72			7,67	7,67
08/03/2026 10:35	29,50			173,98		94,94		100,67		0,41		31,57		1,68				7,67	
08/03/2026 10:40	29,49			175,93		94,96		102,22		0,41		31,60		1,72				7,68	
08/03/2026 10:45	29,47			171,35		98,76		100,65		0,41		31,62		1,70				7,68	
08/03/2026 10:50	29,44			169,85		93,63		100,97		0,41		31,65		1,69				7,68	
08/03/2026 10:55	29,55			180,29		93,30		101,54		0,40		31,68		1,66				7,69	
08/03/2026 11:00	29,54			175,58		93,54		100,78		0,41		31,70		1,71				7,69	
08/03/2026 11:05	29,46			174,80		92,94		100,25		0,40		31,74		1,70				7,69	
08/03/2026 11:10	29,51			173,41		93,82		102,30		0,40		31,75		1,70				7,69	
08/03/2026 11:15	29,47			178,75		94,11		101,54		0,41		31,79		1,70				7,70	
08/03/2026 11:20	29,43			157,78		93,58		101,60		0,40		31,81		1,70				7,70	
08/03/2026 11:25	29,51			162,60		100,22		101,44		0,40		31,85		1,70				7,70	
08/03/2026 11:30	29,57			164,55		100,31		102,53		0,40		31,85	31,85	1,74	1,70			7,71	7,71
08/03/2026 11:35	29,50			168,41		100,04		100,79		0,40		31,87		1,71				7,71	
08/03/2026 11:40	29,46			169,31		99,85		100,42		0,40		31,90		1,69				7,71	
08/03/2026 11:45	29,60			163,85		100,53		102,42		0,40		31,93		1,69				7,72	
08/03/2026 11:50	29,66		29,69	168,06	3.888,00	100,01	1.632,00	101,85	2.496,00	0,40		31,95		1,71	1,69			7,72	
08/03/2026 11:55	29,44			162,03		100,81		101,32		0,40		32,00		1,70				7,72	
08/03/2026 12:00	29,42			167,06		99,93		101,94		0,40		32,01		1,67				7,72	
08/03/2026 12:05	29,44			170,29		100,34		102,17		0,40		32,01		1,70				7,72	
08/03/2026 12:10	29,51			168,93		99,74		101,11		0,40		32,05		1,70				7,73	
08/03/2026 12:15	29,53			176,49		99,67		101,74		0,40		32,06		1,69				7,73	
08/03/2026 12:20	29,45			176,69		100,05		101,52		0,40		32,11		1,69				7,73	
08/03/2026 12:25	29,47			173,86		100,37		101,26		0,40		32,15	32,17	1,72	1,73			7,73	7,73
08/03/2026 12:30	29,53			172,65		98,03		101,84		0,40		32,18		1,69				7,74	
08/03/2026 12:35	29,45			167,00		100,55		101,67		0,40		32,21		1,68				7,74	
08/03/2026 12:40	29,50			178,29		99,84		101,36		0,40		32,22		1,76				7,74	
08/03/2026 12:45	29,50			168,78		100,94		102,27		0,40		32,29		1,76				7,74	
08/03/2026 12:50	29,53			171,55		100,28		101,09		0,40		32,37		1,72				7,74	
08/03/2026 12:55	29,49			170,60		98,65		101,01		0,40		32,39		1,93				7,75	
08/03/2026 13:00	29,58			165,11		101,39		102,43		0,40		32,43		1,98				7,75	
08/03/2026 13:05	29,50			169,22		97,27		102,02		0,40		32,44		1,68				7,74	
08/03/2026 13:10	29,62			170,33		97,77		101,53		0,40		32,48		1,70				7,75	
08/03/2026 13:15	29,57			164,79		97,82		101,65		0,40		32,52		1,69				7,75	
08/03/2026 13:20	29,64			169,06		97,69		101,10		0,40		32,54		1,73				7,76	
08/03/2026 13:25	29,58			164,17		97,11		101,62		0,40		32,58	32,59	1,70	1,73			7,76	7,76
08/03/2026 13:30	29,71			168,84															

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
08/03/2026 18:20	29,19			97,66		0,00		101,12		0,40		33,06		1,62				7,84	
08/03/2026 18:35	29,26	29,23		95,11		0,00		102,20		0,40	0,40	32,94	32,98	1,69		1,66		7,85	7,84
08/03/2026 18:40	29,25			90,31		0,00		100,53		0,40		32,90		1,65				7,85	
08/03/2026 18:45	29,27			93,44		0,00		100,63		0,40		32,86		1,65				7,84	
08/03/2026 18:50	29,29			91,79		0,00		101,01		0,41		32,83		1,65				7,85	
08/03/2026 18:55	29,19			92,40		0,00		102,05		0,41		32,80		1,65				7,85	
08/03/2026 19:00	29,21			93,45		0,00		101,30		0,41		32,75		1,64				7,85	
08/03/2026 19:05	29,24			93,95		0,00		101,37		0,41		32,69		1,63				7,83	
08/03/2026 19:10	29,30			95,25		0,00		102,42		0,41		32,66		1,67				7,86	
08/03/2026 19:15	29,40			95,11		0,00		101,60		0,41		32,62		1,66				7,85	
08/03/2026 19:20	29,36			94,17		0,00		101,67		0,41		32,58		1,65				7,83	
08/03/2026 19:25	29,31			95,15		0,00		101,36		0,41		32,53		1,64				7,85	
08/03/2026 19:30	29,34			91,48		0,00		100,80		0,41		32,48	32,50	1,65		1,66		7,85	7,85
08/03/2026 19:35	29,30			90,57		0,00		102,21		0,41		32,44		1,65				7,86	
08/03/2026 19:40	29,36			94,72		0,00		100,47		0,41		32,40		1,69				7,85	
08/03/2026 19:45	29,36			94,77		0,00		100,67		0,41		32,37		1,64				7,84	
08/03/2026 19:50	29,40			96,10		0,00		101,42		0,41		32,26		1,64				7,84	
08/03/2026 19:55	29,17			93,66		0,00		102,42		0,41		32,21		1,73				7,84	
08/03/2026 20:00	29,18			95,77		0,00		100,36		0,41		32,16		1,67				7,85	
08/03/2026 20:05	29,68			95,60		0,00		101,20		0,41		32,11		1,65				7,84	
08/03/2026 20:10	29,34			93,87		0,00		101,63		0,41		32,08		1,78				7,84	
08/03/2026 20:15	29,26			92,55		0,00		101,95		0,41		32,04		2,04				7,85	
08/03/2026 20:20	29,29			91,92		0,00		101,82		0,41		32,00		1,81				7,85	
08/03/2026 20:25	29,38			93,46		0,00		101,65		0,41		31,96	31,94	1,87		1,75		7,85	7,84
08/03/2026 20:30	29,41			89,72		0,00		120,93		0,41		31,92		1,99				7,84	
08/03/2026 20:35	29,38			91,96		0,00		121,41		0,42		31,88		1,63				7,85	
08/03/2026 20:40	29,34			93,76		0,00		122,04		0,42		31,85		1,63				7,84	
08/03/2026 20:45	29,36			91,02		0,00		121,68		0,42		31,80		1,63				7,85	
08/03/2026 20:50	29,30			90,33		0,00		122,24		0,42		31,75		1,64				7,84	
08/03/2026 20:55	29,35			95,33		0,00		121,46		0,42		31,73		1,62				7,83	
08/03/2026 21:00	29,29			98,22		0,00		122,69		0,42		31,70		1,70				7,82	
08/03/2026 21:05	29,30			98,38		0,00		121,45		0,42		31,66		1,64				7,80	
08/03/2026 21:10	29,38			100,42		0,00		121,84		0,44		31,60		1,67				7,81	
08/03/2026 21:15	29,38			100,21		0,00		121,83		0,44		31,57		1,64				7,82	
08/03/2026 21:20	29,42			100,26		0,00		120,51		0,44		31,54		1,65				7,82	
08/03/2026 21:25	29,38			99,43		0,00		120,74		0,45		31,50		1,75				7,81	
08/03/2026 21:30	29,40			100,13		0,00		121,78		0,44		31,47		1,63				7,81	
08/03/2026 21:35	29,21			101,65		0,00		123,09		0,44		31,39		1,64				7,80	
08/03/2026 21:40	29,21			103,61		0,00		119,68		0,44		31,37		1,63				7,81	
08/03/2026 21:45	29,21			107,41		0,00		122,84		0,45		31,34		1,62				7,82	
08/03/2026 21:50	29,25			107,26		0,00		121,21		0,45		31,29		1,63				7,83	
08/03/2026 21:55	29,25			108,99		0,00		121,25		0,44		31,26		1,73				7,80	
08/03/2026 22:00	29,28			109,29		0,00		121,43		0,44		31,23		1,62				7,80	
08/03/2026 22:05	29,31			111,73		0,00		122,06		0,45		31,18		1,69				7,80	
08/03/2026 22:10	29,30			113,90		0,00		121,82		0,45		31,13		1,62				7,78	
08/03/2026 22:15	29,24			113,51		0,00		121,55		0,45		31,11		1,61				7,80	
08/03/2026 22:20	29,28			111,13		0,00		122,09		0,45		31,08		1,70				7,80	
08/03/2026 22:25	29,32			113,35		0,00		122,13		0,45		31,03	31,03	1,61		1,64		7,80	7,80
08/03/2026 22:30	29,25			114,91		0,00		121,96		0,46		31,01		1,64				7,80	
08/03/2026 22:35	29,33			115,64		0,00		122,01		0,46		30,97		1,63				7,80	
08/03/2026 22:40	29,30			114,07		0,00		121,85		0,45		30,95		1,64				7,80	
08/03/2026 22:45	29,25			117,60		0,00		121,56		0,45		30,92		1,63				7,80	
08/03/2026 22:50	29,30			116,74		0,00		121,23		0,45		30,88		1,63				7,80	
08/03/2026 22:55	29,32			118,31		0,00		120,76		0,45		30,87		1,63				7,79	
08/03/2026 23:00	29,21			118,84		0,00		120,90		0,45		30,82		1,65				7,79	
08/03/2026 23:05	29,29			117,74		0,00		121,46		0,45		30,77		1,63				7,79	
08/03/2026 23:10	29,30			114,69		0,00		120,76		0,45		30,76		1,63				7,80	
08/03/2026 23:15	29,33			118,99		0,00		122,70		0,45		30,72		1,63				7,79	
08/03/2026 23:20	29,23			118,29		0,00		122,04		0,46		30,70		1,63				7,79	
08/03/2026 23:25	29,32			117,80		0,00		120,45		0,45		30,66	30,65	1,64		1,64		7,79	7,79
08/03/2026 23:30	29,34			117,93		0,00		120,88		0,45		30,62		1,62				7,77	
08/03/2026 23:35	29,27			116,51		0,00		120,55		0,45		30,61		1,64				7,78	
08/03/2026 23:40	29,31			116,25		0,00		122,51		0,45		30,56		1,62				7,78	
08/03/2026 23:45	29,29			111,90		0,00		119,55		0,45		30,54		1,65				7,78	
08/03/2026 23:50	29,29			111,23		0,00		121,24		0,46		30,52		1,64				7,78	
08/03/2026 23:55	29,32			111,72		0,00		121,61		0,46		30,48		1,64				7,78	
09/03/2026 00:00	29,39			112,07		0,00		121,09		0,46		30,46		1,63				7,77	
09/03/2026 00:05	29,36			111,68		0,00		121,38		0,45		30,42		1,66				7,77	
09/03/2026 00:10	29,20			111,46		0,00		121,78		0,45		30,40		1,77				7,76	
09/03/2026 00:15	29,21			111,34		0,00</													

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
09/03/2026 04:55	29,36			121,58		0,00		120,45		0,46		29,09		1,85				7,69	
09/03/2026 05:00	29,39			118,54		0,00		122,39		0,46		29,08		1,67				7,69	
09/03/2026 05:05	29,34			119,65		0,00		121,52		0,46		29,08		1,68				7,68	
09/03/2026 05:10	29,38			121,24		0,00		121,64		0,46		29,03		1,68				7,68	
09/03/2026 05:20	29,29			120,75		0,00		120,68		0,46		28,97		1,68				7,68	
09/03/2026 05:25	29,47			119,05		0,00		120,15		0,46		28,94		1,81				7,67	
09/03/2026 05:30	29,42			123,07		0,00		121,21		0,46	0,46	28,93	28,94	1,70	1,69			7,68	
09/03/2026 05:35	29,34			125,33		0,00		121,71		0,46		28,91		1,67				7,68	
09/03/2026 05:40	29,46			125,33		0,00		121,71		0,46		28,90		1,67				7,67	
09/03/2026 05:45	29,41			123,63		0,00		121,39		0,46		28,88		1,67				7,68	
09/03/2026 05:50	29,49			117,30		0,00		120,78		0,46		28,84		1,67				7,68	
09/03/2026 05:55	29,34			116,19		0,00		121,33		0,46		28,83		1,67				7,68	
09/03/2026 06:00	29,34			117,82		0,00		122,37		0,46		28,82		1,67				7,68	
09/03/2026 06:15	29,39			117,37		0,00		120,84		0,46		28,75		1,67				7,68	
09/03/2026 06:20	29,35			117,25		0,00		121,63		0,46		28,73		1,69				7,68	
09/03/2026 06:25	29,34			116,21		0,00		120,98		0,45		28,72		1,70				7,67	
09/03/2026 06:30	29,31			117,96		0,00		121,78		0,46		28,69		1,70				7,68	
09/03/2026 06:35	29,16			115,05		0,00		120,78		0,46		28,69		1,70				7,68	
09/03/2026 06:40	29,24			117,00		0,00		121,47		0,46		28,82		2,96				7,67	
09/03/2026 06:45	29,97			118,48		0,00		122,94		0,45		30,97		1,87				7,57	
09/03/2026 06:50	29,79			118,70		0,00		120,96		0,45		29,60		2,33				7,63	
09/03/2026 06:55	29,80			120,28		0,00		120,58		0,45		29,95		2,25				7,62	
09/03/2026 07:00	29,91			116,05		0,00		121,75		0,45		30,20		2,17				7,61	
09/03/2026 07:05	29,97			117,38		0,00		121,14		0,45		30,44		2,20				7,59	
09/03/2026 07:10	30,01			116,27		0,00		121,65		0,45		30,61		2,00				7,59	
09/03/2026 07:15	30,00			117,73		0,00		121,64		0,44		30,74		2,07				7,58	
09/03/2026 07:20	29,78			118,08		0,00		121,79		0,44		30,87		1,93				7,57	
09/03/2026 07:25	29,83			114,40		0,00		121,22		0,44		30,97		1,87				7,57	
09/03/2026 07:30	29,77			111,69		0,00		120,48		0,44		31,03		1,83		1,91		7,56	
09/03/2026 07:35	29,81			114,45		0,00		121,14		0,44		31,11		1,83				7,56	
09/03/2026 07:40	29,77			112,26		0,00		120,94		0,43		31,18		1,78				7,55	
09/03/2026 07:45	29,51			115,18		0,00		121,08		0,43		31,23		1,77				7,55	
09/03/2026 07:50	29,25			114,45		0,00		120,57		0,43		31,28		1,75				7,55	
09/03/2026 07:55	29,28			115,89		0,00		120,67		0,43		31,30		1,74				7,55	
09/03/2026 08:00	29,28			112,53		0,00		120,53		0,43		31,34		1,73				7,54	
09/03/2026 08:05	0,02			111,06		0,00		121,43		0,42		29,65		3,27				8,08	
09/03/2026 08:10	1,84			112,38		0,00		122,02		0,40		28,51		1,39				8,47	
09/03/2026 08:15	19,55			112,92		0,00		120,87		0,34		30,53		5,98				7,62	
09/03/2026 08:20	22,83			111,67		0,00		120,63		0,38		31,08		1,54				7,56	
09/03/2026 08:25	24,05			115,27		0,00		122,73		0,39		31,23		1,54				7,55	
09/03/2026 08:30	24,82			110,04		0,00		119,65		0,39		31,23		1,54				7,56	
09/03/2026 08:35	25,16			101,89		0,00		122,11		0,39		31,24		1,55				7,54	
09/03/2026 08:40	25,65			106,33		0,00		121,70		0,39		31,32		1,54				7,55	
09/03/2026 08:45	26,02			100,19		0,00		120,93		0,40		31,22		1,53				7,54	
09/03/2026 08:50	26,09			97,09		0,00		120,80		0,40		31,22		1,52				7,56	
09/03/2026 08:55	25,73			96,37		0,00		121,99		0,40		31,22		1,53				7,56	
09/03/2026 09:00	25,51			92,69		0,00		122,49		0,40		31,22		1,56				7,57	
09/03/2026 09:05	25,29			93,99		0,00		120,03		0,40		31,28		1,55				7,56	
09/03/2026 09:10	24,34			91,39		0,00		122,12		0,40		31,23		1,54				7,57	
09/03/2026 09:15	24,13			94,14		0,00		122,12		0,40		31,18		1,53				7,57	
09/03/2026 09:20	24,28			97,03		0,00		122,52		0,39		31,13		1,53				7,57	
09/03/2026 09:25	24,29			95,42		0,00		120,94		0,39		31,09		1,54				7,56	
09/03/2026 09:30	24,30			94,50		0,00		121,01		0,39		31,08		1,53		1,54		7,57	
09/03/2026 09:35	24,30			93,06		0,00		121,00		0,40		31,02		1,52				7,57	
09/03/2026 09:40	24,38			91,14		0,00		120,68		0,40		30,98		1,53				7,58	
09/03/2026 09:45	24,33			91,21		0,00		120,99		0,40		30,94		1,53				7,57	
09/03/2026 09:50	24,39			89,05		0,00		121,95		0,40		30,91		1,54				7,57	
09/03/2026 09:55	24,32			85,40		0,00		122,27		0,40		30,87		1,52				7,56	
09/03/2026 10:00	24,31			85,06		0,00		121,48		0,41		30,84		1,53				7,57	
09/03/2026 10:05	24,40			85,93		0,00		121,81		0,40		30,82		1,53				7,57	
09/03/2026 10:10	24,48			85,59		0,00		121,73		0,40		30,81		1,52				7,57	
09/03/2026 10:15	24,46			88,18		0,00		122,11		0,40		30,77		1,52				7,58	
09/03/2026 10:20	24,56			86,85		0,00		121,27		0,40		30,75		1,53				7,58	
09/03/2026 10:25	24,62			88,22		0,00		121,77		0,40		30,72		1,52		1,53		7,58	
09/03/2026 10:30	24,73			86,00		0,00		120,39		0,40		30,72		1,53				7,58	
09/03/2026 10:35	24,88			89,38		0,00		121,87		0,40		30,72		1,53				7,58	
09/03/2026 10:40	24,94			91,28		0,00		121,69		0,41		30,70		1,53				7,57	
09/03/2026 10:45	25,20			92,04		0,00		120,49		0,41		30,72		1,54				7,58	
09/03/2026 10:50	26,24			98,58		0,00		121,32		0,41		30,72		1,54				7,58	
09/03/2026 10:55	26,40			94,72		0,00		121,88		0,40		30,							

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
09/03/2026 15:35	28,56		88,53		0,00		122,11		0,41		31,01		1,53			7,65		
09/03/2026 15:40	28,55		88,66		0,00		121,26		0,41		31,02		1,54			7,65		
09/03/2026 15:45	28,61		87,90		0,00		121,97		0,41		31,02		1,54			7,65		
09/03/2026 15:50	28,68		86,68		0,00		121,10		0,41		31,02		1,54			7,65		
09/03/2026 15:55	28,59		88,09		0,00		121,84		0,41		31,03		1,53			7,65		
09/03/2026 16:00	28,60		85,32		0,00		120,92		0,41		31,04		1,54			7,65		
09/03/2026 16:05	28,58		86,62		0,00		122,36		0,41		31,07		1,54			7,64		
09/03/2026 16:10	28,60		91,62		0,00		122,67		0,41		31,08		1,53			7,66		
09/03/2026 16:15	28,60		93,46		0,00		122,76		0,41		31,08		1,52			7,65		
09/03/2026 16:20	28,76		93,85		0,00		121,55		0,41		31,09		1,53			7,66		
09/03/2026 16:25	28,70	28,70	92,76		0,00		121,14		0,42	0,41	31,12	31,10	1,52	1,53		7,66	7,66	
09/03/2026 16:30	28,67		97,18		0,00		121,54		0,42		31,12		1,54			7,66		
09/03/2026 16:35	28,78		99,25		0,00		120,94		0,41		31,13		1,53			7,66		
09/03/2026 16:40	28,74		97,85		0,00		122,30		0,41		31,13		1,53			7,67		
09/03/2026 16:45	28,77		98,10		0,00		121,72		0,41		31,13		1,52			7,66		
09/03/2026 16:50	28,77		103,58		0,00		121,18		0,41		31,13		1,52			7,66		
09/03/2026 16:55	28,81		105,00		0,00		121,67		0,41		31,13		1,52			7,67		
09/03/2026 17:00	28,78		104,94		0,00		121,93		0,41		31,13		1,53			7,67		
09/03/2026 17:05	28,75		102,71		0,00		122,54		0,41		31,13		1,54			7,66		
09/03/2026 17:10	28,80		104,31		0,00		121,65		0,41		31,13		1,52			7,67		
09/03/2026 17:15	28,88		104,57		0,00		120,50		0,41		31,13		1,53			7,66		
09/03/2026 17:20	28,75		106,00		0,00		121,29		0,41		31,13		1,54			7,68		
09/03/2026 17:25	28,80		102,38		0,00		121,20		0,41		31,13		1,52			7,67		
09/03/2026 17:30	28,87		104,50		0,00		122,75		0,42	0,41	31,13	31,13	1,64	1,54		7,67	7,67	
09/03/2026 17:35	28,79		106,35		0,00		122,48		0,41		31,13		1,53			7,67		
09/03/2026 17:40	28,82		108,56		0,00		121,85		0,41		31,13		1,53			7,68		
09/03/2026 17:45	28,75		104,75		0,00		122,74		0,42		31,13		1,52			7,68		
09/03/2026 17:50	28,79		100,05		0,00		122,42		0,42		31,13		1,52			7,67		
09/03/2026 17:55	28,81		104,19		0,00		121,79		0,41		31,13		1,52			7,69		
09/03/2026 18:00	28,89		102,67		0,00		122,12		0,42		31,13		1,52			7,69		
09/03/2026 18:05	28,87		103,92		0,00		123,07		0,41		31,13		1,52			7,68		
09/03/2026 18:10	28,87		105,63		0,00		121,08		0,41		31,13		1,52			7,68		
09/03/2026 18:15	28,88		107,29		0,00		121,87		0,41		31,13		1,52			7,68		
09/03/2026 18:20	28,90		107,68		0,00		121,56		0,41		31,13		1,52			7,69		
09/03/2026 18:25	28,94		106,17		0,00		121,18		0,41		31,12		1,52			7,69		
09/03/2026 18:30	28,92		104,75		0,00		121,45		0,41		31,11	31,11	1,54	1,52		7,68	7,69	
09/03/2026 18:35	28,91		104,79		0,00		121,05		0,42		31,08		1,53			7,69		
09/03/2026 18:40	29,00		105,64		0,00		121,80		0,41		31,08		1,53			7,69		
09/03/2026 18:45	29,02		105,55		0,00		121,85		0,41		31,08		1,52			7,68		
09/03/2026 18:50	29,01		107,14		0,00		121,85		0,41		31,08		1,50			7,69		
09/03/2026 18:55	29,03		110,99		0,00		121,58		0,41		31,07		1,53			7,68		
09/03/2026 19:00	29,11		106,04		0,00		121,45		0,41		31,06		1,53			7,69		
09/03/2026 19:05	29,11		110,48		0,00		122,31		0,41		31,05		1,52			7,69		
09/03/2026 19:10	29,22		107,63		0,00		121,91		0,41		31,04		1,53			7,68		
09/03/2026 19:15	29,14		109,95		0,00		121,97		0,41		31,03		1,53			7,69		
09/03/2026 19:20	29,17		108,30		0,00		120,82		0,41		31,02		1,52			7,70		
09/03/2026 19:25	29,14		108,65		0,00		122,31		0,41		31,02		1,53			7,70		
09/03/2026 19:30	29,33		109,90		0,00		121,31		0,41		31,02		1,52			7,69		
09/03/2026 19:35	29,28		110,83		0,00		120,49		0,41		31,00		1,52			7,70		
09/03/2026 19:40	29,27		112,17		0,00		120,95		0,41		30,98		1,52			7,70		
09/03/2026 19:45	29,28		110,53		0,00		122,40		0,41		30,97		1,54			7,69		
09/03/2026 19:50	29,16		114,45		0,00		122,38		0,42		30,97		1,52			7,69		
09/03/2026 19:55	29,23		113,89		0,00		121,85		0,41		30,96		1,52			7,70		
09/03/2026 20:00	29,30		113,65		0,00		121,66		0,41		30,94		1,52			7,70		
09/03/2026 20:05	29,22		115,12		0,00		121,37		0,41		30,93		1,53			7,70		
09/03/2026 20:10	29,29		114,73		121,21	120,84		120,84	0,41		30,92		1,52			7,68		
09/03/2026 20:15	29,25		117,02		119,93	121,76		121,76	0,42		30,92		1,53			7,69		
09/03/2026 20:20	29,40		118,37		120,17	121,76		121,76	0,41		30,89		1,52			7,70		
09/03/2026 20:25	29,30		118,06		120,57	122,43		122,43	0,41		30,87		1,52			7,69		
09/03/2026 20:30	29,26		118,96		119,38	121,63		121,63	0,42		30,87		1,54			7,69		
09/03/2026 20:35	29,36		122,51		119,49	121,23		121,23	0,41		30,85		1,52			7,69		
09/03/2026 20:40	29,18		118,18		119,97	120,71		120,71	0,41		30,82		1,52			7,70		
09/03/2026 20:45	29,32		119,56		121,06	120,75		120,75	0,41		30,82		1,52			7,69		
09/03/2026 20:50	29,38		116,92		119,81	121,68		121,68	0,41		30,81		1,54			7,69		
09/03/2026 20:55	29,34		116,44		120,40	121,72		121,72	0,41		30,80		1,53			7,68		
09/03/2026 21:00	29,41		121,70		120,07	120,61		120,61	0,41		30,78		1,51			7,69		
09/03/2026 21:05	29,32		134,36		119,86	122,55		122,55	0,41		30,77		1,53			7,68		
09/03/2026 21:10	29,36		156,39		120,31	121,37		121,37	0,41		30,76		1,53			7,70		
09/03/2026 21:15	29,39		174,19		119,83	121,96		121,96	0,42		30,73		1,53			7,69		
09/03/2026 21:20	29,46		191,68		120,05	123,60		123,60	0,42		30,72		1,52			7,69		
09/03/2026 21:25	29,40		201,22		121,32	121,52		121,52	0,41		30,71		1,52			7,69		
09/03/2026 21:30	29,41		207,98		120,56	122,46		122,46	0,42		30,68		1,52			7,70		
09/03/2026 21:35	29,42		212,65		120,38	121,61		121,61	0,41		30,66		1,53			7,68		
09/03/2026 21:40	29,41		219,26		120,67	121,73		121,73	0,42		30,66		1,53			7,68		
09/03/2026 21:45	29,43		221,94		120,85	122,41		122,41	0,42		30,65		1,53			7,67		
09/03/2026 21:50	29,45		226,23		119,82	122,60		122,60	0,42		30,63		1,52			7,68		
09/03/2026 21:55	29,51		224,41		118,85	120,91		120,91	0,42		30,61		1,53			7,69		
09/03/2026 22:00	29,51		223,93		120,20	122,79		122,79	0,42		30,61		1,52			7,68		
09/03/2026 22:05	29,47		225,32		119,49	120,97		120,97	0,42		30,61		1,52			7,69		
09/03/2026 22:10	29,45		221,35		120,32	120,66		120,66	0,42		30,58		1,52			7,69		
09/03/2026 22:15	29,52		223,46		120,21	121,84		121,84	0,42		30,56		1,54			7,68		
09/03/2026 22:20	29,59		225,23		119,91	121,74		121,74	0,42		30,55		1,53			7,70		
09/03/2026 22:25	29,64		228,49		120,84	121,09		121,09	0,42	</								

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
10/03/2026 02:10	30,44			248,68		120,08		121,21		0,43		29,72		1,56				7,75	
10/03/2026 02:15	30,43			246,99		120,14		120,71		0,43		29,70		1,55				7,77	
10/03/2026 02:20	30,48			245,96		121,32		121,45		0,42		29,69		1,56				7,75	
10/03/2026 02:25	30,55			242,25		119,56		121,55		0,42		29,69		1,56				7,75	
10/03/2026 02:30	30,51			242,22		119,77		120,41		0,43	0,43	29,68	29,67	1,56	1,57			7,75	7,75
10/03/2026 02:35	30,51			250,65		118,65		120,36		0,43		29,65		1,56				7,76	
10/03/2026 02:40	30,54			250,65		119,73		120,59		0,43		29,64		1,56				7,73	
10/03/2026 02:45	30,58			250,37		118,92		122,35		0,43		29,63		1,56				7,74	
10/03/2026 02:50	30,56			241,55		120,14		122,00		0,43		29,62		1,55				7,76	
10/03/2026 02:55	30,56			243,78		118,14		122,21		0,43		29,59		1,56				7,76	
10/03/2026 03:00	30,61			238,15		120,14		121,58		0,43		29,58		1,56				7,76	
10/03/2026 03:05	30,55			245,31		120,82		121,00		0,43		29,58		1,56				7,76	
10/03/2026 03:10	30,65			242,90		121,42		121,96		0,43		29,54		1,55				7,77	
10/03/2026 03:15	30,69			238,97		119,99		121,15		0,43		29,53		1,56				7,76	
10/03/2026 03:20	30,65			238,15		120,67		121,42		0,43		29,53		1,57				7,76	
10/03/2026 03:25	30,70			240,75		120,66		121,71		0,43	0,43	29,51	29,50	1,57	1,57			7,76	7,76
10/03/2026 03:30	30,61			244,70		118,10		122,43		0,43		29,49		1,57				7,76	
10/03/2026 03:35	30,77			248,39		120,09		121,68		0,43		29,48		1,57				7,73	
10/03/2026 03:40	30,68			243,43		120,75		121,39		0,43		29,47		1,58				7,74	
10/03/2026 03:45	30,81			244,28		119,51		121,87		0,43		29,47		1,58				7,74	
10/03/2026 03:50	30,76			247,02		119,82		120,21		0,43		29,43		1,56				7,75	
10/03/2026 03:55	30,78			247,07		119,79		120,45		0,43		29,43		1,57				7,75	
10/03/2026 04:00	30,81			248,89		119,98		121,17		0,43		29,40		1,57				7,76	
10/03/2026 04:05	30,86			247,28		120,68		122,78		0,42		29,38		1,56				7,74	
10/03/2026 04:10	30,84			246,12		120,28		121,36		0,43		29,38		1,57				7,75	
10/03/2026 04:15	30,87			244,10		119,79		121,06		0,43		29,36		1,61				7,74	
10/03/2026 04:20	30,82			243,78		120,13		121,32		0,43		29,33		1,57				7,75	
10/03/2026 04:25	30,81			253,33		120,08		120,09		0,43		29,33		1,59				7,75	
10/03/2026 04:30	30,89			250,73		119,27		120,75		0,43	0,43	29,32	29,33	1,57	1,58			7,74	7,74
10/03/2026 04:35	30,80			249,90		119,97		121,19		0,43		29,32		1,58				7,73	
10/03/2026 04:40	30,85			244,76		119,67		120,83		0,43		29,30		1,57				7,73	
10/03/2026 04:45	30,87			247,18		119,89		121,24		0,43		29,30		1,58				7,74	
10/03/2026 04:50	30,83			247,34		121,51		121,01		0,43		29,28		1,56				7,73	
10/03/2026 04:55	30,96			243,65		121,08		121,72		0,43		29,25		1,58				7,73	
10/03/2026 05:00	30,93			253,91		120,07		120,84		0,43		29,25		1,57				7,74	
10/03/2026 05:05	30,88			249,08		120,19		119,75		0,43		29,24		1,59				7,74	
10/03/2026 05:10	31,06			253,66		120,50		122,90		0,43		29,22		1,59				7,74	
10/03/2026 05:15	30,97			252,11		119,07		121,46		0,43		29,20		1,57				7,73	
10/03/2026 05:20	30,97			248,05		118,90		120,65		0,43		29,19		1,57				7,73	
10/03/2026 05:25	30,92			250,09		119,67		120,17		0,43	0,43	29,18	29,17	1,58	1,58			7,73	7,73
10/03/2026 05:30	30,94			250,80		120,78		121,27		0,43		29,15		1,58				7,74	
10/03/2026 05:35	31,00			248,43		119,89		119,91		0,43		29,14		1,58				7,72	
10/03/2026 05:40	30,94			246,70		119,23		120,45		0,42		29,14		1,58				7,73	
10/03/2026 05:45	31,08			250,50		120,88		121,16		0,43		29,13		1,56				7,72	
10/03/2026 05:50	30,81			240,81		120,08		120,09		0,43		29,10		1,57				7,73	
10/03/2026 05:55	31,05			243,23		120,61		121,94		0,43		29,09		1,58				7,73	
10/03/2026 06:00	31,08			243,01		120,71		122,36		0,43		29,09		1,59				7,72	
10/03/2026 06:05	31,07			234,54		120,05		120,22		0,43		29,06		1,60				7,72	
10/03/2026 06:10	31,07			233,97		119,84		122,05		0,43		29,04		1,60				7,71	
10/03/2026 06:15	31,18			237,97		120,69		120,31		0,42		29,02		1,59				7,70	
10/03/2026 06:20	31,14			241,35		120,22		122,21		0,43		28,99		1,56				7,71	
10/03/2026 06:25	31,20			243,49		119,43		122,08		0,43	0,43	28,96	28,97	1,58	1,58			7,71	7,71
10/03/2026 06:30	31,20			241,20		120,34		121,44		0,43		28,94		1,57				7,72	
10/03/2026 06:35	31,25			247,45		120,51		122,14		0,43		28,93		1,57				7,71	
10/03/2026 06:40	31,23			246,63		120,14		121,44		0,43		28,93		1,56				7,70	
10/03/2026 06:45	31,31			251,43		120,41		122,53		0,43		28,93		1,57				7,71	
10/03/2026 06:50	31,35			254,84		120,13		122,02		0,43		28,91		1,58				7,72	
10/03/2026 06:55	31,31			253,04		120,62		121,67		0,43		28,89		1,57				7,72	
10/03/2026 07:00	31,28			250,55		120,55		121,27		0,42		28,88		1,61				7,72	
10/03/2026 07:05	31,31			255,99		119,31		121,11		0,43		28,88		1,57				7,72	
10/03/2026 07:10	31,24			252,74		120,08		123,10		0,43		28,88		1,58				7,71	
10/03/2026 07:15	31,73			252,79		120,82		121,10		0,43		28,87		1,58				7,71	
10/03/2026 07:20	31,29			248,64		120,22		121,02		0,42		28,85		1,64				7,69	
10/03/2026 07:25	31,31			249,41		119,67		120,89		0,43	0,43	28,84	28,89	1,60	1,62			7,69	7,69
10/03/2026 07:30	31,32			246,90		119,69		120,49		0,43		28,83		1,57				7,69	
10/03/2026 07:35	31,34			243,38		119,95		121,37		0,43		28,83		1,56				7,66	
10/03/2026 07:40	31,39			242,45		120,35		120,40		0,43		28,83		1,64				7,66	
10/03/2026 07:45	31,36			245,76		120,08		121,06		0,43		28,83		1,58				7,69	
10/03/2026 07:50	28,60																		

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày
10/03/2026 12:40	29,60			97,38		118,82		0,00		0,40		31,98		1,58					7,67
10/03/2026 12:45	29,68			90,00		119,85		0,00		0,40		32,00		1,61					7,67
10/03/2026 12:50	29,64			90,11		120,61		0,00		0,40		32,01		1,60					7,67
10/03/2026 12:55	29,74			92,35		120,08		0,00		0,40		32,03		1,62					7,67
10/03/2026 13:00	29,72			102,94		119,75		0,00		0,40		32,06		1,58					7,68
10/03/2026 13:05	29,80			97,06		119,67		0,00		0,40		32,08		1,61					7,68
10/03/2026 13:10	29,76			91,22		120,24		0,00		0,40		32,11		1,61					7,68
10/03/2026 13:15	28,40			88,17		120,10		0,00		0,40		32,11		1,59					7,69
10/03/2026 13:20	28,32			91,25		119,34		0,00		0,40		32,16		1,62					7,69
10/03/2026 13:25	28,37	28,74		104,67		120,06		0,00		0,40	0,40	32,16	32,18	1,61	1,64				7,69
10/03/2026 13:30	28,31			96,63		118,94		0,00		0,40		32,19		1,63					7,70
10/03/2026 13:35	28,45			82,65		120,12		0,00		0,39		32,21		1,64					7,70
10/03/2026 13:40	28,44			92,02		120,87		0,00		0,40		32,22		1,67					7,70
10/03/2026 13:45	28,43			84,64		120,58		0,00		0,40		32,24		1,68					7,70
10/03/2026 13:50	28,44			86,07		121,05		0,00		0,40		32,30		1,71					7,70
10/03/2026 13:55	28,45			87,87		119,21		0,00		0,40		32,37		1,75					7,70
10/03/2026 14:00	28,54			86,53		119,26		0,00		0,40		32,37		1,81					7,71
10/03/2026 14:05	28,45			89,15		121,01		0,00		0,40		32,38		1,89					7,71
10/03/2026 14:10	28,60			95,00		120,28		0,00		0,40		32,40		2,01					7,72
10/03/2026 14:15	28,59			92,84		120,12		0,00		0,40		32,42		2,42					7,72
10/03/2026 14:20	28,71			92,20		120,36		0,00		0,40		32,43		2,32					7,72
10/03/2026 14:25	28,73	28,72		100,74		120,45		0,00		0,40		32,47	32,47	2,32	2,42				7,72
10/03/2026 14:30	28,73			95,87		120,29		0,00		0,39		32,48		2,42					7,72
10/03/2026 14:35	28,81			92,59		120,52		0,00		0,39		32,48		2,58					7,73
10/03/2026 14:40	28,85			83,80		120,93		0,00		0,39		32,53		2,65					7,73
10/03/2026 14:45	28,86			86,86		119,81		0,00		0,39		32,53		2,80					7,73
10/03/2026 14:50	28,85			78,07		121,35		0,00		0,39		32,56		2,91					7,73
10/03/2026 14:55	28,91			82,65		149,63		0,00		0,39		32,58		3,07					7,72
10/03/2026 15:00	28,95			85,75		150,11		0,00		0,39		32,58		3,23					7,73
10/03/2026 15:05	28,90			82,91		149,62		0,00		0,39		32,59		3,45					7,74
10/03/2026 15:10	28,98			87,22		150,06		0,00		0,39		32,59		3,55					7,74
10/03/2026 15:15	29,03			95,55		149,84		0,00		0,39		32,60		3,71					7,74
10/03/2026 15:20	29,03			105,34		149,32		0,00		0,39		32,62		3,87					7,74
10/03/2026 15:25	29,12	29,07		113,49		150,20		0,00		0,40		32,63	32,63	3,99	4,21				7,74
10/03/2026 15:30	29,04			107,75		150,09		0,00		0,39		32,64		4,23					7,74
10/03/2026 15:35	29,14			101,76		149,75		0,00		0,39		32,64		4,41					7,74
10/03/2026 15:40	29,10			100,82		150,60		0,00		0,39		32,64		4,64					7,75
10/03/2026 15:45	29,14			92,41		150,27		0,00		0,39		32,65		4,87					7,75
10/03/2026 15:50	29,15			58,65		149,18		0,00		0,39		32,67		5,13					7,75
10/03/2026 15:55	29,20			84,29		149,69		0,00		0,38		32,67		5,40					7,74
10/03/2026 16:00	29,26			73,33		150,15		0,00		0,38		32,68		5,85					7,76
10/03/2026 16:05	29,29			45,96		150,07		0,00		0,38		32,68		5,96					7,75
10/03/2026 16:10	29,34			61,39		149,87		0,00		0,39		32,68		6,23					7,75
10/03/2026 16:15	29,39			48,77		150,40		0,00		0,39		32,69		6,53					7,76
10/03/2026 16:20	29,41			42,20		149,63		0,00		0,39		32,69		6,90					7,76
10/03/2026 16:25	29,44			53,70		150,42		0,00		0,39		32,69		7,27					7,76
10/03/2026 16:30	29,51			74,58		151,17		0,00		0,39		32,69	32,69	7,56	7,42				7,76
10/03/2026 16:35	29,50			102,56		150,18		0,00		0,38		32,69		7,86					7,76
10/03/2026 16:40	29,50			133,46		148,86		0,00		0,39		32,69		8,36					7,76
10/03/2026 16:45	29,50			134,56		149,82		0,00		0,39		32,69		8,48					7,77
10/03/2026 16:50	29,54			135,83		150,35		0,00		0,39		32,69		8,81					7,77
10/03/2026 16:55	29,52			133,84		150,13		0,00		0,39		32,69		9,21					7,77
10/03/2026 17:00	29,64			131,37		150,35		0,00		0,40		32,69		9,54					7,75
10/03/2026 17:05	29,68			134,36		149,53		0,00		0,39		32,68		10,03					7,77
10/03/2026 17:10	29,74			138,45		149,75		0,00		0,39		32,68		10,24					7,77
10/03/2026 17:15	29,74			133,97		150,92		0,00		0,39		32,68		10,61					7,77
10/03/2026 17:20	29,79			136,26		150,18		0,00		0,40		32,67		11,09					7,77
10/03/2026 17:25	29,90			139,01		150,45		0,00		0,40		32,65	32,65	11,44	11,56				7,77
10/03/2026 17:30	29,98			138,98		150,47		0,00		0,40		32,64		11,83					7,77
10/03/2026 17:35	30,00			139,53		150,38		0,00		0,39		32,64		12,25					7,78
10/03/2026 17:40	29,78			140,35		150,29		0,00		0,39		32,64		12,55					7,78
10/03/2026 17:45	29,46			140,21		150,34		0,00		0,40		32,62		12,40					7,78
10/03/2026 17:50	29,88			136,37		150,84		0,00		0,39		32,61		13,09					7,78
10/03/2026 17:55	29,88			136,46		149,70		0,00		0,39		32,59		13,35					7,78
10/03/2026 18:00	29,90			137,96		150,22		0,00		0,40		32,58		13,55					7,78
10/03/2026 18:05	29,96			138,63		150,78		0,00		0,39		32,58		13,97					7,78
10/03/2026 18:10	29,92			140,71		150,41		0,00		0,39		32,55		14,21					7,78
10/03/2026 18:15	30,04			140,07		149,92		0,00		0,39		32,53		14,45					7,78
10/03/2026 18:20	30,10			137,52		149,64		0,00		0,40		32,53		14,77					7,78
10/03/2026 18:25	30,06			139,97		149,76		0,00		0,40		32,52		15,11					7,78
10/03/2026 18:30	30,06			136,52		150,06		0,00		0,39		32,49		15,42					7,78
10/03/2026 18:35	30,18			137,05		148,93		0,00		0,39		32,48		15,70					7,78
10/03/2026 18:40	30,20			136,14		150,46		0,00		0,39		32,47		15,88					7,77
10/03/2026 18:45	30,21			137,87		151,02		0,00		0,39		32,44		16,12					7,78
10/03/2026 18:50	30,23			137,72		149,92		0,00		0,40		32,43		16,17					7,77
10/03/2026 18:55	30,22			138,21		149,69		0,00		0,40		32,42		16,43					7,77
10/03/2026 19:00	30,35			140,52		150,04		0,00		0,39		32,38		16,75					7,77
10/03/2026 19:05	30,26			141,94		150,28		0,00		0,39		32,37		16,97					7,77
10/03/2026 19:10	30,33			143,47		149,60		0,00		0,39		32,37		17,26					7,77
10/03/2026 19:15	30,29			137,67		149,54		0,00		0,4									

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
10/03/2026 23:10	29,85			209,72		120,16		122,26		0,40		31,60		1,75			7,73	
10/03/2026 23:15	29,91			221,72		119,52		121,84		0,40		31,60		1,78			7,72	
10/03/2026 23:20	30,02			221,67		119,94		122,55		0,40		31,60		1,78			7,72	
10/03/2026 23:25	30,10			226,91		119,66		122,27		0,40		31,60		1,79			7,72	
10/03/2026 23:30	30,01		30,01	225,76		120,41		121,85		0,40	0,40	31,60	31,59	1,79	1,78		7,71	7,73
10/03/2026 23:35	29,94			228,71		120,80		122,35		0,40		31,60		1,83			7,73	
10/03/2026 23:40	30,17			237,88		118,32		121,28		0,40		31,58		1,78			7,72	
10/03/2026 23:45	30,10			241,99		119,62		120,13		0,40		31,56		1,77			7,73	
10/03/2026 23:50	30,15			238,53		119,66		122,26		0,40		31,55		1,77			7,73	
10/03/2026 23:55	30,24			236,13		120,01		120,88		0,40		31,55		1,77			7,73	
11/03/2026 00:00	30,23			235,64		120,55		120,84		0,40		31,55		1,78			7,73	
11/03/2026 00:05	30,19			233,14		121,07		121,47		0,40		31,54		1,78			7,73	
11/03/2026 00:10	30,27			237,76		119,39		120,45		0,40		31,54		1,77			7,73	
11/03/2026 00:15	30,28			242,23		120,25		121,60		0,40		31,53		1,76			7,73	
11/03/2026 00:20	30,32			238,91		120,25		119,57		0,40		31,50		1,74			7,73	
11/03/2026 00:25	30,30		30,38	237,97		119,89		121,09		0,40	0,40	31,50	31,49	1,75	1,76		7,73	7,73
11/03/2026 00:30	30,42			238,26		119,99		119,30		0,40		31,49		1,75			7,73	
11/03/2026 00:35	30,43			236,60		119,34		120,32		0,40		31,49		1,76			7,73	
11/03/2026 00:40	30,48			238,33		120,99		119,49		0,40		31,47		1,75			7,73	
11/03/2026 00:45	30,77			237,17		119,70		122,56		0,40		31,39		1,74			7,73	
11/03/2026 00:50	30,59			240,40		119,67		121,23		0,40		31,41		1,74			7,73	
11/03/2026 00:55	30,54			242,23		119,34		120,60		0,40		31,40		1,74			7,73	
11/03/2026 01:00	30,65			239,04		120,61		121,55		0,40		31,40		1,76			7,73	
11/03/2026 01:05	30,73			247,92		120,44		120,31		0,40		31,40		1,75			7,72	
11/03/2026 01:10	30,63			243,37		120,64		121,50		0,41		31,40		1,81			7,72	
11/03/2026 01:15	30,72			245,66		120,10		120,59		0,40		31,39		1,73			7,73	
11/03/2026 01:20	30,71			247,26		119,69		121,50		0,40		31,39		1,84			7,72	
11/03/2026 01:25	30,73			248,32		119,70		122,56		0,40		31,39		1,77			7,72	
11/03/2026 01:30	30,80			246,08		120,22		122,10		0,40		31,39		1,71			7,72	
11/03/2026 01:35	30,86			252,30		119,65		121,50		0,40		31,38		1,73			7,71	
11/03/2026 01:40	30,85			250,19		119,69		120,75		0,40		31,38		1,72			7,71	
11/03/2026 01:45	30,87			250,70		119,68		121,15		0,39		31,37		1,71			7,72	
11/03/2026 01:50	30,96			250,13		120,19		123,23		0,40		31,35		1,72			7,71	
11/03/2026 01:55	30,90			246,73		120,13		121,60		0,40		31,35		1,72			7,71	
11/03/2026 02:00	30,93			252,71		119,59		121,40		0,40		31,34		1,71			7,71	
11/03/2026 02:05	30,92			247,37		119,84		120,97		0,40		31,34		1,72			7,71	
11/03/2026 02:10	30,96			245,79		119,42		121,40		0,40		31,34		1,71			7,71	
11/03/2026 02:15	31,01			246,24		120,06		120,89		0,39		31,34		1,72			7,70	
11/03/2026 02:20	31,09			245,83		119,76		121,40		0,40		31,34		1,73			7,70	
11/03/2026 02:25	31,11			248,12		119,29		121,71		0,40		31,34		1,70			7,70	
11/03/2026 02:30	31,04			248,77		120,11		121,34		0,40		31,34		1,71			7,70	
11/03/2026 02:35	31,08			250,72		120,58		121,37		0,40		31,34		1,72			7,70	
11/03/2026 02:40	31,10			251,00		120,59		120,91		0,40		31,33		1,71			7,69	
11/03/2026 02:45	31,15			249,43		119,66		121,27		0,39		31,33		1,72			7,69	
11/03/2026 02:50	31,22			248,11		119,70		120,94		0,39		31,31		1,79			7,69	
11/03/2026 02:55	31,18			243,03		120,09		121,04		0,40		31,30		1,71			7,69	
11/03/2026 03:00	31,20			242,17		119,70		121,91		0,40		31,29		1,72			7,68	
11/03/2026 03:05	31,22			244,23		119,39		121,68		0,39		31,29		1,73			7,68	
11/03/2026 03:10	31,34			246,07		118,83		120,85		0,39		31,29		1,72			7,68	
11/03/2026 03:15	31,31			247,36		119,13		120,46		0,39		31,28		1,72			7,68	
11/03/2026 03:20	31,31			247,72		120,93		123,02		0,40		31,28		1,72			7,67	
11/03/2026 03:25	31,33			245,26		120,46		121,27		0,40		31,28		1,72			7,68	
11/03/2026 03:30	31,39		31,37	244,95		120,33		121,48		0,40	0,40	31,28	31,27	1,72	1,72		7,68	7,67
11/03/2026 03:35	31,43			248,36		120,33		120,24		0,40		31,28		1,70			7,68	
11/03/2026 03:40	31,41			239,80		120,25		121,40		0,40		31,25		1,78			7,67	
11/03/2026 03:45	31,51			245,11		120,59		121,38		0,40		31,25		1,72			7,67	
11/03/2026 03:50	31,52			245,19		120,35		121,19		0,40		31,23		1,72			7,67	
11/03/2026 03:55	31,52			242,79		121,92		120,84		0,40		31,24		1,72			7,66	
11/03/2026 04:00	31,58			244,37		120,39		121,15		0,40		31,23		1,70			7,66	
11/03/2026 04:05	31,59			244,58		120,81		121,53		0,39		31,23		1,70			7,66	
11/03/2026 04:10	31,59			242,42		120,29		123,27		0,40		31,23		1,70			7,66	
11/03/2026 04:15	31,68			244,10		120,42		120,65		0,40		31,23		1,72			7,66	
11/03/2026 04:20	31,66			244,05		119,35		121,07		0,40		31,21		1,76			7,66	
11/03/2026 04:25	31,59			243,30		120,49		119,88		0,40		31,20		1,72			7,66	
11/03/2026 04:30	31,79			241,45		119,61		120,60		0,40		31,20		1,73			7,66	
11/03/2026 04:35	31,77			245,93		119,90		121,89		0,40		31,19		1,73			7,65	
11/03/2026 04:40	31,82			243,96		120,43		122,34		0,40		31,18		1,71			7,65	
11/03/2026 04:45	31,83			244,61		120,54		119,85		0,39		31,18		1,71			7,65	
11/03/2026 04:50	31,85			242,38		120,56		121,36		0,40		31,18		1,77			7,65	
11/03/2026 04:55	31,89			242,76		120,01		120,05		0,40		31,18		1,72			7,64	
11/03/2026 05:00	31,90			239,65		121,61		122,06		0,40		31,17		1,71			7,65	
11/03/2026 05:05	31,93			245,64		118,65		122,69		0,40		31,16		1,72			7,65	
11/03/2026 05:10	31,98			241,98		120,83		122,02		0,40		31,14		1,72			7,64	
11/03/2026 05:15	31,97			244,51		120,14		120,36		0,40		31,13		1,71			7,65	
11/03/2026 05:20	31,92			249,25		120,23		119,93		0,40		31,13		1,73			7,64	
11/03/2026 05:25	32,02			250,54		120,61		121,53		0,40	0,40	31,13	31,12	1,71	1,71		7,64	7,64
11/03/2026 05:30	32,04			247,05		119,26		121,29		0,40		31,13		1,70			7,64	
11/03/2026 05:35	32,00			249,78		119,73		121,16		0,40		31,13		1,72			7,64	
11/03/2026 05:40	32,00			248,27		120,55		120,67		0,40		31,11		1,70			7,63	
11/03/2026 05:45	32,11			250,25		119,56		120,93		0,40		31,10		1,69			7,63	
11/03/2026 05:50	32,10			250,43		120,23		121,53		0								

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày
11/03/2026 09:35	30,84			215,96				120,21		120,72	0,37		31,24		1,81				7,63
11/03/2026 09:40	30,80			210,97				120,38		122,72	0,37		31,26		1,76				7,63
11/03/2026 09:45	30,85			210,83				121,37		121,37	0,37		31,28		1,74				7,63
11/03/2026 09:50	30,88			213,88				119,89		120,69	0,37		31,27		1,72				7,64
11/03/2026 09:55	30,95			210,42				120,63		121,08	0,37		31,33		1,74				7,64
11/03/2026 10:00	30,92			210,66				120,76		121,59	0,37		31,34		1,74				7,64
11/03/2026 10:05	30,98			208,73				120,77		122,17	0,37		31,35		1,76				7,64
11/03/2026 10:10	31,02			217,18				121,42		121,49	0,37		31,39		1,87				7,64
11/03/2026 10:15	31,10			212,01				118,80		120,18	0,37		31,43		1,79				7,64
11/03/2026 10:20	30,99			211,32				120,87		120,90	0,37		31,46		1,77				7,64
11/03/2026 10:25	30,99			217,65				120,27		120,74	0,36		31,49		1,79				7,64
11/03/2026 10:30	31,13			211,58				119,51		121,38	0,36		31,51		1,79				7,64
11/03/2026 10:35	31,06			210,88				119,44		120,92	0,37		31,55		1,81				7,64
11/03/2026 10:40	31,15			206,07				119,90		121,97	0,37		31,55		1,81				7,64
11/03/2026 10:45	31,16			205,09				119,80		121,02	0,36		31,60		1,81				7,64
11/03/2026 10:50	31,25			211,42				121,34		121,58	0,37		31,61		1,84				7,64
11/03/2026 10:55	31,26			210,26				119,59		122,08	0,36		31,65		1,85				7,65
11/03/2026 11:00	31,22			205,87				121,40		121,79	0,36		31,67		1,88				7,65
11/03/2026 11:05	31,21			212,51				120,79		121,32	0,36		31,69		1,91				7,65
11/03/2026 11:10	31,23			211,91				119,93		121,77	0,36		31,71		1,94				7,66
11/03/2026 11:15	31,39			209,95				119,68		121,97	0,36		31,75		1,96				7,66
11/03/2026 11:20	31,30			202,56				119,81		121,60	0,37		31,79		2,02				7,66
11/03/2026 11:25	31,56			205,67				119,33		122,13	0,36		31,80		2,08				7,66
11/03/2026 11:30	31,46			204,41				121,16		120,97	0,36		31,85		2,11				7,66
11/03/2026 11:35	31,50			213,40				120,55		121,47	0,36		31,85		2,16				7,66
11/03/2026 11:40	31,53			211,23				121,00		120,71	0,36		31,89		2,22				7,66
11/03/2026 11:45	31,58			211,85				119,55		122,07	0,36		31,93		2,30				7,66
11/03/2026 11:50	31,65			211,60	5.256,00		2.880,00	119,53		121,95	0,36		31,96		2,38		5,81		7,67
11/03/2026 11:55	31,61			196,00				119,73		121,17	0,36		32,00		2,52				7,67
11/03/2026 12:00	31,65			203,27				120,87		122,04	0,36		32,01		2,60				7,67
11/03/2026 12:05	31,68			203,76				120,26		122,28	0,36		32,05		2,71				7,68
11/03/2026 12:10	31,62			201,63				119,85		121,26	0,36		32,07		2,94				7,68
11/03/2026 12:15	31,61			207,57				120,46		119,82	0,36		32,11		3,03				7,68
11/03/2026 12:20	31,65			199,37				120,20		122,40	0,36		32,15		3,22				7,67
11/03/2026 12:25	31,78			191,93				119,55		121,36	0,37		32,17		3,44				7,68
11/03/2026 12:30	31,79			194,18				119,95		120,12	0,37		32,21		3,69				7,69
11/03/2026 12:35	31,79			211,47				120,21		121,61	0,36		32,22		3,95				7,69
11/03/2026 12:40	31,75			211,46				119,61		121,88	0,37		32,31		4,30				7,70
11/03/2026 12:45	31,94			198,51				120,60		121,88	0,37		32,36		4,50				7,70
11/03/2026 12:50	31,84			203,51				120,88		122,99	0,36		32,38		4,80				7,70
11/03/2026 12:55	31,92			202,22				119,77		121,47	0,36		32,43		5,27				7,70
11/03/2026 13:00	31,99			214,70				120,36		123,41	0,36		32,46		5,63				7,71
11/03/2026 13:05	32,00			204,05				119,73		122,72	0,36		32,48		6,12				7,71
11/03/2026 13:10	32,00			199,78				120,16		121,32	0,36		32,53		6,46				7,71
11/03/2026 13:15	32,15			192,15				119,93		121,65	0,35		32,56		6,89				7,71
11/03/2026 13:20	32,10			209,21				120,85		121,02	0,35		32,59		7,41				7,71
11/03/2026 13:25	32,09			196,09				119,34		121,38	0,35		32,63		7,99				7,71
11/03/2026 13:30	32,17			196,59				121,02		122,10	0,36		32,64		8,60		8,51		7,71
11/03/2026 13:35	32,20			195,37				119,35		124,19	0,36		32,68		9,14				7,72
11/03/2026 13:40	32,22			202,38				120,17		121,94	0,36		32,70		9,95				7,72
11/03/2026 13:45	32,21			191,06				119,92		121,39	0,36		32,74		10,60				7,72
11/03/2026 13:50	32,27			191,59				120,48		121,32	0,35		32,80		11,32				7,73
11/03/2026 13:55	32,30			207,11				118,28		121,46	0,35		32,80		12,01				7,72
11/03/2026 14:00	32,32			210,33				119,70		121,47	0,35		32,79		12,25				7,73
11/03/2026 14:05	32,45			202,95				118,56		121,82	0,35		32,84		12,98				7,73
11/03/2026 14:10	32,46			195,33				120,55		122,16	0,35		32,89		13,84				7,74
11/03/2026 14:15	32,53			200,50				119,54		121,32	0,35		32,91		14,31				7,74
11/03/2026 14:20	32,55			197,22				119,11		121,16	0,35		32,94		15,28				7,73
11/03/2026 14:25	32,56			190,31				119,95		121,27	0,35		32,99		15,86		16,30		7,73
11/03/2026 14:30	32,59			193,81				120,77		122,85	0,35		33,00		16,61				7,73
11/03/2026 14:35	32,67			195,41				120,08		121,89	0,35		33,03		17,45				7,74
11/03/2026 14:40	32,74			196,22				120,65		122,10	0,35		33,05		18,23				7,74
11/03/2026 14:45	32,74			189,29				120,41		121,71	0,35		33,10		19,08				7,74
11/03/2026 14:50	32,87			193,55				120,52		121,40	0,35		33,13		19,85				7,74
11/03/2026 14:55	32,87			196,66				119,50		122,30	0,35		33,13		19,85				7,74
11/03/2026 15:00	32,74			202,78				120,16		122,39	0,35		33,18		20,76				7,74
11/03/2026 15:05	32,79			203,16				121,08		120,92	0,35		33,21		17,25				7,74
11/03/2026 15:10	32,79			208,48				119,79		121,86	0,35		33,21		17,25				7,74
11/03/2026 15:15	32,96			191,18				120,46											

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
11/03/2026 20:10	30,99		239,70		120,66		121,65		0,35		32,69		1,87		7,77	
11/03/2026 20:15	30,90		234,48		120,38		121,74		0,35		32,69		1,91		7,79	
11/03/2026 20:20	31,18		237,75		120,89		122,05		0,35		32,65		2,35		7,78	
11/03/2026 20:25	31,01		239,05		120,11		121,80		0,35		32,64		2,00		7,78	
11/03/2026 20:30	31,11		241,65		119,83		122,39		0,35	0,35	32,59	32,62	2,13	2,09	7,78	7,78
11/03/2026 20:35	31,10		244,23		119,90		122,84		0,35		32,58		2,13		7,78	
11/03/2026 20:40	31,07		239,86		120,13		122,28		0,35		32,54		2,23		7,76	
11/03/2026 20:45	31,06		243,63		120,92		121,68		0,35		32,53		2,33		7,77	
11/03/2026 20:50	31,08		239,19		119,79		121,06		0,35		32,49		2,43		7,76	
11/03/2026 20:55	31,24		242,63		121,50		123,01		0,35		32,48		2,49		7,76	
11/03/2026 21:00	31,18		244,86		120,32		121,70		0,34		32,44		2,58		7,75	
11/03/2026 21:05	31,18		240,75		120,15		121,75		0,35		32,43		2,71		7,75	
11/03/2026 21:10	31,32		241,63		119,71		121,82		0,35		32,41		2,68		7,75	
11/03/2026 21:15	31,24		247,34		119,83		122,02		0,36		32,37		2,81		7,75	
11/03/2026 21:20	31,26		245,93		121,61		121,02		0,35		32,36		2,98		7,75	
11/03/2026 21:25	31,29		242,73		120,70		120,90		0,35	0,35	32,30	32,26	3,00	2,37	7,74	7,75
11/03/2026 21:30	31,30		243,28		119,37		122,10		0,35		32,26		3,08		7,74	
11/03/2026 21:35	30,99		243,73		120,27		120,65		0,36		32,21		1,73		7,74	
11/03/2026 21:40	30,96		245,23		120,72		121,16		0,35		32,16		1,73		7,75	
11/03/2026 21:45	30,88		245,28		119,88		121,64		0,36		32,11		1,73		7,75	
11/03/2026 21:50	30,92		247,53		119,61		120,72		0,36		32,06		1,69		7,75	
11/03/2026 21:55	30,93		242,71		119,59		121,59		0,35		32,02		1,73		7,75	
11/03/2026 22:00	31,01		245,20		119,40		122,20		0,38		32,00		1,70		7,75	
11/03/2026 22:05	31,00		246,84		119,90		122,39		0,38		31,95		1,72		7,75	
11/03/2026 22:10	31,04		246,10		120,30		122,73		0,38		31,91		1,72		7,75	
11/03/2026 22:15	31,05		242,77		119,98		121,83		0,38		31,86		1,71		7,75	
11/03/2026 22:20	31,04		248,43		119,13		122,32		0,38		31,85		1,70		7,76	
11/03/2026 22:25	31,04		245,49		119,88		121,64		0,38		31,80		1,73		7,76	
11/03/2026 22:30	31,14		240,06		120,78		122,16		0,38		31,75	31,77	1,74	1,73	7,75	7,75
11/03/2026 22:35	30,97		241,23		119,38		122,73		0,39		31,70		1,72		7,76	
11/03/2026 22:40	30,96		243,61		119,75		120,99		0,39		31,68		1,71		7,76	
11/03/2026 22:45	31,03		243,31		120,74		122,26		0,36		31,64		1,77		7,76	
11/03/2026 22:50	31,07		246,92		119,79		120,74		0,36		31,60		1,81		7,76	
11/03/2026 22:55	31,03		247,30		119,26		121,48		0,36		31,55		1,70		7,76	
11/03/2026 23:00	31,06		244,66		120,00		121,68		0,36		31,50		1,69		7,76	
11/03/2026 23:05	31,11		243,00		120,68		120,91		0,36		31,45		1,69		7,76	
11/03/2026 23:10	31,11		246,11		119,73		120,38		0,36		31,39		1,76		7,76	
11/03/2026 23:15	31,06		240,67		119,65		123,17		0,36		31,34		1,69		7,76	
11/03/2026 23:20	31,05		243,67		120,60		121,96		0,36		31,30		1,72		7,76	
11/03/2026 23:25	31,10		245,16		119,39		121,74		0,36	0,36	31,27	31,24	1,69	1,70	7,77	7,76
11/03/2026 23:30	31,15		247,34		119,45		121,18		0,36		31,23		1,65		7,76	
11/03/2026 23:35	31,16		243,37		120,73		120,85		0,36		31,18		1,70		7,76	
11/03/2026 23:40	31,11		245,91		120,40		118,84		0,36		31,13		1,72		7,77	
11/03/2026 23:45	31,15		246,83		119,48		121,79		0,36		31,08		1,71		7,77	
11/03/2026 23:50	31,14		245,77		120,38		122,52		0,35		31,05		1,68		7,77	
11/03/2026 23:55	31,12		243,20		120,13		121,54		0,36		30,99		1,68		7,77	
12/03/2026 00:00	31,11		242,34		119,35		123,52		0,36		30,97		1,72		7,78	
12/03/2026 00:05	31,16		239,92		119,91		121,63		0,36		30,92		1,70		7,77	
12/03/2026 00:10	31,17		240,33		119,57		121,46		0,36		30,88		1,67		7,77	
12/03/2026 00:15	31,21		236,03		120,68		122,46		0,36		30,83		1,69		7,78	
12/03/2026 00:20	31,14		244,61		120,82		121,87		0,36		30,77		1,66		7,75	
12/03/2026 00:25	31,11		243,83		120,87		119,89		0,36	0,36	30,75	30,73	1,69	1,70	7,77	7,77
12/03/2026 00:30	31,26		245,17		119,09		121,61		0,36		30,72		1,70		7,77	
12/03/2026 00:35	31,18		238,44		119,71		121,76		0,36		30,67		1,73		7,78	
12/03/2026 00:40	31,23		244,85		119,75		121,45		0,36		30,62		1,69		7,78	
12/03/2026 00:45	31,25		240,94		119,96		122,10		0,36		30,57		1,74		7,79	
12/03/2026 00:50	31,34		248,02		119,37		121,29		0,36		30,54		1,69		7,79	
12/03/2026 00:55	31,35		248,43		119,69		121,76		0,36		30,51		1,72		7,78	
12/03/2026 01:00	31,26		249,12		119,59		122,70		0,36		30,46		1,68		7,79	
12/03/2026 01:05	31,32		250,24		120,66		121,15		0,36		30,42		1,68		7,78	
12/03/2026 01:10	31,44		248,05		119,88		121,59		0,36		30,36		1,76		7,79	
12/03/2026 01:15	31,18		244,71		120,28		120,61		0,36		30,32		1,77		7,79	
12/03/2026 01:20	31,39		247,76		120,62		121,48		0,36		30,29		1,67		7,80	
12/03/2026 01:25	31,51		251,13		119,79		121,76		0,37	0,36	30,25	30,22	1,66	1,70	7,80	7,79
12/03/2026 01:30	31,35		254,62		120,37		121,92		0,36		30,19		1,68		7,79	
12/03/2026 01:35	31,37		250,46		120,22		121,57		0,36		30,15		1,71		7,79	
12/03/2026 01:40	31,52		249,29		119,76		121,78		0,36		30,11		1,71		7,80	
12/03/2026 01:45	31,38		253,16		120,61		121,64		0,36		30,08		1,77		7,80	
12/03/2026 01:50	31,44		249,68		119,65		122,35		0,37		30,01		1,67		7,79	
12/03/2026 01:55	31,44		250,85		119,00		121,96		0,37		30,00		1,68		7,81	
12/03/2026 02:00	31,50		250,13		120,59		122,18		0,36		29,95		1,68		7,80	
12/03/2026 02:05	31,61		251,83		120,39		120,65		0,36		29,90		1,68		7,80	
12/03/2026 02:10	31,56		246,36		120,44		122,76		0,36		29,86		1,64		7,81	
12/03/2026 02:15	31,64		245,86		118,97		122,68		0,37		29,82		1,69		7,81	
12/03/2026 02:20	31,56		246,24		119,69		121,12		0,37		29,74		1,75		7,81	
12/03/2026 02:25	31,66		249,49		120,48		120,82		0,36	0,36	29,73	29,71	1,76	1,69	7,81	7,81
12/03/2026 02:30	31,51		245,22		119,49		120,94		0,37		29,69		1,67		7,81	
12/03/2026 02:35	31,57		247,21		120,44		121,62		0,36		29,63		1,67		7,81	
12/03/2026 02:40	31,48		247,09		119,44		123,27		0,37		29,59		1,67		7,80	
12/03/2026 02:45	31,63		249,26		119,22		121,75		0,37		29,55		1,70		7,81	
12/03/2026 02:50	31,58		244,53		120,08		121,78		0,36		29,53		1,66		7,81	
12/03/2026 02:55	31,62		247,86		120,19		121,80		0,36		29,48		1,69		7,82	
12/03/2026 03:00	31,55		244,13		119,77		121,47		0,36		29,44		1,72		7,82	
12/03/2026 03:05	31,59		241,36		120,77		120,96		0,36		29,39		1,77		7,82	
12/03/2026 03:10	31,61		243,24		119,62		121,20		0,36		29,38		1,69		7,82	
12/03/2026 03:15	31,74		241,90		120,49		121,60		0,36		29,33		1,67			

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
12/03/2026 06:35	32,06		249,97		119,88		120,23		0,37		27,80		1,64		7,87	
12/03/2026 06:40	31,95		251,17		120,85		122,33		0,38		27,93		3,11		7,83	
12/03/2026 06:45	31,96		247,60		120,33		121,39		0,37		28,43		2,53		7,80	
12/03/2026 06:50	32,15		253,27		120,43		121,99		0,37		28,83		2,30		7,76	
12/03/2026 06:55	32,35		251,91		120,24		120,93		0,37		29,26		2,30		7,73	
12/03/2026 07:00	32,55		251,05		120,43		119,70		0,36		29,56		2,20		7,71	
12/03/2026 07:05	32,55		250,13		119,15		119,40		0,37		29,88		2,05		7,68	
12/03/2026 07:10	32,64		254,13		119,93		122,76		0,36		30,05		2,02		7,66	
12/03/2026 07:15	32,75		254,07		120,55		121,42		0,36		30,25		1,96		7,65	
12/03/2026 07:20	32,76		248,20		91,44		122,13		0,36		30,36		1,90		7,64	
12/03/2026 07:25	32,78		248,04		93,75		122,56		0,36		30,51		1,91		7,63	
12/03/2026 07:30	32,90		241,68		99,96		123,29		0,35		30,59		1,85		7,62	
12/03/2026 07:35	32,94		235,19		100,77		124,15		0,35		30,72		1,85		7,61	
12/03/2026 07:40	32,94		234,74		100,46		121,06		0,35		30,78		1,83		7,61	
12/03/2026 07:45	33,06		233,70		100,66		121,43		0,35		30,87		1,79		7,60	
12/03/2026 07:50	32,95		232,98		99,47		121,93		0,35		30,92		1,79		7,60	
12/03/2026 07:55	32,98		229,51		100,75		120,40		0,35		30,97		1,77		7,59	
12/03/2026 08:00	33,08		230,74		100,51		120,76		0,35		31,03		1,78		7,59	
12/03/2026 08:05	33,13		222,53		95,00		122,18		0,35		31,08		1,76		7,59	
12/03/2026 08:10	33,16		225,60		93,75		121,72		0,34		31,13		1,73		7,58	
12/03/2026 08:15	33,11		216,17		95,18		122,45		0,34		31,16		1,80		7,58	
12/03/2026 08:20	33,17		216,48		94,90		120,24		0,34		31,18		1,81		7,58	
12/03/2026 08:25	33,22		216,17		94,64		120,18		0,35		31,23		1,90		7,58	
12/03/2026 08:30	33,14		210,48		95,14		121,65		0,34		31,23		1,77		7,58	
12/03/2026 08:35	33,08		206,38		94,81		120,34		0,34		31,26		1,98		7,58	
12/03/2026 08:40	33,05		199,43		94,37		121,50		0,34		31,28		1,78		7,58	
12/03/2026 08:45	33,12		201,13		93,54		121,80		0,34		31,29		1,78		7,57	
12/03/2026 08:50	33,05		198,36		93,75		121,80		0,34		31,33		1,76		7,58	
12/03/2026 08:55	33,16		196,92		95,06		122,14		0,35		31,34		1,75		7,58	
12/03/2026 09:00	33,20		200,04		95,40		122,19		0,34		31,35		1,76		7,58	
12/03/2026 09:05	33,18		196,34		94,04		120,63		0,35		31,38		2,00		7,58	
12/03/2026 09:10	33,13		196,79		95,19		121,65		0,35		31,39		1,76		7,58	
12/03/2026 09:15	33,14		195,32		94,92		120,91		0,34		31,39		1,80		7,58	
12/03/2026 09:20	33,14		194,91		94,99		121,59		0,34		31,43		1,82		7,58	
12/03/2026 09:25	33,19		190,88		93,84		121,81		0,34		31,45		2,19		7,58	
12/03/2026 09:30	33,22		190,45		94,61		122,32		0,34		31,49		1,78		7,58	
12/03/2026 09:35	33,19		182,61		101,27		119,06		0,34		31,54		1,78		7,58	
12/03/2026 09:40	33,15		188,70		99,65		119,77		0,34		31,55		1,70		7,58	
12/03/2026 09:45	33,24		182,98		100,47		122,63		0,34		31,56		1,77		7,59	
12/03/2026 09:50	33,37		188,77		100,91		120,73		0,34		31,60		1,86		7,59	
12/03/2026 09:55	33,18		184,96		100,92		120,48		0,35		31,60		1,79		7,59	
12/03/2026 10:00	33,20		180,40		100,71		122,01		0,35		31,64		2,63		7,59	
12/03/2026 10:05	33,19		180,26		99,71		121,77		0,34		31,65		1,69		7,59	
12/03/2026 10:10	33,12		185,62		99,80		122,54		0,34		31,68		1,74		7,59	
12/03/2026 10:15	33,17		185,86		100,89		120,81		0,35		31,70		1,72		7,59	
12/03/2026 10:20	33,04		191,74		98,54		120,42		0,35		31,70		1,72		7,60	
12/03/2026 10:25	33,10		184,89		99,96		121,68		0,34		31,72		1,82		7,60	
12/03/2026 10:30	32,90		189,89		99,90		125,78		0,35		31,75		1,71		7,60	
12/03/2026 10:35	32,86		186,24		100,05		121,31		0,35		31,75		1,77		7,60	
12/03/2026 10:40	32,94		184,95		99,84		122,97		0,34		31,79		1,76		7,61	
12/03/2026 10:45	32,80		184,05		99,73		121,29		0,34		31,80		1,82		7,61	
12/03/2026 10:50	32,88		187,17		100,22		123,07		0,34		31,80		1,73		7,61	
12/03/2026 10:55	32,99		190,48		100,48		122,23		0,35		31,85		1,74		7,61	
12/03/2026 11:00	32,78		183,95		99,26		122,63		0,35		31,85		1,65		7,61	
12/03/2026 11:05	32,92		188,32		98,69		122,01		0,35		31,90		1,77		7,61	
12/03/2026 11:10	32,96		183,11		100,23		121,56		0,34		31,91		1,78		7,62	
12/03/2026 11:15	32,88		190,12		99,65		121,85		0,34		31,92		1,71		7,62	
12/03/2026 11:20	32,76		184,55		101,61		123,42		0,35		31,95		1,74		7,62	
12/03/2026 11:25	32,74		185,65		100,19		122,22		0,35		31,96		1,79		7,62	
12/03/2026 11:30	32,85		189,72		99,43		115,89		0,35		32,00		1,75		7,62	
12/03/2026 11:35	32,91		187,17		99,76		122,28		0,35		32,01		1,74		7,62	
12/03/2026 11:40	32,79		192,56		100,54		121,02		0,34		32,04		1,72		7,63	
12/03/2026 11:45	32,82		185,62		101,01		120,79		0,34		32,06		1,79		7,63	
12/03/2026 11:50	32,89		187,41		99,68		121,49		0,34		32,06		1,77		7,63	
12/03/2026 11:55	32,97		184,65	5.424,00	100,33	2.712,00	121,74	2.952,00	0,34		32,11		1,75		7,63	
12/03/2026 12:00	32,86		184,35		100,07		123,08		0,35		32,11		1,74		7,63	
12/03/2026 12:05	32,93		189,64		101,31		119,98		0,35		32,13		1,77		7,63	
12/03/2026 12:10	32,91		189,91		100,47		121,36		0,34		32,16		1,76		7,64	
12/03/2026 12:15	32,97		189,85		99,80		119,77		0,35		32,16		1,76		7,64	
12/03/2026 12:20	32,91		195,59		100,55		120,84		0,35		32,16		1,75		7,64	
12/03/2026 12:25	32,97		190,39		99,68		122,45		0,35		32,19		1,74		7,64	
12/03/2026 12:30	33,04		188,14		97,20		115,90		0,34		32,21		1,75		7,64	
12/03/2026 12:35	32,83		186,34		97,08		120,85		0,34		32,24		1,87		7,64	
12/03/2026 12:40	32,96		180,76		95,88		121,08		0,35		32,31		1,75		7,65	
12/03/2026 12:45	32,99		187,26		95,82		122,88		0,35		32,34		1,75		7,65	
12/03/2026 12:50	32,98		183,68		97,78		122,25		0,34		32,37		1,78		7,65	
12/03/2026 12:55	33,12		183,43		96,21		121,92		0,34		32,37		1,78		7,65	
12/03/2026 13:00	33,12		180,75		96,18		122,68		0,34		32,38		1,76		7,65	
12/03/2026 13:05	33,10		183,90		96,89		121,08		0,34		32,41		1,87		7,65	
12/03/2026 13:10	33,16		183,89		96,58		120,40		0,34		32,42		1,77		7,65	
12/03/2026 13:15	33,25		183,35		96,00		120,70		0,34		32,43		1,87		7,65	
12/03/2026 13:20	33,18		182,09		95,58		120,82		0,34		32,43		2,11		7,65	
12/03/2026 13:25	33,26		188,74		95,52		120,86		0,34		32,43		1,76		7,65	
12/03/2026 13:30	33,33		188,60		95,76		127,96		0,34		32,47		1,74		7,65	
12/03/2026 13:35	33,17		194,05		96,13		122,05		0,34		32,48		1,76		7,65	
12/03/2026 13:40	33,19		189,62		96,87		121,32		0,35		32,49		1,85		7,65	
12/03/2026 13:45	33,14		184,90		96,95		121,15		0,35		32,51		1,75		7,65	
12/03/2026																

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
12/03/2026 17:10	33,22		199,03		98,59		122,56		0,34		32,74		1,78		7,69	
12/03/2026 17:15	33,15		202,99		98,88		121,71		0,34		32,74		1,97		7,68	
12/03/2026 17:20	33,25		203,61		96,73		121,92		0,34		32,73		1,79		7,68	
12/03/2026 17:25	33,27		209,66		97,27		121,21		0,34		32,70		1,80		7,69	
12/03/2026 17:30	33,18		203,96		96,16		120,80		0,34		32,69		1,76		7,69	
12/03/2026 17:35	33,30		207,76		96,22		151,30		0,34		32,69		1,77		7,69	
12/03/2026 17:40	33,20		209,74		96,25		121,64		0,34		32,67		1,85		7,69	
12/03/2026 17:45	33,31		212,32		96,96		122,28		0,34		32,64		1,78		7,69	
12/03/2026 17:50	33,10		206,91		95,66		121,40		0,34		32,64		1,76		7,69	
12/03/2026 17:55	33,14		204,15		96,14		122,80		0,34		32,63		1,75		7,68	
12/03/2026 18:00	33,10		206,09		96,95		121,37		0,34		32,59		2,17		7,69	
12/03/2026 18:05	33,14		205,46		97,07		121,90		0,34		32,58		1,83		7,69	
12/03/2026 18:10	33,21		206,96		96,78		122,40		0,34		32,58		1,79		7,68	
12/03/2026 18:15	33,35		208,38		96,35		120,66		0,34		32,55		1,77		7,69	
12/03/2026 18:20	33,27		209,26		97,41		121,84		0,34		32,53		1,80		7,68	
12/03/2026 18:25	33,38		208,83		97,59		121,20		0,34		32,53		1,90		7,68	
12/03/2026 18:30	33,43		208,58		98,07		121,49		0,34		32,51		1,89		7,68	
12/03/2026 18:35	33,33		205,54		103,18		105,07		0,34		32,48		1,80		7,68	
12/03/2026 18:40	33,35		208,85		100,15		121,70		0,34		32,47		1,82		7,68	
12/03/2026 18:45	33,31		206,54		99,70		121,80		0,34		32,43		1,70		7,68	
12/03/2026 18:50	33,39		213,14		100,11		121,13		0,34		32,43		1,79		7,67	
12/03/2026 18:55	33,33		215,08		99,64		122,62		0,34		32,42		1,76		7,67	
12/03/2026 19:00	33,27		215,31		99,56		122,11		0,33		32,40		1,72		7,68	
12/03/2026 19:05	33,19		219,77		190,46		121,21		0,34		32,37		1,78		7,67	
12/03/2026 19:10	33,20		223,25		121,01		121,30		0,34		32,37		1,78		7,67	
12/03/2026 19:15	33,39		221,87		119,44		121,18		0,33		32,34		1,81		7,67	
12/03/2026 19:20	33,39		224,31		122,05		122,72		0,35		32,30		1,80		7,67	
12/03/2026 19:25	33,38		228,61		120,66		123,06		0,34		32,25		1,85		7,67	
12/03/2026 19:30	33,38		230,67		120,97		121,20		0,33		32,23		1,89		7,67	
12/03/2026 19:35	33,47		231,03		120,21		121,96		0,40		32,21		1,79		7,67	
12/03/2026 19:40	33,42		235,26		120,58		122,52		0,40		32,20		1,93		7,67	
12/03/2026 19:45	33,47		237,25		120,31		122,01		0,40		32,17		1,95		7,66	
12/03/2026 19:50	33,56		239,20		118,74		121,87		0,41		32,16		1,80		7,66	
12/03/2026 19:55	33,51		237,34		130,12		128,99		0,42		32,15		1,78		7,66	
12/03/2026 20:00	33,57		238,01		129,90		128,81		0,41		32,11		1,82		7,66	
12/03/2026 20:05	33,56		242,16		129,44		129,46		0,41		32,11		1,90		7,66	
12/03/2026 20:10	33,51		239,56		130,61		129,14		0,41		32,10		1,86		7,66	
12/03/2026 20:15	33,45		242,23		129,80		127,68		0,41		32,07		1,86		7,66	
12/03/2026 20:20	33,57		244,58		130,45		129,06		0,34		32,06		1,81		7,64	
12/03/2026 20:25	33,44		247,32		130,38		127,23		0,34		32,05		1,77		7,66	
12/03/2026 20:30	33,46		255,84		131,88		128,39		0,33		32,03		1,82		7,65	
12/03/2026 20:35	33,57		253,21		130,69		238,24		0,34		32,01		1,88		7,65	
12/03/2026 20:40	33,62		254,96		130,46		130,86		0,34		32,01		1,84		7,64	
12/03/2026 20:45	33,56		256,93		130,12		132,58		0,34		32,00		1,79		7,64	
12/03/2026 20:50	33,69		253,16		131,01		131,19		0,34		31,97		1,86		7,65	
12/03/2026 20:55	33,66		253,63		130,39		130,11		0,34		31,95		1,77		7,64	
12/03/2026 21:00	33,65		253,77		130,60		132,04		0,34		31,95		1,78		7,64	
12/03/2026 21:05	33,59		256,12		129,40		131,49		0,34		31,94		1,84		7,64	
12/03/2026 21:10	33,60		257,10		129,55		130,97		0,34		31,90		1,81		7,64	
12/03/2026 21:15	33,67		258,45		128,39		131,09		0,34		31,90		1,93		7,64	
12/03/2026 21:20	33,70		256,02		129,14		130,91		0,34		31,90		1,82		7,64	
12/03/2026 21:25	33,66		254,28		130,67		131,37		0,34		31,87		1,83		7,63	
12/03/2026 21:30	33,76		262,71		130,81		132,09		0,34		31,85		1,84		7,63	
12/03/2026 21:35	33,86		258,15		130,16		92,74		0,34		31,85		1,87		7,63	
12/03/2026 21:40	33,83		258,38		130,48		131,44		0,35		31,84		1,87		7,63	
12/03/2026 21:45	33,80		259,96		130,36		132,69		0,34		31,83		1,88		7,63	
12/03/2026 21:50	33,74		261,39		130,03		130,30		0,34		31,81		1,86		7,62	
12/03/2026 21:55	33,89		260,79		131,48		131,57		0,34		31,80		1,85		7,62	
12/03/2026 22:00	33,84		259,76		131,55		131,16		0,34		31,78		1,86		7,63	
12/03/2026 22:05	33,72		264,53		130,65		129,67		0,34		31,73		1,83		7,63	
12/03/2026 22:10	33,72		263,51		130,25		131,39		0,34		31,69		1,82		7,63	
12/03/2026 22:15	33,75		265,37		149,27		132,39		0,34		31,65		2,05		7,63	
12/03/2026 22:20	33,65		266,37		149,97		132,16		0,34		31,60		1,82		7,63	
12/03/2026 22:25	33,71		266,72		150,17		131,53		0,34		31,55		1,89		7,63	
12/03/2026 22:30	33,72		270,62		151,47		131,71		0,34		31,52		1,94		7,63	
12/03/2026 22:35	33,74		276,34		150,38		131,06		0,34		31,44		2,07		7,63	
12/03/2026 22:40	33,80		276,01		149,96		128,26		0,34		31,38		1,84		7,63	
12/03/2026 22:45	33,77		279,91		150,48		127,89		0,34		31,34		1,85		7,64	
12/03/2026 22:50	33,85		282,23		150,80		128,25		0,34		31,33		1,86		7,63	
12/03/2026 22:55	33,82		279,99		149,19		129,05		0,34		31,26		1,86		7,64	
12/03/2026 23:00	33,83		284,99		149,73		128,85		0,34		31,23		1,87		7,64	
12/03/2026 23:05	34,16		282,01		152,86		130,16		0,34		31,18		2,01		7,62	
12/03/2026 23:10	34,18		284,57		149,96		129,77		0,34		31,13		1,86		7,64	
12/03/2026 23:15	34,07		286,97		149,06		128,58		0,34		31,10		1,97		7,64	
12/03/2026 23:20	34,10		281,26		150,54		129,82		0,34		31,03		1,80		7,63	
12/03/2026 23:25	34,11		282,24		149,32		130,53		0,35		31,01		1,98		7,64	
12/03/2026 23:30	33,96		286,60		151,13		129,97		0,35		30,97		1,92		7,64	
12/03/2026 23:35	34,00		286,39		150,26		131,10		0,35		30,92		1,93		7,64	
12/03/2026 23:40	34,03		289,59		150,30		130,56		0,35		30,83		1,95		7,64	
12/03/2026 23:45	34,04		278,75		149,56		131,01		0,34		30,81		1,81		7,64	
12/03/2026 23:50	34,09		283,96		150,07		131,69		0,34		30,77		1,85		7,63	
13/03/2026 00:00	34,02		284,59		149,94		131,24		0,34		30,72		1,84		7,63	
13/03/2026 00:05	33,92		281,71		150,11		131,30		0,35		30,67		1,87		7,63	
13/03/2026 00:10	33,98		280,79		149,15		130,90		0,35		30,65		1,81		7,64	
13/03/2026 00:15	33,81		286,24		150,10		132,67		0,35		30,61		1,81		7,64	
13/03/2026 00:20	33,90		287,19		149,80		131,15		0,35		30,56		1,91		7,64	
13/03/2026 00:25	33,92		279,64													

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
13/03/2026 03:40	34,04			288,20		150,36		132,42		0,35		29,43		1,83				7,62	
13/03/2026 03:45	34,08			283,07		149,40		130,93		0,35		29,40		1,93				7,62	
13/03/2026 03:50	33,95			290,75		148,59		130,14		0,36		29,38		1,80				7,63	
13/03/2026 03:55	34,07			283,96		149,45		131,80		0,36		29,36		1,79				7,62	
13/03/2026 04:00	34,04			289,67		150,20		130,66		0,36		29,33		1,94				7,63	
13/03/2026 04:05	34,02			290,30		149,60		131,63		0,36		29,31		2,37				7,62	
13/03/2026 04:10	34,10			289,71		149,44		132,91		0,35		29,30		2,01				7,63	
13/03/2026 04:15	34,07			293,01		149,29		132,42		0,36		29,29		1,94				7,63	
13/03/2026 04:20	34,09			294,62		150,48		132,22		0,36		29,26		1,86				7,63	
13/03/2026 04:25	34,22		34,09	293,46		150,08		131,03		0,36	0,36	29,24	29,22	1,83		1,90		7,62	
13/03/2026 04:30	34,12			288,60		150,12		131,15		0,36		29,21		1,76				7,63	
13/03/2026 04:35	34,17			295,57		149,89		131,06		0,36		29,19		1,80				7,62	
13/03/2026 04:40	34,11			294,44		150,14		132,14		0,35		29,16		1,86				7,63	
13/03/2026 04:45	34,06			293,85		149,60		131,77		0,35		29,14		1,82				7,62	
13/03/2026 04:50	34,01			291,52		149,64		132,22		0,36		29,13		1,85				7,63	
13/03/2026 04:55	34,07			287,53		150,53		130,35		0,36		29,09		1,81				7,63	
13/03/2026 05:00	34,10			287,45		149,71		130,53		0,36		29,09		1,81				7,64	
13/03/2026 05:05	34,15			286,41		149,08		129,96		0,36		29,07		1,82				7,63	
13/03/2026 05:10	34,10			287,28		150,42		130,21		0,36		29,02		1,76				7,63	
13/03/2026 05:15	34,16			289,20		149,32		131,20		0,35		28,98		1,83				7,64	
13/03/2026 05:20	34,16			284,13		150,07		131,84		0,36		28,94		1,78				7,63	
13/03/2026 05:25	34,21			289,98		150,55		131,27		0,35		28,93		1,81		1,82		7,64	
13/03/2026 05:30	34,17			284,79		149,68		131,37		0,35	0,36	28,89	28,91	2,00				7,64	
13/03/2026 05:35	34,17			290,47		150,66		130,63		0,36		28,86		1,75				7,64	
13/03/2026 05:40	34,27			291,88		150,31		131,84		0,36		28,83		1,85				7,64	
13/03/2026 05:45	34,20			291,01		149,80		131,93		0,36		28,78		1,77				7,64	
13/03/2026 05:50	34,30			289,52		79,83		131,18		0,36		28,74		1,88				7,64	
13/03/2026 05:55	34,23			285,14		83,45		131,53		0,36		28,73		1,73				7,64	
13/03/2026 06:00	34,32			280,46		153,61		130,43		0,35		28,69		1,74				7,64	
13/03/2026 06:05	34,19			273,08		111,81		131,69		0,36		28,68		1,78				7,64	
13/03/2026 06:10	34,21			266,00		110,39		130,83		0,35		28,63		1,88				7,64	
13/03/2026 06:15	34,16			263,16		110,78		130,43		0,35		28,59		1,77				7,64	
13/03/2026 06:20	34,11			259,32		109,99		131,30		0,35		28,58		1,76				7,65	
13/03/2026 06:25	34,13			258,56		110,68		130,94		0,35	0,35	28,53	28,52	1,77		1,78		7,64	
13/03/2026 06:30	34,14			258,98		110,10		131,01		0,36		28,51		1,85				7,65	
13/03/2026 06:35	34,20			255,69		111,81		130,66		0,35		28,48		1,74				7,64	
13/03/2026 06:40	34,25			258,66		109,66		131,81		0,36		28,43		1,75				7,65	
13/03/2026 06:45	34,24			259,87		110,33		131,10		0,36		28,42		1,75				7,65	
13/03/2026 06:50	34,22			259,30		109,80		131,08		0,36		28,38		1,77				7,65	
13/03/2026 06:55	34,19			261,20		111,21		132,18		0,35		28,37		1,70				7,65	
13/03/2026 07:00	34,20			260,42		110,12		132,44		0,35		28,33		1,75				7,65	
13/03/2026 07:05	34,21			260,14		121,53		131,82		0,36		28,30		1,76				7,65	
13/03/2026 07:10	34,22			264,87		110,17		131,92		0,35		28,28		1,75				7,64	
13/03/2026 07:15	34,13			261,20		110,06		130,56		0,35		28,26		1,73				7,65	
13/03/2026 07:20	34,12			256,92		110,75		133,39		0,35		28,23		1,94				7,65	
13/03/2026 07:25	34,14			256,43		110,41		132,11		0,36		28,22		1,79		1,82		7,64	
13/03/2026 07:30	34,17			251,05		109,67		131,43		0,36		28,19		1,74				7,65	
13/03/2026 07:35	34,07			247,47		110,07		130,46		0,35		28,17		1,75				7,65	
13/03/2026 07:40	34,07			247,47		109,34		130,46		0,34		28,13		1,81				7,65	
13/03/2026 07:45	34,05			246,45		109,50		125,22		0,36		28,13		1,82				7,65	
13/03/2026 07:50	33,14			249,49		110,15		125,45		0,35		28,12		1,68				7,65	
13/03/2026 07:55	33,56			247,05		111,14		124,81		0,36		28,53		2,29				7,63	
13/03/2026 08:00	33,73			242,41		110,64		123,51		0,35		29,09		2,14				7,64	
13/03/2026 08:05	33,73			244,36		109,96		124,66		0,35		29,09		2,14				7,64	
13/03/2026 08:10	33,74			243,80		111,25		125,59		0,36		29,33		2,19				7,61	
13/03/2026 08:15	33,83			235,08		109,83		125,63		0,35		29,64		2,02				7,60	
13/03/2026 08:20	33,92			233,51		111,00		125,90		0,35		29,82		1,95				7,60	
13/03/2026 08:25	33,93			237,71		109,70		124,34		0,35	0,35	30,00	29,95	2,01		2,01		7,59	
13/03/2026 08:30	34,10			227,62		108,63		124,46		0,35		30,18		1,95				7,58	
13/03/2026 08:35	34,18			223,37		109,73		123,81		0,35		30,26		1,97				7,59	
13/03/2026 08:40	34,21			230,12		109,49		123,30		0,35		30,34		1,91				7,58	
13/03/2026 08:45	34,27			227,08		109,25		130,12		0,34		30,47		1,95				7,58	
13/03/2026 08:50	34,25			218,96		109,96		132,06		0,34		30,53		1,87				7,58	
13/03/2026 08:55	34,26			218,83		110,34		130,51		0,34		30,60		2,06				7,58	
13/03/2026 09:00	34,21			215,37		0,00		131,83		0,34		30,69		1,85				7,58	
13/03/2026 09:05	34,25			218,06		0,00		132,20		0,34		30,73		1,88				7,58	
13/03/2026 09:10	34,20			212,72		0,00		131,00		0,34		30,81		1,85				7,58	
13/03/2026 09:20	34,28			187,16		0,00		129,80		0,34		30,91		1,83				7,58	
13/03/2026 09:25	34,27			186,57		0,00		131,71		0,34		30,92		1,85		1,84		7,58	
13/03/2026 09:30	34,33			168,41		0,00		130,43		0,34		30,94		1,84				7,58	
13/03/2026 09:35	34,34			154,64		0,00		131,46		0,34		31,02		1,80				7,58	
13/03/2026 09:40	34,47			141,81		0,00		121,05		0,33		31,08		1,84				7,58	
13/03/2026 09:45	34,43			135,77		0,00		122,10		0,34		31,11		1,85				7,58	
13/03/2026 09:50	34,43			137,60		0,00		121,01		0,34		31,11		1,85				7,58	
13/03/2026 10:00	34,45			145,50		0,00		121,87		0,33		31,17		1,81				7,58	
13/03/2026 10:05	34,53			146,34		0,00		121,39		0,33		31,18		1,81				7,58	
1																			

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
13/03/2026 14:25	34,59	34,55		87,00		0,00		120,16		0,33	32,57	32,58	1,80	1,82			7,57	7,57	
13/03/2026 14:30	34,53			88,81		0,00		121,65		0,33	32,59		1,75				7,57		
13/03/2026 14:35	34,55			85,16		0,00		122,00		0,33	32,61		1,73				7,57		
13/03/2026 14:40	34,63			84,97		0,00		122,61		0,33	32,63		1,81				7,58		
13/03/2026 14:45	34,63			83,51		0,00		121,85		0,33	32,64		1,77				7,58		
13/03/2026 14:50	34,48			77,17		0,00		120,78		0,33	32,64		1,80				7,58		
13/03/2026 14:55	34,54			79,92		0,00		122,20		0,33	32,66		1,76				7,58		
13/03/2026 15:00	34,65			80,79		0,00		121,60		0,33	32,66		1,73				7,58		
13/03/2026 15:05	34,68			86,73		0,00		121,39		0,33	32,68		1,79				7,58		
13/03/2026 15:10	34,71			83,32		0,00		122,87		0,33	32,68		1,76				7,58		
13/03/2026 15:15	34,72			84,51		0,00		122,07		0,33	32,69		1,73				7,58		
13/03/2026 15:20	34,83			86,66		0,00		122,75		0,33	32,69		1,81				7,58		
13/03/2026 15:25	34,84			85,60		0,00		122,87		0,33	32,69		1,86				7,58		
13/03/2026 15:30	34,89			85,25		0,00		121,66		0,32	32,70		1,81				7,59		
13/03/2026 15:35	34,94			85,80		0,00		120,21		0,33	32,70		1,81				7,58		
13/03/2026 15:40	34,85			89,48		0,00		121,94		0,33	32,72		1,75				7,59		
13/03/2026 15:45	34,83			87,97		0,00		122,84		0,33	32,72		1,76				7,59		
13/03/2026 15:50	34,83			90,90		0,00		121,19		0,33	32,72		1,94				7,59		
13/03/2026 15:55	34,86			90,01		0,00		123,43		0,33	32,74		1,84				7,59		
13/03/2026 16:00	34,92			89,32		0,00		121,09		0,33	32,74		1,74				7,59		
13/03/2026 16:05	34,04			92,77		0,00		121,97		0,33	32,74		1,77				7,59		
13/03/2026 16:10	34,13			93,89		0,00		121,66		0,33	32,74		1,78				7,59		
13/03/2026 16:15	34,09			84,56		0,00		122,06		0,33	32,75		2,12				7,59		
13/03/2026 16:20	34,20			87,26		0,00		122,91		0,33	32,75		3,31				7,59		
13/03/2026 16:25	34,06			80,51		0,00		118,83		0,33	32,75		2,01				7,59		
13/03/2026 16:30	34,33			80,43		0,00		121,90		0,33	32,77		2,54				7,59		
13/03/2026 16:35	34,36			78,69		0,00		120,60		0,32	32,78		2,48				7,60		
13/03/2026 16:40	34,22			81,31		0,00		120,49		0,32	32,79		2,44				7,59		
13/03/2026 16:45	34,40			84,69		0,00		122,14		0,33	32,78		2,70				7,60		
13/03/2026 16:50	34,42			88,74		0,00		121,89		0,33	32,77		2,98				7,60		
13/03/2026 16:55	34,52			90,41		0,00		121,86		0,33	32,75		3,29				7,60		
13/03/2026 17:00	34,38			87,74		0,00		122,04		0,33	32,75		3,56				7,60		
13/03/2026 17:05	34,47			88,06		0,00		121,14		0,33	32,75		3,95				7,60		
13/03/2026 17:10	34,43			89,39		0,00		122,12		0,33	32,75		4,26				7,60		
13/03/2026 17:15	34,57			91,79		0,00		122,06		0,33	32,75		4,59				7,60		
13/03/2026 17:20	34,46			93,30		0,00		122,33		0,33	32,74		5,01				7,60		
13/03/2026 17:25	34,62			94,96		0,00		121,24		0,33	32,71		5,55				7,60		
13/03/2026 17:30	34,56			96,69		0,00		121,95		0,33	32,70		5,78				7,60		
13/03/2026 17:35	34,65			98,50		0,00		120,26		0,33	32,69		6,36				7,60		
13/03/2026 17:40	34,68			99,38		0,00		122,47		0,33	32,69		6,59				7,60		
13/03/2026 17:45	34,74			99,69		0,00		120,93		0,33	32,68		7,03				7,60		
13/03/2026 17:50	34,73			98,84		0,00		121,33		0,33	32,66		7,66				7,60		
13/03/2026 17:55	34,72			100,20		0,00		120,61		0,33	32,65		7,92				7,60		
13/03/2026 18:00	34,60			98,13		0,00		121,46		0,33	32,64		8,41				7,60		
13/03/2026 18:05	34,46			94,44		0,00		120,64		0,33	32,64		9,29				7,60		
13/03/2026 18:10	34,67			95,91		0,00		121,97		0,33	32,63		9,76				7,60		
13/03/2026 18:15	34,58			98,39		0,00		121,29		0,33	32,60		1,68				7,60		
13/03/2026 18:20	34,58			91,64		0,00		121,79		0,33	32,60		1,68				7,60		
13/03/2026 18:25	34,61			95,36		0,00		121,20		0,33	32,59		1,74				7,60		
13/03/2026 18:30	34,62			93,30		0,00		121,34		0,32	32,57		1,86				7,60		
13/03/2026 18:35	34,68			98,18		0,00		121,55		0,33	32,55		1,88				7,60		
13/03/2026 18:40	34,68			97,45		0,00		120,81		0,33	32,55		1,88				7,60		
13/03/2026 18:50	34,60			100,68		0,00		121,91		0,33	32,50		2,33				7,59		
13/03/2026 18:55	34,82			104,62		0,00		121,20		0,32	32,48		2,34				7,60		
13/03/2026 19:00	34,98			105,20		104,59		121,22		0,33	32,47		2,46				7,59		
13/03/2026 19:05	34,86			107,87		101,01		121,10		0,33	32,43		2,65				7,59		
13/03/2026 19:10	34,90			108,09		101,13		121,65		0,33	32,43		2,89				7,59		
13/03/2026 19:15	35,05			109,52		100,49		120,60		0,32	32,42		3,09				7,59		
13/03/2026 19:20	35,06			105,48		100,47		123,56		0,33	32,41		3,32				7,59		
13/03/2026 19:25	34,99			109,62		99,79		122,02		0,33	32,38		3,56				7,59		
13/03/2026 19:30	35,01			108,96		99,60		121,97		0,33	32,37		3,73				7,59		
13/03/2026 19:35	35,12			110,78		100,86		121,47		0,33	32,37		3,93				7,59		
13/03/2026 19:40	35,13			113,47		100,52		122,07		0,33	32,33		4,09				7,59		
13/03/2026 19:45	35,13			115,05		100,42		121,97		0,33	32,29		4,38				7,59		
13/03/2026 19:50	35,17			116,83		100,11		122,20		0,33	32,25		4,64				7,59		
13/03/2026 19:55	35,27			113,68		99,77		121,56		0,33	32,22		4,93				7,59		
13/03/2026 20:00	35,31			115,77		99,42		120,05		0,33	32,21		5,17				7,59		
13/03/2026 20:05	35,35			116,31		99,71		121,37		0,33	32,21		5,58				7,59		
13/03/2026 20:10	35,28			113,92		99,19		122,24		0,32	32,19		5,87				7,58		
13/03/2026 20:15	35,44			114,08		101,98		120,79		0,32	32,16		6,20				7,59		
13/03/2026 20:20	35,50			114,57		101,04		121,26		0,33	32,16		6,45				7,58		
13/03/2026 20:25	35,45			115,02		93,01		122,89		0,33	32,15		6,82			</			

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
14/03/2026 00:55	30,81			238,25		113,48		121,18		0,31		30,05		2,34			7,64	
14/03/2026 01:00	30,85			240,84		118,24		120,92		0,31		30,00		2,31			7,64	
14/03/2026 01:05	30,87			238,29		119,76		122,55		0,30		29,95		2,33			7,64	
14/03/2026 01:10	30,86			245,21		119,29		121,22		0,30		29,91		2,32			7,64	
14/03/2026 01:15	30,94			264,44		120,50		120,59		0,30		29,89		2,31			7,65	
14/03/2026 01:20	30,99			229,12		120,90		120,85		0,30		29,85		2,29			7,65	
14/03/2026 01:25	30,95			224,01		120,13		121,22		0,30		29,78		2,30			7,65	
14/03/2026 01:30	30,96			243,99		119,28		122,02		0,30	0,30	29,74		2,39	2,30		7,65	7,65
14/03/2026 01:35	31,00			239,59		119,61		120,83		0,30		29,69		2,30			7,65	
14/03/2026 01:40	31,14			240,04		121,11		121,21		0,30		29,65		2,29			7,65	
14/03/2026 01:45	31,16			239,52		120,22		122,05		0,30		29,62		2,27			7,65	
14/03/2026 01:50	31,10			245,11		120,32		121,10		0,30		29,58		2,26			7,66	
14/03/2026 01:55	31,14			242,07		120,14		121,41		0,30		29,53		2,26			7,65	
14/03/2026 02:00	31,13			247,63		120,19		121,72		0,30		29,49		2,24			7,66	
14/03/2026 02:05	31,18			242,82		119,75		122,61		0,30		29,45		2,19			7,66	
14/03/2026 02:10	31,35			248,96		120,07		121,55		0,31		29,43		2,19			7,66	
14/03/2026 02:15	31,28			245,13		120,58		120,49		0,30		29,38		2,18			7,66	
14/03/2026 02:20	31,32			238,64		120,32		120,59		0,31		29,35		2,17			7,66	
14/03/2026 02:25	31,43			247,48		121,95		121,33		0,30		29,31		2,14			7,66	
14/03/2026 02:30	31,41			239,63		119,65		121,58		0,31	0,30	29,30	29,31	2,12	2,13		7,66	7,66
14/03/2026 02:35	31,35			237,89		120,39		120,79		0,31		29,27		2,12			7,67	
14/03/2026 02:40	31,35			241,64		119,45		121,53		0,30		29,23		2,08			7,67	
14/03/2026 02:45	31,34			266,75		120,61		121,72		0,30		29,19		2,04			7,67	
14/03/2026 02:50	31,42			232,50		119,70		120,79		0,30		29,15		2,03			7,67	
14/03/2026 02:55	31,47			230,40		119,27		122,18		0,30		29,14		2,00			7,67	
14/03/2026 03:00	31,49			239,17		119,93		120,74		0,30		29,09		2,00			7,67	
14/03/2026 03:05	31,56			237,35		119,67		121,07		0,31		29,03		1,97			7,67	
14/03/2026 03:10	31,62			242,12		119,89		122,01		0,30		28,96		1,93			7,68	
14/03/2026 03:15	31,59			239,33		119,89		121,16		0,30		28,93		1,91			7,68	
14/03/2026 03:20	31,60			239,68		119,72		121,56		0,30		28,88		1,89			7,68	
14/03/2026 03:25	31,65			242,05		119,01		121,36		0,30	0,30	28,85	28,85	1,86	1,85		7,68	7,68
14/03/2026 03:30	31,73			244,38		119,85		120,74		0,30		28,82		1,84			7,68	
14/03/2026 03:35	31,56			244,32		120,16		121,75		0,30		28,78		1,80			7,68	
14/03/2026 03:40	31,63			241,80		119,98		120,36		0,30		28,73		1,79			7,68	
14/03/2026 03:45	31,70			239,99		120,49		120,87		0,30		28,72		1,77			7,68	
14/03/2026 03:50	31,60			238,13		119,21		121,66		0,30		28,69		1,73			7,68	
14/03/2026 03:55	31,60			240,55		119,58		121,15		0,30		28,68		1,71			7,68	
14/03/2026 04:00	31,60			235,46		122,10		121,47		0,30		28,64		1,70			7,68	
14/03/2026 04:05	31,72			240,85		118,83		121,47		0,30		28,58		1,69			7,69	
14/03/2026 04:10	31,71			240,03		118,91		121,62		0,30		28,53		1,67			7,69	
14/03/2026 04:15	31,73			246,80		118,98		122,48		0,30		28,51		1,64			7,69	
14/03/2026 04:20	31,81			226,87		119,79		121,50		0,30		28,48		1,63			7,69	
14/03/2026 04:25	31,75			232,85		120,41		119,87		0,30	0,30	28,43	28,43	1,62	1,63		7,69	7,69
14/03/2026 04:30	31,68			239,57		119,74		122,26		0,30		28,42		1,64			7,69	
14/03/2026 04:35	31,69			237,02		120,21		120,02		0,30		28,37		1,60			7,69	
14/03/2026 04:40	31,65			241,59		119,55		120,72		0,30		28,33		1,60			7,70	
14/03/2026 04:45	31,74			230,87		121,03		121,45		0,30		28,31		1,60			7,70	
14/03/2026 04:50	31,70			235,14		119,13		120,66		0,30		28,28		1,59			7,70	
14/03/2026 04:55	31,70			242,26		120,39		120,65		0,30		28,28		1,59			7,70	
14/03/2026 05:00	31,75			238,76		119,52		121,62		0,30		28,10		1,59			7,70	
14/03/2026 05:05	31,80			239,99		120,55		121,74		0,30		28,07		1,59			7,70	
14/03/2026 05:10	31,84			240,81		120,03		122,95		0,31		28,04		1,58			7,70	
14/03/2026 05:15	31,86			234,64		114,20		122,69		0,30		28,02		1,57			7,70	
14/03/2026 05:20	31,89			233,20		119,95		120,99		0,30		27,98		1,59			7,71	
14/03/2026 05:25	31,90			243,33		119,84		121,42		0,30	0,30	27,94	27,96	1,57	1,58		7,71	7,71
14/03/2026 05:30	31,90			238,14		120,11		122,65		0,30		27,91		1,57			7,71	
14/03/2026 05:35	31,96			259,42		119,66		120,83		0,30		27,88		1,58			7,71	
14/03/2026 05:40	31,92			226,02		119,67		121,03		0,29		27,84		1,58			7,71	
14/03/2026 05:45	31,99			224,88		120,45		120,59		0,30		27,82		1,57			7,71	
14/03/2026 05:50	31,96			235,41		120,30		121,24		0,30		27,78		1,56			7,71	
14/03/2026 05:55	31,97			238,13		121,38		120,26		0,30		27,75		1,53			7,71	
14/03/2026 06:00	31,97			236,07		120,93		120,29		0,29		27,72		1,57			7,71	
14/03/2026 06:05	33,23			236,12		119,98		122,37		0,30		28,29		1,57			7,68	
14/03/2026 06:10	34,29			237,80		120,50		121,78		0,30		28,78		1,70			7,66	
14/03/2026 06:15	34,86			234,16		119,30		122,58		0,31	0,31	29,19	29,12	1,74	1,72		7,65	7,66
14/03/2026 06:20	35,34			242,20		119,87		121,61		0,31		29,47		1,77			7,64	
14/03/2026 06:25	35,78			248,37		119,02		121,51		0,32		29,69		1,78			7,64	
14/03/2026 06:30	36,11			241,05		119,26		120,05		0,32		29,94		1,81			7,63	
14/03/2026 06:35	36,50			241,20		120,96		120,62		0,33		30,10		1,79			7,63	
14/03/2026 06:40	36,82			249,13		120,21		121,63		0,33		30,31		1,82			7,63	
14/03/2026 06:45	37,13			245,93		122,49		121,02		0,33		30,42		1,84			7,62	
14/03/2026 06:50	37,34			247,18		119,83		121,03		0,33		30,53		1,87			7,61	
14/03/2026 06:55	37,51			247,17		120,94		123,13		0,33		30,61		2,00			7,61	
14/03/2026 07:00	37,75			244,53		120,48		121,74		0,33		30,71		1,90			7,61	
14/03/2026 07:05	37,87			268,01		120,55		121,21		0,33		30,77		1,89			7,61	
14/03/2026 07:10	38,08			238,05		119,59		121,39		0,33		30,84		1,94			7,60	
14/03/2026 07:15	38,23			236,00		119,97		121,07		0,33	0,33	30,90	30,87	1,92	1,93		7,60	7,60
14/03/2026 07:20	38,32			245,39		120,84		121,16		0,33		30,93		1,91			7,60	
14/03/2026 07:25	38,46			240,89		120,01		119,80		0,33		30,98		1,91			7,60	
14/03/2026 07:30	38,67			243,29		120,04		121,16		0,33		31,02		1,89			7,60	
14/03/2026 07:35	38,65			238,69</														

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
14/03/2026 11:35	41,73		192,75		119,36		120,63		0,33		31,01		1,95		7,61	
14/03/2026 11:40	41,74		195,64		120,79		121,43		0,33		31,02		1,93		7,61	
14/03/2026 11:45	41,92		221,09		120,34		120,13		0,33		31,03		1,94		7,61	
14/03/2026 11:50	42,03		189,81		119,82		120,76		0,33		31,06		2,03		7,61	
14/03/2026 11:55	42,11		188,64		120,29		120,76		0,33		31,08		1,99		7,61	
14/03/2026 12:00	42,20	38,11	195,81	5.256,00	119,94	2.880,00	123,20	2.904,00	0,33		31,10		2,00	2,04	7,61	
14/03/2026 12:05	42,15		197,07		120,57		121,47		0,33		31,12		1,95		7,61	
14/03/2026 12:10	42,29		202,06		119,99		120,84		0,33		31,13		1,92		7,62	
14/03/2026 12:15	42,33		207,86		120,70		121,39		0,33		31,14		1,94		7,61	
14/03/2026 12:20	42,43		208,51		120,34		122,72		0,33		31,18		1,94		7,61	
14/03/2026 12:25	42,71	42,60	205,71		120,23		121,21		0,33	0,33	31,20	31,20	1,94	1,96	7,61	7,61
14/03/2026 12:30	42,70		199,33		119,63		120,73		0,33		31,23		1,94		7,61	
14/03/2026 12:35	42,85		213,89		120,49		120,95		0,33		31,23		1,93		7,61	
14/03/2026 12:40	42,81		212,18		121,23		121,06		0,33		31,24		2,08		7,61	
14/03/2026 12:45	42,80		205,62		121,45		122,44		0,33		31,26		1,96		7,61	
14/03/2026 12:50	42,92		201,72		121,14		120,77		0,33		31,29		2,01		7,61	
14/03/2026 12:55	42,98		203,40		121,95		120,46		0,33		31,33		1,93		7,61	
14/03/2026 13:00	43,04		202,62		120,07		121,30		0,33		31,34		1,92		7,61	
14/03/2026 13:05	43,07		203,91		121,00		121,43		0,34		31,36		1,95		7,61	
14/03/2026 13:10	43,11		206,85		121,09		121,11		0,33		31,35		1,96		7,61	
14/03/2026 13:15	43,12		213,54		121,28		122,43		0,34		31,39		2,09		7,61	
14/03/2026 13:20	43,17		194,25		120,85		121,58		0,34		31,39		1,91		7,61	
14/03/2026 13:25	43,23	43,18	199,18		120,72		121,07		0,33	0,34	31,44	31,46	1,96	1,96	7,60	7,60
14/03/2026 13:30	43,26		198,67		119,90		121,62		0,34		31,49		1,89		7,60	
14/03/2026 13:35	43,21		194,48		119,34		121,00		0,34		31,49		1,98		7,60	
14/03/2026 13:40	43,18		188,41		119,81		121,08		0,34		31,51		1,95		7,60	
14/03/2026 13:45	43,28		192,12		120,07		119,98		0,34		31,54		1,92		7,60	
14/03/2026 13:50	43,23		187,04		120,06		121,91		0,34		31,57		1,98		7,60	
14/03/2026 13:55	43,24		191,37		120,62		121,71		0,34		31,59		2,03		7,60	
14/03/2026 14:00	43,29		189,46		120,64		121,40		0,34		31,61		1,93		7,60	
14/03/2026 14:05	43,26		199,52		121,23		121,50		0,34		31,65		1,95		7,60	
14/03/2026 14:10	43,38		194,05		122,18		121,15		0,34		31,65		1,96		7,60	
14/03/2026 14:15	43,38		186,76		119,54		121,16		0,34		31,66		1,95		7,60	
14/03/2026 14:20	43,46	43,48	186,68		120,02		122,34		0,34	0,34	31,70	31,72	1,94	1,94	7,59	7,59
14/03/2026 14:25	43,49		190,82		119,86		122,34		0,34		31,72		1,95		7,59	
14/03/2026 14:30	43,48		194,43		119,84		121,15		0,34		31,75		1,93		7,59	
14/03/2026 14:35	43,42		181,23		120,32		121,69		0,34		31,75		1,96		7,59	
14/03/2026 14:40	43,56		188,36		120,60		121,36		0,34		31,76		1,93		7,59	
14/03/2026 14:45	43,58		207,24		120,25		121,40		0,34		31,77		1,94		7,59	
14/03/2026 14:50	43,67		185,04		121,36		121,10		0,34		31,80		1,95		7,59	
14/03/2026 14:55	43,67		195,60		119,64		121,31		0,34		31,80		1,94		7,59	
14/03/2026 15:00	43,63		208,73		121,08		122,79		0,34		31,84		1,93		7,58	
14/03/2026 15:05	43,73		210,45		119,49		121,84		0,34		31,85		1,99		7,58	
14/03/2026 15:10	43,76		212,20		120,35		122,24		0,34		31,85		1,96		7,58	
14/03/2026 15:15	43,69		197,04		121,58		120,65		0,33		31,85		1,94		7,58	
14/03/2026 15:20	43,76		211,34		119,84		122,74		0,34		31,86		1,96		7,58	
14/03/2026 15:25	43,05	43,42	217,16		120,05		120,75		0,34	0,34	31,88	31,88	2,02	2,00	7,58	7,58
14/03/2026 15:30	43,07		216,20		120,39		121,67		0,34		31,89		2,03		7,58	
14/03/2026 15:35	43,19		224,63		119,33		122,59		0,34		31,90		1,96		7,58	
14/03/2026 15:40	43,19		225,13		120,41		104,10		0,34		31,90		2,05		7,57	
14/03/2026 15:45	43,24		220,52		119,53		120,19		0,34		31,90		2,09		7,58	
14/03/2026 15:50	43,32		224,81		120,14		120,16		0,34		31,90		2,05		7,57	
14/03/2026 15:55	43,41		226,22		120,75		122,62		0,34		31,90		2,07		7,57	
14/03/2026 16:00	43,45		224,33		119,34		121,47		0,34		31,92		2,03		7,57	
14/03/2026 16:05	43,48		222,93		119,92		121,46		0,34		31,91		2,12		7,57	
14/03/2026 16:10	43,56		226,38		120,93		122,36		0,34		31,92		2,11		7,57	
14/03/2026 16:15	43,58		225,56		120,86		121,26		0,34		31,92		2,25		7,57	
14/03/2026 16:20	43,62		227,27		119,23		121,23		0,34		31,93		2,17		7,57	
14/03/2026 16:25	43,73	41,61	215,40		120,45		121,04		0,34	0,34	31,94	31,93	2,06	2,10	7,56	7,56
14/03/2026 16:30	43,74		221,03		120,38		121,79		0,33		31,95		2,08		7,56	
14/03/2026 16:35	43,77		231,58		119,11		121,05		0,34		31,95		2,05		7,56	
14/03/2026 16:40	38,77		228,17		120,66		121,04		0,34		31,95		2,05		7,56	
14/03/2026 16:45	38,83		229,34		120,83		123,02		0,34		31,92		2,08		7,56	
14/03/2026 16:50	38,89		235,13		120,65		120,59		0,34		31,91		2,05		7,56	
14/03/2026 16:55	38,94		231,45		119,91		122,26		0,34		31,93		2,13		7,56	
14/03/2026 17:00	39,00		230,69		120,16		121,74		0,34		31,93		2,20		7,56	
14/03/2026 17:05	38,93		236,95		119,26		121,00		0,34		31,93		2,08		7,56	
14/03/2026 17:10	38,98		243,77		121,16		120,30		0,34		31,91		2,05		7,56	
14/03/2026 17:15	38,98		240,64		120,05		121,15		0,34		31,91		2,05		7,56	
14/03/2026 17:20	39,15	39,17	234,91		120,00		120,90		0,33	0,33	31,90	31,90	2,07	2,09	7,56	7,56
14/03/2026 17:25	39,16		234,88		121,30		121,61		0,33		31,90		2,07		7,56	
14/03/2026 17:30	39,32		239,50		119,76		120,94		0,33		31,90		2,10		7,55	
14/03/2026 17:35	39,38		261,40		120,43		121,29		0,33		31,88		2,11		7,55	
14/03/2026 17:40	39,36		226,31		120,44		120,89		0,33		31,85		2,07		7,55	
14/03/2026 17:45	39,46		227,61		120,94		122,14		0,33		31,85		2,11		7,55	
14/03/2026 17:50	39,53		233,93		120,12		122,40		0,33		31,85		2,11		7,55	
14/03/2026 18:00	39,55		237,41		120,04		121,40		0,33		31,85		2,09		7,55	
14/03/2026 18:05	39,65		235,20		119,38		121,57		0,34		31,85		2,11		7,55	
14/03/2026 18:10	39,67		250,14		118,89		122,01		0,34		31,82		2,12		7,55	
14/03/2026 18:15	39,65		237,60		119,58		121,69		0,33		31,81		2,11		7,55	
14/03/2026 18:20	39,73		241,34		120,32		123,65		0,33		31,80		2,11		7,55	
14/03/2026 18:25	38,67	39,17	273,10		119,51		121,99		0,33	0,33	31,80	31,80	2,15	2,15	7,55	7,55
14/03/2026 18:30	38,60		236,44		121,10		121,08		0,34		31,78		2,15		7,55	
14/03/2026 18:35	38,64		187,96		120,67		121,18		0,34		31,77		2,30		7,55	

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được
14/03/2026 22:10	39,27			242,99		121,64		121,01	0,34		31,21		2,32			7,54	
14/03/2026 22:15	39,33			247,43		119,93		120,46	0,34		31,18		2,28			7,55	
14/03/2026 22:20	39,54			249,18		121,86		121,86	0,34		31,17		2,35			7,55	
14/03/2026 22:25	39,60			235,65		120,16		122,29	0,34		31,15		2,28			7,55	
14/03/2026 22:30	39,70			255,98		119,30		121,16	0,34		31,14		2,34			7,54	
14/03/2026 22:35	39,71			246,97		120,36		120,60	0,34		31,14		2,34			7,54	
14/03/2026 22:40	39,79			243,66		120,79		121,53	0,34		31,13		2,36			7,54	
14/03/2026 22:45	39,88			248,52		120,17		122,41	0,34		31,11		2,41			7,54	
14/03/2026 22:50	39,77			245,57		121,11		122,34	0,34		31,09		2,32			7,54	
14/03/2026 22:55	39,96			246,77		120,30		121,08	0,34		31,08		2,36			7,54	
14/03/2026 23:00	40,05			245,50		120,26		121,38	0,34		31,07		2,34			7,54	
14/03/2026 23:05	40,16			251,14		120,65		121,17	0,34		31,07		2,34			7,54	
14/03/2026 23:10	40,30			247,86		119,51		120,90	0,34		31,06		2,31			7,54	
14/03/2026 23:15	40,31			245,13		120,09		122,09	0,35		31,04		2,33			7,54	
14/03/2026 23:20	40,31			242,09		119,69		121,58	0,34		31,02		2,52			7,54	
14/03/2026 23:25	40,46			244,78		132,53		120,76	0,35		31,02		2,30			7,54	
14/03/2026 23:30	40,53			240,39		119,65		122,19	0,34		30,99		2,31			7,54	
14/03/2026 23:35	40,59			241,74		120,70		122,19	0,35		31,01		2,30			7,54	
14/03/2026 23:40	40,65			241,57		120,20		120,73	0,35		30,97		2,32			7,54	
14/03/2026 23:45	40,54			253,50		120,17		121,96	0,35		30,97		2,31			7,54	
14/03/2026 23:50	40,64			248,67		119,67		119,73	0,35		30,96		2,37			7,54	
14/03/2026 23:55	40,84			242,41		119,53		120,66	0,34		30,93		2,31			7,54	
15/03/2026 00:05	40,90			248,86		119,70		119,04	0,34		30,92		2,30			7,54	
15/03/2026 00:10	41,00			247,61		119,65		122,20	0,35		30,92		2,29			7,54	
15/03/2026 00:15	41,10			247,61		120,27		121,60	0,34		30,90		2,30			7,54	
15/03/2026 00:20	41,08			239,80		121,01		121,45	0,34		30,89		2,35			7,54	
15/03/2026 00:25	41,15			248,77		119,56		120,96	0,34		30,87		2,27			7,54	
15/03/2026 00:30	41,10			247,73		119,53		121,86	0,35		30,87		2,29			7,54	
15/03/2026 00:35	41,24			242,30		119,28		120,53	0,35		30,86		2,29			7,54	
15/03/2026 00:40	41,29			245,67		120,01		120,75	0,35		30,86		2,27			7,54	
15/03/2026 00:45	41,30			240,09		120,84		122,45	0,35		30,84		2,25			7,54	
15/03/2026 00:50	41,38			230,02		119,43		121,88	0,35		30,82		2,28			7,54	
15/03/2026 00:55	41,30			242,19		128,65		121,57	0,35		30,82		2,31			7,54	
15/03/2026 01:00	41,48			243,77		120,65		122,75	0,35		30,82		2,25			7,54	
15/03/2026 01:05	41,33			246,34		120,58		122,30	0,35		30,81		2,24			7,54	
15/03/2026 01:10	41,39			249,08		121,09		120,79	0,35		30,82		2,26			7,54	
15/03/2026 01:15	41,38			252,27		119,93		120,61	0,35		30,82		2,27			7,54	
15/03/2026 01:20	41,54			249,09		120,49		121,61	0,35		30,77		2,23			7,54	
15/03/2026 01:25	41,57			246,93		120,81		123,02	0,35		30,77		2,41			7,53	
15/03/2026 01:30	41,57			245,52		119,96		121,81	0,35		30,77		2,26			7,54	
15/03/2026 01:35	41,63			247,28		119,80		122,25	0,35		30,77		2,24			7,54	
15/03/2026 01:40	41,61			238,94		121,36		121,88	0,35		30,76		2,25			7,53	
15/03/2026 01:45	41,77			241,55		119,30		120,30	0,35		30,75		2,28			7,53	
15/03/2026 01:50	41,74			244,63		120,04		121,11	0,35		30,72		2,20			7,54	
15/03/2026 01:55	41,70			241,72		120,03		120,76	0,35		30,72		2,19			7,54	
15/03/2026 02:00	41,74			242,52		120,58		121,24	0,35		30,72		2,29			7,53	
15/03/2026 02:05	41,86			246,49		119,87		121,91	0,35		30,71		2,43			7,54	
15/03/2026 02:10	41,73			249,82		119,88		120,20	0,35		30,71		2,34			7,53	
15/03/2026 02:15	41,85			245,32		121,11		120,55	0,35		30,68		2,19			7,53	
15/03/2026 02:20	41,85			235,43		121,41		120,96	0,35		30,67		2,17			7,53	
15/03/2026 02:25	41,84			244,44		125,55		122,64	0,35		30,66		2,31			7,53	
15/03/2026 02:30	41,81			242,82		120,40		121,01	0,35		30,66		2,18			7,53	
15/03/2026 02:35	41,97			244,34		120,14		120,51	0,35		30,66		2,25			7,53	
15/03/2026 02:40	41,95			245,25		119,96		121,40	0,35		30,66		2,19			7,53	
15/03/2026 02:45	42,04			246,19		119,41		122,08	0,35		30,63		2,18			7,53	
15/03/2026 02:50	42,05			245,01		120,99		122,48	0,36		30,63		2,26			7,53	
15/03/2026 02:55	42,06			240,31		119,54		120,73	0,36		30,61		2,27			7,53	
15/03/2026 03:00	42,15			245,46		119,52		121,82	0,36		30,61		2,18			7,53	
15/03/2026 03:05	42,23			245,78		119,98		121,99	0,36		30,61		2,17			7,53	
15/03/2026 03:10	42,27			246,02		119,42		121,61	0,35		30,61		2,16			7,53	
15/03/2026 03:15	42,33			244,63		120,45		121,34	0,35		30,59		2,16			7,53	
15/03/2026 03:20	42,32			243,89		119,40		120,55	0,36		30,56		2,17			7,53	
15/03/2026 03:25	42,39			248,78		119,40		120,55	0,36		30,56		2,16			7,53	
15/03/2026 03:30	42,45			247,34		119,60		121,13	0,35		30,56		2,15			7,53	
15/03/2026 03:35	42,46			245,66		121,13		120,68	0,36		30,56		2,16			7,53	
15/03/2026 03:40	42,45			248,58		119,64		121,12	0,35		30,56		2,22			7,53	
15/03/2026 03:45	42,50			247,70		119,72		122,26	0,36		30,53		2,15			7,53	
15/03/2026 03:50	42,54			236,82		120,43		122,19	0,36		30,52		2,14			7,53	
15/03/2026 03:55	42,59			250,23		108,09		122,08	0,36		30,52		2,15			7,53	
15/03/2026 04:00	42,50			245,78		119,78		122,43	0,36		30,52		2,17			7,53	
15/03/2026 04:05	42,76			245,25		119,37		122,17	0,35		30,52		2,17			7,53	
15/03/2026 04:10	42,70			242,66		118,77		122,52	0,36		30,52		2,17			7,53	
15/03/2026 04:15	42,85			255,54		121,07		121,47	0,35		30,52		2,13			7,53	
15/03/2026 04:20	42,82			241,61		119,74		121,08	0,36		30,50		2,21			7,53	
15/03/2026 04:25	42,89			245,75		119,25		120,20	0,36		30,47		2,13			7,53	
15/03/2026 04:30	42,85			249,50		120,23		120,89	0,36		30,47		2,14			7,53	
15/03/2026 04:35	42,79			242,55		119,17		122,12	0,36		30,47		2,15			7,53	
15/03/2026 04:40	42,94			242,39		119,08		122,69	0,36		30,47		2,13			7,53	
15/03/2026 04:45	42,88			247,23		118,59		121,56	0,36		30,47		2,19			7,53	
15/03/2026 04:50	42,99			244,35		120,45		120,05	0,36		30,45		2,15			7,53	
15/03/2026 04:55	43,00			252,79		118,94		121,72	0,36		30,42		2,12			7,53	
15/03/2026 05:00	43,17			247,77		120,20		121,07	0,36		30,42		2,15			7,53	
15/03/2026 05:05	43,13			247,62		120,13		122,21	0,35		30,42		2,07			7,53	
15/03/2026 05:10	43,16			251,00		119,50		122,52	0,36		30,41		2,13			7,53	
15/03/2026 05:15	43,11			25													

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
15/03/2026 08:55	35,36		216,22		119,18		121,92		0,33		29,74		2,01		7,53	
15/03/2026 09:00	35,52		232,13		119,14		121,23		0,33		29,69		2,07		7,54	
15/03/2026 09:05	35,45		226,61		120,51		120,80		0,32		29,68		2,03		7,54	
15/03/2026 09:10	35,91		226,91		120,73		121,01		0,33		29,64		2,06		7,54	
15/03/2026 09:15	35,66		224,79		119,80		121,00		0,33		29,61		2,01		7,54	
15/03/2026 09:20	35,58		223,12		120,49		121,75		0,33		29,57		2,02		7,54	
15/03/2026 09:25	35,69		227,89		119,96		120,80		0,33		29,53		2,04		7,54	
15/03/2026 09:30	35,85		225,64		120,38		121,79		0,34	0,33	29,50	29,52	2,04	2,05	7,54	7,54
15/03/2026 09:35	35,77		215,97		121,18		121,08		0,33		29,47		2,04		7,54	
15/03/2026 09:40	35,82		218,13		120,26		120,88		0,33		29,43		2,05		7,54	
15/03/2026 09:45	35,98		223,39		120,82		121,29		0,33		29,39		2,08		7,55	
15/03/2026 09:50	35,99		209,86		119,49		120,83		0,33		29,38		2,04		7,55	
15/03/2026 09:55	36,12		228,89		119,09		122,12		0,33		29,33		2,08		7,55	
15/03/2026 10:00	36,08		217,52		121,57		122,29		0,33		29,31		1,99		7,55	
15/03/2026 10:05	36,20		223,14		119,55		121,55		0,33		29,30		2,09		7,55	
15/03/2026 10:10	36,20		222,22		119,85		121,90		0,33		29,26		2,04		7,55	
15/03/2026 10:15	36,36		224,99		120,18		122,15		0,33		29,22		2,16		7,55	
15/03/2026 10:20	36,37		222,01		120,53		120,21		0,33		29,19		2,02		7,56	
15/03/2026 10:25	36,45		215,45		119,89		122,03		0,32	0,33	29,16	29,14	2,03	2,06	7,56	7,56
15/03/2026 10:30	36,72		221,74		119,50		121,13		0,33		29,14		2,04		7,56	
15/03/2026 10:35	36,54		228,77		119,68		122,18		0,33		29,09		2,21		7,56	
15/03/2026 10:40	36,61		217,12		119,99		121,05		0,32		29,09		2,02		7,56	
15/03/2026 10:45	36,66		223,06		121,75		121,28		0,32		29,03		2,02		7,56	
15/03/2026 10:50	36,67		221,16		120,03		120,63		0,32		28,97		2,03		7,56	
15/03/2026 10:55	36,69		216,15		119,86		121,63		0,32		28,93		2,05		7,56	
15/03/2026 11:00	36,67		230,17		120,52		121,50		0,32		28,92		1,98		7,56	
15/03/2026 11:05	36,86		221,33		119,86		121,59		0,32		28,88		2,02		7,56	
15/03/2026 11:10	36,85		222,48		120,72		120,84		0,32		28,87		2,03		7,57	
15/03/2026 11:15	36,85		222,75		120,23		122,14		0,32		28,83		2,13		7,57	
15/03/2026 11:20	36,99		216,39		120,04		120,61		0,33		28,80		2,03		7,57	
15/03/2026 11:25	36,98		214,61		121,28		120,58		0,32	0,32	28,78	28,77	2,04	2,03	7,57	7,57
15/03/2026 11:30	36,93		220,60		120,22		120,17		0,33		28,74		2,03		7,57	
15/03/2026 11:35	37,06		221,83		119,41		120,28		0,32		28,73		2,00		7,57	
15/03/2026 11:40	37,13		218,87		120,88		123,45		0,32		28,73		2,01		7,57	
15/03/2026 11:45	37,19		218,82		121,45		122,11		0,32		28,69		2,00		7,57	
15/03/2026 11:50	37,19		202,04		94,13		122,34		0,32		28,67		2,03		7,57	
15/03/2026 11:55	37,17		196,24		96,26		121,34		0,32		28,64		2,01		7,57	
15/03/2026 12:00	37,18		202,98		97,18		119,53		0,32		28,63		2,07		7,57	
15/03/2026 12:05	37,33		193,81		96,62		122,53		0,32		28,62		2,02		7,57	
15/03/2026 12:10	37,31		187,64		97,41		122,77		0,32		28,59		2,00		7,57	
15/03/2026 12:15	37,38		193,79		96,66		121,64		0,32		28,58		1,99		7,57	
15/03/2026 12:20	37,38		188,21		97,12		120,98		0,33		28,55		2,05		7,57	
15/03/2026 12:30	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,29	25,93	0,00	1,83	0,00	0,00	6,89
15/03/2026 12:35	37,65		191,31		97,04		119,55		0,32		28,48		2,01		7,58	
15/03/2026 12:40	37,69		190,28		99,09		122,22		0,32		28,48		2,01		7,58	
15/03/2026 12:45	37,57		204,75		97,57		120,50		0,32		28,46		1,99		7,58	
15/03/2026 12:50	37,70		190,47		98,71		123,44		0,32		28,43		2,02		7,58	
15/03/2026 12:55	37,67		187,43		98,75		121,58		0,32		28,43		1,99		7,58	
15/03/2026 13:00	37,67		190,89		92,88		120,76		0,32		28,40		1,98		7,58	
15/03/2026 13:05	37,73		197,83		94,32		120,35		0,33		28,38		2,00		7,58	
15/03/2026 13:10	37,73		184,25		95,15		121,48		0,33		28,38		1,97		7,58	
15/03/2026 13:15	37,92		185,37		93,31		122,56		0,32		28,37		1,99		7,58	
15/03/2026 13:20	37,93		182,46		93,71		121,07		0,32		28,33		2,00		7,58	
15/03/2026 13:25	37,86		194,28		92,34		122,28		0,32		28,33		1,98		7,58	
15/03/2026 13:30	38,01		193,05		93,52		122,41		0,33		28,33	28,33	1,98	1,98	7,58	7,58
15/03/2026 13:35	37,94		196,67		94,41		121,51		0,32		28,31		1,97		7,58	
15/03/2026 13:40	38,04		190,49		94,03		121,58		0,32		28,28		1,97		7,58	
15/03/2026 13:45	37,98		195,12		91,74		121,86		0,32		28,28		1,96		7,58	
15/03/2026 13:50	38,09		189,29		93,14		120,96		0,32		28,28		1,98		7,59	
15/03/2026 13:55	38,10		189,09		93,18		121,24		0,32		28,27		1,95		7,59	
15/03/2026 14:00	38,09		191,13		96,06		121,70		0,32		28,26		1,96		7,59	
15/03/2026 14:05	38,20		193,02		93,03		121,15		0,32		28,25		1,96		7,59	
15/03/2026 14:10	38,20		185,94		93,86		122,58		0,32		28,23		1,98		7,58	
15/03/2026 14:15	38,33		185,56		93,53		122,26		0,32		28,22		1,97		7,59	
15/03/2026 14:20	38,23		176,53		94,05		121,93		0,32		28,22		1,96		7,58	
15/03/2026 14:25	38,34		180,20		94,19		122,66		0,32	0,32	28,21	28,63	1,95	2,20	7,58	7,58
15/03/2026 14:30	38,45		178,13		100,62		121,90		0,32		28,20		1,97		7,59	
15/03/2026 14:35	38,30		184,72		100,29		121,01		0,32		28,28		2,98		7,57	
15/03/2026 14:40	38,40		182,22		99,04		120,39		0,32		28,27		2,47		7,58	
15/03/2026 14:45	39,85		195,87		100,53		122,11		0,32		28,27		2,45		7,58	
15/03/2026 14:50	40,19		193,72		99,34		122,25		0,32		29,63		2,44		7,59	
15/03/2026 14:55	40,53		190,21		99,94		121,62		0,33		29,95		2,32		7,59	
15/03/2026 15:00	40,84		195,57		100,20		120,49		0,32		30,15		2,27		7,59	
15/03/2026 15:05	40,69		241,52		0,00		121,84		0,33		30,41		2,30		7,59	
15/03/2026 15:10	41,15		237,34		0,00		119,98		0,33		30,56		2,26		7,59	
15/03/2026 15:15	41,43		190,15		0,00		122,94		0,33		30,76		2,22		7,59	
15/03/2026 15:20	41,69		163,04		0,00		121,57		0,32		30,87		2,25		7,59	
15/03/2026 15:25	42,02		143,07		0,00		121,87		0,32	0,33	31,10	30,89	2,15	2,21	7,59	7,59
15/03/2026 15:30	36,62		133,79		0,00		122,51		0,33		31,19		2,30		7,59	
15/03/2026 15:35	36,60		121,79		0,00		121,41		0,33		31,20		2,16		7,59	
15/03/2026 15:40	36,46		113,82		0,00		121,23		0,33		31,19		2,14		7,60	
15/03/2026 15:45	36,76		113,32		0,00		121,12		0,33		31,18		2,12		7,58	
15/03/2026 15:50	36,99		115,54		0,00		121,54		0,32		31,18		2,16		7,60	
15/03/2026 16:00	37,12		109,63		0,00		122,40		0,33		31,15		2,16		7,60	
15/03/2026 16:05	37,11		111,38		0,00		120,63		0,32		31,13		2,18		7,60	
15/03/2026 16:10	37,18		107,96		0,00		122,54		0,32							

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
15/03/2026 19:35	36,72		115,55		0,00		121,67		0,33		30,47		2,00		7,64	
15/03/2026 19:40	36,78		114,37		0,00		121,85		0,33		30,46		1,99		7,64	
15/03/2026 19:45	36,87		115,62		0,00		120,84		0,33		30,42		1,99		7,64	
15/03/2026 19:50	36,71		116,63		0,00		121,02		0,33		30,41		1,97		7,64	
15/03/2026 19:55	36,88		114,75		0,00		122,28		0,33		30,39		2,06		7,64	
15/03/2026 20:00	37,03		115,63		0,00		122,06		0,33		30,36		1,97		7,64	
15/03/2026 20:05	37,05		122,03		0,00		121,07		0,33		30,35		1,97		7,65	
15/03/2026 20:10	37,04		119,67		0,00		122,15		0,34		30,32		1,97		7,65	
15/03/2026 20:15	37,01		115,71		0,00		121,17		0,33		30,31		1,95		7,65	
15/03/2026 20:20	37,15		119,38		0,00		122,63		0,34		30,26		1,97		7,64	
15/03/2026 20:25	37,32		115,82		0,00		120,79		0,33		30,26		1,97		7,65	
15/03/2026 20:30	37,28		119,28		0,00		119,77		0,33		30,25		1,98		7,65	
15/03/2026 20:35	37,29		117,63		0,00		122,12		0,34		30,21		1,96		7,65	
15/03/2026 20:40	37,29		120,73		0,00		122,22		0,33		30,20		1,95		7,65	
15/03/2026 20:45	37,35		117,12		0,00		119,81		0,34		30,16		1,96		7,65	
15/03/2026 20:50	37,43		112,96		0,00		122,21		0,34		30,15		2,05		7,65	
15/03/2026 20:55	37,51		112,94		0,00		121,02		0,34		30,10		1,95		7,65	
15/03/2026 21:00	37,40		117,88		0,00		119,50		0,34		30,10		1,94		7,65	
15/03/2026 21:05	37,37		115,86		0,00		121,52		0,34		30,07		1,95		7,65	
15/03/2026 21:10	37,34		116,39		0,00		121,33		0,33		30,05		2,03		7,65	
15/03/2026 21:15	37,54		117,00		0,00		121,14		0,34		30,03		1,96		7,65	
15/03/2026 21:20	37,63		116,84		0,00		121,68		0,34		30,00		1,92		7,65	
15/03/2026 21:25	37,56		119,22		0,00		121,72		0,34		29,98		1,99		7,66	
15/03/2026 21:30	37,62		117,37		0,00		121,99		0,34		29,95		1,93		7,66	
15/03/2026 21:35	37,63		118,83		0,00		122,19		0,34		29,94		1,93		7,66	
15/03/2026 21:40	37,64		118,23		0,00		120,92		0,34		29,90		1,92		7,66	
15/03/2026 21:45	37,71		114,23		0,00		122,54		0,35		29,87		1,94		7,66	
15/03/2026 21:50	37,79		108,77		0,00		122,54		0,35		29,84		1,94		7,66	
15/03/2026 21:55	37,69		92,47		0,00		122,17		0,34		29,81		1,93		7,66	
15/03/2026 22:00	36,50		81,02		0,00		122,06		0,34		29,79		1,95		7,66	
15/03/2026 22:05	36,69		71,93		0,00		119,82		0,33		29,74		1,90		7,66	
15/03/2026 22:10	36,52		73,91		0,00		121,22		0,34		29,71		1,91		7,66	
15/03/2026 22:15	36,64		80,97		0,00		120,79		0,34		29,69		1,92		7,66	
15/03/2026 22:20	36,52		82,19		0,00		121,22		0,34		29,65		1,94		7,66	
15/03/2026 22:25	36,68		88,28		0,00		121,44		0,33		29,64		1,91		7,66	
15/03/2026 22:30	36,71		87,05		0,00		120,87		0,34		29,64		1,94		7,66	
15/03/2026 22:35	36,67		90,99		0,00		121,47		0,34		29,59		1,94		7,66	
15/03/2026 22:40	36,73		98,42		0,00		122,92		0,34		29,58		1,90		7,66	
15/03/2026 22:45	36,79		97,24		0,00		121,58		0,35		29,53		1,91		7,67	
15/03/2026 22:50	36,69		100,32		0,00		122,68		0,35		29,53		1,91		7,67	
15/03/2026 22:55	36,92		105,47		0,00		120,97		0,34		29,48		1,90		7,67	
15/03/2026 23:00	36,81		104,61		0,00		121,79		0,34		29,48		1,90		7,67	
15/03/2026 23:05	37,07		104,74		0,00		121,90		0,34		29,45		1,91		7,67	
15/03/2026 23:10	36,95		105,86		0,00		122,31		0,34		29,42		1,91		7,67	
15/03/2026 23:15	36,95		108,17		0,00		121,87		0,34		29,37		1,90		7,67	
15/03/2026 23:20	37,16		106,37		0,00		121,61		0,34		29,37		1,90		7,67	
15/03/2026 23:25	37,10		108,78		0,00		121,24		0,34		29,33		1,92		7,67	
15/03/2026 23:30	37,21		116,65		0,00		121,59		0,34		29,30		1,89		7,67	
15/03/2026 23:35	37,23		117,14		0,00		121,01		0,35		29,27		1,91		7,67	
15/03/2026 23:40	37,19		119,03		0,00		122,00		0,34		29,24		1,88		7,67	
15/03/2026 23:45	37,17		112,34		0,00		120,84		0,35		29,23		1,88		7,67	
15/03/2026 23:50	37,23		113,82		0,00		121,26		0,34		29,20		1,88		7,67	
16/03/2026 00:00	37,29		111,62		0,00		120,70		0,34		29,17		1,87		7,67	
16/03/2026 00:05	37,24		112,34		0,00		122,36		0,35		29,14		1,89		7,67	
16/03/2026 00:10	37,43		114,02		0,00		122,44		0,35		29,13		1,89		7,67	
16/03/2026 00:15	37,37		110,99		0,00		122,00		0,35		29,09		1,87		7,67	
16/03/2026 00:20	37,40		112,36		0,00		122,95		0,35		29,06		1,88		7,67	
16/03/2026 00:25	37,63		111,22		0,00		120,41		0,34		29,03		1,88		7,67	
16/03/2026 00:30	37,63		112,23		0,00		122,16		0,35		28,98		1,89		7,67	
16/03/2026 00:35	37,58		108,79		0,00		121,55		0,35		28,94		1,88		7,68	
16/03/2026 00:40	37,70		109,42		0,00		122,50		0,35		28,90		1,88		7,68	
16/03/2026 00:45	37,60		109,07		0,00		120,82		0,35		28,88		1,91		7,68	
16/03/2026 00:50	37,78		111,94		0,00		121,51		0,35		28,85		1,88		7,68	
16/03/2026 00:55	37,62		110,67		0,00		121,04		0,34		28,83		1,92		7,68	
16/03/2026 01:00	37,83		111,12		0,00		121,96		0,34		28,79		1,84		7,68	
16/03/2026 01:05	37,71		114,48		0,00		119,37		0,34		28,78		1,87		7,68	
16/03/2026 01:10	37,68		114,40		0,00		120,62		0,34		28,74		1,86		7,68	
16/03/2026 01:15	37,76		113,12		0,00		120,87		0,35		28,73		1,84		7,67	
16/03/2026 01:20	37,84		114,45		0,00		121,42		0,35		28,70		1,87		7,68	
16/03/2026 01:25	37,93		118,35		0,00		121,29		0,35		28,69		1,85		7,68	
16/03/2026 01:30	37,89		115,93		0,00		121,06		0,35		28,65		1,84		7,68	
16/03/2026 01:35	37,99		118,32		0,00		120,50		0,35		28,63		1,85		7,68	
16/03/2026 01:40	38,00		119,89		0,00		121,82		0,35		28,59		1,83		7,68	
16/03/2026 01:45	37,93		122,96		0,00		120,84		0,35		28,57		1,84		7,68	
16/03/2026 01:50	38,10		120,01		0,00		120,96		0,35		28,53		1,87		7,68	
16/03/2026 01:55	38,03		117,53		0,00		122,13		0,35		28,53		1,85		7,68	
16/03/2026 02:00	38,01		117,48		0,00		121,41		0,35		28,50		1,85		7,68	
16/03/2026 02:05	38,03		118,92		0,00		121,46		0,35		28,48		1,85		7,68	
16/03/2026 02:10	38,08		118,42		0,00		121,09		0,35		28,43		1,90		7,69	
16/03/2026 02:15	38,10		120,21		0,00		122,16		0,34		28,43		1,84		7,68	
16/03/2026 02:20	38,10		118,27		0,00		122,03		0,34		28,41		1,83		7,68	
16/03/2026 02:25	38,19		118,84		0,00		121,88		0,35		28,38		1,84		7,69	
16/03/2026 02:30	38,23		118,48		0,00		121,31		0,35		28,36		1,83		7,68	
16/03/2026 02:35	38,21		123,12		0,00		121,62		0,35		28,33		1,85		7,69	
16/03/2026 02:40	38,20		118,96		0,00		121,67		0,35		28,31		1,83		7,69	
16/03/2026 02:45	38,24		120,56		0,00		121,49		0,35		28,28		1,84		7,69	
16/03/2026 02:50	38,09		118,60		0,00		122,42		0,34		28,24		1,82		7,69	
16/03/2026 02:55	38,28		115,35		0,00		121,97	</								

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
16/03/2026 06:10	39,25			123,10		0,00		122,09		0,35		27,25		1,79				7,70	
16/03/2026 06:15	39,18			123,48		0,00		121,81		0,35		27,22		1,88				7,71	
16/03/2026 06:20	39,23			123,32		0,00		120,31		0,35		27,19		1,80				7,71	
16/03/2026 06:25	39,23			123,25		0,00		121,04		0,36		27,16		1,83				7,71	
16/03/2026 06:30	36,95		38,28	119,09		0,00		122,59		0,36	0,35	27,15	27,59	1,81	1,89			7,70	7,68
16/03/2026 06:35	37,30			119,08		0,00		121,33		0,36		27,47		2,11				7,68	
16/03/2026 06:40	37,33			122,04		0,00		120,44		0,35		27,86		2,04				7,66	
16/03/2026 06:45	37,44			119,11		0,00		122,12		0,35		28,17		1,97				7,65	
16/03/2026 06:50	37,49			120,70		0,00		121,92		0,35		28,38		1,95				7,64	
16/03/2026 06:55	37,52			119,89		0,00		121,52		0,35		28,63		1,94				7,63	
16/03/2026 07:00	37,61			121,86		0,00		120,22		0,35		28,79		1,91				7,62	
16/03/2026 07:05	37,74			125,08		0,00		120,58		0,35		28,94		1,89				7,61	
16/03/2026 07:10	37,80			121,73		0,00		120,96		0,35		29,19		1,91				7,60	
16/03/2026 07:15	37,85			118,57		0,00		122,03		0,35		29,32		1,89				7,60	
16/03/2026 07:20	37,82			116,03		0,00		122,36		0,34		29,43		1,85				7,59	
16/03/2026 07:25	37,92			119,07		0,00		121,87		0,35		29,58		1,87				7,59	
16/03/2026 07:30	37,98		37,67	117,94		0,00		121,04		0,35		29,64	29,55	1,86	1,86			7,58	7,59
16/03/2026 07:35	38,05			115,70		0,00		121,45		0,35		29,74		1,83				7,58	
16/03/2026 07:40	37,31			113,38		0,00		122,22		0,35		29,89		1,84				7,58	
16/03/2026 07:45	37,50			113,65		0,00		121,59		0,35		30,04		1,85				7,57	
16/03/2026 07:50	37,31			113,31		0,00		121,81		0,35		30,04		1,83				7,57	
16/03/2026 07:55	37,36			116,08		0,00		122,07		0,34		30,10		1,81				7,57	
16/03/2026 08:00	37,44			116,55		0,00		120,11		0,34		30,14		1,83				7,56	
16/03/2026 08:05	37,43			119,59		0,00		121,46		0,35		30,20		1,90				7,56	
16/03/2026 08:10	37,53			111,81		0,00		120,86		0,34		30,26		1,85				7,56	
16/03/2026 08:15	37,48			107,54		0,00		122,67		0,34		30,31		1,86				7,56	
16/03/2026 08:20	37,57			106,25		0,00		121,76		0,34		30,36		1,88				7,56	
16/03/2026 08:25	37,63			99,41		0,00		121,10		0,34		30,42		1,87				7,56	
16/03/2026 08:30	37,71		37,62	101,57		0,00		122,28		0,34		30,47	30,41	1,85	1,85			7,55	7,56
16/03/2026 08:35	37,67			97,73		0,00		121,05		0,34		30,49		1,83				7,55	
16/03/2026 08:40	37,70			92,70		0,00		121,86		0,34		30,52		1,84				7,55	
16/03/2026 08:45	37,79			93,74		0,00		121,59		0,34		30,56		1,84				7,55	
16/03/2026 08:50	37,77			92,15		0,00		123,03		0,34		30,58		1,83				7,55	
16/03/2026 08:55	37,77			88,96		0,00		121,60		0,34		30,61		1,82				7,55	
16/03/2026 09:00	37,84			93,21		0,00		122,27		0,34		30,66		1,82				7,55	
16/03/2026 09:05	37,84			96,03		0,00		121,06		0,34		30,67		1,84				7,55	
16/03/2026 09:10	37,91			97,93		0,00		121,56		0,34		30,70		1,83				7,55	
16/03/2026 09:15	37,97			102,01		0,00		121,05		0,34		30,72		1,82				7,55	
16/03/2026 09:20	37,93			95,03		0,00		121,40		0,34		30,76		1,82				7,55	
16/03/2026 09:25	38,00			98,74		0,00		122,02		0,34		30,77	30,79	1,80	1,81			7,55	7,55
16/03/2026 09:30	38,03			91,79		0,00		122,82		0,34		30,82		1,80				7,55	
16/03/2026 09:35	38,01			89,81		0,00		121,55		0,34		30,84		1,82				7,56	
16/03/2026 09:40	37,99			88,51		0,00		121,69		0,34		30,87		1,80				7,56	
16/03/2026 09:45	38,05			88,88		0,00		120,93		0,34		30,89		1,79				7,56	
16/03/2026 09:50	38,26			93,26		0,00		121,29		0,34		30,89		1,79				7,56	
16/03/2026 09:55	38,05			89,73		0,00		120,94		0,34		30,89		1,79				7,56	
16/03/2026 10:00	23,54			89,09		0,00		120,26		0,34		31,02		1,79				7,56	
16/03/2026 10:05	49,10			90,28		0,00		119,67		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:10	49,10			82,36		0,00		121,49		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:15	49,10			91,33		0,00		120,15		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:20	49,10			86,06		0,00		121,54		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:25	49,10			90,24		0,00		122,35		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:30	49,10			80,35		0,00		121,74		1,71		28,59	29,02	4,79	4,96			3,82	4,44
16/03/2026 10:35	49,10			84,77		0,00		122,00		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:40	49,10			79,67		0,00		120,94		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:45	49,10			83,15		0,00		122,32		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:50	49,10			87,80		0,00		120,35		1,71		28,59		4,79				3,82	
16/03/2026 10:55	56,29			87,82		0,00		121,92		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:00	56,29			84,61		0,00		122,31		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:05	56,29			79,10		0,00		122,86		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:10	56,29			84,51		0,00		120,54		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:15	56,29			85,94		0,00		122,04		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:20	56,29			87,99		0,00		121,40		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:25	56,29			89,91		0,00		121,54		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:30	56,29			87,69		0,00		121,64		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:35	56,29			90,66		0,00		121,44		0,54		31,28		9,83				7,52	
16/03/2026 11:40	39,22			93,81		0,00		121,57		1,21		32,22		16,67				7,58	
16/03/2026 11:45	39,25			92,23		0,00		121,96		1,02		32,26		16,21				7,58	
16/03/2026 11:50	39,21		35,87	90,98	2.784,00	0,00	1.272,00	2.904,00		0,98		32,33		16,22	3,59			7,58	
16/03/																			

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
16/03/2026 16:50	31,22			22,35		120,95		121,57		0,60		32,53		2,70		7,64	
16/03/2026 16:55	31,20			25,51		120,61		121,97		0,59		32,53		2,98		7,64	
16/03/2026 17:00	31,23			28,96		120,96		122,69		0,61		32,53		2,95		7,64	
16/03/2026 17:05	31,23			33,91		120,52		121,97		0,61		32,51		3,13		7,64	
16/03/2026 17:10	31,22			44,73		120,34		122,20		0,59		32,48		3,26		7,64	
16/03/2026 17:15	31,21			55,10		121,07		122,42		0,59		32,50		3,46		7,64	
16/03/2026 17:20	31,24			58,42		119,70		121,87		0,60		32,48		3,64		7,64	
16/03/2026 17:25	0,00		28,64	0,00		0,00		0,00		0,55		0,00		0,00		0,00	7,00
16/03/2026 17:30	31,23			76,33		120,32		122,04		0,59		32,47	29,77	4,08		7,64	
16/03/2026 17:35	31,27			101,38		119,64		120,84		0,59		32,47		4,33		7,64	
16/03/2026 17:40	31,27			104,58		120,55		120,58		0,59		32,45		4,51		7,64	
16/03/2026 17:45	31,26			106,54		119,14		121,45		0,60		32,43		4,75		7,64	
16/03/2026 17:50	31,27			121,52		119,73		121,16		0,60		32,43		4,96		7,64	
16/03/2026 17:55	31,28			123,70		120,50		121,42		0,60		32,43		5,18		7,64	
16/03/2026 18:00	31,32			120,40		119,92		121,54		0,61		32,42		5,44		7,64	
16/03/2026 18:05	31,27			122,95		120,50		122,61		0,63		32,41		5,69		7,64	
16/03/2026 18:10	31,29			123,47		120,06		121,69		0,61		32,40		5,92		7,64	
16/03/2026 18:15	31,32			121,64		120,65		122,67		0,60		32,39		1,79		7,64	
16/03/2026 18:20	31,32		31,34	125,17		120,13		121,66		0,61		32,37		1,77		7,65	
16/03/2026 18:25	31,35			122,74		120,19		121,33		0,63		32,37		1,78		7,65	
16/03/2026 18:30	31,31			124,17		120,51		121,02		0,61		32,36	32,32	1,76		7,65	7,65
16/03/2026 18:35	31,37			124,05		120,87		121,52		0,61		32,30		1,76		7,65	
16/03/2026 18:40	31,38			122,54		120,37		121,28		0,60		32,24		1,77		7,65	
16/03/2026 18:45	31,39			119,52		119,67		120,19		0,63		32,22		1,77		7,65	
16/03/2026 18:50	31,41			119,96		120,88		121,56		0,61		32,21		1,77		7,65	
16/03/2026 18:55	31,39			123,91		119,82		120,72		0,62		32,17		1,77		7,65	
16/03/2026 19:00	31,49			122,70		119,62		120,71		0,61		32,16		1,77		7,65	
16/03/2026 19:05	31,43			123,16		119,77		122,12		0,62		32,15		1,77		7,65	
16/03/2026 19:10	31,49			119,05		120,60		121,65		0,60		32,11		1,78		7,65	
16/03/2026 19:15	31,51			121,05		119,70		121,46		0,62		32,11		1,77		7,65	
16/03/2026 19:20	31,50			124,65		121,13		121,16		0,63		32,09		1,77		7,65	
16/03/2026 19:25	31,46			121,51		119,75		122,26		0,60		32,06		1,76		7,65	
16/03/2026 19:30	31,53			122,33		120,29		120,76		0,61		32,05	32,05	1,76		7,65	7,65
16/03/2026 19:35	31,50			124,21		120,11		122,15		0,62		32,01		1,76		7,65	
16/03/2026 19:40	31,54			124,98		120,19		121,89		0,61		32,00		1,76		7,65	
16/03/2026 19:45	31,56			121,95		119,65		121,25		0,63		31,98		1,77		7,65	
16/03/2026 19:50	31,55			123,25		120,13		122,42		0,62		31,96		1,76		7,65	
16/03/2026 19:55	31,52			121,41		119,69		121,64		0,62		31,95		1,76		7,65	
16/03/2026 20:00	31,54			123,16		120,21		121,79		0,61		31,94		1,75		7,65	
16/03/2026 20:05	31,50			123,28		120,63		121,33		0,62		31,90		1,77		7,64	
16/03/2026 20:10	31,52			125,80		120,64		120,50		0,64		31,90		1,76		7,65	
16/03/2026 20:15	31,53			123,97		119,39		122,49		0,62		31,87		1,76		7,64	
16/03/2026 20:20	31,48			122,42		118,86		120,42		0,63		31,85		1,76		7,64	
16/03/2026 20:25	31,47			125,51		119,74		121,42		0,62		31,85	31,83	1,76		7,64	7,64
16/03/2026 20:30	31,51			126,55		119,41		121,47		0,62		31,81		1,75		7,64	
16/03/2026 20:35	31,58			125,13		119,13		121,02		0,61		31,80		1,75		7,64	
16/03/2026 20:40	31,64			124,91		119,35		122,29		0,62		31,79		1,76		7,64	
16/03/2026 20:45	31,63			123,09		119,26		121,76		0,61		31,77		1,76		7,64	
16/03/2026 20:50	31,64			121,53		120,30		121,59		0,60		31,75		1,77		7,64	
16/03/2026 20:55	31,56			122,51		120,05		121,11		0,62		31,75		1,76		7,63	
16/03/2026 21:00	31,51			128,10		120,01		121,38		0,61		31,72		1,76		7,63	
16/03/2026 21:05	31,54			170,98		120,30		122,26		0,61		31,70		1,74		7,63	
16/03/2026 21:10	31,64			185,93		121,17		121,69		0,61		31,66		1,76		7,64	
16/03/2026 21:15	31,59			199,04		121,14		122,14		0,61		31,60		1,76		7,64	
16/03/2026 21:20	31,61			203,80		120,76		120,45		0,61		31,55		1,75		7,64	
16/03/2026 21:25	31,60			211,41		119,64		122,33		0,62		31,50	31,48	1,75		7,64	7,65
16/03/2026 21:30	31,61			216,92		120,36		122,34		0,63		31,45		1,75		7,65	
16/03/2026 21:35	31,64			217,96		120,63		120,62		0,62		31,40		1,75		7,65	
16/03/2026 21:40	31,61			224,44		120,75		121,03		0,62		31,37		1,75		7,65	
16/03/2026 21:45	31,65			227,26		120,02		121,45		0,62		31,37		1,75		7,65	
16/03/2026 21:50	31,61			226,18		120,51		121,45		0,62		31,35		1,75		7,66	
16/03/2026 21:55	31,63			227,69		120,72		121,33		0,63		31,33		1,75		7,66	
16/03/2026 22:00	31,62			231,48		120,18		121,65		0,62		31,18		1,76		7,66	
16/03/2026 22:05	31,68			234,42		119,49		122,39		0,63		31,13		1,76		7,66	
16/03/2026 22:10	31,64			233,62		119,76		121,24		0,62		31,10		1,76		7,66	
16/03/2026 22:15	31,67			236,53		121,08		120,95		0,63		31,06		1,74		7,66	
16/03/2026 22:20	31,65			233,60		120,24		121,43		0,62		31,01		1,74		7,66	
16/03/2026 22:25	31,68			236,94		121,06		121,80		0,62		30,97	30,97	1,75		7,66	7,66
16/03/2026 22:30	31,68			234,68		120,56		121,11		0,61		30,92		1,75		7,66	
16/03/2026 22:35	31,73			234,90		120,78		120,86		0,62		30,88		1,75		7,66	
16/03/2026 22:40	31,66			235,62		120,59		122,00		0,65		30,83		1,76		7,66	
16/03/2026 22:45	31,64			233,64		120,77		121,72		0,64		30,80		1,76		7,66	
16/03/2026 22:50	31,69			235,57		119,53		121,54		0,61		30,74		1,73		7,66	

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
17/03/2026 03:40	32,06		246,79		119,50		121,74		0,63		28,33		1,71		7,73	
17/03/2026 03:45	32,13		249,32		120,55		119,75		0,63		28,28		1,71		7,74	
17/03/2026 03:50	32,07		246,54		119,63		120,23		0,63		28,23		1,71		7,74	
17/03/2026 03:55	32,09		248,87		120,05		120,68		0,62		28,18		1,71		7,74	
17/03/2026 04:00	32,04		249,19		119,38		120,92		0,63		28,13		1,71		7,74	
17/03/2026 04:05	32,13		253,66		120,39		121,38		0,64		28,11		1,70		7,74	
17/03/2026 04:10	32,12		245,40		121,00		121,67		0,66		28,07		1,70		7,74	
17/03/2026 04:15	32,08		249,95		118,97		121,79		0,65		28,03		1,71		7,74	
17/03/2026 04:20	32,11		246,08		119,93		121,60		0,65		28,00		1,71		7,74	
17/03/2026 04:25	32,11	32,13	248,15		120,04		122,58		0,64	0,64	27,95	27,94	1,71	1,70	7,75	
17/03/2026 04:30	32,17		250,74		122,17		122,17		0,64		27,92		1,70		7,75	
17/03/2026 04:35	32,15		249,81		118,98		123,10		0,65		27,98		1,70		7,75	
17/03/2026 04:40	32,18		249,92		120,74		121,37		0,64		27,85		1,71		7,75	
17/03/2026 04:45	32,17		248,54		118,83		120,30		0,66		27,82		1,71		7,75	
17/03/2026 04:50	32,16		248,10		119,33		122,38		0,63		27,77		1,70		7,75	
17/03/2026 04:55	32,10		252,69		120,15		122,35		0,63		27,72		1,68		7,75	
17/03/2026 05:00	32,13		249,37		119,57		121,02		0,63		27,72		1,70		7,75	
17/03/2026 05:05	32,13		243,22		119,42		122,12		0,64		27,67		1,71		7,76	
17/03/2026 05:10	32,21		253,65		120,19		121,63		0,64		27,62		1,70		7,76	
17/03/2026 05:15	32,45		243,45		119,94		121,57		0,64		27,60		1,70		7,76	
17/03/2026 05:20	32,28		245,33		120,05		121,75		0,63		27,55		1,70		7,76	
17/03/2026 05:25	32,19		236,52		120,38		120,88		0,66	0,64	27,52	27,52	1,69	1,70	7,76	
17/03/2026 05:30	32,27		240,17		120,32		121,68		0,63		27,48		1,70		7,76	
17/03/2026 05:35	32,32		242,30		121,04		121,22		0,64		27,47		1,69		7,76	
17/03/2026 05:40	32,29		247,97		119,10		121,09		0,63		27,42		1,69		7,76	
17/03/2026 05:45	32,29		247,12		120,41		119,63		0,64		27,37		1,69		7,76	
17/03/2026 05:50	32,28		240,96		120,72		120,49		0,64		27,33		1,69		7,77	
17/03/2026 06:00	32,41		243,98		119,58		120,52		0,64		27,27		1,70		7,77	
17/03/2026 06:05	32,38		251,67		119,67		122,27		0,66		27,24		1,69		7,77	
17/03/2026 06:10	32,34		245,11		119,69		121,02		0,66		27,46		1,88		7,74	
17/03/2026 06:15	32,28		246,05		119,90		122,24		0,66		27,78		1,87		7,71	
17/03/2026 06:20	32,32		246,58		119,56		121,62		0,67		28,07		1,87		7,68	
17/03/2026 06:25	32,34		252,40		119,42		119,78		0,66	0,65	28,33	28,35	1,88	1,86	7,66	
17/03/2026 06:30	32,25		262,07		120,40		121,53		0,64		28,56		1,88		7,64	
17/03/2026 06:35	32,25		262,39		118,72		120,04		0,64		28,77		1,88		7,63	
17/03/2026 06:40	32,18		262,34		120,05		120,75		0,64		28,93		1,88		7,62	
17/03/2026 06:45	32,14		262,32		120,12		120,59		0,64		28,14		1,90		7,60	
17/03/2026 06:50	32,18		259,05		119,68		120,73		0,64		29,27		1,90		7,59	
17/03/2026 06:55	32,04		261,83		120,12		121,38		0,64		29,33		1,92		7,59	
17/03/2026 07:00	32,02		256,71		119,46		122,62		0,63		29,45		1,93		7,58	
17/03/2026 07:05	32,01		257,28		119,75		121,19		0,62		29,58		1,92		7,57	
17/03/2026 07:10	32,04		261,95		119,17		120,99		0,62		29,67		1,91		7,56	
17/03/2026 07:15	32,03		256,64		120,31		120,39		0,62		29,74		1,97		7,56	
17/03/2026 07:20	32,02		259,83		120,40		122,07		0,62		29,83		1,94		7,55	
17/03/2026 07:25	32,03		254,44		119,21		122,06		0,61		29,90		1,95		7,55	
17/03/2026 07:30	31,96		262,87		120,64		120,52		0,61		29,95	29,89	1,96	1,95	7,54	
17/03/2026 07:35	31,94		258,72		119,09		120,45		0,61		30,01		1,95		7,54	
17/03/2026 07:40	31,94		259,38		120,71		122,72		0,61		30,06		1,99		7,54	
17/03/2026 07:45	31,93		252,91		119,57		121,59		0,61		30,10		1,95		7,53	
17/03/2026 07:50	31,91		243,85		120,52		121,61		0,62		30,15		1,95		7,53	
17/03/2026 07:55	31,95		219,98		120,28		121,02		0,60		30,19		1,96		7,53	
17/03/2026 08:00	31,89		219,34		119,93		120,17		0,60		30,21		1,96		7,52	
17/03/2026 08:05	31,98		238,92		119,70		120,34		0,60		30,26		1,94		7,52	
17/03/2026 08:10	32,02		225,56		120,90		121,18		0,60		30,27		1,94		7,52	
17/03/2026 08:15	32,07		229,43		119,00		122,62		0,60		30,31		2,05		7,52	
17/03/2026 08:20	32,12		230,84		121,24		121,01		0,59		30,35		1,94		7,51	
17/03/2026 08:25	32,05		220,04		120,18		121,80		0,60	0,59	30,36	30,39	1,94	1,95	7,51	
17/03/2026 08:30	32,11		227,21		120,64		121,62		0,59		30,40		1,92		7,51	
17/03/2026 08:35	32,18		225,25		120,14		120,69		0,59		30,42		1,93		7,51	
17/03/2026 08:40	32,13		222,77		120,39		122,17		0,59		30,47		1,94		7,51	
17/03/2026 08:45	32,18		232,80		120,70		121,23		0,59		30,51		1,95		7,51	
17/03/2026 08:50	32,19		219,56		119,56		121,50		0,58		30,52		1,95		7,51	
17/03/2026 08:55	32,24		217,21		120,71		122,06		0,58		30,54		1,93		7,51	
17/03/2026 09:00	32,21		216,98		118,75		121,46		0,58		30,55		1,95		7,51	
17/03/2026 09:05	32,27		222,21		119,64		122,66		0,58		30,56		2,24		7,51	
17/03/2026 09:10	32,37		218,43		119,04		121,16		0,59		30,61		1,94		7,51	
17/03/2026 09:15	32,35		223,96		121,40		122,27		0,58		30,63		1,95		7,51	
17/03/2026 09:20	32,33		224,87		120,77		121,31		0,59		30,66		1,92		7,51	
17/03/2026 09:25	32,29		213,32		119,64		120,59		0,59		30,67	30,69	1,93	1,97	7,51	
17/03/2026 09:30	32,41		218,18		119,05		121,79		0,58		30,71		1,94		7,51	
17/03/2026 09:35	32,28		217,27		119,90		120,30		0,59		30,72		1,93		7,51	
17/03/2026 09:40	32,21		224,49		120,01		120,73		0,59		30,76		1,95		7,51	
17/03/2026 09:45	32,19		224,50		119,27		121,41		0,61		30,77		1,95		7,51	
17/03/2026 09:50	32,32		220,23		120,96		120,85		0,59		30,80		1,95		7,51	
17/03/2026 09:55	32,25		215,71		120,60		122,69		0,59		30,82		1,96		7,51	
17/03/2026 10:00	32,25		211,77		119,42		120,70		0,59		30,82		1,96		7,51	
17/03/2026 10:05	32,28		219,72		119,58		121,66		0,59		30,87		1,95		7,51	
17/03/2026 10:10	32,25		211,27		120,21		121,43		0,59		30,89		1,96		7,51	
17/03/2026 10:15	32,01		215,32		120,68		122,49		0,59		30,92		1,96		7,51	
17/03/2026 10:20	32,12		219,92		121,56		121,84		0,59		30,93		1,94		7,51	
17/03/2026 10:25	31,97		208,72		120,53		120,78		0,59		30,97		1,97		7,51	
17/03/2026 10:30	32,03		212,69		119,44		121,76		0,58		30,98		1,98		7,51	
17/03/2026 10:35	32,05		214,76		120,93		121,54		0,59		31,01		1,98		7,51	
17/03/2026 10:40	32,09		208,68		120,18		121,63		0,60		31,04		1,98		7,51	
17/03/2026 10:45	32,13		214,29		120,62		121,16		0,59		31,07		1,97		7,51	
17/03/2026 10:50	32,12		210,88		120,29		122,47		0,59		31,08		1,96		7,51	
17/03/2026 10:55	32,13		214,17		120,30		121,71		0,59		31,11		1,97		7,51	
17/03/2026 11:00	32,16		209,44		118,81		120,68		0,59		31,14		1,95		7,51	
17/03/2026																

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
17/03/2026 14:10	32,56			207,50		119,06		122,25		0,61		32,42		2,02				7,53	
17/03/2026 14:25	32,64			214,24		118,78		120,58		0,60		32,48		2,12				7,53	
17/03/2026 14:30	32,57	32,61		211,11		120,35		120,70		0,61	0,60	32,48	32,48	2,05	2,05	2,05		7,53	7,53
17/03/2026 14:35	32,64			236,54		120,93		120,93		0,60		32,52		2,03				7,53	
17/03/2026 14:40	32,68			240,23		119,27		120,88		0,60		32,53		2,01				7,53	
17/03/2026 14:45	32,71			236,44		120,02		121,44		0,60		32,53		2,03				7,53	
17/03/2026 14:50	32,62			234,54		120,48		121,62		0,60		32,58		2,13				7,53	
17/03/2026 14:55	32,70			229,85		120,11		121,94		0,60		32,58		2,01				7,53	
17/03/2026 15:00	32,70			225,91		119,18		121,85		0,60		32,59		1,98				7,53	
17/03/2026 15:05	32,76			228,95		119,48		120,33		0,61		32,61		2,04				7,53	
17/03/2026 15:10	32,79			232,07		119,27		121,45		0,62		32,63		2,04				7,53	
17/03/2026 15:15	32,76			230,36		120,58		122,09		0,61		32,64		2,05				7,53	
17/03/2026 15:20	32,79			228,87		120,31		121,20		0,61		32,64		2,05				7,53	
17/03/2026 15:25	37,83	35,78		230,07		120,56		121,96		0,62	0,61	32,64	32,66	2,07	2,06			7,53	
17/03/2026 15:30	37,89			220,44		119,33		121,71		0,61		32,67		2,09				7,53	
17/03/2026 15:35	37,94			208,46		119,88		120,65		0,61		32,69		2,11				7,53	
17/03/2026 15:40	37,98			191,13		120,18		121,09		0,61		32,69		2,07				7,53	
17/03/2026 15:45	37,95			186,60		120,74		122,77		0,60		32,69		2,08				7,53	
17/03/2026 15:50	38,01			170,60		120,79		121,35		0,60		32,70		2,09				7,53	
17/03/2026 15:55	37,97			161,23		120,85		121,51		0,60		32,71		2,07				7,53	
17/03/2026 16:00	38,04			147,50		121,28		122,29		0,60		32,71		2,09				7,53	
17/03/2026 16:05	38,07			143,37		121,07		122,08		0,60		32,73		2,10				7,53	
17/03/2026 16:10	38,11			135,17		120,68		121,93		0,59		32,72		2,07				7,53	
17/03/2026 16:15	38,10			122,89		120,90		121,38		0,59		32,74		2,08				7,53	
17/03/2026 16:20	38,07			127,92		120,68		121,47		0,60		32,74		2,05				7,53	
17/03/2026 16:25	38,18	38,16		136,12		121,50		122,28		0,59	0,60	32,74	32,74	2,07	2,08			7,53	7,53
17/03/2026 16:30	38,14			137,56		120,44		122,33		0,59		32,74		2,07				7,53	
17/03/2026 16:35	38,18			144,23		121,26		122,23		0,61		32,74		2,09				7,53	
17/03/2026 16:40	38,22			143,19		119,75		121,75		0,61		32,74		2,08				7,53	
17/03/2026 16:45	38,19			148,43		120,27		122,49		0,61		32,74		2,09				7,54	
17/03/2026 16:50	38,32			157,68		120,62		121,81		0,60		32,74		2,08				7,54	
17/03/2026 16:55	38,26			166,45		120,30		122,45		0,61		32,74		2,08				7,54	
17/03/2026 17:00	38,04			167,87		119,79		122,08		0,60		32,74		2,07				7,54	
17/03/2026 17:05	38,04			176,75		120,88		122,45		0,61		32,74		2,07				7,54	
17/03/2026 17:10	37,93			179,47		119,82		121,52		0,60		32,72		2,09				7,54	
17/03/2026 17:15	37,98			185,56		120,46		121,03		0,60		32,70		2,09				7,54	
17/03/2026 17:20	37,97			191,15		120,00		121,92		0,61		32,69		2,09				7,54	
17/03/2026 17:25	38,06			191,58		120,33		121,29		0,60		32,69		2,08				7,54	
17/03/2026 17:30	38,07			195,47		120,07		122,68		0,60	0,60	32,66	32,67	2,12	2,09			7,54	7,54
17/03/2026 17:35	38,06			198,05		120,41		121,15		0,60		32,64		2,10				7,54	
17/03/2026 17:40	38,18			203,70		120,03		120,99		0,60		32,63		2,10				7,54	
17/03/2026 17:45	38,20			207,83		120,36		121,82		0,61		32,62		2,13				7,54	
17/03/2026 17:50	38,18			205,39		120,17		120,69		0,60		32,59		2,09				7,54	
17/03/2026 17:55	38,22			211,37		120,10		123,20		0,60		32,56		2,07				7,54	
17/03/2026 18:00	38,26			215,77		120,13		121,91		0,60		32,54		2,10				7,54	
17/03/2026 18:05	38,15			219,91		120,65		121,32		0,61		32,53		2,16				7,54	
17/03/2026 18:10	38,16			217,22		119,91		121,93		0,60		32,50		2,13				7,53	
17/03/2026 18:15	38,31			221,69		120,10		122,75		0,60		32,48		2,13				7,53	
17/03/2026 18:20	38,09			227,17		120,56		120,73		0,60		32,45		2,14				7,53	
17/03/2026 18:25	38,26			226,31		120,85		122,35		0,60	0,60	32,43	32,40	2,13	2,16			7,53	7,53
17/03/2026 18:30	38,32			227,46		120,44		122,34		0,60		32,41		2,20				7,53	
17/03/2026 18:35	38,32			227,42		120,35		122,06		0,60		32,37		2,13				7,53	
17/03/2026 18:40	38,36			229,84		120,44		120,84		0,60		32,37		2,16				7,54	
17/03/2026 18:45	38,39			229,85		119,62		120,28		0,61		32,31		2,17				7,54	
17/03/2026 18:50	38,28			233,82		120,49		121,89		0,60		32,24		2,17				7,53	
17/03/2026 18:55	38,30			231,67		119,84		121,67		0,60		32,22		2,17				7,53	
17/03/2026 19:00	38,42			233,35		119,29		121,41		0,60		32,20		2,17				7,53	
17/03/2026 19:05	38,45			231,55		119,84		120,30		0,60		32,16		2,17				7,54	
17/03/2026 19:10	35,34			231,54		120,31		121,57		0,61		32,16		1,93				7,53	
17/03/2026 19:15	35,26			234,92		121,10		121,37		0,61		32,11		1,96				7,53	
17/03/2026 19:20	35,37			238,70		120,60		121,65		0,60		32,10		1,94				7,53	
17/03/2026 19:25	35,13			239,81		121,48		121,23		0,60		32,06		1,94				7,53	
17/03/2026 19:30	35,44			243,86		118,82		120,95		0,60	0,61	32,05	32,06	1,94	1,97			7,53	7,53
17/03/2026 19:35	35,49			241,58		120,25		121,99		0,61		32,02		1,92				7,53	
17/03/2026 19:40	35,55			239,36		119,14		122,04		0,61		32,01		1,93				7,53	
17/03/2026 19:45	35,53			242,28		120,71		121,09		0,61		31,98		1,93				7,53	
17/03/2026 19:50	35,59			242,85		119,69		121,85		0,61		31,95		1,93				7,53	
17/03/2026 19:55	35,58			240,86		120,71		120,47		0,61		31,94		1,92				7,53	
17/03/2026 20:00	35,58			248,25		120,09		122,66		0,61		31,90		1,92				7,53	
17/03/2026 20:05	35,64			245,60		120,40		120,90		0,60		31,90		1,90				7,53	
17/03/2026 20:10	35,71			245,11		120,61		121,45		0,62		31,86		1,90				7,52	
17/03/2026 20:15	35,71			248,15		120,35		120,81		0,61		31,85		1,92				7,52	
17/03/2026 20:20	35,74			253,97		120,04		121,41		0,61		31,84		1,93				7,52	
17/03/2026 20:25	35,76			262,51		120,64		120,71		0,61	0,61	31,80	31,80	1,99	1,93			7,52	7,52
17/03/2026 20:30	35,79			256,68		120,54		120,46		0,61		31,76		1,91				7,52	
17/03/2026 20:40	35,77			237,69		120,18		121,28		0,61		31,75		1,92				7,52	
17/03/2026 20:45	35,88			236,32		120,25		122,36		0,61		31,74		1,93				7,52	
17/03/2026 20:50	35,92			234,83		120,72		120,17		0,62		31,71		1,92				7,52	

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
18/03/2026 00:50	36,28			261,34		119,75		120,50		0,66		30,97		1,96				7,48	
18/03/2026 00:55	36,34			260,72		120,07		121,56		0,64		30,97		1,97				7,48	
18/03/2026 01:00	36,42			259,58		119,80		121,14		0,62		30,95		1,97				7,48	
18/03/2026 01:05	36,42			256,82		119,80		122,42		0,62		30,93		1,95				7,48	
18/03/2026 01:10	36,37			252,71		119,50		120,59		0,63		30,92		1,95				7,48	
18/03/2026 01:15	36,39			252,01		119,61		119,04		0,63		30,92		1,95				7,48	
18/03/2026 01:20	36,42			258,12		119,67		121,47		0,63		30,92		1,97				7,48	
18/03/2026 01:25	36,40			255,17		120,21		122,06		0,63	0,63	30,92	30,90	1,96	1,97			7,48	
18/03/2026 01:30	36,42		36,45	255,60		120,28		121,35		0,63		30,89		1,96				7,48	
18/03/2026 01:35	36,47			257,67		120,30		121,16		0,63		30,87		1,96				7,48	
18/03/2026 01:40	36,47			255,01		120,34		122,02		0,62		30,87		1,96				7,48	
18/03/2026 01:45	36,53			257,90		119,88		120,47		0,63		30,87		2,13				7,48	
18/03/2026 01:50	36,54			262,63		120,11		122,12		0,65		30,86		1,96				7,48	
18/03/2026 01:55	36,57			258,95		119,94		121,33		0,63		30,87		1,97				7,48	
18/03/2026 02:00	36,60			261,62		120,08		121,67		0,63		30,85		1,97				7,48	
18/03/2026 02:05	36,59			258,34		119,96		121,62		0,62		30,84		1,96				7,48	
18/03/2026 02:10	36,67			256,51		120,42		121,04		0,63		30,82		1,96				7,48	
18/03/2026 02:15	36,71			258,15		119,72		122,83		0,63		30,82		1,97				7,48	
18/03/2026 02:20	36,70			258,40		120,66		122,21		0,63		30,81		2,04				7,48	
18/03/2026 02:25	36,70			259,20		119,72		121,53		0,65		30,81		1,95				7,48	
18/03/2026 02:30	36,76		36,74	253,06		119,40		121,67		0,63	0,63	30,79	30,80	1,95	2,00			7,48	
18/03/2026 02:35	36,77			257,17		119,48		121,47		0,63		30,77		1,97				7,48	
18/03/2026 02:40	36,78			255,99		120,14		120,40		0,64		30,77		2,26				7,47	
18/03/2026 02:45	36,83			256,17		120,16		121,53		0,63		30,77		1,99				7,47	
18/03/2026 02:50	36,87			256,45		119,66		121,31		0,63		30,77		1,99				7,47	
18/03/2026 02:55	36,91			248,17		120,09		122,10		0,63		30,77		1,95				7,47	
18/03/2026 03:00	36,91			247,31		120,17		120,95		0,64		30,76		1,97				7,47	
18/03/2026 03:05	36,95			251,92		119,87		121,14		0,63		30,76		1,95				7,47	
18/03/2026 03:10	36,91			247,49		120,36		122,17		0,63		30,74		2,01				7,47	
18/03/2026 03:15	36,98			250,54		121,21		120,82		0,63		30,72		1,95				7,47	
18/03/2026 03:20	37,00			253,27		119,63		121,66		0,63		30,72		1,96				7,47	
18/03/2026 03:25	37,04			248,27		119,70		121,18		0,63	0,63	30,72	30,71	1,96	1,96			7,47	
18/03/2026 03:30	37,05			250,15		120,07		121,82		0,63		30,72		1,96				7,47	
18/03/2026 03:35	37,09			249,82		119,84		119,76		0,62		30,71		1,96				7,47	
18/03/2026 03:40	37,07			249,78		120,51		121,19		0,63		30,68		1,95				7,47	
18/03/2026 03:45	37,16			251,13		120,79		121,60		0,63		30,68		1,97				7,47	
18/03/2026 03:50	37,13			257,13		118,95		120,70		0,63		30,67		1,95				7,47	
18/03/2026 03:55	37,09			258,36		119,66		122,18		0,63		30,67		1,98				7,47	
18/03/2026 04:00	37,22			252,96		120,33		121,22		0,63		30,66		1,97				7,47	
18/03/2026 04:05	37,20			254,17		119,12		121,94		0,65		30,67		1,97				7,47	
18/03/2026 04:10	37,24			255,57		119,43		122,03		0,64		30,66		1,96				7,47	
18/03/2026 04:15	37,20			258,85		119,94		121,47		0,64		30,66		1,97				7,47	
18/03/2026 04:20	37,34			249,75		119,26		120,52		0,63		30,65		1,99				7,47	
18/03/2026 04:25	37,44			253,67		120,46		122,03		0,63	0,63	30,65	30,64	1,98	1,98			7,47	
18/03/2026 04:30	37,16		37,39	253,01		119,64		121,06		0,63	0,63	30,64	30,64	1,98	1,98			7,47	
18/03/2026 04:35	37,45			252,59		119,81		120,37		0,63		30,61		1,99				7,47	
18/03/2026 04:40	37,50			253,99		120,16		121,47		0,63		30,61		1,96				7,47	
18/03/2026 04:45	37,49			253,47		120,10		121,67		0,63		30,61		1,98				7,47	
18/03/2026 04:50	37,53			252,83		120,02		122,51		0,63		30,61		1,99				7,47	
18/03/2026 04:55	37,56			259,57		120,03		122,12		0,63		30,60		1,97				7,47	
18/03/2026 05:00	37,61			258,22		119,83		122,01		0,66		30,61		1,98				7,47	
18/03/2026 05:05	37,56			254,26		120,01		121,93		0,64		30,58		2,00				7,47	
18/03/2026 05:10	37,61			259,51		119,33		120,67		0,64		30,57		1,99				7,47	
18/03/2026 05:15	37,69			254,41		119,95		120,21		0,63		30,56		1,97				7,47	
18/03/2026 05:20	37,71			251,35		120,19		121,88		0,63		30,56		2,00				7,47	
18/03/2026 05:25	37,74			254,27		120,54		121,49		0,63		30,56		1,98				7,47	
18/03/2026 05:30	37,72			254,24		120,23		122,16		0,63	0,64	30,56	30,56	2,00	1,99			7,47	
18/03/2026 05:35	37,84			251,78		119,61		121,53		0,63		30,56		1,96				7,47	
18/03/2026 05:40	37,87			252,51		120,17		121,19		0,66		30,55		1,98				7,47	
18/03/2026 05:45	37,87			254,63		119,57		122,86		0,66		30,55		1,98				7,47	
18/03/2026 05:50	37,94			261,99		119,31		121,49		0,63		30,52		1,99				7,47	
18/03/2026 05:55	37,85			253,17		120,37		120,61		0,63		30,54		2,00				7,47	
18/03/2026 06:00	37,95			245,20		119,92		121,53		0,64		30,54		2,01				7,47	
18/03/2026 06:05	38,01			252,51		119,06		120,78		0,64		30,53		1,98				7,47	
18/03/2026 06:10	38,04			258,09		120,70		121,59		0,64		30,52		1,98				7,47	
18/03/2026 06:15	38,03			258,11		120,70		120,73		0,63		30,52		2,01				7,47	
18/03/2026 06:20	38,03			258,35		119,21		121,16		0,63		30,52		1,99				7,47	
18/03/2026 06:25	38,14			256,15		121,05		120,85		0,65	0,64	30,52	30,51	1,99	2,00			7,47	
18/03/2026 06:30	38,12			259,54		121,88		121,67		0,65		30,52		2,00				7,47	
18/03/2026 06:35	38,17			263,28		120,62		120,62		0,63		30,52		2,00				7,47	
18/03/2026 06:40	38,16			256,43		121,31		121,88		0,64		30,52		2,00				7,47	
18/03/2026 06:45	35,85			253,93		120,48		120,95		0,63		30,48		2,00				7,47	
18/03/2026 06:50	35,89			253,52		120,90		121,98		0,64		30,47		2,00				7,47	
18/03/2026 07:00	35,92			252,07		120,18		121,10		0,65		30,51		2,02				7,47	
18/03/2026 07:05	35,96			250,07		119,81		122,44		0,63		30,51		2,00				7,47	
18/03/2026 07:10	35,96			253,99		119,94		119,97		0,64		30,51		1,99				7,47	
18/03/2026 07:15	36,01			250,22		121,34		120,92		0,63		30,51		1,99				7,47	
18/0																			

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)				pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
18/03/2026 11:20	37,76			175,02		99,13		101,42		0,62		31,30		2,07				7,48	
18/03/2026 11:25	37,74			173,59		99,77		102,35		0,63		31,34		2,08				7,49	
18/03/2026 11:30	37,86	37,79		171,06		100,30		100,68		0,62	0,62	31,36		2,09		2,08		7,49	7,49
18/03/2026 11:35	37,87			171,03		99,73		100,94		0,61		31,39		2,08				7,49	
18/03/2026 11:40	37,78			168,79		100,52		100,95		0,64		31,44		2,08				7,49	
18/03/2026 11:45	37,89			176,88		99,62		101,80		0,62		31,46		2,04				7,49	
18/03/2026 11:50	37,87			173,44		100,82		103,53		0,62		31,51		2,07				7,49	
18/03/2026 11:55	37,91		37,50	171,05	4.968,00	95,77	2.592,00	101,98	2.640,00	0,61		31,54		2,09		2,04		7,49	
18/03/2026 12:00	37,95			165,33		95,51		102,82		0,62		31,60		2,09				7,49	
18/03/2026 12:05	37,97			165,73		94,78		101,94		0,61		31,63		2,07				7,49	
18/03/2026 12:10	38,07			165,28		94,98		102,30		0,62		31,66		2,08				7,49	
18/03/2026 12:15	38,06			164,73		93,42		100,38		0,61		31,70		2,06				7,49	
18/03/2026 12:20	37,98			164,25		94,59		102,35		0,61		31,71		2,06				7,49	
18/03/2026 12:25	38,00			166,70		94,16		102,24		0,61		31,75		2,10				7,50	
18/03/2026 12:30	38,01			157,09		94,52		101,36		0,62	0,62	31,81	31,79	2,07	2,07			7,50	7,50
18/03/2026 12:35	38,08			156,39		95,13		99,83		0,62		31,85		2,12				7,50	
18/03/2026 12:40	38,12			152,72		96,01		98,97		0,62		31,90		2,07				7,50	
18/03/2026 12:45	38,14			158,89		94,79		101,36		0,62		31,94		2,05				7,50	
18/03/2026 12:50	38,12			156,82		95,84		101,04		0,61		31,96		2,05				7,50	
18/03/2026 12:55	38,06			151,06		95,17		101,65		0,62		32,01		2,07				7,50	
18/03/2026 13:00	38,01			143,08		94,61		101,76		0,62		32,05		2,07				7,50	
18/03/2026 13:05	38,01			150,03		94,55		100,39		0,62		32,07		2,12				7,51	
18/03/2026 13:10	38,08			151,43		94,91		101,80		0,61		32,11		2,09				7,50	
18/03/2026 13:15	38,12			153,34		94,95		101,27		0,62		32,16		2,07				7,50	
18/03/2026 13:20	38,07			157,99		93,69		101,58		0,62		32,18		2,09				7,51	
18/03/2026 13:25	38,17			157,85		100,64		101,61		0,62	0,61	32,21	32,27	2,10	2,10			7,51	7,51
18/03/2026 13:30	38,20			156,21		99,99		101,60		0,61		32,28		2,09				7,51	
18/03/2026 13:35	38,16			156,45		99,66		100,61		0,61		32,37		2,12				7,51	
18/03/2026 13:40	38,13			154,32		100,36		112,35		0,61		32,42		2,12				7,51	
18/03/2026 13:45	38,17			160,20		99,96		100,83		0,61		32,43		2,09				7,51	
18/03/2026 13:50	38,20			164,75		100,71		102,48		0,61		32,46		2,09				7,51	
18/03/2026 13:55	38,27			168,64		100,25		102,87		0,61		32,48		2,12				7,51	
18/03/2026 14:00	38,32			164,27		101,30		102,86		0,61		32,51		2,16				7,51	
18/03/2026 14:05	38,33			165,70		101,10		102,65		0,60		32,58		2,11				7,51	
18/03/2026 14:10	38,38			166,37		100,70		100,70		0,61		32,58		2,11				7,51	
18/03/2026 14:20	38,58			165,67		99,49		102,06		0,63		32,67		2,05				7,52	
18/03/2026 14:25	38,13			160,18		100,75		102,88		0,62		32,69		2,07				7,52	
18/03/2026 14:30	38,19			159,56		100,84		102,22		0,61	0,61	32,70	32,69	2,15	2,12			7,52	7,52
18/03/2026 14:35	38,32			158,83		99,76		101,35		0,61		32,74		2,12				7,52	
18/03/2026 14:40	38,20			166,78		99,87		85,60		0,61		32,75		2,11				7,52	
18/03/2026 14:45	38,11			164,17		101,60		102,36		0,61		32,78		2,13				7,52	
18/03/2026 14:50	38,22			158,08		100,57		101,17		0,61		32,79		2,08				7,52	
18/03/2026 14:55	38,10			155,23		99,05		102,06		0,61		32,82		2,14				7,52	
18/03/2026 15:00	38,11			153,72		99,85		101,29		0,61		32,84		2,12				7,52	
18/03/2026 15:05	38,18			154,34		101,31		100,85		0,61		32,85		2,08				7,52	
18/03/2026 15:10	38,11			155,79		100,32		100,05		0,61		32,89		2,12				7,52	
18/03/2026 15:15	38,16			159,03		100,24		101,06		0,62		32,90		2,10				7,52	
18/03/2026 15:20	38,17			155,03		100,73		101,26		0,63		32,91		2,10				7,52	
18/03/2026 15:25	38,10			158,25		99,87		99,90		0,62	0,62	32,94	32,94	2,09	2,12			7,52	7,52
18/03/2026 15:30	38,14			161,81		100,26		102,15		0,62		32,95		2,10				7,52	
18/03/2026 15:35	38,10			158,78		101,22		101,34		0,62		32,97		2,13				7,52	
18/03/2026 15:40	38,08			159,25		100,23		94,95		0,62		32,98		2,12				7,52	
18/03/2026 15:45	38,11			161,91		100,46		102,33		0,62		33,00		2,11				7,52	
18/03/2026 15:50	38,18			165,06		100,91		100,99		0,62		33,00		2,14				7,52	
18/03/2026 15:55	38,18			163,42		100,26		101,84		0,62		33,00		2,10				7,52	
18/03/2026 16:00	38,09			161,77		100,37		100,98		0,62		33,00		2,13				7,52	
18/03/2026 16:05	38,12			162,13		100,04		102,84		0,62		33,01		2,11				7,52	
18/03/2026 16:10	38,12			164,45		100,03		102,26		0,61		33,04		2,11				7,52	
18/03/2026 16:15	38,12			167,87		100,61		100,95		0,62		33,04		2,10				7,52	
18/03/2026 16:20	38,08			177,15		100,00		101,49		0,62		33,04		2,10				7,52	
18/03/2026 16:25	38,13			178,43		94,91		103,13		0,62	0,62	33,04	33,03	2,10	2,10			7,52	7,52
18/03/2026 16:30	38,10			178,85		95,77		101,59		0,64		33,04		2,10				7,52	
18/03/2026 16:35	38,16			173,06		96,43		102,00		0,62		33,04		2,10				7,52	
18/03/2026 16:40	38,14			173,32		96,54		118,31		0,62		33,04		2,12				7,52	
18/03/2026 16:45	38,18			168,69		96,47		100,74		0,63		33,03		2,07				7,52	
18/03/2026 16:50	38,22			168,03		95,90		102,10		0,62		33,03		2,08				7,52	
18/03/2026 16:55	38,33			156,46		97,14		101,42		0,61		33,03		2,07				7,52	
18/03/2026 17:00	38,39			150,88		96,75		100,38		0,62		33,01		2,09				7,52	
18/03/2026 17:05	38,34			149,08		98,23		102,12		0,62		33,01		2,09				7,52	
18/03/2026 17:10	38,32			146,55		98,85		101,72		0,62		33,00		2,08				7,52	
18/03/2026 17:15	38,41			146,64		97,14		100,19		0,62		33,00		2,16				7,52	
18/03/2026 17:20	38,34			151,12		95,41		101,27		0,62		32,99		2,08				7,52	
18/03/2026 17:25	38,38			159,36		96,81		101,83		0,62	0,62	32,95	32,95	2,08	2,12			7,52	7,52
18/03/2026 17:30	38,38			156,11		97,53		101,72		0,62		32,95		2,15				7,52	
18/03/2026 17:35	38,32			162,50		97,09		100,42		0,61		32,94		2,13				7,52	
18/03/2026 17:40	38,36			164,41		96,73		116,15		0,62		32,91		2,17				7,52	
18/03/2026 17:45	38,23			167,31		98,09		99,82</											

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
18/03/2026 21:55	37,87		199,78		100,98		101,09		0,62		31,75		2,03		7,51	
18/03/2026 22:00	37,84		194,64		100,72		101,41		0,62		31,73		2,01		7,51	
18/03/2026 22:05	37,87		193,40		100,53		101,38		0,62		31,70		2,03		7,50	
18/03/2026 22:10	37,87		193,70		100,23		101,17		0,62		31,70		2,03		7,50	
18/03/2026 22:15	37,83		196,14		99,78		101,16		0,62		31,67		2,03		7,50	
18/03/2026 22:20	37,89		198,94		99,71		101,73		0,63		31,65		2,02		7,50	
18/03/2026 22:25	37,90		196,41		103,03		100,39		0,62		31,64		2,02		7,50	
18/03/2026 22:30	37,84		198,39		101,13		102,10		0,63	0,63	31,61	31,63	2,02	2,03	7,50	7,50
18/03/2026 22:35	37,95		200,46		100,13		101,67		0,64		31,60		2,04		7,50	
18/03/2026 22:40	37,98		201,49		100,72		95,82		0,63		31,60		2,04		7,50	
18/03/2026 22:45	37,84		202,40		100,02		102,43		0,63		31,56		2,04		7,49	
18/03/2026 22:50	37,93		205,39		100,13		102,08		0,64		31,55		2,04		7,49	
18/03/2026 22:55	37,83		204,34		99,51		101,56		0,63		31,54		2,05		7,49	
18/03/2026 23:00	37,85		202,88		100,31		102,44		0,63		31,52		2,04		7,49	
18/03/2026 23:05	37,77		205,89		100,88		100,38		0,64		31,50		2,05		7,49	
18/03/2026 23:10	37,86		205,15		99,74		100,86		0,63		31,48		2,04		7,49	
18/03/2026 23:15	37,68		205,63		100,22		101,26		0,63		31,45		2,05		7,49	
18/03/2026 23:20	37,51		200,59		99,54		101,51		0,63		31,44		2,04		7,49	
18/03/2026 23:25	37,49		202,14		99,29		101,14		0,63	0,63	31,39	31,41	2,03	2,05	7,49	7,49
18/03/2026 23:30	37,62		202,92		99,54		100,59		0,63		31,39		2,03		7,49	
18/03/2026 23:35	37,57		198,68		99,76		101,74		0,63		31,38		2,03		7,48	
18/03/2026 23:40	37,55		198,19		100,56		113,57		0,63		31,37		2,06		7,48	
18/03/2026 23:45	37,56		198,23		99,32		100,78		0,63		31,35		2,06		7,48	
18/03/2026 23:50	37,59		198,13		100,46		102,67		0,64		31,34		2,05		7,48	
18/03/2026 23:55	37,61		200,55		98,46		102,35		0,64		31,33		2,05		7,48	
19/03/2026 00:00	37,62		197,14		99,34		99,98		0,64		31,29		2,04		7,48	
19/03/2026 00:05	37,67		193,47		100,12		100,95		0,63		31,28		2,04		7,48	
19/03/2026 00:10	37,64		202,75		99,21		102,25		0,63		31,28		2,05		7,48	
19/03/2026 00:15	37,62		199,30		99,79		101,09		0,64		31,26		2,05		7,48	
19/03/2026 00:20	37,61		200,69		99,98		101,02		0,64		31,24		2,05		7,48	
19/03/2026 00:25	37,66		203,25		99,87		101,82		0,64		31,23		2,04	2,04	7,48	7,48
19/03/2026 00:30	37,64		199,09		99,54		101,06		0,65		31,22		2,03		7,48	
19/03/2026 00:35	37,70		201,32		100,35		101,22		0,63		31,18		2,04		7,48	
19/03/2026 00:40	37,76		202,56		99,24		60,16		0,64		31,18		2,03		7,48	
19/03/2026 00:45	37,74		199,05		100,31		101,90		0,63		31,18		2,05		7,48	
19/03/2026 00:50	37,74		202,31		100,76		101,41		0,63		31,17		2,05		7,48	
19/03/2026 00:55	37,81		202,81		100,88		101,10		0,63		31,15		2,05		7,48	
19/03/2026 01:00	37,80		200,91		99,65		101,67		0,63		31,13		2,04		7,48	
19/03/2026 01:05	37,81		195,20		101,44		102,07		0,63		31,13		2,05		7,47	
19/03/2026 01:10	37,85		198,01		99,86		101,61		0,62		31,13		2,06		7,47	
19/03/2026 01:15	37,81		199,49		99,99		101,58		0,62		31,12		2,06		7,47	
19/03/2026 01:20	37,95		201,04		100,48		101,65		0,63		31,10		2,03		7,47	
19/03/2026 01:25	37,94		196,97		96,14		101,42		0,63	0,63	31,08	31,08	2,06	2,05	7,47	7,47
19/03/2026 01:30	37,89		200,12		99,15		101,52		0,64		31,07		2,06		7,47	
19/03/2026 01:35	37,82		195,86		99,42		100,07		0,64		31,07		2,07		7,47	
19/03/2026 01:40	37,91		196,81		100,44		101,89		0,64		31,07		2,07		7,47	
19/03/2026 01:45	37,86		198,60		99,58		101,15		0,63		31,04		2,04		7,47	
19/03/2026 01:50	37,81		198,49		100,45		102,53		0,63		31,03		2,07		7,47	
19/03/2026 01:55	37,77		207,54		100,01		101,52		0,65		31,03		2,06		7,47	
19/03/2026 02:00	37,68		204,46		98,86		100,50		0,63		31,02		2,05		7,47	
19/03/2026 02:05	37,63		206,73		99,96		102,27		0,64		31,00		2,05		7,47	
19/03/2026 02:10	37,60		205,13		100,09		102,02		0,63		30,99		2,07		7,47	
19/03/2026 02:15	37,86		204,15		99,79		100,48		0,63		30,98		2,06		7,47	
19/03/2026 02:20	37,86		201,66		100,66		101,26		0,63		30,97		2,07		7,47	
19/03/2026 02:25	37,82		206,58		99,29		101,63		0,63	0,63	30,97	30,96	2,08	2,07	7,47	7,47
19/03/2026 02:30	38,04		205,03		100,62		100,87		0,63		30,96		2,06		7,47	
19/03/2026 02:35	37,96		201,86		100,79		100,65		0,62		30,95		2,07		7,47	
19/03/2026 02:40	37,97		200,71		100,83		101,07		0,62		30,93		2,06		7,46	
19/03/2026 02:45	37,99		202,50		100,53		102,48		0,63		30,92		2,07		7,46	
19/03/2026 02:50	38,08		201,11		99,68		102,23		0,63		30,92		2,06		7,46	
19/03/2026 02:55	37,85		198,32		99,48		102,48		0,64		30,92		2,06		7,46	
19/03/2026 03:00	37,99		199,59		99,50		100,47		0,64		30,88		2,05		7,46	
19/03/2026 03:05	37,91		198,45		99,88		100,95		0,64		30,89		2,05		7,46	
19/03/2026 03:10	37,95		201,10		100,65		100,46		0,64		30,87		2,07		7,46	
19/03/2026 03:15	37,96		199,02		99,63		101,61		0,64		30,87		2,07		7,46	
19/03/2026 03:20	37,96		200,80		100,73		100,40		0,64		30,87		2,07		7,46	
19/03/2026 03:25	37,98		200,58		100,95		101,78		0,63	0,63	30,86	30,85	2,05	2,06	7,46	7,46
19/03/2026 03:30	38,09		203,53		100,10		101,52		0,63		30,85		2,07		7,45	
19/03/2026 03:35	38,05		203,05		100,30		101,98		0,63		30,82		2,05		7,46	
19/03/2026 03:40	38,07		200,37		100,37		101,13		0,63		30,82		2,06		7,46	
19/03/2026 03:45	38,00		201,52		100,21		99,90		0,63		30,82		2,06		7,45	
19/03/2026 03:55	38,13		205,71		100,29		101,39		0,63		30,79		2,07		7,46	
19/03/2026 04:00	38,15		202,62		100,16		101,06		0,63		30,79		2,07		7,45	
19/03/2026 04:05	38,19		202,35		99,94		100,26		0,63		30,77		2,05		7,45	
19/03/2026 04:10	38,19		205,01		99,82		102,99		0,63		30,77		2,08		7,45	
19/03/2026 04:15	38,17		201,98		100,07		100,49		0,64		30,76		2,05		7,45	
19/03/2026 04:20	38,24		204,95		100,28		100,48		0,63		30,77		2,07		7,45	
19/03/2026 04:25	38,28		201,12		99,78		100,41		0,64		30,76		2,04		7,45	
19/03/2026 04:30	38,21		202,47		100,23		100,76		0,63		30,72		2,06		7,45	
19/03/2026 04:35	38,28		200,07		98,94		101,18		0,63		30,72		2,03		7,45	
19/03/2026 04:40	38,34		202,13		100,35		101,98		0,65		30,72		2,08		7,45	
19/03/2026 04:45	38,37		199,81		99,99		101,24		0,64		30,72		2,06		7,45	
19/03/2026 04:50	38,34		203,53		100,03		102,08		0,64		30,72		2,08		7,45	
19/03/2026 04:55	38,26		203,91		100,16		102,18		0,64		30,72		2,06		7,45	
19/03/2026 05:00	38,36		205,52		100,90		103,49		0,64		30,70		2,07		7,45	
19/03/																

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được
19/03/2026 08:35	36.11		178.60		100.30		100.48		0.63		30.56		2.05			7.44	
19/03/2026 08:40	36.09		170.71		101.19		100.90		0.62		30.57		2.06			7.44	
19/03/2026 08:45	36.07		168.61		100.07		101.32		0.62		30.58		2.05			7.44	
19/03/2026 08:50	36.17		161.97		100.16		100.96		0.62		30.61		2.08			7.44	
19/03/2026 08:55	36.13		170.94		98.83		99.45		0.62		30.61		2.09			7.44	
19/03/2026 09:00	36.13		162.19		99.53		99.42		0.63		30.62		2.07			7.44	
19/03/2026 09:05	36.17		169.56		99.53		101.51		0.62		30.62		2.05			7.44	
19/03/2026 09:10	36.19		163.36		100.72		99.96		0.62		30.63		2.06			7.44	
19/03/2026 09:15	36.24		164.70		99.99		100.24		0.62		30.65		2.15			7.44	
19/03/2026 09:20	36.27		165.95		99.88		101.06		0.63		30.66		2.06			7.44	
19/03/2026 09:25	36.24		166.26		100.64		102.40		0.62		30.67		2.08			7.44	
19/03/2026 09:30	36.27		167.36		99.86		101.05		0.62		30.67		2.06			7.44	
19/03/2026 09:35	36.32		177.66		100.21		102.81		0.61		30.67		2.06			7.44	
19/03/2026 09:40	36.28		174.36		100.48		100.96		0.61		30.67		2.05			7.44	
19/03/2026 09:45	36.34		172.09		99.71		102.07		0.62		30.70		2.07			7.44	
19/03/2026 09:50	36.40		173.25		99.30		100.29		0.61		30.72		2.10			7.44	
19/03/2026 09:55	36.41		182.05		101.10		102.90		0.63		30.72		2.08			7.44	
19/03/2026 10:00	36.37		173.58		100.16		101.51		0.62		30.76		2.07			7.44	
19/03/2026 10:05	36.45		167.52		100.18		101.12		0.62		30.77		2.08			7.44	
19/03/2026 10:10	36.40		171.53		99.68		102.71		0.63		30.77		2.10			7.44	
19/03/2026 10:15	36.43		163.87		100.12		100.36		0.63		30.81		2.09			7.44	
19/03/2026 10:20	36.49		174.37		100.16		101.82		0.62		30.82		2.09			7.44	
19/03/2026 10:25	36.42		172.46		96.94		101.97		0.62		30.87		2.09			7.44	
19/03/2026 10:30	36.51		166.80		99.53		102.96		0.62		30.89		2.08			7.45	
19/03/2026 10:35	36.45		166.14		99.64		101.10		0.62		30.92		2.08			7.45	
19/03/2026 10:40	36.53		168.70		98.53		101.72		0.61		30.92		2.09			7.45	
19/03/2026 10:45	36.54		170.34		100.34		101.99		0.57		30.96		2.08			7.45	
19/03/2026 10:50	36.57		171.43		99.80		102.22		0.57		30.97		2.10			7.45	
19/03/2026 10:55	36.56		163.69		100.71		101.07		0.57		30.98		2.10			7.45	
19/03/2026 11:00	36.58		169.00		99.38		102.60		0.56		31.02		2.09			7.45	
19/03/2026 11:05	36.59		170.48		100.69		101.84		0.56		31.03		2.08			7.45	
19/03/2026 11:10	36.59		172.13		101.32		102.04		0.57		31.07		2.08			7.45	
19/03/2026 11:15	36.66		161.37		99.07		101.22		0.57		31.08		2.11			7.45	
19/03/2026 11:20	36.67		164.65		99.76		101.69		0.56		31.12		2.11			7.45	
19/03/2026 11:25	36.68		159.90		100.50		100.27		0.56		31.13		2.13			7.46	
19/03/2026 11:30	36.67		162.34		99.90		101.73		0.56		31.18		2.13			7.46	
19/03/2026 11:35	36.61		163.31		99.35		100.63		0.56		31.18		2.11			7.46	
19/03/2026 11:40	36.61		156.57		100.31		100.86		0.57		31.21		2.09			7.46	
19/03/2026 11:45	36.62		157.15		100.50		102.19		0.56		31.23		2.10			7.46	
19/03/2026 11:50	36.63		166.66		99.82		101.27		0.57		31.24		2.12			7.46	
19/03/2026 11:55	36.59		162.78		103.98		101.37		0.57		31.28		2.13			7.46	
19/03/2026 12:00	36.66		169.92	4.344,00	101.78	2.448,00	100.02	2.424,00	0.56		31.30		2.12	2,22		7.46	
19/03/2026 12:05	36.67		170.62		100.55		100.57		0.56		31.33		2.10			7.46	
19/03/2026 12:10	36.71		169.37		99.67		101.66		0.56		31.34		2.11			7.46	
19/03/2026 12:15	36.65		173.51		99.71		101.70		0.55		31.38		2.12			7.46	
19/03/2026 12:20	36.66		170.82		99.94		102.06		0.55		31.39		2.12			7.46	
19/03/2026 12:25	36.66		157.50		99.34		100.92		0.56		31.44		2.15	2,13		7.46	
19/03/2026 12:30	36.76		162.04		100.64		101.51		0.55		31.49		2.12			7.46	
19/03/2026 12:35	36.72		161.02		99.79		100.81		0.55		31.54		2.18			7.46	
19/03/2026 12:40	36.65		161.78		99.95		100.36		0.56		31.55		2.12			7.46	
19/03/2026 12:45	36.72		157.16		99.91		100.94		0.55		31.56		2.11			7.47	
19/03/2026 12:50	36.73		158.08		101.34		101.86		0.55		31.60		2.14			7.47	
19/03/2026 12:55	36.78		156.29		99.88		101.37		0.55		31.60		2.15			7.47	
19/03/2026 13:00	36.82		158.59		100.49		101.21		0.55		31.65		2.15			7.47	
19/03/2026 13:05	36.63		156.20		101.02		101.28		0.55		31.66		2.15			7.47	
19/03/2026 13:10	36.82		155.20		98.91		102.78		0.55		31.67		2.14			7.47	
19/03/2026 13:15	36.73		162.46		99.53		101.25		0.57		31.69		2.12			7.47	
19/03/2026 13:20	36.70		162.35		99.73		100.12		0.57		31.70		2.16			7.47	
19/03/2026 13:25	36.73		165.00		98.54		102.93		0.57		31.75		2.16			7.47	
19/03/2026 13:30	36.51		170.29		100.92		101.35		0.55		31.78		2.17	2,16		7.47	
19/03/2026 13:35	36.45		177.67		99.91		101.37		0.55		31.80		2.19			7.47	
19/03/2026 13:40	36.70		176.70		100.63		100.66		0.55		31.81		2.17			7.47	
19/03/2026 13:45	36.40		179.47		100.96		102.17		0.55		31.85		2.17			7.47	
19/03/2026 13:50	36.47		178.61		100.20		101.55		0.55		31.85		2.18			7.47	
19/03/2026 13:55	36.41		180.86		100.73		101.88		0.55		31.89		2.17			7.47	
19/03/2026 14:00	36.43		181.72		99.57		102.06		0.55		31.90		2.16			7.47	
19/03/2026 14:05	36.23		181.47		100.78		101.22		0.56		31.91		2.17			7.47	
19/03/2026 14:10	36.19		184.03		100.57		101.54		0.56		31.93		2.14			7.48	
19/03/2026 14:15	36.19		189.87		100.29		101.72		0.55		31.95		2.15			7.48	
19/03/2026 14:20	36.20		190.87		99.60		101.60		0.56		31.96		2.16			7.48	
19/03/2026 14:25	36.23		183.99		100.43		100.48		0.56		31.99		2.18			7.48	
19/03/2026 14:30	36.33		178.54		101.03		101.21		0.56		32.01		2.18	2,18		7.48	
19/03/2026 14:35	36.32		175.50		99.78		100.40		0.55		32.03		2.23			7.48	
19/03/2026 14:40	36.38		170.37		99.97		101.81		0.55		32.06		2.17			7.48	
19/03/2026 14:45	36.46		169.92		99.87		100.41		0.55		32.10		2.17			7.48	
19/03/2026 14:50	36.53		162.91		100.04		101.34		0.56		32.11		2.17			7.48	
19/03/2026 14:55	36.51		160.35		96.77		101.50		0.56		32.12		2.18			7.48	
19/03/2026 15:00	36.38		160.39		99.62		103.82		0.56		32.15		2.18			7.48	
19/03/2026 15:05	36.38		157.78		99.80		100.60		0.55		32.16		2.17			7.48	
19/03/2026 15:10	36.44		145.27		99.92		101.59		0.55		32.17		2.20			7.48	
19/03/2026 15:15	36.24		142.97		101.17		101.90		0.55		32.19		2.15			7.48	
19/03/2026 15:20	36.29		134.49		99.06		101.30		0.55		32.22		2.18	2,16		7.48	
19/03/2026 15:25	36.22		146.79		99.96		102.05		0.55		32.26		2.16			7.48	
19/03/2026 15:30	36.23		136.72		99.45		100.99		0.55		32.27		2.17			7.48	
19/03/2026 15:35	36.28		12														

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
19/03/2026 19:10	35,61			175,31		100,21		100,87		0,57		32,02		2,17		7,51
19/03/2026 19:15	35,59			179,44		99,48		101,85		0,56		32,01		2,13		7,51
19/03/2026 19:20	35,68			178,85		100,55		100,83		0,56		32,00		2,15		7,51
19/03/2026 19:25	35,60			181,60		96,23		101,72		0,56		31,96		2,14		7,51
19/03/2026 19:30	35,69			178,29		99,09		102,02		0,56		31,95		2,16		7,51
19/03/2026 19:35	35,70			179,21		99,36		102,23		0,56		31,94		2,17		7,51
19/03/2026 19:40	35,68			185,68		99,65		101,21		0,56		31,90		2,18		7,51
19/03/2026 19:45	35,65			182,37		99,78		102,47		0,56		31,90		2,37		7,51
19/03/2026 19:50	35,66			184,93		98,66		101,57		0,56		31,86		2,43		7,51
19/03/2026 19:55	35,64			180,37		100,02		100,52		0,56		31,85		2,26		7,51
19/03/2026 20:00	35,62			183,47		99,90		101,77		0,56		31,85		2,27		7,51
19/03/2026 20:05	35,57			180,58		100,29		100,01		0,56		31,84		2,29		7,50
19/03/2026 20:10	35,64			182,80		100,40		101,00		0,55		31,80		2,28		7,50
19/03/2026 20:15	35,64			183,77		100,69		100,65		0,57		31,79		2,29		7,50
19/03/2026 20:20	35,61			182,13		100,42		102,72		0,56		31,76		2,32		7,50
19/03/2026 20:25	35,53			182,81		103,66		101,36		0,56		31,75		2,35		7,50
19/03/2026 20:30	35,55			182,05		103,12		101,53		0,57		31,74		2,35		7,50
19/03/2026 20:35	35,55			181,93		103,66		101,75		0,56		31,72		2,39		7,50
19/03/2026 20:40	35,50			185,35		99,70		102,57		0,56		31,70		2,40		7,50
19/03/2026 20:45	35,63			183,30		97,79		100,65		0,58		31,69		2,48		7,50
19/03/2026 20:50	35,46			186,41		98,23		101,74		0,57		31,67		2,48		7,49
19/03/2026 20:55	35,53			184,03		101,50		102,57		0,57		31,66		2,46		7,49
19/03/2026 21:00	35,55			183,53		98,08		100,53		0,56		31,64		2,46		7,49
19/03/2026 21:05	35,57			188,97		102,50		101,18		0,55		31,62		2,48		7,49
19/03/2026 21:10	35,51			190,34		103,17		100,84		0,55		31,60		2,51		7,49
19/03/2026 21:15	35,53			193,51		103,01		101,58		0,55		31,59		2,52		7,49
19/03/2026 21:20	35,56			197,51		100,89		101,79		0,55		31,56		2,52		7,49
19/03/2026 21:25	35,63			193,54		97,79		102,00		0,56		31,55		2,57		7,49
19/03/2026 21:30	35,57			192,45		98,25		101,09		0,55		31,55		2,66		7,49
19/03/2026 21:35	35,67			194,65		97,64		101,36		0,55		31,54		2,67		7,49
19/03/2026 21:40	35,53			193,81		96,73		102,98		0,55		31,51		2,68		7,49
19/03/2026 21:45	35,62			189,92		100,64		101,04		0,56		31,48		2,70		7,48
19/03/2026 21:50	35,60			192,60		101,84		101,08		0,56		31,44		2,71		7,48
19/03/2026 21:55	35,55			190,48		101,28		100,51		0,55		31,44		2,77		7,48
19/03/2026 22:00	35,61			193,29		124,83		101,01		0,56		31,42		2,75		7,48
19/03/2026 22:05	35,58			195,40		131,02		102,19		0,56		31,39		3,05		7,48
19/03/2026 22:10	35,61			199,43		119,80		102,00		0,56		31,39		2,84		7,48
19/03/2026 22:15	35,62			204,08		118,52		100,15		0,57		31,38		2,83		7,48
19/03/2026 22:20	35,68			209,03		119,88		101,37		0,57		31,35		3,07		7,48
19/03/2026 22:25	35,73			209,26		118,17		101,51		0,57		31,34		2,84		7,47
19/03/2026 22:30	35,67			214,61		119,42		102,15		0,56		31,33		2,88		7,48
19/03/2026 22:35	35,71			212,29		120,68		102,03		0,56		31,30		2,89		7,47
19/03/2026 22:40	35,62			213,82		120,59		101,57		0,57		31,29		2,94		7,47
19/03/2026 22:45	35,63			212,18		120,34		101,26		0,58		31,28		2,96		7,47
19/03/2026 22:50	35,63			213,32		120,16		101,34		0,58		31,25		3,02		7,47
19/03/2026 22:55	35,67			217,05		120,93		102,64		0,59		31,23		2,93		7,47
19/03/2026 23:00	35,69			219,15		120,51		103,08		0,58		31,23		2,95		7,47
19/03/2026 23:05	35,75			219,30		119,96		102,59		0,57		31,20		2,95		7,47
19/03/2026 23:10	35,66			217,25		120,22		101,82		0,57		31,18		3,00		7,47
19/03/2026 23:15	35,62			218,36		120,98		101,92		0,57		31,18		3,01		7,47
19/03/2026 23:20	35,63			216,01		120,08		101,10		0,57		31,17		2,98		7,46
19/03/2026 23:25	35,62			217,32		119,99		100,44		0,57		31,13		2,99		7,46
19/03/2026 23:30	35,67			218,70		119,13		101,54		0,57		31,13		3,05		7,46
19/03/2026 23:35	35,66			221,94		120,99		101,72		0,58		31,13		3,05		7,46
19/03/2026 23:40	35,69			219,45		120,56		100,90		0,57		31,12		3,07		7,46
19/03/2026 23:45	35,64			219,35		119,96		100,94		0,57		31,09		3,07		7,46
19/03/2026 23:50	35,64			220,65		118,52		101,96		0,57		31,08		3,09		7,46
19/03/2026 23:55	35,57			224,11		119,59		101,84		0,57		31,08		3,10		7,45
20/03/2026 00:00	35,56			223,82		119,19		101,45		0,57		31,06		3,13		7,45
20/03/2026 00:05	35,56			219,02		120,74		101,80		0,57		31,05		3,13		7,45
20/03/2026 00:10	35,56			225,20		120,57		102,56		0,57		31,03		3,20		7,45
20/03/2026 00:15	35,56			225,82		120,31		100,58		0,57		31,02		3,15		7,45
20/03/2026 00:20	35,54			222,92		119,60		102,44		0,57		31,02		3,19		7,45
20/03/2026 00:25	35,50			221,77		120,65		100,20		0,56		30,98		3,17		7,45
20/03/2026 00:30	35,58			223,27		119,82		101,73		0,57		30,97		3,20		7,45
20/03/2026 00:35	35,55			223,81		120,14		102,88		0,56		30,97		3,21		7,45
20/03/2026 00:40	35,55			225,22		119,94		101,41		0,56		30,97		3,21		7,44
20/03/2026 00:45	35,59			218,04		120,35		101,68		0,57		30,94		3,23		7,44
20/03/2026 00:50	35,62			220,37		119,55		100,98		0,57		30,93		3,18		7,44
20/03/2026 00:55	35,60			225,60		120,79		101,86		0,58		30,92		3,23		7,44
20/03/2026 01:00	35,64			226,66		120,35		100,20		0,56		30,92		3,25		7,44
20/03/2026 01:05	35,61			225,92		120,97		102,62		0,56		30,91		3,24		7,44
20/03/2026 01:10	35,66			223,52		119,08		101,65		0,57		30,91		3,25		7,44
20/03/2026 01:15	35,56			225,13		119,73		101,47		0,57		30,88		3,27		7,44
20/03/2026 01:20	35,59			225,70		120,04		102,46		0,56		30,87		3,24		7,44
20/03/2026 01:25	35,62			226,86		120,11		101,82		0,56		30,87		3,26		7,44
20/03/2026 01:30	35,61			227,20		119,66		101,04		0,57		30,87		3,26		7,44
20/03/2026 01:35	35,65			227,07		120,05		102,00		0,56		30,87		3,27		7,44
20/03/2026 01:40	35,49			229,87		119,41		100,86		0,56		30,83		3,31		7,44
20/03/2026 01:45	35,48			224,00		120,58		101,50		0,57		30,82		3,30		7,44
20/03/2026 01:50	35,52			230,60		120,16		101,86		0,57		30,82		3,30		7,44
20/03/2026 01:55	35,51			225,60		119,58		102,18		0,57		30,80		3,31		7,44
20/03/2026 02:00	35,51			230,84		120,68		100,62		0,56		30,78		3,33		7,44
20/03/2026 02:05	35,55			226,58		119,25		100,80		0,57		30,77		3,34		7,44
20/03/2026 02:10	35,63			226,12		120,22		101,96		0,57		30,76		3,33		7,44
20/03/2026 02:15	35,56			227,90		119,44		101,28		0,57		30,77		3,35		7,43
20/03/2026 02:20	35,61			223,												

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
20/03/2026 05:40	35,60			227,49		119,93		102,93		0,55		30,46		3,39			7,43	
20/03/2026 05:45	35,64			226,71		120,21		100,77		0,55		30,44		3,40			7,43	
20/03/2026 05:50	35,69			230,89		119,06		102,15		0,56		30,43		3,39			7,43	
20/03/2026 05:55	35,64			224,67		120,03		101,83		0,55		30,42		3,37			7,43	
20/03/2026 06:00	35,64			227,63		119,38		101,66		0,55		30,42		3,37			7,43	
20/03/2026 06:05	35,60			227,16		121,01		100,96		0,56		30,42		3,37			7,43	
20/03/2026 06:10	35,67			225,68		120,79		101,07		0,55		30,41		3,39			7,43	
20/03/2026 06:15	35,74			226,81		120,05		101,29		0,56		30,42		3,38			7,42	
20/03/2026 06:20	35,75			223,35		120,52		99,48		0,55		30,41		3,38			7,43	
20/03/2026 06:25	35,83	35,74		225,01		120,06		103,54		0,55	0,56	30,41	30,40	3,35	3,35		7,43	
20/03/2026 06:30	35,76			231,07		120,02		101,83		0,56		30,39		3,34			7,42	
20/03/2026 06:35	35,72			233,70		120,29		101,85		0,56		30,39		3,36			7,42	
20/03/2026 06:40	35,78			233,35		119,86		101,60		0,56		30,38		3,32			7,42	
20/03/2026 06:45	35,78			228,68		120,31		101,41		0,55		30,38		3,33			7,42	
20/03/2026 06:50	35,81			230,89		119,63		100,65		0,55		30,37		3,33			7,42	
20/03/2026 06:55	35,82			231,98		120,10		100,89		0,56		30,37		3,33			7,42	
20/03/2026 07:00	35,79			232,68		118,78		100,95		0,56		30,37		3,38			7,42	
20/03/2026 07:05	35,71			226,60		120,63		100,27		0,56		30,38		3,33			7,42	
20/03/2026 07:10	35,85			226,61		120,30		100,98		0,55		30,40		3,33			7,43	
20/03/2026 07:15	35,80			230,36		120,67		101,29		0,55		30,41		3,33			7,42	
20/03/2026 07:20	35,90			226,19		120,70		101,93		0,55		30,41		3,33			7,42	
20/03/2026 07:25	35,88			225,35		118,73		101,41		0,54		30,41		3,31			7,42	
20/03/2026 07:30	35,94			231,62		120,12		101,31		0,55		30,39	30,41	3,30	3,32		7,43	
20/03/2026 07:35	35,95			265,19		119,57		101,33		0,55		30,41		3,31			7,42	
20/03/2026 07:40	35,93			218,72		120,39		101,08		0,55		30,41		3,32			7,42	
20/03/2026 07:45	36,06			216,44		119,81		100,69		0,55		30,42		3,33			7,42	
20/03/2026 07:50	36,07			213,93		119,90		101,97		0,55		30,42		3,32			7,43	
20/03/2026 07:55	36,05			210,26		120,04		101,11		0,54		30,44		3,28			7,42	
20/03/2026 08:00	36,04			214,69		120,55		102,20		0,55		30,42		3,31			7,43	
20/03/2026 08:05	36,06			206,57		119,64		101,75		0,55		30,45		3,30			7,43	
20/03/2026 08:10	36,05			201,18		119,44		100,84		0,55		30,46		3,63			7,43	
20/03/2026 08:15	36,10			196,93		119,12		101,07		0,55		30,47		3,51			7,43	
20/03/2026 08:20	36,21			192,39		119,37		102,32		0,54		30,47		3,39			7,43	
20/03/2026 08:25	36,21			189,04		120,16		100,91		0,55		30,47		3,42			7,43	
20/03/2026 08:30	36,22			191,12		119,75		100,42		0,55		30,48		3,36			7,43	
20/03/2026 08:35	36,15			191,18		119,86		102,66		0,55		30,50		3,36			7,43	
20/03/2026 08:40	36,19			187,11		120,48		100,86		0,55		30,52		3,36			7,43	
20/03/2026 08:45	36,23			203,04		118,81		102,76		0,55		30,52		3,37			7,43	
20/03/2026 08:50	36,47			196,67		118,85		101,57		0,54		30,52		3,39			7,43	
20/03/2026 08:55	36,48			201,65		121,05		100,61		0,54		30,55		3,58			7,43	
20/03/2026 09:00	36,54			198,86		119,67		102,19		0,54		30,56		3,51			7,43	
20/03/2026 09:05	36,53			196,60		118,88		99,71		0,54		30,56		3,51			7,43	
20/03/2026 09:10	36,58			200,39		121,02		101,12		0,54		30,59		3,31			7,43	
20/03/2026 09:15	36,56			191,66		118,34		101,21		0,55		30,61		3,33			7,44	
20/03/2026 09:20	36,53			177,55		119,83		101,00		0,55		30,63		3,40			7,44	
20/03/2026 09:25	36,48			176,59		119,42		100,46		0,55		30,65	30,64	3,38	3,36		7,44	
20/03/2026 09:30	36,46			169,53		120,02		100,94		0,55		30,66		3,40			7,44	
20/03/2026 09:35	36,37			174,44		120,74		102,66		0,56		30,67		3,43			7,44	
20/03/2026 09:40	36,28			170,86		120,43		102,79		0,55		30,69		3,31			7,44	
20/03/2026 09:45	36,30			174,11		119,18		102,37		0,55		30,71		3,30			7,44	
20/03/2026 09:50	36,22			174,13		119,19		100,43		0,56		30,72		3,30			7,44	
20/03/2026 09:55	36,32			179,83		119,54		100,86		0,55		30,72		3,34			7,44	
20/03/2026 10:00	36,31			176,97		119,55		102,29		0,55		30,75		3,33			7,44	
20/03/2026 10:05	36,19			182,99		119,64		100,64		0,55		30,76		3,39			7,44	
20/03/2026 10:10	36,27			182,63		120,54		100,50		0,54		30,77		3,40			7,44	
20/03/2026 10:15	36,36			187,53		120,71		101,30		0,54		30,81		3,49			7,45	
20/03/2026 10:20	36,27			181,73		119,75		100,83		0,55		30,82		3,43			7,45	
20/03/2026 10:25	36,21			179,57		121,12		101,85		0,54		30,82		3,41			7,45	
20/03/2026 10:30	36,18			180,34		118,50		101,22		0,54		30,86		3,42			7,45	
20/03/2026 10:35	36,03			185,97		120,02		100,63		0,54		30,87		3,47			7,45	
20/03/2026 10:40	36,03			185,97		121,10		100,69		0,54		30,87		3,56			7,45	
20/03/2026 10:45	36,01			177,57		119,54		100,28		0,53		31,18		3,71			7,46	
20/03/2026 10:50	36,05			177,92		119,76		101,29		0,54		31,19		3,54			7,45	
20/03/2026 10:55	36,00			178,44		119,46		102,30		0,54		30,93		3,59			7,45	
20/03/2026 11:00	35,97			179,35		119,24		100,38		0,54		30,97		3,38			7,46	
20/03/2026 11:05	35,80			182,82		120,90		100,74		0,54		31,00		3,40			7,46	
20/03/2026 11:10	35,71			173,15		119,19		101,47		0,53		31,02		3,45			7,46	
20/03/2026 11:15	35,70			182,93		120,12		101,73		0,54		31,05		3,49			7,46	
20/03/2026 11:20	35,60			175,13		120,75		100,86		0,54		31,08	31,11	3,54	3,59		7,46	
20/03/2026 11:25	35,41			181,63		119,61		100,28		0,53		31,18		3,71			7,47	
20/03/2026 11:30	35,63			192,86		120,40		101,82		0,54		31,19		3,54			7,47	
20/03/2026 11:35	35,76			182,67		120,07		100,21		0,55		31,23		3,80			7,47	
20/03/2026 11:40	35,69	35,21	5,040,00	180,71	2,880,00	120,21	2,880,00	101,73	2,568,00	0,54		31,26		3,76			7,47	
20/03/2026 12:00	35,65			178,85		120,70		101,95		0,54		31,28		3,83			7,47	
20/03/2026 12:05	35,67			184,05		119,61		102,43		0,54		31,30		3,95			7,47	
20/03/2026 12:10	35,66			182,63		120,24		102,14		0,53		31,34		3,92			7,47	
20/03/2026 12:15	35,63			188,92		120,28		101,44		0,53		31,35		3,97			7,48	
20/03/2026 12:20	35,75			180,95		119,33		102,44		0,53		31,39		4,05			7,48	
20/03/2026 12:25	35,66			176,99		119,85		101,07		0,53		31,42		4,09			7,48	
20/03/2026 12:30	35,63			176,79		120,10		101,03		0,53		31,46		4,11			7,48	
20/03/2026 12:35	35,58			178,46		119,32		102,69		0,53								

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
20/03/2026 16:40	35,07			190,67		120,36		121,23		0,52		32,16		10,31				7,51	
20/03/2026 16:45	35,03			189,36		119,10		121,34		0,52		32,16		10,79				7,51	
20/03/2026 16:50	35,03			192,66		120,62		120,60		0,52		32,16		11,15				7,51	
20/03/2026 16:55	35,04			201,02		121,29		120,95		0,52		32,16		11,42				7,51	
20/03/2026 17:00	35,12			199,97		119,64		121,47		0,52		32,13		11,67				7,51	
20/03/2026 17:05	35,13			201,02		121,15		120,78		0,51		32,12		12,07				7,51	
20/03/2026 17:10	35,17			205,02		120,12		122,00		0,52		32,11		12,43				7,51	
20/03/2026 17:15	35,21			205,73		120,53		121,77		0,52		32,11		12,91				7,51	
20/03/2026 17:20	35,31			205,47		120,98		121,66		0,53		32,10		13,27				7,51	
20/03/2026 17:25	35,33	35,31		207,74		120,37		121,13		0,52	0,52	32,08	32,07	13,62	13,81			7,51	7,51
20/03/2026 17:30	35,39			211,86		121,22		122,12		0,52		32,06		13,95				7,51	
20/03/2026 17:35	35,41			210,25		121,29		119,98		0,52		32,06		14,28				7,51	
20/03/2026 17:40	35,36			212,48		120,22		121,86		0,52		32,05		14,76				7,51	
20/03/2026 17:45	35,38			214,24		119,90		120,98		0,52		32,04		15,19				7,52	
20/03/2026 17:50	35,45			211,02		121,00		121,81		0,52		32,01		15,53				7,51	
20/03/2026 17:55	35,41			213,93		120,45		122,46		0,52		32,01		15,98				7,51	
20/03/2026 18:00	35,43			217,75		120,68		121,85		0,52		32,00		16,37				7,52	
20/03/2026 18:05	35,44			218,17		120,37		123,46		0,53		31,98		16,66				7,52	
20/03/2026 18:10	35,49			219,23		120,40		121,77		0,53		31,96		17,21				7,52	
20/03/2026 18:15	35,53			218,35		120,30		121,97		0,52		31,95		17,53				7,52	
20/03/2026 18:20	35,57			217,41		120,37		120,65		0,51		31,94		18,08				7,52	
20/03/2026 18:25	35,62			215,93		119,37		122,10		0,52		31,91		18,50				7,52	
20/03/2026 18:30	35,61			216,94		120,64		120,77		0,52	0,52	31,90	31,91	16,32	17,35			7,52	7,52
20/03/2026 18:35	35,65			218,27		119,65		121,47		0,51		31,90		16,68				7,52	
20/03/2026 18:40	35,67			216,48		120,00		122,57		0,52		31,87		17,08				7,52	
20/03/2026 18:45	35,69			214,33		121,25		122,42		0,52		31,85		17,47				7,52	
20/03/2026 18:50	35,72			216,84		120,37		120,84		0,52		31,84		17,87				7,52	
20/03/2026 18:55	35,72			220,72		119,38		121,28		0,52		31,82		18,28				7,51	
20/03/2026 19:00	33,86			216,93		120,84		121,30		0,52		31,80		17,19				7,52	
20/03/2026 19:05	33,91			217,99		119,57		120,37		0,52		31,75		2,11				7,51	
20/03/2026 19:10	33,93			219,10		120,36		121,76		0,52		31,75		2,11				7,51	
20/03/2026 19:15	33,96			218,37		120,23		121,55		0,53		31,75		2,10				7,51	
20/03/2026 19:20	33,98			220,04		119,18		121,68		0,53		31,74		2,11				7,51	
20/03/2026 19:30	34,04			222,30		120,93		121,82		0,54	0,53	31,70	31,71	2,12	2,10			7,51	7,51
20/03/2026 19:35	34,20			221,74		119,98		121,35		0,53		31,69		2,04				7,51	
20/03/2026 19:40	34,22			227,77		120,98		121,30		0,56		31,67		2,08				7,51	
20/03/2026 19:45	34,23			223,44		121,10		120,66		0,54		31,65		2,08				7,51	
20/03/2026 19:50	34,18			223,39		120,12		122,31		0,53		31,65		2,08				7,51	
20/03/2026 19:55	34,21			224,24		119,40		120,73		0,53		31,63		2,10				7,51	
20/03/2026 20:00	34,22			225,30		120,45		121,72		0,54		31,61		2,08				7,50	
20/03/2026 20:05	34,20			222,69		119,93		121,99		0,54		31,60		2,07				7,50	
20/03/2026 20:10	34,24			220,01		119,74		120,96		0,53		31,60		2,05				7,50	
20/03/2026 20:15	34,24			227,40		119,88		122,75		0,53		31,55		2,04				7,50	
20/03/2026 20:20	34,27			227,73		119,69		121,83		0,53		31,55		2,05				7,50	
20/03/2026 20:25	34,38			245,39		119,52		120,71		0,53		31,52		2,07				7,50	
20/03/2026 20:30	34,31			240,20		119,71		122,55		0,53		31,54	31,53	2,08	2,05			7,50	7,50
20/03/2026 20:35	34,31			239,92		120,18		122,36		0,53		31,51		2,04				7,50	
20/03/2026 20:40	34,40			236,22		120,42		120,88		0,54		31,49		2,04				7,50	
20/03/2026 20:45	34,31			229,77		119,46		120,96		0,53		31,47		2,02				7,50	
20/03/2026 20:50	34,41			235,72		120,20		120,93		0,54		31,45		2,04				7,49	
20/03/2026 20:55	34,46			235,79		117,82		120,23		0,55		31,44		2,06				7,49	
20/03/2026 21:00	34,50			236,77		119,77		121,99		0,54		31,44		2,05				7,49	
20/03/2026 21:05	34,51			232,05		120,65		121,19		0,56		31,41		2,06				7,49	
20/03/2026 21:10	34,55			239,37		118,87		121,39		0,61		31,39		2,11				7,49	
20/03/2026 21:15	34,55			236,28		119,98		122,01		0,57		31,39		2,11				7,49	
20/03/2026 21:20	34,49			230,60		120,51		121,27		0,55		31,39		2,11				7,48	
20/03/2026 21:25	34,67			237,43		121,17		121,88		0,55		31,39	31,40	2,13	2,11			7,48	7,48
20/03/2026 21:30	34,71			232,59		120,77		123,13		0,54		31,39		2,15				7,48	
20/03/2026 21:35	34,65			231,92		120,73		121,69		0,53		31,39		2,15				7,47	
20/03/2026 21:40	34,65			233,88		121,75		121,52		0,53		31,39		2,13				7,47	
20/03/2026 21:45	34,73			231,94		120,56		122,20		0,53		31,39		2,10				7,47	
20/03/2026 21:50	34,73			229,54		120,92		122,27		0,54		31,39		2,12				7,47	
20/03/2026 21:55	34,65			232,19		120,12		121,29		0,53		31,39		2,14				7,46	
20/03/2026 22:00	34,73			229,71		120,72		120,32		0,53		31,39		2,12				7,46	
20/03/2026 22:05	34,76			232,03		119,90		121,21		0,53		31,39		2,12				7,46	
20/03/2026 22:10	34,73			230,53		120,27		120,73		0,53		31,39		2,12				7,46	
20/03/2026 22:15	34,72			234,12		119,48		121,85		0,52		31,38		2,08				7,46	
20/03/2026 22:20	34,70			234,77		119,83		121,95		0,52		31,38	31,37	2,11	2,10			7,45	7,46
20/03/2026 22:25	34,72			236,60		120,45		120,96		0,53		31,37		2,10				7,45	
20/03/2026 22:30	33,71			232,95		119,99		121,59		0,52		31,34		2,12				7,45	
20/03/2026 22:35	33,70			238,79		119,39		122,45		0,53		31,34		2,09				7,45	
20/03/2026 22:40	33,61			237,04		119,63		121,13		0,53		31,34		2,08				7,45	
20/03/2026 22:50	33,68			234,98		119,71		123,09		0,52		31,34		2,05				7,45	
20/03/2026 23:05	33,78			234,97		119,74		121,38		0,53		31,33		2,08				7,45	
20/03/2026 23:10	33,81			235,34		121,26		121,60		0,53		31,32		2,05				7,45	
20/03/2026 23:15	33,71			233,49		120,94		122,21		0,53		31,29		2,03				7,45	
20/03/2026 23:20	33,82			240,56		120,56		121,80		0,53		31,29		2,03				7,44	
20/03/2026 23:25	33,82			235,03		119,90		121,19		0,52		31,28		2,01				7,45	
20/03/2026 23:30	33,89			238,28		120,15		120,19		0,52		31,28	31,						

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
21/03/2026 03:25	34,78	34,80		242,48		119,92		122,21		0,52	31,06	31,05	2,28	2,09			7,44	7,44	
21/03/2026 03:30	34,82			234,91		120,41		119,35		0,52	31,04		2,10				7,44	7,44	
21/03/2026 03:35	34,83			231,37		120,84		120,84		0,52	31,03		2,10				7,44	7,44	
21/03/2026 03:40	34,85			234,50		119,37		121,77		0,51	31,03		2,05				7,44	7,44	
21/03/2026 03:45	34,82			235,53		120,50		121,31		0,52	31,03		2,05				7,44	7,44	
21/03/2026 03:50	34,86			235,45		120,03		121,08		0,52	31,02		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 03:55	34,87			233,78		119,88		120,12		0,52	31,02		2,04				7,44	7,44	
21/03/2026 04:00	34,88			232,00		120,29		121,68		0,52	31,03		2,00				7,44	7,44	
21/03/2026 04:05	34,83			231,36		119,51		121,97		0,52	31,03		1,99				7,44	7,44	
21/03/2026 04:10	34,91			238,26		119,56		122,68		0,52	31,02		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 04:15	34,94			238,09		118,98		122,61		0,52	31,02		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 04:20	34,96			237,09		119,26		121,94		0,52	30,99		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 04:25	35,03			234,97		120,67		121,68		0,52	30,99	31,00	1,99	1,98			7,44	7,44	
21/03/2026 04:30	35,04			239,65		121,20		122,12		0,52	30,98		1,99				7,44	7,44	
21/03/2026 04:35	35,07			243,43		120,50		121,44		0,52	30,98		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 04:40	35,09			242,48		119,86		121,09		0,52	30,97		1,99				7,44	7,44	
21/03/2026 04:45	35,10			238,86		120,64		121,07		0,52	30,97		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 04:55	35,15			238,82		120,03		120,85		0,52	30,97		1,96				7,44	7,44	
21/03/2026 05:00	35,21			241,65		120,71		120,80		0,52	30,97		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 05:05	35,26			233,28		119,64		121,19		0,52	30,92		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 05:10	35,25			239,12		119,38		121,68		0,51	30,97		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 05:15	35,22			242,63		120,06		120,80		0,52	30,96		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 05:20	35,31			246,04		121,49		122,41		0,51	30,93		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 05:25	35,27			237,02		121,28		121,28		0,52	30,92	30,94	1,99	1,98			7,44	7,44	
21/03/2026 05:30	35,30			236,39		120,70		121,22		0,52	30,92		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 05:35	35,38			238,19		118,59		120,96		0,52	30,92		1,99				7,44	7,44	
21/03/2026 05:40	35,40			239,02		119,64		121,43		0,51	30,92		2,00				7,44	7,44	
21/03/2026 05:45	35,39			238,84		119,28		120,89		0,52	30,92		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 05:50	35,43			238,45		119,72		121,01		0,52	30,92		1,96				7,44	7,44	
21/03/2026 05:55	35,45			239,15		117,99		121,49		0,51	30,92		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 06:00	35,50			238,45		120,30		121,28		0,51	30,92		2,00				7,44	7,44	
21/03/2026 06:05	35,43			237,52		120,78		122,26		0,51	30,91		1,99				7,44	7,44	
21/03/2026 06:10	35,44			234,85		119,06		121,72		0,51	30,91		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 06:15	35,52			233,88		141,49		151,14		0,52	30,90		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 06:20	35,45			236,72		149,22		151,01		0,52	30,89		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 06:25	35,55			238,40		140,49		150,98		0,51	30,89		1,95				7,44	7,44	
21/03/2026 06:30	35,21			252,21		149,45		150,98		0,51	30,88	30,89	1,99	1,98			7,44	7,44	
21/03/2026 06:35	35,54			261,31		149,94		151,65		0,51	30,87		1,98				7,44	7,44	
21/03/2026 06:40	32,97			269,75		150,10		151,08		0,51	30,87		2,00				7,44	7,44	
21/03/2026 06:45	33,08			273,19		151,07		149,07		0,52	30,87		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 06:50	33,03			284,73		149,38		148,19		0,52	30,87		1,97				7,44	7,44	
21/03/2026 06:55	33,03			289,66		149,13		149,07		0,52	30,87		1,96				7,44	7,44	
21/03/2026 07:00	33,09			289,82		148,94		147,25		0,51	30,87		1,99				7,44	7,44	
21/03/2026 07:05	33,16			294,49		150,14		147,65		0,51	30,87		2,04				7,44	7,44	
21/03/2026 07:10	33,24			297,95		150,01		148,74		0,52	30,85		2,01				7,45	7,45	
21/03/2026 07:15	33,18			263,72		150,01		148,44		0,51	30,77		1,98				7,45	7,45	
21/03/2026 07:20	33,22			288,85		151,10		148,60		0,52	30,72		1,98				7,45	7,45	
21/03/2026 07:25	33,31			290,88		150,65		145,60		0,52	30,67	30,65	1,98	1,99			7,45	7,45	
21/03/2026 07:30	33,31			288,56		150,91		147,83		0,52	30,61		1,98				7,45	7,45	
21/03/2026 07:35	33,32			292,26		149,37		147,55		0,52	30,57		1,99				7,46	7,46	
21/03/2026 07:40	33,39			297,57		150,40		147,41		0,51	30,52		1,98				7,46	7,46	
21/03/2026 07:45	33,40			293,30		150,42		143,12		0,52	30,50		1,98				7,46	7,46	
21/03/2026 07:50	33,41			292,37		149,58		142,44		0,51	30,44		1,96				7,46	7,46	
21/03/2026 07:55	33,44			293,25		150,84		142,33		0,51	30,39		1,98				7,46	7,46	
21/03/2026 08:00	33,49			295,50		150,45		140,65		0,51	30,36		2,00				7,46	7,46	
21/03/2026 08:05	33,50			287,16		149,45		142,37		0,51	30,31		1,97				7,46	7,46	
21/03/2026 08:10	33,54			287,99		150,04		142,66		0,52	30,26		1,97				7,46	7,46	
21/03/2026 08:15	33,52			280,02		148,59		141,57		0,52	30,21		1,96				7,46	7,46	
21/03/2026 08:20	33,61			270,89		150,84		141,39		0,51	30,15		1,97				7,46	7,46	
21/03/2026 08:25	33,56			270,70		150,40		143,02		0,51	30,10	30,08	1,98	1,98			7,46	7,46	
21/03/2026 08:30	33,57			268,95		149,91		142,45		0,51	30,07		1,97				7,47	7,47	
21/03/2026 08:35	33,68			265,51		148,52		142,23		0,52	30,00		1,98				7,47	7,47	
21/03/2026 08:40	33,61			280,78		149,77		142,06		0,52	29,95		1,96				7,47	7,47	
21/03/2026 08:45	33,69			279,16		148,47		150,81		0,52	29,91		1,98				7,47	7,47	
21/03/2026 08:50	33,74			283,32		149,90		151,61		0,51	29,87		1,98				7,47	7,47	
21/03/2026 08:55	33,69			293,81		150,26		150,41		0,52	29,81		2,00				7,47	7,47	
21/03/2026 09:00	33,75			287,85		149,10		151,79		0,52	29,74		1,97				7,47	7,47	
21/03/2026 09:05	33,78			290,90		150,02		151,11		0,52	29,70		1,94				7,47	7,47	
21/03/2026 09:10	33,78			290,86		149,52		150,61		0,52	29,67		1,96				7,47	7,47	
21/03/2026 09:15	33,82			291,00		149,79		150,39		0,52	29,63		1,97				7,47	7,47	
21/03/2026 09:20	33,84			290,57		149,46		152,34		0,52	29,58		1,95				7,47	7,47	
21/03/2026 09:25	33,88			290,31		150,57		151,04		0,52	29,53	29,52	1,95	1,96			7,48	7,48	
21/03/2026 09:30	33,87			288,85		150,57		150,56		0,52	29,49		1,94				7,47	7,47	
21/03/2026 09:35	33,90			281,12		150,07		152,77		0,52	29,45		2,06				7,48	7,48	
21/03/2026 09:40	33,94			247,89		149,40		151,76		0,52	29,42		1,94				7,48	7,48	
21/03/2026 09:45	33,99			273,09		150,25		147,97		0,53	29,38		1,95				7,48	7,48	
21/03/2026 09:50	33,93			284,11		150,10													

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
21/03/2026 13:55	34,22		209,19		118,49		121,07		0,50		31,18		1,97			7,50
21/03/2026 14:00	34,25		215,85		120,26		121,68		0,50		31,22		2,17			7,50
21/03/2026 14:05	34,42		213,08		120,01		121,16		0,50		31,28		2,13			7,51
21/03/2026 14:10	34,39		203,07		120,98		121,72		0,50		31,30		2,10			7,50
21/03/2026 14:15	34,24		207,41		119,48		122,11		0,50		31,38		2,08			7,51
21/03/2026 14:20	34,19		212,80		120,57		120,06		0,50		31,39		2,04			7,50
21/03/2026 14:25	34,00		205,92		121,17		122,18		0,50		31,44		2,07			7,50
21/03/2026 14:30	33,99		201,98		120,41		121,55		0,50	0,50	31,49		1,92	2,04		7,50
21/03/2026 14:35	33,84		209,78		119,51		122,35		0,50		31,54		1,94			7,51
21/03/2026 14:40	33,79		206,02		120,99		121,31		0,49		31,55		2,04			7,51
21/03/2026 14:45	33,85		210,04		120,73		121,16		0,49		31,61		1,93			7,51
21/03/2026 14:50	33,94		215,72		120,12		121,75		0,49		31,65		1,97			7,51
21/03/2026 14:55	33,83		211,70		119,57		123,05		0,49		31,65		2,06			7,51
21/03/2026 15:00	33,84		209,65		120,54		120,21		0,49		31,69		1,97			7,51
21/03/2026 15:05	33,83		209,06		120,67		122,35		0,49		31,70		2,03			7,51
21/03/2026 15:10	33,80		214,52		120,68		120,60		0,49		31,75		2,04			7,51
21/03/2026 15:15	33,71		213,94		119,70		122,04		0,49		31,76		1,91			7,51
21/03/2026 15:20	33,83		208,00		120,78		120,09		0,50		31,80		1,92			7,51
21/03/2026 15:25	33,83		210,09		121,22		122,31		0,49		31,80		2,10			7,51
21/03/2026 15:30	33,88		207,21		119,81		121,97		0,49	0,49	31,81		1,91	1,96		7,51
21/03/2026 15:35	33,81		202,86		121,74		121,76		0,49		31,85		1,89			7,51
21/03/2026 15:40	33,76		199,96		119,78		121,18		0,50		31,87		1,94			7,51
21/03/2026 15:45	33,67		206,54		119,86		122,67		0,49		31,90		1,91			7,51
21/03/2026 15:50	33,74		205,95		121,00		120,29		0,49		31,90		1,99			7,51
21/03/2026 15:55	33,83		210,80		120,21		121,46		0,49		31,91		1,91			7,51
21/03/2026 16:00	33,77		217,32		121,02		121,40		0,49		31,94		2,00			7,51
21/03/2026 16:05	33,85		209,06		121,53		120,21		0,49		31,94		2,11			7,51
21/03/2026 16:10	33,75		206,35		119,83		120,11		0,49		31,96		1,95			7,51
21/03/2026 16:15	33,70		210,15		120,55		120,93		0,49		31,95		1,92			7,51
21/03/2026 16:20	33,63		219,09		120,02		121,62		0,49		31,96		1,98			7,51
21/03/2026 16:25	33,70		224,17		120,47		121,18		0,49		31,97		1,91	1,93		7,51
21/03/2026 16:30	33,64		221,18		119,86		121,84		0,50		31,96		1,90			7,51
21/03/2026 16:35	33,62		224,00		120,39		121,34		0,49		31,97		1,89			7,51
21/03/2026 16:40	33,61		222,77		119,60		120,50		0,49		31,97		1,89			7,51
21/03/2026 16:45	33,65		223,05		120,15		123,10		0,49		31,98		1,89			7,50
21/03/2026 16:50	33,64		228,52		120,26		122,24		0,50		31,97		1,87			7,51
21/03/2026 16:55	33,67		226,47		120,47		120,94		0,49		31,96		1,86			7,51
21/03/2026 17:00	33,63		227,38		120,16		121,70		0,49		31,96		1,88			7,51
21/03/2026 17:05	33,66		226,39		119,55		121,77		0,49		31,96		1,88			7,51
21/03/2026 17:10	33,72		230,72		120,31		122,40		0,49		31,95		1,91			7,51
21/03/2026 17:15	33,70		229,61		119,54		122,50		0,49		31,95		1,88			7,51
21/03/2026 17:20	33,63		230,36		120,02		121,65		0,48		31,95		1,90			7,51
21/03/2026 17:25	33,69		233,83		119,76		122,25		0,49		31,94		1,91			7,51
21/03/2026 17:30	33,71		226,43		120,76		121,60		0,49	0,49	31,93		1,95	1,99		7,51
21/03/2026 17:35	33,68		228,41		120,09		120,41		0,49		31,92		1,90			7,51
21/03/2026 17:40	33,69		224,52		121,43		120,27		0,49		31,91		2,86			7,51
21/03/2026 17:45	33,64		230,27		119,96		120,61		0,49		31,90		1,90			7,51
21/03/2026 17:50	33,62		236,71		119,78		121,38		0,49		31,90		1,91			7,50
21/03/2026 17:55	33,56		235,74		120,57		121,20		0,48		31,90		1,98			7,51
21/03/2026 18:00	33,55		230,60		120,14		121,10		0,48		31,88		1,90			7,51
21/03/2026 18:05	33,52		228,01		119,85		121,91		0,49		31,86		1,90			7,50
21/03/2026 18:10	33,54		236,65		120,33		120,79		0,49		31,86		1,98			7,50
21/03/2026 18:15	33,57		234,57		119,63		121,30		0,49		31,85		1,96			7,50
21/03/2026 18:20	33,64		233,86		119,87		122,23		0,49		31,85		1,94			7,50
21/03/2026 18:25	33,51		228,54		120,48		119,90		0,48		31,84		1,91			7,51
21/03/2026 18:30	33,60		232,93		119,54		122,61		0,48	0,49	31,81		1,93	1,94		7,50
21/03/2026 18:35	33,53		229,70		119,93		121,57		0,49		31,80		1,96			7,50
21/03/2026 18:40	33,58		225,60		120,70		122,47		0,49		31,80		1,94			7,51
21/03/2026 18:45	33,56		228,33		120,92		120,58		0,49		31,80		1,96			7,50
21/03/2026 18:50	33,52		226,68		120,93		122,23		0,49		31,78		1,91			7,51
21/03/2026 18:55	33,55		233,20		120,07		121,16		0,50		31,75		1,94			7,51
21/03/2026 19:00	33,61		230,64		120,81		120,21		0,49		31,75		1,91			7,51
21/03/2026 19:05	33,61		229,97		120,60		120,36		0,48		31,74		1,91			7,51
21/03/2026 19:10	33,45		228,74		120,90		122,32		0,48		31,73		1,92			7,51
21/03/2026 19:15	33,49		231,66		120,46		121,49		0,49		31,71		1,92			7,51
21/03/2026 19:20	33,57		227,98		120,31		123,04		0,49		31,70		1,93			7,50
21/03/2026 19:25	33,59		229,12		118,42		121,39		0,49	0,49	31,70		1,90	1,92		7,51
21/03/2026 19:30	33,56		233,63		120,74		121,56		0,49		31,68		1,92			7,51
21/03/2026 19:35	33,49		232,09		119,03		120,99		0,49		31,66		1,92			7,51
21/03/2026 19:40	33,48		229,55		120,15		121,31		0,49		31,65		1,90			7,50
21/03/2026 19:45	33,42		237,12		120,70		122,07		0,49		31,65		1,93			7,51
21/03/2026 19:50	33,50		236,11		120,98		122,33		0,49		31,65		1,92			7,50
21/03/2026 19:55	33,50		237,27		119,22		121,69		0,49		31,63		1,93			7,50
21/03/2026 20:00	33,50		242,56		119,42		121,64		0,49		31,60		1,92			7,50
21/03/2026 20:05	33,45		242,36		120,95		122,44		0,49		31,60		1,91			7,50
21/03/2026 20:10	33,54		238,71		120,48		120,17		0,49		31,60		1,92			7,50
21/03/2026 20:15	33,43		238,82		120,32		121,47		0,50		31,59		1,91			7,50
21/03/2026 20:20	33,46		235,79		121,76		121,93		0,49		31,58		1,92			7,50
21/03/2026 20:25	33,46		228,49		120,57		121,83		0,50		31,55		1,94			7,50
21/03/2026 20:30	33,40		235,23		121,25		121,03		0,50		31,54		1,98			7,50
21/03/2026 20:35	33,46		239,53		119,24		120,23		0,49		31,54		1,89			7,50
21/03/2026 20:40	33,44		235,08		120,45		122,37		0,49		31,52		1,91			7,50
21/03/2026 20:45	33,45		238,16		121,10		120,79		0,49		31,51		2,12			7,50
21/03/2026 20:50	33,51		233,93		120,31		120,01		0,49		31,50		2,21			7,50
21/03/2026 20:55	33,44		239,02		119,68		120,04		0,50		31,48		1,93			7,50
21/03/2026 21:00	33,35		240,38		120,71		122,71		0,49		31,46		1,91		</	

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
22/03/2026 00:20	33,77			239,19		120,34		121,80		1,04		31,09		1,91				7,50	
22/03/2026 00:25	33,83	33,86		233,31		121,24		119,37		0,99	0,92	31,10	31,10	1,90		1,93		7,50	7,50
22/03/2026 00:30	33,80			235,71		119,73		121,05		1,01		31,08		1,92				7,50	
22/03/2026 00:35	33,88			236,80		121,07		121,17		0,89		31,08		1,91				7,50	
22/03/2026 00:40	33,91			237,35		120,30		120,55		0,85		31,08		1,88				7,50	
22/03/2026 00:45	33,97			232,25		119,44		123,12		0,84		31,08		1,89				7,50	
22/03/2026 00:50	34,04			239,28		120,77		121,02		0,80		31,08		1,88				7,50	
22/03/2026 00:55	34,03			239,19		120,06		120,16		0,50		31,07		1,92				7,50	
22/03/2026 01:00	34,11			235,95		120,81		120,90		0,49		31,06		1,91				7,50	
22/03/2026 01:05	34,09			236,30		120,56		120,37		0,49		31,06		1,94				7,50	
22/03/2026 01:10	34,11			238,35		121,29		121,95		0,49		31,03		1,91				7,50	
22/03/2026 01:15	34,11			233,98		119,25		119,66		0,50		31,03		1,93				7,50	
22/03/2026 01:20	34,14			237,20		118,07		121,06		0,50		31,02		1,93				7,50	
22/03/2026 01:25	34,22			239,08		120,16		121,35		0,50		31,02		1,93				7,50	
22/03/2026 01:30	34,18			240,40		120,33		120,62		0,51		31,02		1,94		1,93		7,50	7,50
22/03/2026 01:35	34,19			240,63		120,28		121,52		0,62		31,02		2,03				7,50	
22/03/2026 01:40	34,26			244,19		120,40		121,76		0,65		30,99		1,91				7,50	
22/03/2026 01:45	34,28			243,36		119,86		120,40		0,68		30,98		1,90				7,50	
22/03/2026 01:50	34,31			244,44		119,88		121,52		0,71		30,98		1,90				7,50	
22/03/2026 01:55	34,38			238,02		118,82		121,26		0,71		30,98		1,92				7,50	
22/03/2026 02:00	34,37			239,90		120,07		121,50		0,69		30,97		1,92				7,50	
22/03/2026 02:05	34,42			241,39		119,93		121,10		0,65		30,97		1,89				7,50	
22/03/2026 02:10	34,40			241,25		119,65		121,25		0,61		30,97		1,90				7,50	
22/03/2026 02:15	34,38			239,42		118,97		121,58		0,58		30,96		1,89				7,50	
22/03/2026 02:20	34,34			242,73		119,81		121,04		0,58		30,95		1,92				7,50	
22/03/2026 02:25	34,36			235,15		119,24		121,72		0,57	0,58	30,94	30,94	1,96		1,92		7,50	7,50
22/03/2026 02:30	34,30			243,49		119,48		121,46		0,56		30,92		1,92				7,50	
22/03/2026 02:35	34,41			239,17		119,49		122,43		0,55		30,94		1,91				7,50	
22/03/2026 02:40	34,34			236,90		119,18		122,11		0,55		30,92		1,93				7,51	
22/03/2026 02:45	34,41			238,30		120,17		121,01		0,53		30,92		1,89				7,51	
22/03/2026 02:50	34,38			238,00		119,54		121,73		0,54		30,91		1,91				7,51	
22/03/2026 02:55	34,45			240,90		120,63		122,46		0,54		30,92		2,01				7,51	
22/03/2026 03:00	34,46			244,71		120,38		122,27		0,54		30,91		1,92				7,50	
22/03/2026 03:05	34,47			243,53		119,73		122,26		0,54		30,89		1,88				7,50	
22/03/2026 03:10	34,43			246,07		120,04		121,02		0,55		30,89		1,88				7,51	
22/03/2026 03:15	34,46			242,71		119,29		121,38		0,55		30,88		1,88				7,51	
22/03/2026 03:20	34,41			240,40		119,76		120,30		0,54	0,54	30,87	30,88	1,92		1,91		7,51	7,51
22/03/2026 03:25	34,49			243,34		118,48		122,12		0,54		30,87		1,90				7,51	
22/03/2026 03:30	34,60			238,86		120,79		121,25		0,54		30,87		1,94				7,50	
22/03/2026 03:35	34,60			243,29		119,33		121,16		0,53		30,87		1,93				7,51	
22/03/2026 04:00	34,44			169,02	0,00	0,00		0,00		0,51		30,42		1,88				7,51	
22/03/2026 04:15	34,42			151,49	0,00	124,21		0,00		0,53		30,42		1,94				7,51	
22/03/2026 04:20	34,52			118,71	0,00	119,09		0,00		0,50		30,49		2,20				7,51	
22/03/2026 04:25	34,58			83,72	0,00	120,01		0,00		0,50		30,66		2,06				7,51	
22/03/2026 04:30	34,48			58,14	0,00	120,62		0,00		0,53		30,61		2,76				7,51	
22/03/2026 04:35	34,43			42,82	0,00	120,02		0,00		0,54		30,63	30,59	1,99		2,12		7,51	7,51
22/03/2026 04:40	34,24			32,36	0,00	120,30		0,00		0,53		30,67		2,00				7,50	
22/03/2026 04:45	34,21			60,33	0,00	119,36		0,00		0,53		30,68		2,23				7,50	
22/03/2026 04:50	34,23			84,49	0,00	119,74		0,00		0,51		30,71		2,22				7,50	
22/03/2026 04:55	34,31			93,68	0,00	118,61		0,00		0,51		30,72		1,95				7,49	
22/03/2026 05:00	34,19			99,05	0,00	119,66		0,00		0,51		30,72		2,11				7,50	
22/03/2026 05:05	34,28			101,90	0,00	120,73		0,00		0,50		30,72		1,97				7,49	
22/03/2026 05:10	34,37			109,73	0,00	120,91		0,00		0,51		30,71		1,92				7,50	
22/03/2026 05:15	34,33			110,00	0,00	120,64		0,00		0,50		30,71		1,92				7,50	
22/03/2026 05:20	34,30			115,88	0,00	119,87		0,00		0,51		30,72		1,97				7,50	
22/03/2026 05:25	34,31			112,43	0,00	120,90		0,00		0,50		30,71		1,90				7,50	7,50
22/03/2026 05:30	34,31			110,18	0,00	118,92		0,00		0,51		30,68		2,00				7,50	
22/03/2026 05:35	34,29			116,54	0,00	120,89		0,00		0,50		30,66		1,92				7,50	
22/03/2026 05:40	34,30			111,98	0,00	119,52		0,00		0,49		30,65		1,92				7,50	
22/03/2026 05:45	34,23			114,09	0,00	118,64		0,00		0,49		30,63		1,92				7,51	
22/03/2026 05:50	34,26			113,44	0,00	120,49		0,00		0,49		30,63		2,02				7,51	
22/03/2026 05:55	34,27			115,54	0,00	120,86		0,00		0,49		30,61		1,90				7,51	
22/03/2026 06:00	34,46			115,99	0,00	120,03		0,00		0,49		30,60		1,95				7,51	
22/03/2026 06:05	34,50			111,80	0,00	120,27		0,00		0,49		30,57		2,76				7,51	
22/03/2026 06:10	34,44			111,10	0,00	120,13		0,00		0,50		30,56		1,88				7,52	
22/03/2026 06:15	33,97			120,99	0,00	118,38		0,00		0,50		30,53		1,87				7,52	
22/03/2026 06:20	33,91			118,94	0,00	119,15		0,00		0,50		30,52		1,91				7,52	
22/03/2026 06:25	34,00			115,36	0,00	119,67		0,00		0,50		30,52		1,88				7,52	
22/03/2026 06:30	33,95			115,07	0,00	120,63		0,00		0,49		30,48		1,87				7,52	7,52
22/03/2026 06:35	34,01			112,54	0,00	119,88		0,00		0,50		30,47		1,89				7,52	
22/03/2026 06:40	33,97			113,32	0,00	120,77		0,00		0,51		30,43		1,83				7,53	
22/03/2026 06:45	34,03			120,20	0,00	120,58		0,00		0,51		30,42		1,90				7,53	
22/03/2026 06:50	33,92			116,20	0,00	118,72		0,00		0,50		30,42		1,93				7,53	
22/03/2026 06:55	33,98			116,49	0,00	118,93		0,00		0,50		30,42		2,12				7,54	
22/03/2026 07:00	34,03			116,07	0,00	120,03		0,00		0,50		30,39		1,85				7,54	
22/03/2026 07:05	34,03			117,76	0,00	144,60		0,00		0,49									

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
22/03/2026 11:15	35,03		224,15		120,19		121,70		0,49		32,06		1,94		7,58	
22/03/2026 11:20	35,06		219,67		121,05		121,23		0,49		32,11		1,92		7,58	
22/03/2026 11:25	35,14	35,10	214,51	4.776,00	119,57	2.928,00	120,32	2.304,00	0,49	0,49	32,16	32,20	1,90	1,98	7,57	7,57
22/03/2026 11:30	35,20		216,38		119,71		121,82		0,49		32,21		1,92		7,57	
22/03/2026 11:35	35,19		215,26		118,97		121,84		0,48		32,31		1,89		7,57	
22/03/2026 11:40	35,26		211,45		120,24		120,98		0,48		32,36		1,89		7,57	
22/03/2026 11:45	35,23		209,11		120,15		121,82		0,48		32,37		1,90		7,56	
22/03/2026 11:50	34,98		212,75		120,32		121,47		0,49		32,40		2,73		7,56	
22/03/2026 11:55	35,00		209,10		120,02		122,27		0,55		32,44		1,92		7,56	
22/03/2026 12:00	34,84		208,76		119,64		120,77		0,50		32,49		1,93		7,56	
22/03/2026 12:05	34,64		207,93		119,83		121,24		0,50		32,53		1,91		7,56	
22/03/2026 12:10	35,51		212,22		119,83		121,66		0,49		32,54		1,90		7,56	
22/03/2026 12:15	35,26		215,22		120,69		121,46		0,56		32,58		1,91		7,56	
22/03/2026 12:20	37,55		217,49		121,11		120,61		0,79		32,59		6,50		7,56	
22/03/2026 12:25	38,22		211,53		120,31		121,37		0,77		32,64		1,93		7,56	
22/03/2026 12:30	38,32		216,04		119,45		120,72		0,77		32,67		1,93		7,56	
22/03/2026 12:35	38,58		216,19		120,79		120,64		0,76		32,69		1,98		7,56	
22/03/2026 12:40	38,30		219,23		119,12		119,86		0,76		32,71		1,91		7,56	
22/03/2026 12:45	35,78		215,82		118,78		121,73		0,72		32,74		1,88		7,56	
22/03/2026 12:50	35,77		209,76		120,68		121,30		0,73		32,75		1,92		7,56	
22/03/2026 12:55	35,70		222,13		119,30		121,33		0,54		32,79		1,91		7,56	
22/03/2026 13:00	35,83		221,83		119,10		120,39		0,75		32,80		1,93		7,56	
22/03/2026 13:05	36,11		220,28		119,54		121,46		0,94		32,84		1,93		7,56	
22/03/2026 13:10	36,05		212,21		120,02		120,55		0,93		32,84		1,92		7,56	
22/03/2026 13:15	34,83		211,10		119,82		122,17		0,93		32,85		1,92		7,56	
22/03/2026 13:20	34,81		209,46		118,95		121,53		0,93		32,89		1,92		7,56	
22/03/2026 13:25	35,08		200,90		120,36		122,45		0,77		32,91		1,91		7,55	
22/03/2026 13:30	35,32		202,42		120,21		120,61		0,76		32,94		1,96		7,55	
22/03/2026 13:35	35,35		202,17		119,22		121,61		0,75		32,94		1,98		7,55	
22/03/2026 13:40	35,38		207,07		120,76		121,78		0,76		32,95		1,88		7,55	
22/03/2026 13:45	35,38		216,79		120,42		121,53		0,77		32,97		1,90		7,55	
22/03/2026 13:50	35,50		220,12		119,92		121,21		0,77		33,00		1,87		7,55	
22/03/2026 13:55	35,60		211,65		120,61		121,11		0,79		33,00		1,98		7,55	
22/03/2026 14:00	35,84		208,31		119,91		122,16		0,77		33,04		1,94		7,54	
22/03/2026 14:05	35,78		209,00		120,23		121,39		0,80		33,06		1,90		7,54	
22/03/2026 14:10	35,61		216,32		118,88		121,87		0,76		33,10		1,93		7,54	
22/03/2026 14:15	35,35		202,77		120,77		121,33		0,77		33,13		1,83		7,54	
22/03/2026 14:20	35,56		201,62		120,64		121,23		0,75		33,13		1,84		7,54	
22/03/2026 14:25	35,50		191,64		120,98		121,74		0,77		33,16		1,90		7,54	
22/03/2026 14:30	35,50		197,96		119,56		120,24		0,77		33,16		1,87		7,53	
22/03/2026 14:35	35,49		204,61		119,48		122,19		0,76		33,20		1,94		7,53	
22/03/2026 14:40	35,70		194,22		120,02		122,14		0,77		33,21		1,86		7,53	
22/03/2026 14:45	35,38		198,40		119,70		121,36		0,75		33,21		1,95		7,53	
22/03/2026 14:50	35,39		197,00		119,53		120,89		0,77		33,21		1,89		7,53	
22/03/2026 14:55	35,40		196,75		120,35		122,49		0,77		33,24		1,91		7,53	
22/03/2026 15:00	35,47		207,44		119,71		123,26		0,76		33,26		1,90		7,53	
22/03/2026 15:05	35,06		201,29		118,80		121,49		0,75		33,26		1,93		7,53	
22/03/2026 15:10	35,30		198,51		119,85		120,58		0,74		33,26		1,93		7,53	
22/03/2026 15:15	34,36		196,85		120,46		121,15		0,61		33,26		1,85		7,52	
22/03/2026 15:20	34,43		204,64		120,97		122,04		0,59		33,26		1,81		7,52	
22/03/2026 15:25	34,67		215,61		120,19		121,51		0,60		33,26		1,91		7,52	
22/03/2026 15:30	34,06		217,11		120,52		122,17		0,59		33,25		1,83		7,52	
22/03/2026 15:35	34,14		216,63		119,89		122,54		0,59		33,26		1,83		7,52	
22/03/2026 15:40	34,28		223,94		120,38		122,41		0,56		33,26		1,82		7,52	
22/03/2026 15:45	34,09		227,00		121,34		121,27		0,58		33,25		1,82		7,51	
22/03/2026 15:50	34,06		226,09		121,00		122,17		0,57		33,24		1,84		7,51	
22/03/2026 15:55	34,11		221,92		119,99		120,68		0,56		33,23		1,80		7,51	
22/03/2026 16:00	34,08		223,62		120,40		121,10		0,57		33,21		1,85		7,51	
22/03/2026 16:05	34,05		226,49		121,02		121,58		0,57		33,21		1,90		7,51	
22/03/2026 16:10	33,95		223,24		120,01		121,32		0,56		33,21		1,90		7,51	
22/03/2026 16:15	33,91		231,91		120,02		123,05		0,58		33,19		1,85		7,51	
22/03/2026 16:20	33,78		218,77		119,55		121,29		0,58		33,17		1,87		7,51	
22/03/2026 16:25	33,73		210,42		120,54		121,65		0,82		33,16		1,86		7,51	
22/03/2026 16:30	33,82		208,48		120,21		120,48		0,80		33,16		1,99		7,51	
22/03/2026 16:35	33,65		214,09		120,09		122,35		0,81		33,15		1,97		7,51	
22/03/2026 16:40	33,58		219,56		120,25		122,90		0,80		33,15		1,99		7,51	
22/03/2026 16:45	33,38		218,66		121,26		122,44		2,46		33,11		2,03		7,51	
22/03/2026 16:50	33,19		213,01		120,61		121,39		2,28		33,11		2,10		7,51	
22/03/2026 16:55	33,23		210,28		118,89		121,49		1,66		33,10		2,07		7,51	
22/03/2026 17:00	33,42		213,76		120,38		121,11		1,17		33,06		2,27		7,50	
22/03/2026 17:05	33,50		218,78		120,19		122,62		1,10		33,05		1,82		7,50	
22/03/2026 17:10	31,31		214,07		119,45		120,77		0,89		33,04		1,26		7,51	
22/03/2026 17:15	31,31		216,01		120,55		121,81		0,92		33,00		1,79		7,51	
22/03/2026 17:20	31,35		217,11		120,33		121,48		0,85		33,00		1,79		7,51	
22/03/2026 17:25	31,45		214,84		120,62		121,36		0,80		32,99		2,01		7,51	
22/03/2026 17:30	31,40		218,16		119,87											

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
22/03/2026 21:50	32,81			243,20		120,51		121,00		0,75		31,66		1,86				7,47	
22/03/2026 21:55	32,89			238,83		120,79		121,23		0,75		31,65		1,85				7,47	
22/03/2026 22:00	32,84			240,62		120,67		121,86		0,75		31,64		1,84				7,47	
22/03/2026 22:05	32,88			239,22		120,00		121,96		0,74		31,62		1,95				7,47	
22/03/2026 22:10	32,85			238,87		119,38		121,18		0,78		31,60		1,89				7,47	
22/03/2026 22:15	32,72			234,37		118,84		120,43		0,61		31,60		1,83				7,47	
22/03/2026 22:20	32,85			237,98		119,63		121,62		0,60		31,58		1,84				7,47	
22/03/2026 22:25	32,81			234,92		119,17		121,05		0,61		31,55		1,83				7,47	
22/03/2026 22:30	32,78			234,72		119,87		121,51		0,61		31,55		1,82				7,47	
22/03/2026 22:35	32,82			237,19		119,85		121,29		0,61		31,54		1,85				7,47	
22/03/2026 22:40	32,76			235,54		121,23		121,38		0,61		31,52		1,83				7,46	
22/03/2026 22:45	32,77			240,34		119,73		121,24		0,61		31,50		1,83				7,46	
22/03/2026 22:50	32,78			235,80		119,39		120,50		0,62		31,48		1,82				7,46	
22/03/2026 22:55	32,80			238,09		119,73		121,46		0,62		31,46		1,95				7,46	
22/03/2026 23:00	32,80			242,77		120,66		121,94		0,62		31,43		1,82				7,46	
22/03/2026 23:05	32,84			235,62		119,72		122,53		0,62		31,42		1,83				7,46	
22/03/2026 23:10	32,89			236,97		119,00		121,03		0,62		31,39		1,81				7,46	
22/03/2026 23:15	32,89			235,31		121,65		122,30		0,61		31,39		1,82				7,46	
22/03/2026 23:20	32,87			232,06		120,61		120,89		0,60		31,39		1,79				7,46	
22/03/2026 23:25	32,85			236,60		120,10		120,34		0,62		31,37		1,81				7,46	
22/03/2026 23:30	32,98			245,04		121,18		121,12		0,61		31,34		1,79				7,46	
22/03/2026 23:35	32,61			239,32		119,65		120,32		0,62		31,34		1,81				7,46	
22/03/2026 23:40	32,62			235,56		120,72		120,60		0,61		31,33		1,81				7,46	
22/03/2026 23:45	32,66			237,64		120,00		120,96		0,60		31,33		1,81				7,46	
22/03/2026 23:50	32,65			236,90		121,51		121,01		0,60		31,32		1,81				7,46	
22/03/2026 23:55	32,72			232,47		119,80		120,51		0,60		31,29		1,80				7,46	
23/03/2026 00:00	32,71			239,95		120,25		121,54		0,60		31,28		1,79				7,46	
23/03/2026 00:05	32,73			236,65		119,72		121,85		0,61		31,28		1,85				7,46	
23/03/2026 00:10	32,80			239,80		119,48		121,86		0,61		31,26		1,81				7,46	
23/03/2026 00:15	32,81			229,10		119,13		120,85		0,61		31,25		1,80				7,46	
23/03/2026 00:20	32,82			230,62		120,79		120,90		0,61		31,23		1,80				7,46	
23/03/2026 00:25	32,86			237,23		119,51		120,79		0,61		31,23		1,79				7,46	
23/03/2026 00:30	32,87			243,78		120,42		121,35		0,61		31,23		1,79				7,46	
23/03/2026 00:35	32,87			244,00		119,76		120,50		0,61		31,22		1,82				7,46	
23/03/2026 00:40	32,91			246,78		119,42		120,81		0,60		31,22		1,81				7,45	
23/03/2026 00:45	32,96			244,52		118,99		121,83		0,62		31,19		1,82				7,45	
23/03/2026 00:50	32,93			245,93		119,46		122,05		0,60		31,18		1,82				7,46	
23/03/2026 00:55	32,96			246,82		121,13		121,52		0,62		31,18		1,78				7,45	
23/03/2026 01:00	32,98			251,00		119,55		122,40		0,61		31,17		1,80				7,45	
23/03/2026 01:05	33,00			239,17		120,14		121,11		0,61		31,16		1,80				7,45	
23/03/2026 01:10	33,07			235,11		119,19		120,54		0,63		31,16		1,79				7,45	
23/03/2026 01:15	33,03			242,72		120,12		120,24		0,62		31,14		1,79				7,45	
23/03/2026 01:20	33,08			240,84		120,08		122,33		0,62		31,13		1,79				7,45	
23/03/2026 01:25	33,05			235,15		119,21		121,36		0,62		31,12		1,78				7,45	
23/03/2026 01:30	33,68			237,68		121,38		120,89		0,63		31,10		1,79				7,45	
23/03/2026 01:35	33,16			235,61		119,95		119,81		0,53		31,10		1,78				7,45	
23/03/2026 01:40	33,15			238,22		120,18		121,38		0,59		31,08		1,79				7,45	
23/03/2026 01:45	33,18			235,82		119,90		121,33		0,51		31,09		1,79				7,45	
23/03/2026 01:50	33,28			240,54		119,35		121,66		0,50		31,08		1,77				7,45	
23/03/2026 01:55	33,20			239,22		119,03		122,03		0,51		31,07		1,78				7,45	
23/03/2026 02:00	33,23			239,72		119,46		120,62		0,51		31,06		1,76				7,45	
23/03/2026 02:05	33,28			247,98		120,49		122,32		0,53		31,03		1,76				7,45	
23/03/2026 02:10	33,30			248,07		119,40		120,67		0,52		31,03		1,79				7,44	
23/03/2026 02:15	33,31			247,49		120,01		122,34		0,52		31,03		1,79				7,45	
23/03/2026 02:20	33,34			247,79		119,95		122,42		0,51		31,03		1,85				7,44	
23/03/2026 02:25	33,38			244,98		119,77		120,40		0,51		31,02		1,79				7,44	
23/03/2026 02:30	33,34			243,88		120,52		119,71		0,56		31,02		1,78				7,44	
23/03/2026 02:35	33,39			243,75		118,96		120,87		0,51		31,00		1,78				7,44	
23/03/2026 02:40	33,37			246,90		120,04		120,96		0,52		30,99		1,82				7,44	
23/03/2026 02:45	33,37			244,48		119,84		122,52		0,52		30,98		1,78				7,44	
23/03/2026 02:50	33,44			246,40		118,98		119,40		0,52		30,98		1,77				7,44	
23/03/2026 02:55	33,46			245,44		119,99		120,50		0,53		30,97		1,78				7,44	
23/03/2026 03:00	33,37			241,68		120,39		120,15		0,55		30,97		1,78				7,44	
23/03/2026 03:05	33,45			243,34		119,10		121,44		0,56		30,97		1,76				7,44	
23/03/2026 03:10	33,36			244,30		120,06		120,88		0,54		30,96		1,79				7,44	
23/03/2026 03:15	33,47			238,25		120,71		120,20		0,54		30,96		1,77				7,44	
23/03/2026 03:20	33,43			247,57		120,39		120,57		0,76		30,96		1,86				7,44	
23/03/2026 03:25	33,51			250,88		120,75		120,63		1,77		30,93		1,78				7,44	
23/03/2026 03:30	33,48			249,30		120,06		120,81		1,75		30,92		1,78				7,44	
23/03/2026 03:35	33,51			248,34		120,56		120,92		0,75		30,92		1,79				7,44	
23/03/2026 03:40	33,57			252,84		120,65		121,88		1,52		30,92		2,14				7,44	
23/03/2026 03:45	33,62			251,09		120,06		120,30		1,54		30,91		1,77				7,44	
23/03/2026 03:50	33,62			246,79		119,87		120,20		1,54		30,91		1,76				7,44	
23/03/2026 03:55	33,56			249,63		120,04		122,48		1,54		30,91		1,77				7,44	
23/03/2026 04:00	33,59			249,24		120,48		120,58		1,54		30,88		1,76				7,44	
23/03/2026 04:05	33,67			249,75		120,03		122,04		1,56		30,87		1,76				7,44	
23/03/2026 04:10	33,68			245,83		119,27		122,17		1,58		30,87		1,77				7,44	
23/03/2026 04:15	33,66			242,43		119,62		121,14		1,56		30,87		1,79				7,44	
23/03/2026 04:20	33,74			245,73		119,53		122,1											

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
23/03/2026 08:15	33,96		203,77		121,46		120,36		1,55		30,76		1,77		7,43	
23/03/2026 08:20	33,98		215,58		120,42		121,43		1,54		30,77		1,79		7,43	
23/03/2026 08:25	33,99	34,02	203,69		120,17		120,07		1,55	1,55	30,77	30,78	1,77	1,77	7,43	7,43
23/03/2026 08:30	34,05		215,99		120,04		121,06		1,53		30,77		1,75		7,43	
23/03/2026 08:35	34,06		215,45		121,05		120,46		1,56		30,77		1,75		7,43	
23/03/2026 08:40	34,08		221,41		119,59		122,75		1,56		30,80		1,78		7,43	
23/03/2026 08:45	34,07		213,90		120,25		121,77		1,55		30,83		1,79		7,43	
23/03/2026 08:50	34,12		217,01		119,30		120,42		1,55		30,85		1,76		7,43	
23/03/2026 08:55	34,15		214,49		118,73		121,31		1,54		30,87		1,74		7,44	
23/03/2026 09:00	34,10		219,47		120,68		121,60		1,54		30,87		1,75		7,44	
23/03/2026 09:05	33,88		206,53		120,47		120,76		1,54		30,87		1,77		7,44	
23/03/2026 09:10	33,86		191,36		119,77		121,04		1,54		30,88		1,80		7,44	
23/03/2026 09:15	33,93		192,18		120,94		120,66		1,54		30,92		1,76		7,44	
23/03/2026 09:20	33,93		204,50		120,25		120,65		1,53		30,92		1,78		7,44	
23/03/2026 09:25	34,08		208,43		118,59		120,40		1,53		30,95		1,76	1,78	7,44	7,44
23/03/2026 09:30	34,02		211,78		119,75		121,10		1,53		30,96		1,77		7,44	
23/03/2026 09:35	33,93		210,15		119,28		120,85		1,53		30,97		1,87		7,44	
23/03/2026 09:40	34,01		216,49		121,46		120,31		1,53		30,97		1,77		7,44	
23/03/2026 09:45	34,00		218,98		120,35		121,36		1,54		30,97		1,78		7,44	
23/03/2026 09:50	34,00		212,00		119,56		121,05		1,54		31,02		1,81		7,44	
23/03/2026 09:55	33,99		216,56		120,47		121,56		1,53		31,03		1,77		7,44	
23/03/2026 10:00	34,04		212,85		120,39		120,33		1,83		31,03		1,76		7,45	
23/03/2026 10:05	33,92		212,32		120,07		121,25		1,82		31,03		1,76		7,44	
23/03/2026 10:10	33,73		221,44		120,30		121,54		1,82		31,04		1,75		7,45	
23/03/2026 10:15	33,60		205,04		121,20		122,55		1,81		31,08		1,82		7,45	
23/03/2026 10:20	33,38		202,94		119,86		120,18		1,80		31,12		1,91		7,45	
23/03/2026 10:25	33,40		201,31		119,88		122,31		1,81		31,13	31,13	1,81	1,81	7,45	7,45
23/03/2026 10:30	33,51		203,20		119,20		122,40		1,81		31,14		1,78		7,45	
23/03/2026 10:35	33,51		203,79		119,46		121,39		1,79		31,14		1,79		7,45	
23/03/2026 10:40	33,65		207,00		120,07		122,51		1,80		31,16		1,76		7,45	
23/03/2026 10:45	33,70		203,12		119,72		121,48		1,80		31,18		1,97		7,45	
23/03/2026 10:50	33,71		203,01		120,76		122,32		1,81		31,23		1,77		7,45	
23/03/2026 10:55	33,70		211,28		119,63		120,62		1,80		31,25		1,78		7,46	
23/03/2026 11:00	33,71		215,48		120,74		120,76		1,79		31,28		1,79		7,46	
23/03/2026 11:05	33,72		199,46		120,19		121,88		1,80		31,28		1,78		7,46	
23/03/2026 11:10	33,83		196,07		119,13		121,64		1,78		31,31		1,77		7,46	
23/03/2026 11:15	33,85		200,58		118,69		120,83		1,77		31,34		1,78		7,46	
23/03/2026 11:20	33,82		198,29		119,42		120,47		1,77		31,37		1,79		7,46	
23/03/2026 11:25	33,77		197,24		120,91		121,63		1,77		31,39		1,79		7,46	
23/03/2026 11:30	33,74		198,89		118,99		122,12		1,76		31,40		1,79	1,78	7,46	7,46
23/03/2026 11:35	33,60		197,79		120,13		122,13		1,76		31,44		1,78		7,46	
23/03/2026 11:40	33,48		205,20		120,21		121,34		1,75		31,44		1,77		7,46	
23/03/2026 11:45	33,09		196,39		120,38		121,39		1,74		31,48		1,77		7,47	
23/03/2026 11:50	33,32		195,96	5.280,00	119,76	2.880,00	121,19	2.904,00	1,76		31,55		1,79	1,81	7,47	
23/03/2026 11:55	33,67		197,05		119,50		122,01		1,76		31,57		1,81		7,47	
23/03/2026 12:00	33,61		194,37		121,28		120,92		1,79		31,60		1,78		7,47	
23/03/2026 12:05	33,48		197,84		120,08		121,44		1,76		31,60		1,78		7,47	
23/03/2026 12:10	33,25		217,32		120,64		120,72		1,78		31,61		1,78		7,47	
23/03/2026 12:15	33,14		208,50		121,03		121,43		1,76		31,63		1,84		7,47	
23/03/2026 12:20	33,21		212,35		119,93		121,34		1,76		31,68		1,81		7,47	
23/03/2026 12:25	33,41		204,86		120,24		119,87		1,75		31,70	31,72	1,78	1,79	7,47	7,47
23/03/2026 12:30	33,55		206,71		118,94		122,65		1,75		31,74		1,79		7,47	
23/03/2026 12:35	33,66		204,19		120,58		120,68		1,74		31,75		1,79		7,47	
23/03/2026 12:40	33,65		209,96		119,52		120,93		1,76		31,78		1,77		7,48	
23/03/2026 12:45	33,42		198,77		120,73		120,56		1,74		31,80		1,77		7,48	
23/03/2026 12:50	33,48		199,02		120,38		121,08		1,73		31,84		1,77		7,48	
23/03/2026 12:55	33,12		193,38		121,69		121,13		1,71		31,86		1,79		7,48	
23/03/2026 13:00	33,06		198,66		119,39		121,18		1,70		31,90		1,76		7,48	
23/03/2026 13:05	33,25		191,94		119,88		120,76		1,69		31,91		1,78		7,48	
23/03/2026 13:10	33,27		204,61		121,60		120,88		1,70		31,95		1,79		7,48	
23/03/2026 13:15	33,24		204,25		119,37		122,62		1,70		31,95		1,79		7,48	
23/03/2026 13:20	32,91		208,89		120,13		120,67		1,69		32,01		1,79		7,49	
23/03/2026 13:25	33,15		210,15		120,81		120,90		1,70		32,01		1,80		7,49	
23/03/2026 13:30	32,87		198,59		120,65		122,63		1,73		32,06		1,80	1,79	7,48	7,49
23/03/2026 13:35	32,98		231,67		120,34		121,05		1,71		32,07		1,80		7,49	
23/03/2026 13:40	32,98		259,20		120,68		121,47		1,71		32,11		1,78		7,49	
23/03/2026 13:45	33,01		259,17		120,06		120,37		1,70		32,14		1,77		7,49	
23/03/2026 13:50	33,06		239,08		119,53		122,96		1,72		32,16		1,78		7,49	
23/03/2026 13:55	32,73		236,53		119,37		121,05		1,71		32,21		1,79		7,49	
23/03/2026 14:00	32,48		228,37		121,44		121,37		1,70		32,22		1,79		7,49	
23/03/2026 14:05	33,39		217,32		121,11		121,70		1,71		32,27		1,86		7,49	
23/03/2026 14:10	32,53		189,48		118,24		121,03		1,70		32,32		1,79		7,49	
23/03/2026 14:15	32,52		168,60		120,12		122,55		1,69		32,37		1,78		7,49	
23/03/2026 14:20	32,61		147,70		119,34		120,65		1,71		32,40		1,85		7,49	
23/03/2026 14:25	32,67		139,24		120,58		121,87		1,70		32,43		1,82	1,81	7,50	7,49</

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
23/03/2026 18:50	30,36		226,01		119,94		122,75		1,70		32,59		1,80		7,51	
23/03/2026 18:55	30,36		222,42		120,17		122,44		1,70		32,58		1,82		7,50	
23/03/2026 19:00	30,44		228,11		120,02		121,15		1,72		32,58		1,81		7,50	
23/03/2026 19:05	30,51		238,06		119,76		121,19		1,74		32,55		1,83		7,50	
23/03/2026 19:10	30,50		233,00		119,94		119,39		1,73		32,53		1,81		7,50	
23/03/2026 19:15	30,53		234,61		120,55		121,14		1,76		32,52		1,82		7,50	
23/03/2026 19:20	30,54		231,22		118,91		121,72		1,74		32,49		1,80		7,50	
23/03/2026 19:25	30,64		226,02		119,67		121,06		1,73		32,48		1,81	1,80	7,50	7,50
23/03/2026 19:30	30,82	30,66	226,88		120,02		121,86		1,71	1,73	32,47	32,47	1,80		7,50	
23/03/2026 19:35	30,73		227,11		120,02		119,96		1,72		32,44		1,80		7,50	
23/03/2026 19:40	30,72		225,86		120,33		122,36		1,73		32,42		1,79		7,50	
23/03/2026 19:45	30,70		227,98		119,22		119,96		1,70		32,38		1,78		7,50	
23/03/2026 19:50	30,88		231,62		120,01		122,03		1,72		32,37		1,80		7,50	
23/03/2026 19:55	30,87		229,07		120,75		121,57		1,72		32,37		1,79		7,50	
23/03/2026 20:00	30,90		226,83		121,52		121,50		1,72		32,35		1,78		7,50	
23/03/2026 20:05	30,91		233,06		120,24		119,85		1,70		32,30		1,79		7,50	
23/03/2026 20:10	30,94		233,56		120,92		121,71		1,71		32,24		1,78		7,49	
23/03/2026 20:15	31,01		229,38		119,25		121,33		1,73		32,21		1,78		7,49	
23/03/2026 20:20	31,03		231,11		120,34		122,77		1,73		32,21		1,78		7,49	
23/03/2026 20:25	31,02		230,26		120,80		120,11		1,72	1,74	32,17	32,17	1,81	1,79	7,49	7,49
23/03/2026 20:30	31,05		230,17		120,49		121,85		1,72		32,16		1,79	1,79	7,49	7,49
23/03/2026 20:35	31,13		235,64		120,10		120,10		1,73		32,15		1,78		7,49	
23/03/2026 20:40	31,09		238,85		120,56		120,00		1,78		32,11		1,80		7,49	
23/03/2026 20:45	31,09		234,66		120,56		123,27		1,78		32,11		1,78		7,49	
23/03/2026 20:50	31,16		238,60		121,02		122,22		1,78		32,09		1,82		7,49	
23/03/2026 20:55	31,37		241,20		119,63		121,63		1,77		32,06		1,79		7,49	
23/03/2026 21:00	31,38		243,66		121,00		120,42		1,78		32,06		1,80		7,49	
23/03/2026 21:05	31,38		238,15		120,54		120,94		1,80		32,05		1,78		7,49	
23/03/2026 21:10	31,39		239,12		120,46		121,29		1,81		32,01		1,80		7,49	
23/03/2026 21:15	31,43		234,18		119,98		121,54		1,82		32,00		1,80		7,48	
23/03/2026 21:20	31,54		237,62		119,81		121,74		1,82		31,96		1,79		7,49	
23/03/2026 21:25	31,56		238,16		120,20		122,12		1,82	2,45	31,96	31,95	1,79	1,81	7,48	7,48
23/03/2026 21:30	31,56		239,16		119,83		122,43		1,82		31,95		1,82		7,48	
23/03/2026 21:35	31,60		239,59		119,88		121,29		1,82		31,93		1,97		7,48	
23/03/2026 21:40	31,59		240,73		119,72		120,93		1,83		31,90		1,80		7,48	
23/03/2026 21:45	31,68		247,87		118,92		119,80		1,84		31,90		1,79		7,48	
23/03/2026 21:50	31,71		247,15		120,11		121,01		1,84		31,87		1,81		7,48	
23/03/2026 21:55	30,69		240,36		119,63		120,56		1,81		31,85		1,82		7,48	
23/03/2026 22:00	14,64		241,79		119,52		121,16		4,88		30,00		1,04		8,31	
23/03/2026 22:05	16,72		250,01		119,97		121,34		0,46		29,04		1,57		7,42	
23/03/2026 22:10	21,64		249,42		119,87		122,16		2,54		30,80		2,71		7,41	
23/03/2026 22:15	21,76		254,29		120,26		122,77		2,81		31,31		2,61		7,39	
23/03/2026 22:20	22,03		251,25		119,46		121,50		3,27		31,41		2,47		7,38	
23/03/2026 22:25	22,31		245,80		120,50		121,86		3,38	2,76	31,45	31,00	2,20	2,23	7,39	7,48
23/03/2026 22:30	22,53		246,47		119,85		119,55		3,52		31,44		2,43		7,40	
23/03/2026 22:35	22,71		245,68		120,26		120,56		3,58		31,39		2,42		7,40	
23/03/2026 22:40	22,95		241,87		120,30		122,27		3,78		31,35		2,36		7,40	
23/03/2026 22:45	23,19		238,77		119,94		118,29		3,91		31,32		2,30		7,40	
23/03/2026 22:50	21,58		244,16		119,85		120,63		0,70		31,28		2,54		7,40	
23/03/2026 22:55	21,81		241,03		120,38		121,71		0,29		31,23		2,13		7,40	
23/03/2026 23:00	21,98		235,77		120,02		120,46		0,27		31,23		2,15		7,40	
23/03/2026 23:05	29,22		234,18		119,88		121,53		0,28		31,20		2,25		7,41	
23/03/2026 23:10	30,28		239,65		121,13		122,00		0,28		31,45		1,73		7,41	
23/03/2026 23:15	30,36		235,92		120,07		121,51		0,28		31,92		1,78		7,39	
23/03/2026 23:20	30,43		241,12		120,04		121,95		0,28		32,09		1,79		7,42	
23/03/2026 23:25	30,59		243,83		119,60		121,97		0,30	0,30	32,15	31,93	1,70	1,79	7,43	7,42
23/03/2026 23:30	30,78		244,02		120,16		120,85		0,30		32,17		1,71		7,44	
23/03/2026 23:35	30,88		250,24		120,30		121,16		0,31		32,19		1,70		7,45	
23/03/2026 23:40	31,02		248,57		120,50		120,46		0,31		32,20		1,68		7,45	
23/03/2026 23:45	31,08		246,21		120,30		127,63		0,31		32,20		1,69		7,45	
23/03/2026 23:50	31,14		256,70		119,99		122,20		0,31		32,18		1,68		7,45	
23/03/2026 23:55	31,16		248,68		119,44		120,40		0,32		32,18		1,68		7,45	
24/03/2026 00:00	31,17		249,49		120,50		120,79		0,32		32,17		1,77		7,45	
24/03/2026 00:05	31,14		253,00		119,09		121,15		0,33		32,17		1,68		7,45	
24/03/2026 00:10	31,12		251,12		119,61		122,73		0,32		32,16		1,70		7,45	
24/03/2026 00:15	31,19		245,69		120,03		121,71		0,32		32,16		1,69		7,45	
24/03/2026 00:20	31,17		245,84		120,22		121,25		0,33		32,16		1,69		7,45	
24/03/2026 00:25	31,30		249,48		119,61		122,18		0,33	0,34	32,16	32,15	1,69	1,70	7,45	7,45
24/03/2026 00:30	31,24		250,72		120,23		120,34		0,33		32,15		1,68		7,45	
24/03/2026 00:35	31,39		250,19		120,54		121,17		0,34		32,15		1,69		7,45	
24/03/2026 00:40	31,32		246,06		119,34		119,40		0,34		32,15		1,69		7,45	
24/03/2026 00:45	31,48		245,74		120,44		117,03		0,35		32,13		1,70		7,45	
24/03/2026 00:50	31,38		245,52		119,13		122,35		0,37		32,11		1,70		7,45	
24/03/2026 00:55	31,45		248,23		119,43		121,67		0,38		32,11		1,71		7,45	
24/03/2026 01:00	31,49		246,98		119,94		120,79		0,39		32,11		1,69		7,45	
24/03/2026 01:05	31,42		244,24		119,87		120,84		0,39		32,11		1,70		7,45	
24/03/2026 01:10	31,49		248,04		119,17		123,38		0,40		32,10		1,72		7,45	
24/03/2026 01:15	31,44		250,33		118,98		121,01		0,40		32,10		1,72		7,45	
24/03/2026 01:20	31,52		249,07		119,70		120,96		0,40		32,07		1,70		7,45	
24/03/2026 01:25	31,51		243,49		119,12		121,10		0,40		32,06		1,70	1,72	7,45	7,45
24/03/2026 01:30	31,54		242,99		121,63		119,96		0,41		32,06		1,70	1,72	7,45	7,45
24/03/2026 01:35	31,51		246,01		119,65		121,88		0,41		32,06		1,71		7,45	
24/03/2026 01:40	31,54		245,36		119,43		121,53		0,41		32,06		1,72		7,45	
24/03/2026 01:45	31,54		248,13		119,48		121,90		0,42		32,05		1,75		7,45	
24/03/2026 01:50	31,57		246,75		119,62		121,11		0,41		32,05		1,72		7,45	
24/03/2026 01:55	31,58		245,36		119,34		121,70		0,40		32,03					

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
24/03/2026 05:15	32,13			242,86		120,18		122,06		0,49		31,83		1,74				7,46	
24/03/2026 05:20	32,25			242,93		119,36		121,79		0,49		31,80		1,72				7,46	
24/03/2026 05:25	32,19		32,19	248,21		119,72		120,21		0,50		31,80		1,72		1,72		7,46	
24/03/2026 05:30	32,21			248,19		119,77		121,97		0,49		31,80		1,70				7,46	
24/03/2026 05:35	32,22			249,22		119,60		122,37		0,51		31,80		1,71				7,46	
24/03/2026 05:40	32,21			255,10		119,75		120,99		0,51		31,80		1,72				7,46	
24/03/2026 05:45	32,23			251,80		120,25		127,97		0,51		31,80		1,72				7,46	
24/03/2026 05:50	32,26			250,97		119,49		120,87		0,51		31,80		1,71				7,46	
24/03/2026 05:55	32,23			256,35		120,05		120,27		0,50		31,79		1,71				7,46	
24/03/2026 06:00	32,30			249,55		119,49		120,19		0,53		31,77		1,70				7,46	
24/03/2026 06:05	32,12			250,07		119,66		120,84		0,52		31,78		1,73				7,46	
24/03/2026 06:10	32,20			254,11		120,41		120,09		0,52		31,79		1,73				7,46	
24/03/2026 06:15	32,24			250,51		120,52		121,38		0,51		31,79		1,74				7,46	
24/03/2026 06:20	32,24			249,64		120,10		121,04		0,52		31,78		1,74				7,46	
24/03/2026 06:25	32,25			255,00		120,07		120,62		0,53		31,78		1,74		1,85		7,46	
24/03/2026 06:30	32,27			252,14		119,83		122,00		0,52		31,76		1,72				7,46	
24/03/2026 06:35	32,30			248,66		119,86		121,48		0,52		31,77		1,80				7,46	
24/03/2026 06:40	30,67			246,15		120,03		121,30		1,34		31,75		1,78				7,46	
24/03/2026 06:45	31,14			249,02		119,24		153,33		0,70		31,80		2,27				7,46	
24/03/2026 06:50	31,04			248,77		119,68		121,02		0,60		31,82		1,50				7,46	
24/03/2026 06:55	31,17			245,78		120,35		120,65		0,86		31,80		2,12				7,52	
24/03/2026 07:00	15,34			256,98		120,45		121,16		0,87		28,58		26,95				8,21	
24/03/2026 07:05	22,95			251,07		119,85		119,96		0,34		30,52		2,82				7,51	
24/03/2026 07:10	22,82			246,58		119,29		121,64		0,15		31,13		1,50				7,43	
24/03/2026 07:15	22,72			247,55		119,26		121,16		0,16		31,24		1,47				7,43	
24/03/2026 07:20	22,80			248,87		119,83		121,21		0,18		31,28		1,49				7,43	
24/03/2026 07:25	22,90			239,21		120,08		121,32		0,20		31,28		1,48				7,43	
24/03/2026 07:30	22,98			237,82		119,83		152,26		0,69		31,23		1,50		3,72		7,44	
24/03/2026 07:35	23,30			238,21		121,14		120,17		0,20		31,17		1,49				7,44	
24/03/2026 07:40	23,03			240,20		120,90		121,76		3,40		31,13		1,50				7,45	
24/03/2026 07:45	33,09			242,17		120,72		90,58		4,83		31,08		1,47				7,44	
24/03/2026 07:50	33,31			246,04		119,84		121,97		5,59		31,06		1,49				7,44	
24/03/2026 07:55	33,33			234,66		120,69		121,21		1,71		31,02		1,48				7,45	
24/03/2026 08:00	33,48			242,18		120,18		121,83		0,51		30,99		1,48				7,44	
24/03/2026 08:05	33,51			246,92		120,15		121,63		0,55		30,97		1,47				7,45	
24/03/2026 08:10	33,48			238,44		120,01		121,94		0,60		30,94		1,47				7,45	
24/03/2026 08:15	33,42			232,05		119,74		120,81		0,64		30,90		1,48				7,45	
24/03/2026 08:20	33,48			246,02		119,33		121,16		0,66		30,87		1,47				7,45	
24/03/2026 08:25	33,55			235,22		119,59		120,96		0,67		30,83		1,48				7,46	
24/03/2026 08:30	33,80			228,24		121,32		120,95		0,69		30,77		1,48		1,49		7,46	
24/03/2026 08:35	34,91			233,44		120,41		120,24		0,69		30,72		1,47				7,46	
24/03/2026 08:40	35,73			228,66		120,15		121,29		0,67		30,67		1,47				7,47	
24/03/2026 08:45	35,87			230,98		119,94		124,56		0,68		30,63		1,51				7,47	
24/03/2026 08:50	37,79			228,31		119,18		121,59		0,68		30,61		1,56				7,47	
24/03/2026 08:55	38,52			235,79		119,56		121,79		0,69		30,74		1,55				7,44	
24/03/2026 09:00	40,20			226,84		119,73		122,76		0,70		30,76		1,61				7,46	
24/03/2026 09:05	40,61			219,27		119,74		121,16		0,71		30,73		1,77				7,46	
24/03/2026 09:10	40,62			222,20		120,14		120,14		0,71		31,02		1,75				7,42	
24/03/2026 09:15	40,69			222,96		120,62		120,25		0,69		31,29		1,74				7,47	
24/03/2026 09:20	40,65			225,89		119,43		121,69		0,70		31,35		1,75				7,47	
24/03/2026 09:25	40,61		40,73	220,29		120,23		120,48		0,70		31,39	31,23	1,75		1,73		7,48	
24/03/2026 09:30	40,78			221,79		121,36		120,94		0,72		31,37		1,74				7,48	
24/03/2026 09:35	40,78			221,27		121,52		121,69		0,72		31,38		1,74				7,48	
24/03/2026 09:40	40,83			222,69		120,58		122,59		0,72		31,38		1,74				7,48	
24/03/2026 09:45	40,92			215,68		119,55		120,36		0,73		31,38		1,75				7,48	
24/03/2026 09:50	41,00			216,73		120,76		122,12		0,73		31,38		1,74				7,48	
24/03/2026 09:55	41,08			222,15		121,05		122,70		0,73		31,35		1,73				7,48	
24/03/2026 10:00	41,10			221,65		119,55		119,96		0,73		31,35		1,73				7,49	
24/03/2026 10:05	41,17			221,50		119,98		122,25		0,74		31,37		1,73				7,49	
24/03/2026 10:10	41,22			211,14		120,15		122,06		0,74		31,37		1,74				7,49	
24/03/2026 10:15	41,26			211,96		118,89		120,09		0,74		31,38		1,73				7,49	
24/03/2026 10:20	41,30			200,56		120,00		120,61		0,74		31,39		1,75				7,49	
24/03/2026 10:25	41,35			215,22		121,07		120,24		0,76		31,39		1,74				7,49	
24/03/2026 10:30	41,37			212,48		120,42		122,89		0,75		31,39		1,74				7,49	
24/03/2026 10:35	41,46			206,95		121,04		122,69		0,75		31,39		1,81				7,50	
24/03/2026 10:40	41,48			205,37		119,66		122,25		0,75		31,39		1,74				7,50	
24/03/2026 10:45	41,49			211,13		119,93		77,25		0,76		31,40		1,74				7,50	
24/03/2026 10:50	41,60			209,96		121,14		121,49		0,75		31,42		1,73				7,50	
24/03/2026 10:55	41,62			208,39		120,43		121,70		0,76		31,44		1,76				7,50	
24/03/2026 11:00	41,66			207,07		119,84		122,07		0,76		31,44		1,70				7,50	
24/03/2026 11:05	41,71			200,98		119,16		121,66		0,76		31,46		1,75				7,51	
24/03/2026 11:10	41,76			198,13		120,05		121,09		0,76		31,48		1,74				7,51	
24/03/2026 11:15	41,73			200,80		118,80		120,28		0,77		31,51		1,75				7,51	
24/03/2026 11:20	41,78			200,94		121,20		122,57		0,78		31,53		1,75				7,51	
24/03/2026 11:25	41,86			198,29		119,61		122,24		0,77		31,55		1,75				7,51	
24/03/2026 11:30	40,52			206,89		119,70		121,24		0,77		31,54		1,73				7,51	
24/03/2026 11:35	40,59			207,17		120,12		121,71		0,77		31,49</							

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)				pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
24/03/2026 15:45	40,78			198,75		120,12		121,92		0,80		31,54		1,71				7,56	
24/03/2026 15:50	40,81			202,92		119,93		121,91		0,80		31,55		1,72				7,55	
24/03/2026 15:55	40,82			195,12		120,49		121,60		0,82		31,55		1,72				7,54	
24/03/2026 16:00	40,86			181,33		120,77		120,96		0,80		31,55		1,72				7,55	
24/03/2026 16:05	40,92			174,77		119,45		120,79		0,81		31,59		1,72				7,55	
24/03/2026 16:10	40,95			173,89		119,94		121,50		0,81		31,60		1,71				7,55	
24/03/2026 16:15	40,96			169,26		120,48		121,58		0,80		31,60		1,71				7,55	
24/03/2026 16:20	40,95			167,37		120,12		121,48		0,82		31,60		1,71				7,55	
24/03/2026 16:25	40,96			170,96		119,48		121,42		0,80		31,61		1,73				7,55	
24/03/2026 16:30	40,94		40,98	184,42		119,36		121,13		0,80	0,81	31,65	31,63	1,72	1,72			7,55	7,55
24/03/2026 16:35	40,98			184,68		120,76		121,85		0,80		31,65		1,72				7,56	
24/03/2026 16:40	41,03			172,30		120,56		121,04		0,80		31,65		1,72				7,56	
24/03/2026 16:45	41,06			166,72		120,44		121,02		0,80		31,66		1,74				7,56	
24/03/2026 16:50	41,02			163,30		120,16		122,11		0,82		31,67		1,74				7,56	
24/03/2026 16:55	41,09			162,46		120,35		122,78		0,81		31,69		1,75				7,56	
24/03/2026 17:00	41,08			165,52		120,65		121,89		0,80		31,69		1,75				7,56	
24/03/2026 17:05	41,15			168,91		119,53		122,31		0,80		31,69		1,76				7,56	
24/03/2026 17:10	41,11			179,63		120,55		123,08		0,80		31,70		1,75				7,56	
24/03/2026 17:15	41,09			183,86		120,03		122,66		0,82		31,70		1,77				7,56	
24/03/2026 17:20	41,28			192,48		121,28		120,89		0,81		31,70		1,77				7,56	
24/03/2026 17:25	41,19			191,91		120,77		120,19		0,81		31,69		1,79				7,56	
24/03/2026 17:30	41,15			197,34		120,76		120,87		0,81		31,69		1,79				7,56	
24/03/2026 17:35	41,20			204,90		121,35		122,02		0,81		31,69		1,81				7,56	
24/03/2026 17:40	41,24			213,41		120,40		121,57		0,83		31,69		1,82				7,56	
24/03/2026 17:45	41,23			207,98		119,42		121,03		0,81		31,67		1,86				7,56	
24/03/2026 17:50	41,27			211,34		120,74		121,03		0,81		31,66		1,84				7,56	
24/03/2026 17:55	41,28			214,42		121,29		121,15		0,81		31,66		1,86				7,56	
24/03/2026 18:00	41,30			220,05		120,42		120,84		0,81		31,66		1,89				7,56	
24/03/2026 18:05	41,34			217,51		120,75		122,37		0,81		31,65		1,89				7,56	
24/03/2026 18:10	41,39			212,69		120,58		121,53		0,81		31,65		1,90				7,56	
24/03/2026 18:15	41,37			215,59		121,00		121,07		0,81		31,64		1,92				7,56	
24/03/2026 18:20	41,38			212,84		120,83		122,18		0,82		31,61		1,93				7,56	
24/03/2026 18:25	41,39			217,32		120,00		121,90		0,81		31,60		1,95				7,56	
24/03/2026 18:30	41,42			217,36		122,34		121,65		0,82		31,60		1,95				7,56	
24/03/2026 18:35	41,38			221,17		120,22		121,42		0,82		31,60		1,97				7,56	
24/03/2026 18:40	41,52			218,83		120,21		122,04		0,83		31,56		2,01				7,57	
24/03/2026 18:45	41,46			221,76		120,42		122,06		0,83		31,55		2,03				7,57	
24/03/2026 18:50	41,51			218,98		119,27		122,30		0,84		31,55		2,04				7,57	
24/03/2026 18:55	41,48			219,91		120,43		122,65		0,83		31,55		2,07				7,57	
24/03/2026 19:00	41,49			223,93		120,59		121,71		0,83		31,53		2,08				7,57	
24/03/2026 19:05	41,55			227,97		119,97		121,29		0,83		31,50		2,11				7,57	
24/03/2026 19:10	41,52			237,89		121,11		122,21		0,83		31,48		2,12				7,57	
24/03/2026 19:15	41,54			227,02		119,86		120,26		0,84		31,46		2,16				7,57	
24/03/2026 19:20	41,55			228,61		120,20		120,80		0,84		31,44		2,19				7,57	
24/03/2026 19:25	41,65			223,09		119,86		120,32		0,84		31,42		2,20				7,57	
24/03/2026 19:30	41,60			221,55		119,28		119,87		0,84		31,39		2,23				7,57	
24/03/2026 19:35	41,60			225,62		119,73		122,94		0,84		31,39		2,24				7,57	
24/03/2026 19:40	41,65			223,49		120,17		122,50		0,84		31,38		2,28				7,57	
24/03/2026 19:45	41,65			226,04		120,39		122,56		0,84		31,35		2,30				7,56	
24/03/2026 19:50	41,64			229,01		119,26		120,59		0,83		31,34		2,33				7,57	
24/03/2026 19:55	41,67			230,23		120,03		122,09		0,84		31,34		2,34				7,57	
24/03/2026 20:00	41,64			226,56		119,93		121,98		0,85		31,30		2,36				7,57	
24/03/2026 20:05	41,66			229,71		119,86		122,42		0,85		31,29		2,40				7,57	
24/03/2026 20:10	41,73			229,33		120,06		121,68		0,85		31,28		2,40				7,57	
24/03/2026 20:15	41,75			227,29		119,49		122,25		0,85		31,24		2,42				7,57	
24/03/2026 20:20	41,73			228,17		119,59		121,15		0,85		31,23		2,46				7,57	
24/03/2026 20:25	41,83			231,78		120,48		121,36		0,85		31,23		2,49				7,57	
24/03/2026 20:30	41,88			232,33		120,42		121,72		0,86		31,20		2,50				7,57	
24/03/2026 20:35	41,79			234,27		121,50		121,30		0,86		31,18		2,54				7,57	
24/03/2026 20:40	41,80			234,76		120,69		121,22		0,86		31,18		2,55				7,56	
24/03/2026 20:45	41,81			233,67		120,18		121,65		0,86		31,14		2,56				7,57	
24/03/2026 20:50	41,81			230,19		119,44		119,97		0,87		31,13		2,62				7,56	
24/03/2026 20:55	41,88			231,01		119,69		121,23		0,87		31,11		2,63				7,57	
24/03/2026 21:00	41,90			232,59		120,63		121,33		0,87		31,08		2,66				7,57	
24/03/2026 21:05	41,85			238,16		120,43		120,15		0,88		31,08		2,68				7,56	
24/03/2026 21:10	41,88			238,77		120,58		121,33		0,88		31,06		2,71				7,56	
24/03/2026 21:15	41,97			232,37		120,80		121,51		0,89		31,02		2,73				7,56	
24/03/2026 21:20	41,97			235,37		121,62		121,44		0,89		31,02		2,76				7,56	
24/03/2026 21:25	41,91			235,38		119,96		120,66		0,90		31,00		2,77</					

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
25/03/2026 02:20	42,84			242,58		119,81		122,06		0,96		29,90		2,87				7,55	
25/03/2026 02:25	42,76			246,38		119,62		119,48		0,96	0,97	29,90	29,88	2,83		2,84		7,54	7,54
25/03/2026 02:30	44,53	42,85		244,58		120,00		120,00		0,96		29,85		2,83				7,55	
25/03/2026 02:35	42,96			245,39		119,60		119,39		0,98		29,85		2,81				7,54	
25/03/2026 02:40	42,87			245,76		119,98		120,63		0,97		29,84		2,80				7,55	
25/03/2026 02:45	42,90			252,39		118,97		119,67		0,97		29,82		2,81				7,54	
25/03/2026 02:50	42,89			241,05		120,70		121,53		0,97		29,79		2,80				7,54	
25/03/2026 02:55	42,88			247,99		120,70		120,99		0,97		29,78		2,77				7,54	
25/03/2026 03:00	42,95			243,41		120,45		121,56		0,98		29,76		2,76				7,54	
25/03/2026 03:05	42,91			246,00		119,03		120,83		0,98		29,74		2,73				7,53	
25/03/2026 03:10	42,98			244,23		119,13		122,52		0,98		29,74		2,71				7,53	
25/03/2026 03:15	43,07			246,48		120,35		122,18		0,98		29,74		2,71				7,54	
25/03/2026 03:20	42,95			249,24		119,59		120,83		1,00		29,74		2,69				7,54	
25/03/2026 03:25	43,00			244,88		120,49		120,98		0,98	0,99	29,74	29,71	2,68		2,67		7,54	7,54
25/03/2026 03:30	43,03			246,32		119,51		120,67		0,99		29,69		2,66				7,54	
25/03/2026 03:35	43,01			248,80		120,64		121,47		0,99		29,69		2,63				7,54	
25/03/2026 03:40	43,04			246,65		119,34		121,58		0,99		29,69		2,62				7,54	
25/03/2026 03:45	43,11			249,65		118,70		121,18		0,99		29,67		2,62				7,54	
25/03/2026 03:50	43,13			252,38		120,61		121,29		0,99		29,66		2,59				7,54	
25/03/2026 03:55	43,09			250,75		120,19		119,52		0,99		29,64		2,57				7,54	
25/03/2026 04:00	43,20			248,74		120,31		121,07		0,99		29,63		2,57				7,54	
25/03/2026 04:05	43,14			257,70		119,54		120,92		0,99		29,63		2,54				7,54	
25/03/2026 04:10	43,16			259,23		120,13		120,48		1,00		29,59		2,52				7,54	
25/03/2026 04:15	43,09			250,10		121,25		121,04		0,99		29,59		2,51				7,54	
25/03/2026 04:20	43,15			248,13		119,45		120,81		0,99		29,58		2,47				7,54	
25/03/2026 04:25	43,23			245,80		120,07		118,27		0,99	1,00	29,57	29,56	2,47		2,47		7,54	7,54
25/03/2026 04:30	43,18			241,88		119,84		121,72		0,99		29,54		2,45				7,54	
25/03/2026 04:35	43,26			249,98		120,54		121,33		1,00		29,53		2,44				7,54	
25/03/2026 04:40	43,20			248,72		120,23		122,39		0,99		29,53		2,42				7,54	
25/03/2026 04:45	43,27			242,28		120,60		121,87		1,00		29,51		2,40				7,54	
25/03/2026 04:50	43,32			246,83		120,35		120,00		1,00		29,48		2,37				7,54	
25/03/2026 04:55	43,26			241,34		120,26		122,42		1,01		29,48		2,43				7,54	
25/03/2026 05:00	43,21			242,55		120,31		120,97		1,01		29,47		2,35				7,54	
25/03/2026 05:05	43,30			246,67		119,44		121,34		1,00		29,44		2,32				7,53	
25/03/2026 05:10	43,38			242,21		120,41		120,50		1,01		29,43		2,31				7,54	
25/03/2026 05:15	43,37			242,72		120,21		119,74		1,01		29,43		2,30				7,54	
25/03/2026 05:20	43,27			248,07		119,58		122,39		1,02		29,43		2,29				7,54	
25/03/2026 05:25	43,35			248,45		120,39		121,23		1,02		29,41		2,26				7,54	
25/03/2026 05:30	43,33			245,22		118,13		121,23		1,02		29,38		2,25		2,25		7,54	7,54
25/03/2026 05:35	43,39			252,61		120,54		120,77		1,02		29,38		2,22				7,54	
25/03/2026 05:40	43,40			244,16		120,32		120,17		1,02		29,37		2,21				7,54	
25/03/2026 05:45	43,42			249,46		120,15		122,09		1,03		29,35		2,20				7,54	
25/03/2026 05:50	43,41			247,48		120,10		120,88		1,03		29,34		2,17				7,54	
25/03/2026 05:55	43,44			262,02		119,49		120,17		1,03		29,33		2,16				7,54	
25/03/2026 06:00	43,51			252,51		119,98		121,82		1,00		29,32		2,14				7,54	
25/03/2026 06:05	43,45			260,83		119,11		120,80		1,03		29,32		2,12				7,53	
25/03/2026 06:10	43,49			249,85		120,16		120,18		1,03		29,30		2,10				7,53	
25/03/2026 06:15	43,50			245,15		120,19		122,17		1,04		29,30		2,09				7,54	
25/03/2026 06:20	43,48			250,87		119,13		119,88		1,03		29,30		2,08				7,54	
25/03/2026 06:25	43,52			255,61		118,42		120,69		1,03	1,03	29,29	29,27	2,06		2,05		7,54	7,54
25/03/2026 06:30	43,52			251,66		120,07		118,11		1,04		29,26		2,03				7,53	
25/03/2026 06:35	43,51			254,61		118,61		119,46		1,03		29,24		2,03				7,53	
25/03/2026 06:40	40,87			252,30		119,31		119,52		1,03		29,24		2,01				7,54	
25/03/2026 06:45	40,92			252,42		120,51		120,02		1,04		29,24		1,99				7,54	
25/03/2026 06:50	40,89			250,05		118,90		121,15		1,04		29,23		1,97				7,54	
25/03/2026 06:55	40,94			254,48		119,36		121,07		1,04		29,20		1,95				7,54	
25/03/2026 07:00	40,94			250,04		120,37		121,18		1,03		29,19		1,95				7,53	
25/03/2026 07:05	40,95			260,78		119,70		121,65		1,03		29,19		1,94				7,52	
25/03/2026 07:10	40,98			255,36		119,82		119,66		1,03		29,19		2,04				7,51	
25/03/2026 07:15	41,01			248,69		120,77		121,54		1,03		29,18		1,92				7,52	
25/03/2026 07:20	40,99			252,39		119,34		121,93		1,04		29,18		1,90				7,52	
25/03/2026 07:25	41,02			242,46		119,57		120,15		1,04		29,19	29,58	1,90		1,96		7,51	7,51
25/03/2026 07:30	41,12			242,79		119,82		121,46		1,04		29,18		1,88				7,51	
25/03/2026 07:40	41,10			220,60		121,21		120,63		1,02		29,79		2,13				7,52	
25/03/2026 07:45	41,08			197,96		119,13		121,57		0,99		30,15		2,03				7,51	
25/03/2026 07:50	41,03			207,25		120,03		120,86		0,95		30,47		1,96				7,51	
25/03/2026 07:55	41,03			210,37		120,58		120,16		0,93		30,67		1,95				7,50	
25/03/2026 08:00	41,09			214,49		119,99		121,28		0,91		30,89		1,95				7,50	
25/03/2026 08:05	41,09			205,41		120,69		122,82		0,89		31,08		1,93				7,49	
25/03/2026 08:10	41,16			199,16		120,93		121,61		0,88		31,27		1,89				7,50	
25/03/2026 08:15	41,15			137,94		120,17		121,46		0,86		31,34		1,89				7,49	
25/03/2026 08:20	41,15			126,13		120,19		121,69		0,85		31,44		1,88				7,49	
25/03/2026 08:25	41,25			110,37		120,78		121,11		0,84	0,84	31,55	31,51	1,87		1,89		7,49	7,49
25/03/2026 08:30	41,16			127,26		120,52		121,67		0,83		31,64		1,91				7,49	
25/03/2026 08:35	41,22			134,70		119,56		121,70		0,82		31,70		1,89				7,49	
25/03/2026 08:40	41,23			161,99		119,20		122,24		0,82		31,75		1,87				7,49	
25/03/2026 08:45	41,23			179,86		118,44		121,36		0,81		31,80		1,87				7,49	
25/03/2026 08:50	41,27			193,32		119,32		120,52											

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
25/03/2026 12:50	42,39			195,34		120,23		119,75		0,75		33,12		6,61				7,53
25/03/2026 12:55	42,42			196,87		120,12		121,47		0,75		33,15		6,86				7,53
25/03/2026 13:00	42,48			199,04		120,52		121,99		0,75		33,16		7,10				7,53
25/03/2026 13:05	42,59			205,22		120,12		121,03		0,75		33,21		7,31				7,54
25/03/2026 13:10	42,60			203,25		119,75		121,37		0,75		33,24		7,57				7,54
25/03/2026 13:15	42,68			203,60		119,23		120,82		0,75		33,26		7,72				7,54
25/03/2026 13:20	42,71			203,27		120,86		122,10		0,75		33,29		7,99				7,54
25/03/2026 13:25	42,78		42,74	203,92		120,62		120,11		0,74	0,74	33,31	33,32	8,24	8,45			7,54
25/03/2026 13:30	42,72			198,67		118,87		122,00		0,74		33,32		8,52				7,54
25/03/2026 13:35	42,77			201,83		120,28		123,32		0,74		33,36		8,82				7,54
25/03/2026 13:40	42,78			189,82		119,15		120,24		0,73		33,37		9,12				7,54
25/03/2026 13:45	42,87			206,26		119,45		120,42		0,73		33,42		9,41				7,54
25/03/2026 13:50	42,93			193,62		119,38		121,57		0,73		33,42		9,65				7,54
25/03/2026 13:55	42,94			196,40		119,98		122,47		0,73		33,46		9,96				7,54
25/03/2026 14:00	42,99			201,08		119,61		122,00		0,73		33,47		10,27				7,54
25/03/2026 14:05	43,09			198,35		119,47		120,69		0,73		33,48		10,59				7,54
25/03/2026 14:10	43,14			198,37		120,03		120,31		0,74		33,53		10,82				7,54
25/03/2026 14:15	43,14			192,64		119,55		122,39		0,73		33,53		11,10				7,54
25/03/2026 14:20	43,19			193,08		119,98		122,50		0,74		33,56		11,36				7,54
25/03/2026 14:25	43,25			190,28		120,30		120,89		0,74		33,58		11,62				7,54
25/03/2026 14:30	43,24			196,21		120,06		120,65		0,74		33,58	33,57	11,88	9,03			7,54
25/03/2026 14:35	43,31			193,58		120,44		121,21		0,74		33,60		12,23				7,54
25/03/2026 14:40	43,31			196,97		119,81		121,46		0,73		33,63		12,46				7,54
25/03/2026 14:45	40,39			192,87		119,96		121,22		0,74		33,63		1,93				7,54
25/03/2026 14:50	40,42			190,12		120,22		117,43		0,73		33,64		2,08				7,54
25/03/2026 14:55	40,50			189,04		121,08		116,58		0,74		33,66		1,99				7,54
25/03/2026 15:00	40,51			183,78		120,99		116,51		0,74		33,68		2,09				7,54
25/03/2026 15:05	40,56			184,13		120,11		116,05		0,73		33,69		2,30				7,54
25/03/2026 15:10	40,66			181,69		119,68		116,10		0,73		33,69		2,48				7,54
25/03/2026 15:15	40,68			183,83		120,11		116,51		0,73		33,71		2,73				7,54
25/03/2026 15:20	40,74			184,54		120,95		117,55		0,73		33,72		3,00				7,53
25/03/2026 15:25	40,72			190,80		120,45		116,86		0,73		33,73		3,29				7,53
25/03/2026 15:30	40,79			190,21		120,31		117,53		0,72	0,73	33,73	33,72	3,60	3,73			7,53
25/03/2026 15:35	40,81			194,17		119,29		116,25		0,73		33,74		4,05				7,53
25/03/2026 15:40	40,95			192,97		120,40		117,17		0,72		33,74		4,51				7,53
25/03/2026 15:45	40,87			195,90		120,57		117,02		0,72		33,73		5,05				7,53
25/03/2026 15:50	40,87			199,95		119,96		121,25		0,72		33,74		5,57				7,52
25/03/2026 15:55	40,93			195,84		121,34		122,84		0,72		33,73		6,13				7,53
25/03/2026 16:00	40,98			193,66		121,03		120,82		0,72		33,72		6,75				7,53
25/03/2026 16:05	40,96			185,64		120,12		121,90		0,73		33,71		7,52				7,53
25/03/2026 16:10	40,99			180,15		120,44		122,74		0,73		33,70		8,08				7,53
25/03/2026 16:15	41,02			174,34		121,04		122,06		0,73		33,69		8,98				7,53
25/03/2026 16:20	41,09			174,30		121,13		121,45		0,73		33,69		9,73				7,53
25/03/2026 16:25	41,09			168,26		121,73		121,88		0,73		33,69	33,67	10,56	11,13			7,53
25/03/2026 16:30	41,10			169,80		120,86		120,95		0,75		33,70		11,30				7,53
25/03/2026 16:35	41,09			168,92		120,43		119,37		0,73		33,66		12,15				7,53
25/03/2026 16:40	41,12			177,83		120,37		120,74		0,73		33,64		13,04				7,53
25/03/2026 16:45	41,19			189,50		121,28		120,77		0,72		33,63		14,07				7,52
25/03/2026 16:50	41,21			192,27		120,47		120,93		0,73		33,63		15,10				7,52
25/03/2026 16:55	41,22			194,77		120,48		119,94		0,73		33,60		16,23				7,52
25/03/2026 17:00	41,23			200,55		121,50		121,40		0,74		33,58		17,05				7,52
25/03/2026 17:05	41,24			206,25		120,38		121,17		0,73		33,57		18,44				7,51
25/03/2026 17:10	41,35			205,48		120,72		121,84		0,73		33,55		19,66				7,52
25/03/2026 17:15	41,33			202,25		120,18		121,33		0,74		33,53		20,81				7,52
25/03/2026 17:20	41,39			210,08		120,36		120,20		0,74		33,53		22,12				7,51
25/03/2026 17:25	41,26			211,97		118,87		121,24		0,73		33,51	33,50	1,80	9,24			7,52
25/03/2026 17:30	41,25			210,34		121,21		121,89		0,73		33,48		1,79				7,52
25/03/2026 17:35	41,30			213,48		120,79		121,22		0,74		33,47		1,89				7,52
25/03/2026 17:40	41,29			214,26		119,90		121,34		0,75		33,47		1,84				7,52
25/03/2026 17:45	41,33			212,19		119,94		122,12		0,74		33,45		1,82				7,52
25/03/2026 17:50	41,35			216,17		120,84		123,28		0,75		33,42		1,84				7,52
25/03/2026 17:55	41,36			218,90		119,83		121,55		0,74		33,42		1,84				7,52
25/03/2026 18:00	41,40			222,42		120,54		121,95		0,75		33,40		1,84				7,52
25/03/2026 18:05	41,43			217,35		121,06		121,76		0,74		33,37		1,85				7,51
25/03/2026 18:10	41,49			220,47		119,62		121,47		0,74		33,36		1,86				7,52
25/03/2026 18:15	41,49			225,77		119,12		120,27		0,74		33,32		1,88				7,52
25/03/2026 18:20	41,55			217,45		121,11		121,98		0,74		33,31		1,89				7,52
25/03/2026 18:25	41,52			219,91		120,74		120,67		0,75		33,29	33,28	1,89	1,91			7,52
25/03/2026 18:30	41,56			225,25		120,89		119,99		0,75		33,26		1,89				7,52
25/03/2026 18:35	41,61			222,71		120,76		119,85		0,75		33,25		1,92				7,52
25/03/2026 18:40	41,63			223,02		118,43		121,49		0,75		33,23		1,98				7,52
25/03/2026 18:45	41,70			215,34		119,22		120,72		0,75		33,21		1,95				7,52
25/03/2026 18:50	41,69			220,45		119,94		120,40		0,75		33,20		1,97				7,52
25/03/2026 18:55	41,70			223,32		119,13		122,35		0,75		33,17		1,98				7,51
25/03/2026 19:00	41,73			222,77		119,86		121,08		0,75		33,15		2,02				7,52
25/03/2026 19:05	41,77			223,52		119,53		121,95		0,75		33,11		1,97				7,52
25/03/2026 19:10	41,77			226,42		119,96		119,71		0,75		33,08		1,95				7,52
25/03/2026 19:15	41,78			228,26		120,26		121,70		0,76		33,06		1,96				7,52
25/03/2026 19:20	41,83			230,91		120,38		120,96		0,76		33,00		2,02				7,52
25/03/2026 19:25	41,87			229,30		119,86		120,68		0,76</								

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)				pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
25/03/2026 23:15	40,75		245,72		120,17		120,36		0,84		31,72		1,86				7,51	
25/03/2026 23:20	40,78		242,83		120,01		121,17		0,84		31,70		1,89				7,50	
25/03/2026 23:25	40,81	40,81	245,79		120,04		121,36		0,85	0,85	31,69	31,69	1,85	1,86			7,51	7,50
25/03/2026 23:30	40,81		249,82		119,61		121,36		0,85		31,69		1,87				7,50	
25/03/2026 23:35	40,88		247,06		120,15		121,83		0,85		31,66		1,85				7,50	
25/03/2026 23:40	40,89		244,38		120,01		120,73		0,85		31,65		1,85				7,50	
25/03/2026 23:45	40,93		250,50		119,79		120,85		0,85		31,65		1,85				7,50	
25/03/2026 23:50	40,92		248,90		120,43		121,84		0,85		31,61		1,84				7,50	
25/03/2026 23:55	40,96		250,36		120,72		122,77		0,85		31,60		1,83				7,50	
26/03/2026 00:00	41,01		248,68		121,21		121,45		0,85		31,60		1,84				7,50	
26/03/2026 00:05	40,98		254,21		119,71		121,40		0,86		31,59		1,84				7,50	
26/03/2026 00:10	40,98		259,40		120,29		120,71		0,86		31,59		1,84				7,50	
26/03/2026 00:15	41,04		252,86		119,64		119,68		0,85		31,55		1,84				7,50	
26/03/2026 00:20	41,08		250,16		120,66		120,71		0,85		31,55		1,83				7,50	
26/03/2026 00:25	41,07		251,57		121,40		121,53		0,86		31,53		1,84				7,50	
26/03/2026 00:30	41,09	41,09	251,01		120,76		120,71		0,86		31,53	31,52	1,83	1,84			7,50	
26/03/2026 00:35	41,18		247,80		119,53		121,23		0,86		31,49		1,91				7,50	
26/03/2026 00:40	41,13		248,91		120,98		121,48		0,85		31,47		1,82				7,50	
26/03/2026 00:45	41,17		249,37		120,11		120,99		0,86		31,45		1,83				7,50	
26/03/2026 00:50	41,18		243,69		120,68		119,08		0,86		31,44		1,82				7,50	
26/03/2026 00:55	41,22		246,08		119,22		120,80		0,86		31,43		1,82				7,50	
26/03/2026 01:00	41,23		249,63		120,41		120,65		0,86		31,41		1,81				7,50	
26/03/2026 01:05	41,23		247,96		119,11		120,81		0,86		31,39		1,82				7,50	
26/03/2026 01:10	41,24		247,79		119,61		121,27		0,86		31,39		1,81				7,50	
26/03/2026 01:15	41,27		251,73		120,11		120,85		0,87		31,38		1,81				7,50	
26/03/2026 01:20	41,31		250,42		120,76		121,67		0,86		31,38		1,82				7,50	
26/03/2026 01:25	41,27		251,52		119,94		121,47		0,85		31,38		1,82				7,50	
26/03/2026 01:30	41,37	41,33	246,51		120,35		121,91		0,86		31,34	31,36	1,82	1,82			7,50	
26/03/2026 01:35	41,40		250,77		120,02		121,96		0,86		31,34		1,89				7,50	
26/03/2026 01:40	41,37		248,61		119,95		121,52		0,85		31,33		1,83				7,50	
26/03/2026 01:45	41,43		245,36		121,12		120,79		0,85		31,32		1,80				7,50	
26/03/2026 01:50	41,44		248,98		119,20		120,93		0,85		31,30		1,81				7,50	
26/03/2026 01:55	41,44		247,14		119,81		121,14		0,85		31,31		1,81				7,50	
26/03/2026 02:00	41,48		249,06		120,78		122,03		0,85		31,29		1,81				7,50	
26/03/2026 02:05	41,48		242,15		120,69		120,50		0,86		31,28		1,81				7,50	
26/03/2026 02:10	41,51		242,93		120,16		119,83		0,85		31,27		1,80				7,50	
26/03/2026 02:15	41,58		243,80		119,50		121,22		0,87		31,24		1,80				7,50	
26/03/2026 02:20	41,56		248,43		120,92		120,79		0,86		31,24		1,81				7,50	
26/03/2026 02:25	41,62		247,98		120,34		122,05		0,86		31,24	31,24	1,79	1,80			7,50	
26/03/2026 02:30	41,57		248,18		119,64		120,60		0,86		31,23		1,80				7,50	
26/03/2026 02:35	41,57		248,82		120,17		121,01		0,86		31,23		1,78				7,50	
26/03/2026 02:40	41,66		247,16		119,23		120,07		0,87		31,19		1,79				7,50	
26/03/2026 02:45	41,67		247,38		120,45		121,28		0,86		31,18		1,79				7,50	
26/03/2026 03:00	41,75		249,64		120,61		121,96		0,86		31,18		1,79				7,51	
26/03/2026 03:05	41,76		245,19		120,35		121,96		0,87		31,17		1,80				7,50	
26/03/2026 03:10	41,72		249,54		120,95		121,26		0,87		31,15		1,80				7,51	
26/03/2026 03:15	41,79		242,58		119,95		120,95		0,87		31,13		1,80				7,51	
26/03/2026 03:20	41,85		246,42		119,78		121,35		0,87		31,13		1,80				7,51	
26/03/2026 03:25	41,81		252,46		120,01		120,86		0,87		31,13	31,12	1,77	1,80			7,50	
26/03/2026 03:30	41,90		251,54		119,59		120,26		0,87		31,13		1,79				7,50	
26/03/2026 03:35	41,88		247,89		118,89		120,82		0,87		31,12		1,79				7,51	
26/03/2026 03:40	41,95		250,02		118,85		119,48		0,87		31,10		1,79				7,51	
26/03/2026 03:45	41,93		251,83		120,74		120,72		0,87		31,09		1,77				7,50	
26/03/2026 03:50	41,95		250,65		119,79		120,84		0,87		31,08		1,79				7,51	
26/03/2026 03:55	42,01		244,79		118,58		121,28		0,87		31,08		1,88				7,51	
26/03/2026 04:00	42,00		250,32		120,15		121,46		0,87		31,08		1,78				7,51	
26/03/2026 04:05	42,02		247,65		119,32		120,91		0,87		31,08		1,83				7,51	
26/03/2026 04:10	42,03		253,28		119,08		121,07		0,87		31,07		1,82				7,51	
26/03/2026 04:15	42,03		256,04		120,03		119,25		0,87		31,05		1,81				7,50	
26/03/2026 04:20	42,10		257,33		119,95		120,95		0,87		31,04		1,81				7,50	
26/03/2026 04:25	42,12		251,03		119,49		119,84		0,87		31,03	31,04	1,80	1,81			7,51	
26/03/2026 04:30	42,14		236,44		120,06		121,58		0,87		31,03		1,80				7,50	
26/03/2026 04:35	42,12		247,30		119,73		121,11		0,87		31,03		1,80				7,51	
26/03/2026 04:40	42,13		252,09		119,87		120,94		0,87		31,02		1,81				7,51	
26/03/2026 04:45	42,16		252,33		121,41		121,27		0,87		31,00		1,81				7,51	
26/03/2026 04:50	42,21		241,79		119,86		120,75		0,88		31,01		1,81				7,51	
26/03/2026 04:55	42,21		240,75		120,55		121,52		0,87		31,00		1,82				7,50	
26/03/2026 05:00	42,28		245,36		121,02		120,05		0,88		30,98		1,79				7,51	
26/03/2026 05:05	42,30		243,10		119,63		120,58		0,88		30,97		1,80				7,50	
26/03/2026 05:10	42,34		239,61		119,27		121,87		0,87		30,97		1,80				7,50	
26/03/2026 05:15	42,35		238,70		119,40		1											

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
26/03/2026 09:50	40,59		218,68		120,78		121,86		0,84		31,13		1,79			7,52
26/03/2026 09:55	40,58		221,56		119,66		121,69		0,84		31,16		1,81			7,52
26/03/2026 10:00	40,62		226,65		120,45		121,14		0,84		31,17		1,79			7,52
26/03/2026 10:05	40,62		242,76		119,22		119,60		0,83		31,18		1,81			7,52
26/03/2026 10:10	40,69		255,08		119,99		120,84		0,83		31,19		1,81			7,52
26/03/2026 10:15	40,64		226,12		120,05		120,98		0,83		31,21		1,82			7,52
26/03/2026 10:20	40,67		211,38		120,26		122,40		0,82		31,21		1,80			7,52
26/03/2026 10:25	40,74		162,82		121,27		120,95		0,83	0,83	31,23	31,25	1,83	1,81		7,52
26/03/2026 10:30	40,72		155,87		120,26		120,41		0,83		31,25		1,83			7,52
26/03/2026 10:35	40,83		151,91		120,13		121,80		0,82		31,28		1,82			7,52
26/03/2026 10:40	40,79		174,72		120,99		121,20		0,83		31,32		1,80			7,53
26/03/2026 10:45	40,83		173,23		119,64		121,09		0,83		31,32		1,80			7,52
26/03/2026 10:50	40,91		209,83		119,44		121,76		0,82		31,34		1,81			7,53
26/03/2026 10:55	40,89		237,83		119,78		120,21		0,82		31,38		1,83			7,53
26/03/2026 11:00	40,87		238,92		120,02		121,36		0,82		31,39		1,82			7,53
26/03/2026 11:05	40,88		223,11		119,88		121,52		0,81		31,45		1,83			7,53
26/03/2026 11:10	40,95		170,43		119,39		121,66		0,81		31,48		1,83			7,53
26/03/2026 11:15	40,91		159,31		120,18		122,93		0,80		31,49		1,84			7,54
26/03/2026 11:20	40,95		151,32		119,19		120,86		0,81		31,50		1,82			7,54
26/03/2026 11:25	40,86		175,78		119,96		121,61		0,81		31,50		1,86			7,54
26/03/2026 11:30	40,93		200,59		119,03		121,03		0,81		31,55	31,55	1,86	1,84		7,54
26/03/2026 11:35	41,03		221,56		119,57		120,26		0,81		31,60		1,84			7,54
26/03/2026 11:40	41,01		241,17		119,77		121,15		0,81		31,60		1,82			7,54
26/03/2026 11:45	41,02		239,62		120,18		121,19		0,80		31,62		1,83			7,54
26/03/2026 11:50	41,05		215,21		120,29		119,60		0,79		31,65		1,84			7,54
26/03/2026 11:55	41,10		180,23		119,68		119,87		0,79		31,70		1,85			7,54
26/03/2026 12:00	41,07		181,95	5.520,00	120,73	2.880,00	119,53	2.904,00	0,79		31,70		1,87		2,70	7,54
26/03/2026 12:05	41,15		174,68		119,85		119,36		0,79		31,75		1,85			7,55
26/03/2026 12:10	41,16		185,79		119,30		119,20		0,79		31,75		1,86			7,55
26/03/2026 12:15	41,17		200,30		120,56		119,42		0,79		31,77		1,85			7,55
26/03/2026 12:20	41,23		228,57		118,88		119,50		0,79		31,80		1,86			7,55
26/03/2026 12:25	41,24		245,99		121,01		119,60		0,79	0,78	31,82	31,84	1,83	1,85		7,55
26/03/2026 12:30	41,30		236,84		119,81		118,89		0,79		31,85		1,84			7,55
26/03/2026 12:35	41,26		220,90		120,07		118,92		0,78		31,89		1,84			7,55
26/03/2026 12:40	41,35		186,86		119,63		119,54		0,77		31,91		1,83			7,55
26/03/2026 12:45	41,37		181,66		120,19		120,15		0,77		31,92		1,85			7,55
26/03/2026 12:50	41,32		169,28		119,54		120,22		0,77		31,95		1,84			7,55
26/03/2026 12:55	41,35		179,10		119,38		120,76		0,77		31,98		1,84			7,55
26/03/2026 13:00	41,37		205,00		120,48		121,29		0,77		32,00		1,84			7,55
26/03/2026 13:05	41,39		226,13		119,57		121,77		0,77		32,01		1,86			7,55
26/03/2026 13:10	41,41		253,48		119,66		120,77		0,77		32,06		1,85			7,55
26/03/2026 13:15	41,38		241,79		120,20		123,09		0,77		32,06		1,86			7,55
26/03/2026 13:20	41,44		228,36		119,67		121,22		0,76		32,08		1,83			7,55
26/03/2026 13:25	41,43		186,84		120,19		121,60		0,76		32,11	32,12	1,83	1,85		7,55
26/03/2026 13:30	41,42		173,25		121,17		121,81		0,75		32,13		1,87			7,55
26/03/2026 13:35	41,46		174,21		120,86		120,64		0,75		32,16		1,87			7,56
26/03/2026 13:40	41,52		189,05		119,26		120,41		0,75		32,17		1,85			7,56
26/03/2026 13:45	41,52		205,30		119,97		122,27		0,75		32,21		1,85			7,56
26/03/2026 13:50	41,56		215,23		121,49		121,15		0,75		32,21		1,84			7,56
26/03/2026 13:55	41,56		260,06		120,14		122,60		0,75		32,22		1,84			7,56
26/03/2026 14:00	41,54		233,90		120,57		121,24		0,75		32,29		1,85			7,55
26/03/2026 14:05	41,62		220,47		120,12		122,10		0,76		32,36		1,83			7,55
26/03/2026 14:10	41,59		183,10		121,05		122,84		0,75		32,37		1,83			7,55
26/03/2026 14:15	41,72		172,55		120,09		120,55		0,76		32,38		1,85			7,56
26/03/2026 14:20	41,62		165,33		119,86		121,44		0,76		32,40		1,84			7,56
26/03/2026 14:25	41,55		184,08		119,71		120,68		0,75		32,42	32,42	1,81	1,84		7,56
26/03/2026 14:30	41,61		203,51		119,56		121,67		0,75		32,43		1,86			7,56
26/03/2026 14:35	41,54		223,83		120,03		121,95		0,76		32,43		1,84			7,56
26/03/2026 14:40	41,61		254,11		119,60		121,70		0,75		32,47		1,85			7,56
26/03/2026 14:45	41,52		239,85		119,50		122,60		0,75		32,48		1,85			7,56
26/03/2026 14:50	41,52		222,17		121,54		119,75		0,75		32,48		1,82			7,56
26/03/2026 14:55	41,57		190,41		120,91		121,07		0,74		32,49		1,82			7,56
26/03/2026 15:00	41,56		178,44		121,05		120,69		0,74		32,52		1,86			7,56
26/03/2026 15:05	41,58		169,23		120,47		120,14		0,74		32,53		1,85			7,56
26/03/2026 15:10	41,60		185,05		119,88		122,11		0,74		32,56		1,84			7,56
26/03/2026 15:15	41,64		205,91		120,82		122,91		0,74		32,55		1,84			7,56
26/03/2026 15:20	41,59		231,76		120,25		119,38		0,74		32,56		1,83			7,56
26/03/2026 15:25	41,64		258,04		120,30		121,79		0,74		32,57	32,59	1,82	1,84		7,56
26/03/2026 15:30	41,62		248,35		120,15		119,59		0,74		32,58		1,85			7,56
26/03/2026 15:35	41,55		236,45		120,08		122,24		0,73		32,59		1,83			7,55
26/03/2026 15:40	41,65		196,47		120,30		120,56		0,74		32,64		1,83			7,55
26/03/2026 15:45	41,65		179,59		119,84		122,15		0,74		32,64		1,82			7,55
26/03/2026 15:50	41,65		183,48		120,31		120,34		0,73		32,64		1,84			7,56
26/03/2026 15:55	41,65		195,40		120,39		121,33		0,73		32,64		1,81			7,56
26/03/2026 16:00	41,69		209,84		120,40		123,23		0,73		32,69		1,84			7,56
26/03/2026																

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
26/03/2026 20:15	40,47			202,08		120,89		120,44		0,69		32,89		5,52				7,50	
26/03/2026 20:20	40,56			198,13		120,46		120,95		0,69		32,89		5,90				7,50	
26/03/2026 20:25	40,52			220,13		119,73		120,92		0,69		32,85		6,39				7,50	
26/03/2026 20:30	40,51	40,56		231,25		119,25		121,82		0,68	0,69	32,85	32,88	6,77	6,63			7,50	7,49
26/03/2026 20:35	40,59			247,24		120,10		120,42		0,69		32,86		7,24				7,49	
26/03/2026 20:40	40,60			273,65		120,12		121,64		0,68		32,86		7,64				7,48	
26/03/2026 20:45	40,62			272,81		120,62		122,50		0,68		32,86		8,24				7,48	
26/03/2026 20:50	40,69			256,73		120,11		120,55		0,68		32,84		8,69				7,48	
26/03/2026 20:55	40,69			213,55		119,90		120,62		0,69		32,83		9,15				7,48	
26/03/2026 21:00	40,66			202,31		121,08		120,32		0,69		32,80		9,65				7,49	
26/03/2026 21:05	40,74			194,62		120,53		122,78		0,70		32,79		10,27				7,49	
26/03/2026 21:10	40,79			216,40		120,35		122,48		0,69		32,77		10,70				7,49	
26/03/2026 21:15	40,81			234,37		119,93		120,62		0,69		32,75		10,94				7,49	
26/03/2026 21:20	40,83			244,71		120,20		120,30		0,69		32,76		11,42				7,48	
26/03/2026 21:25	40,85			286,47		119,94		122,03		0,68		32,77	32,74	12,21	11,97			7,47	
26/03/2026 21:30	40,94			279,13		118,62		121,51		0,69		32,76		12,45				7,47	
26/03/2026 21:35	40,95			265,24		120,68		119,81		0,69		32,74		12,68				7,47	
26/03/2026 21:40	40,97			238,58		119,96		121,87		0,69		32,74		12,97				7,47	
26/03/2026 21:45	40,96			211,86		119,52		122,12		0,69		32,70		13,56				7,48	
26/03/2026 21:50	40,99			209,16		119,39		120,84		0,69		32,69		14,23				7,48	
26/03/2026 21:55	40,91			236,62		120,40		122,07		0,69		32,65		13,51				7,48	
26/03/2026 22:00	40,92			246,65		121,73		120,88		0,69		32,67		14,09				7,48	
26/03/2026 22:05	40,95			256,23		119,83		121,44		0,69		32,69		14,52				7,47	
26/03/2026 22:10	41,03			287,93		119,48		121,31		0,68		32,69		15,02				7,46	
26/03/2026 22:15	41,06			294,90		119,93		121,31		0,68		32,69		15,24				7,46	
26/03/2026 22:20	41,05			263,63		119,99		120,62		0,69		32,69		15,30				7,46	
26/03/2026 22:25	39,56			220,19		120,07		121,67		0,70		32,64	32,57	1,88	7,25			7,47	
26/03/2026 22:30	39,59	40,22		208,81		120,04		121,71		0,69		32,59		1,84				7,48	
26/03/2026 22:35	39,59			203,29		120,12		120,68		0,70		32,53		1,84				7,48	
26/03/2026 22:40	39,66			226,84		120,76		121,54		0,70		32,48		1,84				7,48	
26/03/2026 22:45	39,70			241,22		120,70		121,29		0,70		32,43		1,83				7,48	
26/03/2026 22:50	39,75			247,80		119,56		120,25		0,71		32,38		1,83				7,49	
26/03/2026 22:55	39,73			281,14		120,32		120,88		0,71		32,31		1,82				7,49	
26/03/2026 23:00	39,81			273,73		120,65		121,06		0,71		32,22		1,81				7,49	
26/03/2026 23:05	39,82			264,43		120,19		121,03		0,72		32,16		1,82				7,49	
26/03/2026 23:10	39,89			219,73		119,54		121,01		0,73		32,11		1,81				7,50	
26/03/2026 23:15	39,82			205,87		120,96		121,18		0,72		32,06		1,81				7,50	
26/03/2026 23:20	39,89			206,18		120,92		121,82		0,72		32,01		1,81				7,50	
26/03/2026 23:25	39,98			228,03		120,50		120,84		0,72		31,95	31,93	1,80	1,81			7,49	
26/03/2026 23:30	40,00			241,39		120,07		121,55		0,74		31,90		1,83				7,50	
26/03/2026 23:35	40,04			249,71		119,55		121,34		0,74		31,85		1,81				7,50	
26/03/2026 23:40	40,09			278,42		120,15		120,96		0,74		31,81		1,81				7,50	
26/03/2026 23:45	40,06			281,72		120,39		119,93		0,75		31,75		1,80				7,50	
26/03/2026 23:50	40,19			269,63		119,40		120,44		0,75		31,70		1,82				7,50	
26/03/2026 23:55	40,09			249,16		120,77		119,35		0,76		31,65		1,80				7,50	
27/03/2026 00:00	40,14			217,82		119,71		121,76		0,76		31,60		1,79				7,50	
27/03/2026 00:05	40,21			212,16		120,77		121,41		0,76		31,55		1,79				7,51	
27/03/2026 00:10	40,21			225,20		119,60		120,98		0,77		31,48		1,80				7,50	
27/03/2026 00:15	40,21			234,74		120,40		119,51		0,77		31,44		1,84				7,51	
27/03/2026 00:20	40,26			246,33		119,64		121,19		0,78		31,39		1,80				7,51	
27/03/2026 00:25	40,29			290,00		120,17		121,04		0,78		31,32	31,31	1,79	1,80			7,51	
27/03/2026 00:30	40,31			290,08		123,44		121,47		0,78		31,24		1,79				7,51	
27/03/2026 00:35	40,42			285,39		119,82		121,04		0,78		31,23		1,81				7,51	
27/03/2026 00:40	40,43			233,28		119,77		121,05		0,78		31,18		1,81				7,51	
27/03/2026 00:45	40,36			218,39		119,33		120,91		0,79		31,13		1,83				7,51	
27/03/2026 00:50	40,41			207,89		119,56		134,20		0,79		31,08		1,79				7,52	
27/03/2026 00:55	40,35			228,12		119,64		120,76		0,80		31,02		1,79				7,52	
27/03/2026 01:00	40,40			246,28		120,24		121,56		0,81		30,97		1,79				7,52	
27/03/2026 01:05	40,38			251,27		119,98		119,86		0,81		30,92		1,78				7,52	
27/03/2026 01:10	40,42			283,68		119,42		120,95		0,81		30,87		1,78				7,52	
27/03/2026 01:15	40,51			283,97		119,85		121,37		0,82		30,82		1,77				7,52	
27/03/2026 01:20	40,47			280,58		120,67		120,78		0,82		30,78		1,78				7,52	
27/03/2026 01:25	40,41			227,40		120,21		120,66		0,83		30,72	30,70	1,77	1,78			7,52	
27/03/2026 01:30	40,44			215,54		120,08		121,46		0,83		30,67		1,78	1,78			7,52	
27/03/2026 01:35	40,46			206,74		120,09		121,37		0,83		30,61		1,78				7,52	
27/03/2026 01:40	40,46			216,56		120,08		121,78		0,84		30,59		1,78				7,53	
27/03/2026 01:45	40,51			240,04		119,87		121,66		0,84		30,52		1,75				7,53	
27/03/2026 01:50	40,62			245,36		119,86		120,65		0,84		30,51		1,77				7,53	
27/03/2026 01:55	40,56			273,99		119,34		120,31		0,85		30,45		1,78				7,53	
27/03/2026 02:00	40,58			279,32		119,35		120,95		0,85		30,36		1,77				7,53	
27/03/2026 02:05	40,55			278,18		120,37		121,78		0,85		30,31		1,78				7,53	
27/03/2026 02:10	40,66			257,06		120,39		120,87		0,85		30,28		1,77				7,54	
27/03/2026 02:15	40,76			209,74		120,36		121,58		0,86		30,24		1,77				7,54	
27/03/2026 02:20	40,60			206,98		119,40		120,86		0,86		30,20		1,76				7,54	
27/03/2026 02:25	40,72			221,93		120,59		120,06		0,86		30,15	30,12	1,77	1,77			7,53	
27/03/2026 02:30	40,66			239,78		120,05		122,07		0,87		30,10		1,77				7,54	
27/03/2026 02:35	40,76			258,17		121,08		122,42		0,87		30,05		1,76				7,54	
27/03/2026 02:40	40,66			287,10		119,89		120,17		0,87		30,00		1,77				7,54	
27/03/2026 02:45	40,73																		

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)		pH	
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
27/03/2026 06:40	39,82		250,60		120,74		121,67		1,02		27,95		2,06		7,57	
27/03/2026 06:45	39,82		236,68		120,30		121,43		0,97		29,10		1,87		7,53	
27/03/2026 06:50	39,82		209,71		119,44		121,38		0,90		29,90		1,83		7,52	
27/03/2026 06:55	39,82		220,87		120,21		120,52		0,85		30,42		1,81		7,51	
27/03/2026 07:00	39,85		251,56		121,35		121,38		0,82		30,83		1,78		7,50	
27/03/2026 07:05	39,89		256,51		119,75		121,63		0,79		31,13		1,76		7,49	
27/03/2026 07:10	39,90		290,86		119,40		121,79		0,75		31,39		1,76		7,48	
27/03/2026 07:15	39,93		279,55		119,50		121,02		0,73		31,56		1,81		7,48	
27/03/2026 07:20	39,96		279,64		119,37		120,22		0,72		31,66		1,82		7,48	
27/03/2026 07:25	39,98	39,96	267,19		119,55		120,86		0,71	0,73	31,72	31,51	1,82	1,79	7,48	7,48
27/03/2026 07:30	39,99		215,65		120,11		119,92		0,70		31,75		1,78		7,48	
27/03/2026 07:35	40,02		211,21		120,25		121,34		0,70		31,79		1,79		7,48	
27/03/2026 07:40	39,98		218,35		120,92		121,27		0,70		31,66		1,80		7,48	
27/03/2026 07:45	39,98		235,90		120,22		120,28		0,70		31,61		1,79		7,48	
27/03/2026 07:50	40,03		240,06		120,25		121,46		0,70		31,55		1,78		7,48	
27/03/2026 07:55	39,98		279,17		121,27		119,41		0,71		31,51		1,76		7,48	
27/03/2026 08:00	39,97		278,23		119,64		121,11		0,72		31,44		1,77		7,48	
27/03/2026 08:05	40,00		267,71		120,14		121,41		0,72		31,39		1,78		7,48	
27/03/2026 08:10	39,99		226,53		119,73		122,18		0,71		31,34		1,77		7,48	
27/03/2026 08:15	39,94		213,20		119,98		120,75		0,72		31,28		1,79		7,49	
27/03/2026 08:20	40,08		196,56		119,15		120,31		0,72		31,23		1,75		7,48	
27/03/2026 08:25	40,05		224,03		119,72		121,92		0,72		31,18		1,76	1,76	7,49	7,49
27/03/2026 08:30	40,07		234,46		120,61		120,55		0,72	0,73	31,13	31,16	1,78	1,76	7,48	7,49
27/03/2026 08:35	40,09		234,76		119,39		120,77		0,72		31,08		1,75		7,49	
27/03/2026 08:40	40,13		260,99		120,02		121,06		0,73		31,03		1,75		7,48	
27/03/2026 08:45	40,14		272,03		119,84		121,98		0,74		30,97		1,75		7,49	
27/03/2026 08:50	40,20		264,43		120,13		120,91		0,74		30,95		1,74		7,49	
27/03/2026 08:55	40,16		252,57		119,58		120,79		0,74		30,88		1,74		7,49	
27/03/2026 09:10	40,24		211,05		119,25		122,03		0,74		30,77		1,73		7,49	
27/03/2026 09:15	40,19		228,41		119,89		120,59		0,75		30,76		1,72		7,49	
27/03/2026 09:20	40,13		240,62		120,22		120,94		0,75		30,72		1,72		7,49	
27/03/2026 09:25	40,08		274,63		120,63		121,34		0,75		30,71		1,72		7,49	
27/03/2026 09:30	40,13		271,12		120,64		121,64		0,75	0,75	30,67	30,66	1,73	1,72	7,49	7,49
27/03/2026 09:35	40,19		261,19		118,96		120,63		0,75		30,64		1,72		7,49	
27/03/2026 09:40	40,17		213,54		119,95		120,48		0,76		30,61		1,73		7,49	
27/03/2026 09:45	40,22		190,02		119,86		121,30		0,76		30,58		1,72		7,49	
27/03/2026 09:50	40,24		182,42		119,24		119,94		0,76		30,56		1,76		7,49	
27/03/2026 09:55	40,25		203,19		119,22		120,10		0,76		30,55		1,71		7,50	
27/03/2026 10:00	40,32		229,53		119,73		119,22		0,76		30,52		1,72		7,50	
27/03/2026 10:05	40,14		233,43		120,20		120,49		0,76		30,52		1,72		7,50	
27/03/2026 10:10	40,12		265,47		120,05		122,29		0,76		30,49		1,73		7,50	
27/03/2026 10:15	40,08		266,74		120,99		121,70		0,77		30,47		1,70		7,50	
27/03/2026 10:20	40,13		250,57		120,58		121,55		0,77		30,45		1,72		7,50	
27/03/2026 10:25	40,09		207,83		120,26		121,66		0,77		30,44		1,72		7,50	
27/03/2026 10:30	40,22		191,67		119,62		121,91		0,77		30,42	30,44	1,71	1,74	7,50	7,50
27/03/2026 10:35	40,28		176,79		119,95		121,15		0,77		30,42		1,71		7,50	
27/03/2026 10:40	40,30		195,46		89,85		101,34		0,77		30,40		1,75		7,50	
27/03/2026 10:45	40,28		208,68		99,13		99,46		0,78		30,37		1,76		7,50	
27/03/2026 10:50	40,24		216,00		100,39		101,82		0,78		30,36		1,87		7,51	
27/03/2026 10:55	40,24		244,42		99,43		101,07		0,78		30,36		1,70		7,50	
27/03/2026 11:00	40,34		225,22		96,24		100,23		0,79		30,35		1,70		7,51	
27/03/2026 11:05	40,34		221,67		96,30		100,63		0,78		30,34		1,71		7,51	
27/03/2026 11:10	40,32		171,26		95,69		95,69		0,78		30,32		1,70		7,50	
27/03/2026 11:15	40,45		152,44		94,87		100,86		0,78		30,31		1,70		7,50	
27/03/2026 11:20	40,23		147,24		94,29		102,24		0,79		30,31		1,70		7,51	
27/03/2026 11:25	40,24		158,56		95,84		102,17		0,79		30,31		1,70		7,50	
27/03/2026 11:30	40,29		169,36		96,16		100,69		0,79		30,30		1,70		7,51	
27/03/2026 11:35	40,30		182,33		95,35		101,82		0,79		30,30		1,69		7,51	
27/03/2026 11:40	40,22		213,37		94,95		100,24		0,79		30,30		1,70		7,50	
27/03/2026 11:45	40,16		200,01		94,69		99,82		0,80		30,28		1,70		7,51	
27/03/2026 11:50	40,15		195,27		93,87		101,12		0,80		30,28		1,71		7,51	
27/03/2026 11:55	40,14		159,50		95,30		100,31		0,80		30,29		1,70		7,52	
27/03/2026 12:00	40,16	40,15	148,39	5,040,00	94,88	2,664,00	100,85	2,640,00	0,80	0,80	30,30		1,73	1,74	7,52	7,52
27/03/2026 12:05	40,15		144,79		94,39		101,11		0,80		30,31		1,71		7,52	
27/03/2026 12:10	40,11		152,02		94,38		101,16		0,80		30,32		1,70		7,51	
27/03/2026 12:15	40,17		152,64		93,45		102,11		0,80		30,32		1,72		7,52	
27/03/2026 12:20	40,10		171,60		94,95		101,51		0,80		30,31		1,74		7,51	
27/03/2026 12:25	40,10		210,61		93,51		100,43		0,80		30,31		1,71		7,52	
27/03/2026 12:30	40,05		204,69		101,62		102,02		0,80	0,80	30,31	30,32	1,70	1,71	7,52	7,52
27/03/2026 12:35	40,13		190,24		100,50		102,04		0,80		30,31		1,70		7,52	
27/03/2026 12:40	39,99		155,99		99,78		100,62		0,80		30,31		1,71		7,52	
27/03/2026 12:45	39,98		143,53		100,64		101,47		0,80		30,31		1,70		7,53	
27/03/2026 12:50	39,92		133,48		100,25		100,67		0,79		30,34		1,71		7,53	
27/03/2026 12:55	39,96		141,60		100,47		102,44		0,80		30,36		1,69		7,53	
27/03/2026 13:00	39,93		156,47		100,25		100,96		0,79		30,36		1,69		7,54	
27/03/2026 13:05	39,96		169,50		99,08		100,94		0,80		30,38		1,83		7,53	
27/03/2026 13:10	39,96		206,44		100,81		101,52		0,80		30,41		1,70		7,53	
27/03/2026 13:15	39,99		207,26		100,99		101,42		0,80		30,42		1,70		7,52	
27/03/2026 13:20	39,93		201,40		101,02		101,98		0,80		30,42		1,70		7,53	
27/03/2026 13:25	39,91		157,16		100,36		100,88		0,80		30,42		1,70		7,52	
27/03/2026 13:30	39,91		138,98		100,47		101,06		0,80	0,80	30,42	30,42	1,70	1,73	7,53	7,53
27/03/2026 13:35	39,86		135,81		99,40		100,33		0,80		30,42		1,93		7,53	
27/03/2026 13:40	39,85		147,71		101,84		101,64		0,80		30,42		1,70		7,53	
27/03/2026 13:45	39,90		161,99		99,40		101,87		0,80		30,44		1,68		7,53	
27/03/2026 13:50	39,84		175,26		101,15		101,40		0,80		30,47		1,69		7,54	
27/03/2026 13:55	39,83		210,96		100,31		100,98		0,79		30,48	</				

Thời điểm:	COD (mg/l)			Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị trung bình ngày	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình ngày	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
27/03/2026 17:15	39,81			104,16		99,44		100,69		0,76		31,08		1,68				7,56	
27/03/2026 17:20	39,78			109,20		100,05		100,77		0,75		31,09		1,68				7,56	
27/03/2026 17:25	39,65		39,75	124,90		100,53		101,03		0,75	0,75	31,10		1,68		1,71		7,56	7,55
27/03/2026 17:30	39,71			131,14		101,52		101,74		0,75		31,09		1,68				7,56	
27/03/2026 17:35	39,70			142,56		100,37		101,68		0,75		31,08		1,71				7,55	
27/03/2026 17:40	39,72			182,96		100,78		102,71		0,74		31,09		1,74				7,54	
27/03/2026 17:45	39,80			191,20		101,26		101,45		0,74		31,09		1,69				7,55	
27/03/2026 17:50	39,68			190,31		99,36		101,99		0,74		31,09		1,69				7,56	
27/03/2026 17:55	39,79			160,53		101,10		102,30		0,74		31,09		1,68				7,56	
27/03/2026 18:00	39,76			140,80		101,25		102,42		0,74		31,08		1,68				7,56	
27/03/2026 18:05	39,72			142,99		100,99		101,50		0,74		31,08		1,67				7,56	
27/03/2026 18:10	39,69			149,73		99,42		101,29		0,74		31,08		1,69				7,56	
27/03/2026 18:15	39,23			163,26		100,51		101,53		0,75		31,08		1,67				7,56	
27/03/2026 18:20	39,70		39,71	175,39		99,71		100,40		0,74		31,08		1,67				7,56	
27/03/2026 18:25	39,70			219,19		99,53		101,15		0,74		31,08		1,69		1,68		7,56	7,56
27/03/2026 18:30	39,69			220,87		97,91		100,67		0,74		31,06		1,69				7,57	
27/03/2026 18:35	39,74			208,71		98,92		100,80		0,75		31,04		1,68				7,56	
27/03/2026 18:40	39,66			177,60		100,58		101,02		0,74		31,03		1,68				7,57	
27/03/2026 18:45	39,72			163,92		100,67		100,67		0,75		31,02		1,68				7,57	
27/03/2026 18:55	39,75			162,94		99,67		101,74		0,76		31,02		1,68				7,57	
27/03/2026 19:00	39,83			177,80		100,59		101,72		0,75		31,01		1,71				7,57	
27/03/2026 19:05	39,80			193,37		100,73		101,65		0,75		30,98		1,67				7,57	
27/03/2026 19:10	39,78			227,99		98,94		100,95		0,75		30,98		1,67				7,57	
27/03/2026 19:15	39,75			225,54		100,87		102,19		0,76		30,98		1,70				7,57	
27/03/2026 19:20	39,72			221,34		99,82		101,10		0,75		30,97		1,69				7,57	
27/03/2026 19:25	39,72			175,47		101,53		101,53		0,75		30,97		1,69		1,69		7,57	7,57
27/03/2026 19:30	39,70			157,98		100,82		99,19		0,76		30,96		1,70				7,57	
27/03/2026 19:35	39,77			130,60		99,80		101,07		0,76		30,93		1,69				7,57	
27/03/2026 19:40	39,73			157,04		101,08		100,21		0,76		30,92		1,69				7,57	
27/03/2026 19:45	39,80			173,23		100,11		101,93		0,76		30,92		1,72				7,57	
27/03/2026 19:50	39,75			186,30		100,74		100,56		0,75		30,92		1,68				7,57	
27/03/2026 19:55	39,81			220,11		100,33		101,68		0,75		30,88		1,69				7,57	
27/03/2026 20:00	39,76			221,68		96,39		100,62		0,75		30,87		1,69				7,57	
27/03/2026 20:05	39,77			206,01		99,28		101,57		0,75		30,87		2,07				7,57	
27/03/2026 20:10	39,75			170,23		99,64		100,58		0,76		30,86		1,67				7,57	
27/03/2026 20:15	39,82			156,87		99,32		100,96		0,76		30,87		1,68				7,57	
27/03/2026 20:20	39,73			150,27		99,95		101,08		0,76		30,82		1,69				7,57	
27/03/2026 20:25	39,86			162,54		100,18		101,94		0,76		30,81		1,69				7,57	
27/03/2026 20:30	39,80			180,38		101,02		101,11		0,76		30,79		1,78		1,73		7,57	7,57
27/03/2026 20:35	39,85			191,94		100,09		99,73		0,76		30,77		1,67				7,57	
27/03/2026 20:40	39,85			229,29		101,21		101,48		0,76		30,77		1,69				7,57	
27/03/2026 20:45	39,87			227,73		100,60		100,83		0,77		30,76		1,69				7,57	
27/03/2026 20:50	39,89			226,24		100,98		101,43		0,77		30,73		1,70				7,57	
27/03/2026 20:55	39,83			184,92		99,35		101,33		0,76		30,72		1,69				7,57	
27/03/2026 21:00	39,83			168,64		99,82		102,03		0,77		30,71		1,69				7,57	
27/03/2026 21:05	39,77			166,99		121,37		100,24		0,77		30,69		1,68				7,57	
27/03/2026 21:10	39,78			175,59		120,22		101,66		0,77		30,67		1,68				7,57	
27/03/2026 21:15	39,85			190,18		119,99		101,06		0,77		30,66		1,69				7,57	
27/03/2026 21:20	39,80			208,78		121,04		101,92		0,77		30,65		1,70				7,57	
27/03/2026 21:25	39,82			251,13		119,29		100,44		0,77		30,62		1,69				7,57	
27/03/2026 21:30	39,80			252,20		120,38		102,14		0,78		30,61		1,74				7,57	
27/03/2026 21:35	39,84			253,91		119,72		102,37		0,78		30,59		1,71				7,57	
27/03/2026 21:40	39,83			214,96		120,56		101,46		0,78		30,58		1,68				7,57	
27/03/2026 21:45	39,82			196,15		121,14		100,81		0,78		30,56		1,69				7,57	
27/03/2026 21:50	39,78			198,54		120,30		100,81		0,78		30,56		1,69				7,57	
27/03/2026 21:55	39,83			202,15		121,15		101,06		0,78		30,53		1,69				7,57	
27/03/2026 22:00	39,78			216,70		120,52		101,15		0,78		30,52		1,69				7,57	
27/03/2026 22:05	39,78			231,19		120,48		99,94		0,78		30,52		1,69				7,57	
27/03/2026 22:10	39,81			262,04		119,17		100,63		0,78		30,49		1,70				7,57	
27/03/2026 22:15	39,80			265,08		121,16		100,14		0,78		30,47		1,70				7,57	
27/03/2026 22:20	39,75			258,90		119,81		100,38		0,79		30,47		1,72				7,57	
27/03/2026 22:25	39,80			218,53		118,99		100,81		0,79		30,44		1,70				7,56	
27/03/2026 22:30	39,77			197,80		118,72		101,42		0,79		30,42		1,70				7,56	
27/03/2026 22:35	39,77			190,36		119,82		101,23		0,79		30,41		1,70				7,56	
27/03/2026 22:40	39,74			196,09		121,07		100,36		0,79		30,40		1,69				7,57	
27/03/2026 22:45	39,78			210,07		120,03		100,78		0,79		30,37		1,70				7,57	
27/03/2026 22:50	39,78			217,31		120,38		101,20		0,79		30,36		1,71				7,56	
27/03/2026 22:55	39,83			253,82		119,32		101,09		0,80		30,33		1,72				7,56	
27/03/2026 23:00	39,87			255,86		118,45		101,55		0,80		30,31							

Thời điểm:	COD (mg/l)		Lưu lượng đầu ra số 1		Lưu lượng đầu vào số 1		Lưu lượng đầu vào số 2		N-NH ₄ (mg/l)		Nhiệt độ(°C)		TSS (mg/l)			pH		
	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	(m ³ /h)	(m ³ /ngày)	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ	Giá trị nhận được	Giá trị trung bình giờ
28/03/2026 03:45	39,87		195,77		119,25		101,28		0,86		29,38		1,69					7,54
28/03/2026 03:50	39,86		193,17		120,82		101,11		0,86		29,37		1,70					7,54
28/03/2026 03:55	39,91		207,34		118,53		100,68		0,86		29,34		1,76					7,53
28/03/2026 04:00	39,85		223,01		119,25		102,28		0,87		29,33		1,69					7,53
28/03/2026 04:05	39,77		228,47		120,53		100,78		0,87		29,33		1,69					7,53
28/03/2026 04:10	39,91		268,21		120,24		100,62		0,87		29,31		1,73					7,54
28/03/2026 04:15	39,94		264,98		120,48		101,21		0,88		29,31		1,69					7,54
28/03/2026 04:20	39,90		254,99		120,41		101,05		0,88		29,30		1,69					7,54
28/03/2026 04:25	39,85		212,66		119,49		101,22		0,88		29,30		1,69					7,53
28/03/2026 04:30	39,94	39,90	202,99		118,41		100,97		0,87		29,28		1,71					7,53
28/03/2026 04:35	39,89		195,97		119,31		103,15		0,88		29,25		1,70					7,53
28/03/2026 04:40	39,90		198,07		120,62		100,52		0,88		29,24		1,70					7,53
28/03/2026 04:45	39,93		212,23		119,80		101,38		0,88		29,23		1,70					7,53
28/03/2026 04:50	39,99		225,30		120,64		100,09		0,88		29,20		1,69					7,54
28/03/2026 04:55	39,96		260,97		119,99		102,06		0,88		29,19		1,69					7,53
28/03/2026 05:00	39,97		257,04		120,22		101,71		0,88		29,16		1,69					7,53
28/03/2026 05:05	39,95		261,12		120,11		102,01		0,88		29,14		1,70					7,53
28/03/2026 05:10	39,98		210,99		119,30		101,37		0,88		29,14		1,70					7,53
28/03/2026 05:15	39,99		194,17		119,87		102,49		0,88		29,14		1,71					7,53
28/03/2026 05:20	39,96		192,40		120,12		100,39		0,88		29,11		1,72					7,53
28/03/2026 05:25	39,95		213,11		119,93		101,02		0,88		29,09		1,69					7,53
28/03/2026 05:30	39,96		220,26		119,03		101,18		0,88		29,09		1,69					7,53
28/03/2026 05:35	40,02		235,05		119,50		100,00		0,88		29,09		1,72					7,53
28/03/2026 05:40	39,99		269,52		119,57		102,04		0,88		29,06		1,69					7,53
28/03/2026 05:45	40,06		271,65		119,96		100,74		0,89		29,03		1,69					7,53
28/03/2026 05:50	39,96		267,84		120,32		101,54		0,89		29,00		1,70					7,53
28/03/2026 05:55	39,98		229,05		120,35		100,30		0,89		28,98		1,69					7,53
28/03/2026 06:00	40,03		213,87		120,38		100,52		0,89		28,96		1,70					7,53
28/03/2026 06:05	39,98		205,14		120,16		100,44		0,89		28,93		1,68					7,53
28/03/2026 06:10	39,96		209,13		119,04		101,95		0,90		28,93		1,69					7,53
28/03/2026 06:15	40,04		223,35		119,66		100,00		0,90		28,92		1,69					7,53
28/03/2026 06:20	40,02		227,78		121,02		101,07		0,89		28,92		1,68					7,53
28/03/2026 06:25	39,95		269,02		120,30		100,92		0,89		29,06		1,79					7,52
28/03/2026 06:30	40,06		274,80		121,05		102,15		0,89		29,24		1,81					7,52
28/03/2026 06:35	40,01		260,82		120,01		100,82		0,89		29,40		1,81					7,51
28/03/2026 06:40	40,10		226,46		119,25		101,22		0,89		29,53		1,82					7,51
28/03/2026 06:45	40,09		199,49		119,07		100,94		0,88		29,68		1,82					7,51
28/03/2026 06:50	40,05		201,23		120,38		101,59		0,86		29,79		1,81					7,50
28/03/2026 06:55	39,97		211,16		120,32		101,20		0,85		29,90		1,80					7,50
28/03/2026 07:00	40,04		235,30		119,69		101,13		0,84		30,09		1,76					7,50
28/03/2026 07:05	40,09		264,09		118,75		100,15		0,83		30,16		1,83					7,50
28/03/2026 07:10	40,06		262,83		121,16		100,86		0,82		30,26		1,87					7,49
28/03/2026 07:15	40,07		264,85		120,61		101,69		0,81		30,33		1,77					7,49
28/03/2026 07:20	40,05		221,61		119,71		100,64		0,81		30,36		1,76					7,49
28/03/2026 07:25	40,06		204,32		119,83		101,99		0,80		30,42		1,76					7,49
28/03/2026 07:30	39,96		190,42		120,15		101,09		0,79		30,47		1,77					7,49
28/03/2026 07:35	40,16		200,27		120,18		101,66		0,78		30,52		1,88					7,48
28/03/2026 07:40	39,32		210,59		120,46		101,01		0,76		30,66		1,96					7,48
28/03/2026 07:45	39,30		201,81		118,80		101,68		0,75		30,92		1,84					7,48
28/03/2026 07:50	39,44		170,31		119,98		102,23		0,73		31,10		1,83					7,47
28/03/2026 07:55	39,42		199,86		117,16		100,77		0,71		31,27		1,81					7,47
28/03/2026 08:00	39,48		210,95		119,74		100,51		0,71		31,39		1,81					7,47
28/03/2026 08:05	39,80		191,77		120,16		100,71		0,70		31,50		1,82					7,47
28/03/2026 08:10	39,88		172,01		120,78		100,84		0,69		31,56		1,82					7,47
28/03/2026 08:15	38,30		167,23		119,36		99,46		0,69		31,63		1,78					7,48
28/03/2026 08:20	38,32		179,15		120,36		100,93		0,69		31,67		1,77					7,48
28/03/2026 08:25	38,46		194,93		119,33		100,21		0,69		31,70		1,75					7,48
28/03/2026 08:30	38,62		209,26		119,12		101,47		0,68		31,75		1,75					7,48
28/03/2026 08:35	38,73		242,70		119,43		101,28		0,68		31,81		1,77					7,48
28/03/2026 08:40	38,62	39,68	240,53	4.948,00	119,56	2.664,00	101,81	2.280,00	0,67		31,89		1,76			2,60		7,47
28/03/2026 08:45	39,64		242,12		119,75		100,12		0,67		31,91		1,77					7,47
28/03/2026 08:50	39,07		209,50		120,04		100,97		0,67		32,03		1,76					7,48
28/03/2026 08:55	39,10		195,26		119,50		101,00		0,66		31,93		1,76					7,48
28/03/2026 09:00	39,13		177,76		119,23		100,87		0,67		31,94		1,77					7,49
28/03/2026 09:05	39,13		196,36		118,73		101,87		0,67		31,95		1,85					7,49
28/03/2026 09:10	39,54		208,03		119,92		100,63		0,66		31,99		1,83					7,49
28/03/2026 09:15	39,47		218,23		119,61		101,21		0,66		32,02		1,82					7,49
28/03/2026 09:20	39,95		256,21		119,84		100,71		0,66		32,06		1,80					7,49
28/03/2026 09:25	40,08		253,72		120,00		101,42		0,66		32,11		1,79					7,48
28/03/2026 09:30	40,35		244,01		120,82		100,63		0,66		32,11		1,78					7,48
28/03/2026 09:35	40,32		204,82		119,31		101,23		0,66		32,11		1,88					7,49
28/03/2026 09:40	40,31		189,66		119,56		101,66		0,66		32,13		1,86					7,49
28/03/2026 09:45	40,20		186,42		119,27		100,61		0,66		32,15		1,85					7,50
28/03/2026 09:50	40,55		244,41		120,51		100,58		0,66		32,16		1,85					7,50
28/03/2026 09:55	40,48		243,14		120,11		99,90		0,66		32,18		1,80					7,50
28/03/2026 10:00	40,66		241,62		119,80		102,27		0,66		32,21		1,87					7,50
28/03/2026 10:05	40,92		253,47		119,48		101,06		0,66		32,35		1,88					7,49
28/03/2026 10:10	40,16		249,77		119,88		101,41		0,66		32,37		1,86					7,49
28/03/2026 10:15	40,80		256,23		120,71		100,01		0,65		32,43		1,90					7,50
28/03/2026 10:20	40,81		219,47		120,46		99,96		0,65		32,43		2,03					7,50
28/03/2026 10:25	40,74		206,28		119,94		100,29		0,65		32,44		1,91					7,50
2																		

